

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Nomenclatura :	AS-SM-35-2024-MINCETUR/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CUARTO DE BOMBAS DEL CENESPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SANITARIA N° 033-MINSA/DIGESA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:50:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:  
ESPECIFICACIONES TECNICAS

En la lista de equipos solicitados se menciona en el listado A.4.3 BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 1/2 HP, sin embargo no figura en el plano alguna descripción de como estará conectado tanto a la red eléctrica como sanitaria, por lo que SE SOLICITA ACLARAR si el equipo BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE debe ser solo un suministro de equipo o si debe incluir su instalación, en caso incluya instalación, incluir en las bases plano de la instalación de la BOMBA DE ACHIQUE y que accesorios son requeridos con ella.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: A Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La bomba de achique como se indica en el plano IIEE-01, irá instalado en una depresion a implementar con la finalidad de evacuar el agua ante una posible inundacion, debera considerar los elementos y trabajos necesarios para su correcta instalacion como se indica en numeral 7.1.2 Acondicionamiento. Montaje e instalación: "Se deberá de incluir los accesorios necesarios para la correcta instalación de los equipos del cuarto de bombas de la piscina del CENESPAR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MINCETUR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CUARTO DE BOMBAS DEL CENESPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SANITARIA N° 033-MINSA/DIGESA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:50:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se menciona una marca específica para el equipo solicitado con el nombre de SILEN 50M, SOLICITAMOS eliminar esta marca específica de los términos y se pueda presentar a concurso cualquier otra marca siempre y cuando el equipo cumpla o tenga valores con los parámetros solicitados de presión, caudal, potencia y voltaje.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.2.1 Literal: A Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se eliminara el modelo de bomba indicado en las Especificaciones Tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MINCETUR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CUARTO DE BOMBAS DEL CENESPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SANITARIA N° 033-MINSA/DIGESA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:50:02

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**  
Especificaciones técnicas  
SOLICITAMOS brindar un contacto (correo y número celular) para agendar una visita técnica y poder cotizar correctamente el desmontaje de equipos.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1      Literal: A      **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Contacto: Ing. Daniel Huarancca , Celular 986833045 Correo: dhuarancca@mincetur.gob.pe

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Ninguna

Entidad convocante : MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MINCETUR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CUARTO DE BOMBAS DEL CENESPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SANITARIA N° 033-MINSA/DIGESA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:50:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:  
Especificaciones técnicas  
SOLICITAMOS se incluyan en las bases los archivos CAD o se puedan pedir a algún correo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se debera de solicitar al correo dhuarancca@mincetur.gob.pe la informacion tecnica solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Ninguna

Entidad convocante : MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MINCETUR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CUARTO DE BOMBAS DEL CENESPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA SANITARIA N° 033-MINSA/DIGESA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:53:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sistema de contratación

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que el sistema de contratación es A SUMA ALAZADA, y que en el anexo 4 Plazo de entrega, solo se tendrá que poner un precio total.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.5 Literal: A Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma parcialmente, lo manifestado por el participante, el sistema de contratación es a suma alzada. El Anexo 4, corresponde al plazo de entrega, y no se indica precio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna