

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-GR-CUSCO-PM/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META: 008 - INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código : 20490020099

Fecha de envío : 28/12/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION FERRETERA MEGA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-  
CORFEMA E.I.R.L.

Hora de envío : 19:15:47

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

OBSERVAMOS QUE EN EL CAPITULO 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DETALLE DE BIENES LOS ITEMS N° 01,02,05,,06,07,27,28,33,36,37,38,39,40,43,44,49,56 SOLICITAN QUE LOS ACCESORIOS SEAN DE FABRICACION INYECTADA OBSERVAMOS QUE ESTOS ARTICULOS NO EXISTEN EN EL MERCADO POR QUE SOLICITAMOS SE CAMBIEN QUE SEAN ACCESORIOS TERMOFORMADOS.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICO 2 LEY DE CONTRATACIONES A) B) I)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación por ello se cambiará la condición de inyectado a termoformado de los ítems indicados

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluire en las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-GR-CUSCO-PM/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META: 008 - INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20541386794                               | Fecha de envío : | 29/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C | Hora de envío :  | 20:22:56   |

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

se pide a la entidad modificar sus EETT ya que en los el cuadro de productos del N° 1, 2, 5, 6, y 7 codos de pvc iso 1452 11.25° no existe en inyectado, la única opción es en termoformado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** V    **Literal:** V.1.2    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

c) transparencia, f) eficiencia y eficacia j) integridad

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación por ello se cambiará la condición de inyectado a termoformado de los ítems indicados

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluire en las bases integradas

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura :AS-SM-32-2023-GR-CUSCO-PM/CS-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META: 008 - INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20541386794                               | Fecha de envío : | 29/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C | Hora de envío :  | 20:22:56   |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:  
DE IGUAL MANERA EN EL NUMERAL 27 LOS CODOS DE 11.25º NO EXISTEN EN INYECTADO, POR LO CUAL SE PIDE CAMBIAR A TERMOFORMADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: V.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
C) TRANSPARENCIA, F) EFICACIA Y EFICIENCIA J) INTEGRIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se acoge la observación por ello se cambiará la condición de inyectado a termoformado de los ítems indicados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se incluirea en las bases integradas

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura :AS-SM-32-2023-GR-CUSCO-PM/CS-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META: 008 - INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20541386794                               | Fecha de envío : | 29/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C | Hora de envío :  | 20:22:56   |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE PIDE A LA ENTIDAD MODIFICAR SUS EETT EN LOS NUMERALES 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44 Y 56 YA QUE EN ESTAS PRESENTACIONES SOLO SE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO EN TERMOFORMADO, YA QUE EN ALGUNOS CASOS SON MEDIDAS GRANDES COO 400mm SIENDO EL MAS GRANDE DE 355mm, SE ESPERA MODIFICAR YA QUE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y LIMITA LA PARTICIPACION DE LOS POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: V.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, C) TRANPARENCIA, E) COMPETENCIA J)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación por ello se cambiará la condición de inyectado a termoformado de los ítems indicados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluire en las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-GR-CUSCO-PM/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA META: 008 - INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606601442                           | Fecha de envío : | 29/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | GRUPO AZIONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 21:37:12   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

en los bienes a contratar no existen en el mercado los siguientes items inyectados solo existen en fabricacion termoformado:

- CODO PVC NTP ISO 1452 - 11.25° c/a Ø160mm C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- CODO PVC NTP ISO 1452 - 11.25° c/a Ø200mm C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- CODO PVC NTP ISO 1452 - 11.25° c/a Ø63mm C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- CODO PVC NTP ISO 1452 - 11.25° c/a Ø75mm C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- CODO PVC NTP ISO 1452 - 11.25° c/a Ø90mm C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- CODO PVC NTP ISO 399.002-11.25° Ø 2" C-10 INYETADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- CODO PVC NTP ISO 399.002-22.5° Ø 2" C-10 INYETADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 -C/A Ø 160MM A Ø 90 MM C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 -C/A Ø 200MM A Ø 90 MM C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 -C/A Ø 400MM A Ø 200 MM C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 -C/A Ø 400MM A Ø 200 MM C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 - C/A Ø63MM A 2" NTP ISO 399.002 C-10 -INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 - C/A Ø75MM A 2" NTP ISO 399.002 C-10 -INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 - C/A Ø90MM A 2" NTP ISO 399.002 C-10 -INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 -C/A Ø 90MM A Ø 75 MM C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 -C/A Ø 160MM A Ø 75 MM C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)
- REDUCCION PVC NTP ISO 1452 -C/A Ø 400MM A Ø 315 MM C-10 - INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO))
- UNION DE REPARACION PVC NTP ISO 1452 C/A Ø 400MM INYECTADO ( SOLO EXISTE TERMOFORMADO)

CONSIDERAR QUE LOS ITEMS MENCIONADOS SOLO EXISTEN EN TERMOFORMADOS MAS NO EXISTEN EN INYECTADOS

CONCLUSION CONSIDERAR QUE DICHOS BIENES PUEDAN SER TERMOFORMADOS

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 1      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación por ello se cambiará la condición de inyectado a termoformado de los ítems indicados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluire en las bases integradas