

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD

Ruc/código : 10164320419

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : CARRION GARCIA NILO ESTEBAN

Hora de envío : 22:16:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 17 de los TDR SE SOLICITA SE CONFIRMAR SI Dicho anexo se va presentar para la firmad de contrato

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 17 **Literal:** A **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta del participante, el cual refiere a la pág. 11 de las Bases, se indica que para la firma de contrato se presentar Anexo 1 (CARTA DE CONFIDENCIALIDAD), por ello se confirma que se presentara para la firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD

Ruc/código :	10164320419	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	CARRION GARCIA NILO ESTEBAN	Hora de envío :	22:16:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En numeral 7 de los TDR, se solicita confirmar si en ANEXO 5 PARA LA FIRMA DE CONTRATO O PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta del participante, el cual refiere a la pág. 30 de las Bases, se ha considerado suprimir la declaración jurada (Anexo 5) por cuanto la Cláusula de Anticorrupción figurar en el contrato a suscribir por el postor Adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realiza el ajuste en los TDR

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD

Ruc/código :	10164320419	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	CARRION GARCIA NILO ESTEBAN	Hora de envío :	22:16:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CONFIRMAR EL MONTO DE LA EXPERIENCIA ES DE 156,114.00, YA QUE EN LETRA HABRÍA UN ERROR, ASÍ COMO EN MONTO PARA LAS MYPEs

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a consulta se ha revisado el monto de la facturación para la experiencia y se procede a realizar corrección

Dice:

"Ciento cincuenta y seis mil con ciento catorce 00/100 soles"

Debe decir

"Ciento cincuenta y seis mil ciento catorce con 00/100 soles"

Respeto al monto para la experiencia de las MYPES:

Dice:

¿Treinta y nueve mil veintiocho con 00/100 soles"

Debe decir

"Treinta y nueve mil veintiocho con 50/100 soles".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/,156,114.00 (Ciento cincuenta y seis mil ciento catorce con 00/100 soles), por servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo correspondiente, tener la condición de micro y pequeña empresa, se acreditará una experiencia de S/ 39,028.50 (Treinta y nueve mil veintiocho con 50/100 soles) por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD

Ruc/código :	10164320419	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	CARRION GARCIA NILO ESTEBAN	Hora de envío :	22:16:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ CONFIRMAR SI EL CAMBIO DEL PERSONAL ES PUEDE REALIZAR CON EL MISMO PERFIL O SUPERIOR A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 6.2 **Literal:** A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta del participante, se confirma que el cambio de personal debe el mismo perfil o superior a los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realiza el ajuste en los TDR

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD

Ruc/código :	20605672443	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	TISLAN DATA CENTER FUTURE S.A.C.	Hora de envío :	23:38:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Favor confirmar que para el PERSONAL CLAVE ADICIONALMENTE A LO SOLICITADO BACHILLER y/o PERSONAL TECNICO se aceptara adicionalmente PERSONAL con TITULO PROFESIONAL.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1.1 **Página:** B.1.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado en los TDR, el personal clave TECNICO DE MANTENIMIENTO, debera ser con grado de bachiller o técnico profesional; por lo que, para el caso de bachiller se aceptará profesional titulado, por lo que al ser ingeniero titulado ya cuenta con el grado de bachiller.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD

Ruc/código :	20605672443	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	TISLAN DATA CENTER FUTURE S.A.C.	Hora de envío :	23:38:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor confirmar que se aceptara como Experiencia : Mantenimiento de Centro Datos o Data Center, Adecuacion de Sala de UPS ,Mantenimiento Correctivo de aire acondicionado de Centro de datos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: C Literal: C Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta del participante, se aclara que se requiere empresas con experiencia relacionadas al sistema de detección y extinción de sistemas contra incendios; por ello, el servicio de ¿Mantenimiento de Centro Datos o Data Center, Adecuacion de Sala de UPS¿ no es similar ya que, la adecuación de sala de UPS es diferente al sistema de detección y extinción de sistemas contra incendios; y el servicio de ¿Mantenimiento Correctivo de aire acondicionado de Centro de datos¿ no son similares ya este tiene como trabajo garantizar el flujo del caudal de aire frio de los sistemas de aire acondicionado de precisión, por lo que no se acoge su solicitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD

Ruc/código :	20605672443	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	TISLAN DATA CENTER FUTURE S.A.C.	Hora de envío :	23:38:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitacion favor confirmar que se acepta su smil, Certificado de SITema de Deteccion y supresion de incendio para data center

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: B.3.1 Literal: B.3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el punto B.1.3 Capacitación correspondiente al personal clave se acoge lo suegerido por el participante, la capacitación con el nombre de ¿Certificado de sistema de detección y/o supresión de incendio para data center¿ para el Profesional Especialista como Técnico de Mantenimiento.

Así mismo, a fin de tener más pluralidad de postres se ampliará el termino horas lectivas con horas, horas cronológicas y horas académicas; para ello se incorpora la siguiente nota para el requisito de calificación de capacitación del personal clave:

Nota: son equivalentes horas lectivas con: horas, horas cronológicas y horas académicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hace ajuste los TDR:

Profesional Especialista

Certificado de Capacitación en Mantenimiento Preventivo de Sistema de Detección y/o Alarma y/o Extinción Automática de Incendio para Centro de Datos y/o Certificado de sistema de detección y/o supresión de incendio para data center

Mínimo 20 horas lectivas

Nota: son equivalentes horas lectivas con: horas, horas cronológicas y horas académicas

Técnico de Mantenimiento

Certificado de Capacitación en Mantenimiento Preventivo de Sistema de Detección y/o Alarma y/o Extinción Automática de Incendio para Centro de Datos y/o Certificado de sistema de detección y/o supresión de incendio para data center

Mínimo 20 horas lectivas

Nota: son equivalentes horas lectivas con: horas, horas cronológicas y horas académicas