

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código : 20601899681

Nombre o Razón social : R Y H FESER E.I.R.L.

Fecha de envío : 07/11/2024

Hora de envío : 11:00:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases están considerando como bienes similares a los siguientes: adquisición de tableros eléctricos.
Al respecto, solicito puedan considerar como bienes similares a la "venta de artículos de ferretería eléctrica en general."
Ello debido a que los tableros eléctricos se encuentran dentro del rubro de ferretería eléctrica.
Con la finalidad de fomentar la participación de posibles postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, PARA FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE CONSIDERARA EN BIENES SIMILARES: VENTA DE TABLEROS ELECTRICOS EN GENERAL Y VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA ELECTRICA EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BIENES SIMILARES: VENTA DE TABLEROS ELECTRICOS EN GENERAL Y VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA ELECTRICA EN GENERAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:07:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos, para mayor participación de postores que el plazo de entrega de los bienes sea de 60 días para considerar los tiempos de importación de equipos y la aprobación de planos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: CAPITULO 1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, EL TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DIAS CALENDARIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:07:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos que a modo alternativo el letrero de riesgo eléctrico pueda ser del tipo adhesivo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, EL LETRERO DE RIESGO ELECTRICO DE TIPO ADHESIVO, CON EL TIEMPO SE LLEGA A DETERIORAR, POR LO QUE SE REQUIERE QUE SEAN PINTADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:07:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Considerando que los tableros solicitados serán para uso interior y que serán provistos con agujeros knock out , no sería necesario aplicar las recomendaciones NEMA 4 que son para tableros de uso exterior a prueba de agua, por consiguiente pedimos se considere el uso de tableros con grado de protección IP40 que son de uso genérico en este tipo de estructuras

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE USAR LOS TABLEROS CON PROTECCION IP55, POR QUE APARTE DE PROTEGER CONTRA POLVO Y ESPECIALMENTE SE REQUIERE PROTEGER CONTRA CHORROS DE AGUA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:07:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos que se puedan, de modo opcional a los diferenciales tipo A, suministrar interruptores diferenciales del tipo AC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE NECESARIAMENTE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE TIPO A. LAS DEL TIPO A DETECTA CORRIENTES DE FUGA ALTERNAS Y CONTINUAS, MIENTRAS QUE LA DEL TIPO AC SOLO DETECTA CORRIENTES DE FUGA ALTERNAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:07:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos para ampliar el número de postores en la presente licitación que se modifique el número de operaciones eléctricas/ mecánicas para los interruptores hasta 160 A , de 8000/25000 a 8000/20000 operaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ES LO QUE SE NECESITA Y FUE CALCULADO RESPECTIVAMENTE. POR LO QUE SE REQUIERE LOS DE 8000/25000

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:07:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos permita el uso de contactores de 3 polos a modo alternativo al de dos polos solicitados en el presente concurso, para así ampliar el numero de postores en la licitación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EL USO QUE SE REALIZARA A LOS CONTACTORES SOLO SERA PARA MOTOR PARA ACCIONAR EL ASCENSOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:07:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos se entreguen los esquemas unifilares en CAD de los tableros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, INDICANDO QUE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS BASES. DE ACUERDO A LOS CALCULOS DE CAIDAS Y COORDINACION DESARROLLADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:20:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Favor se solicita amablemente puedan considerar plazo de entre 45 días calendarios,

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, EL TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DIAS CALENDARIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:20:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Favor confirmaar si la venta de tableros de distribución, tambien sera considerado como tablero electrico. en todo caso aclarar si en l familia de tableros electricos, tambien ingresan tableros de distribucion , medicion control

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 2 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, PARA FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE CONSIDERARA EN BIENES SIMILARES: VENTA DE TABLEROS ELECTRICOS EN GENERAL Y VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA ELECTRICA EN GENERAL.

Los tableros de distribución son considerados como TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION, por lo tanto pertenece a la familia de tableros eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BIENES SIMILARES: VENTA DE TABLEROS ELECTRICOS EN GENERAL Y VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA ELECTRICA EN GENERAL.