

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 10KV DEL SISTEMA DE REBOMBEO CR-94 COLLIQUE N°3

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	23:25:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Podrían aclarar a que tipo de armaduras se refieren en el MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 160KVA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN MERITO AL MEMORANDO N 2680-2023-EOMASBA

SE PRECISA QUE EL ARMADO DE LA SUBESTACION AEREA SAB BIPOSTE (02 POSTES DE CONCRETO 13/400 C.C.A,01 PALOMILLA DE CONCRETO DE 2.20MTS,02 MEDIA LOZAS DE 1.10MTS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 10KV DEL SISTEMA DE REBOMBEO CR-94 COLLIQUE N°3

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	23:25:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Qué tipo de crucetas de concreto de 1.20mts se deberá considerar? (Simétrica o Asimétrica)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN MERITO AL MEMORANDO N 2680-2023-EOMASBA

SE ACLARA QUE NO LLEVA CRUCETA DE CONCRETO LA LLEGADA SERA CON CABLE ACERADO DE 3/4 Y LLEGADA CON TERMINACIONES UNIPOLARES A LOS SECCIONADORES TIPO CUT OUT DE 27 KV. POLIMERICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 10KV DEL SISTEMA DE REBOMBEO CR-94 COLLIQUE N°3

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	23:25:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Qué tipo de aisladores Poliméricos de 15Kv se deberán considerar? (Pin o Suspensión)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN MERITO AL MEMORANDO N 2680-2023-EOMASBA

SE ACLARA QUE NO SE UTILIZARA AISLADORES POLIMERICOS SERAN REEMPLAZO POR EXTENSORES DE FUGA DE 27 KV PARA MEJORAR SU AISLAMIENTO Y CORTO CIRCUITO EN LOS SECCIONADORES TIPO CUT-

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 10KV DEL SISTEMA DE REBOMBEO CR-94 COLLIQUE N°3

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	23:25:18

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿El servicio incluye el suministro de Tablero de distribución o solo instalación? Si fuera el caso cual sería el equipamiento que se deberá suministrar para el interior del tablero?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN MERITO AL MEMORANDO N 2680-2023-EOMASBA

.SE PRECISA QUE SE SUMINISTRARA UN TABLERO DE DISTRIBUCION CON UN INTERRUPTOR TERMICO DE ACUERDO AL EXISTENTE PARA LO CUAL PODRAN COORDINAR UNA VISITA TECNICA HASTA UN (01) DIA HABIL ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS PROGRAMADA EN EL SEACE AL CORREO ELECTRONICO: rromeros@sedapal.com.pe (Rodolfo Romero)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 10KV DEL SISTEMA DE REBOMBEO CR-94 COLLIQUE N°3

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	23:25:18

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Cuáles son las características de la plataforma para los postes?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN MERITO AL MEMORANDO N 2680-2023-EOMASBA

SE ACLARA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PALOMILLA C.A.V. M/2.2/100,P602.2m,100kg - MEDIA LOZA C.A.V. m/1.10/750 1.1 m 750 kg P79- POSTE C.A.C. DE 13/400/2/180/375 13 400 2 180 375 P32

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 10KV DEL SISTEMA DE REBOMBEO CR-94 COLLIQUE N°3

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	23:25:18

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Qué se utilizará como base del transformador?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN MERITO AL MEMORANDO N 2680-2023-EOMASBA

SE ACLARA QUE SE UTILIZARA EN MEDIA LOZA C.A.V. /1.10/750 1.1m 750 kg P79

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 10KV DEL SISTEMA DE REBOMBEO CR-94 COLLIQUE N°3

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	23:25:18

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿El servicio incluye el reemplazo de los postes y línea aérea? por lo tanto, se considera el suministro de estos ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN MERITO AL MEMORANDO N 2680-2023-EOMASBA

SE ACLARA QUE LA REFORMA ES DE AEREO A SUBTERRANEO CON CABLE N2SXY DE 50MM de cobre,ZANJA DE 1.00X0.60 MTS. CON SUS SEÑALIZACIONES DE PELIGRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 10KV DEL SISTEMA DE REBOMBEO CR-94 COLLIQUE N°3

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	23:25:18

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Podrían considerar colocar las laminas de los armados y el expediente técnico de las instalaciones existentes que se van a reemplazar?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN MERITO AL MEMORANDO N 2680-2023-EOMASBA

SE PRECISA QUE DICHA INFORMACION LE SERA REMITIDA AL POSTOR GANADOR DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 10KV DEL SISTEMA DE REBOMBEO CR-94 COLLIQUE N°3

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	23:25:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

:
Respecto al corte de energía eléctrica para la ejecución del servicio, las coordinaciones con la concesionaria la realizará la entidad y asumirá el costo que implique?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EN MERITO AL MEMORANDO N 2680-2023-EOMASBA

Se precisa que la coordinacion de corte del servicio lo coordinara SEDAPAL de acuerdo a la aprobacion de cronograma de trabajo para no afectar el servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null