

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDCC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TIJERALES METALICOS, COBERTURA TR4, POLICARBONATO, CANALETAS INCLUYE INSTALACION SEGÚN DETALLE DE PLANOS PARA LA META: 45 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSC

Ruc/código : 10257716401

Fecha de envío : 05/06/2025

Nombre o Razón social : MAUTINO SARAVIA GENARO

Hora de envío : 18:45:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

dentro de los alcances indican que el contraista debe suministrar los tijerales con diseño calculado segun cargas .. se pide aclarar si estan indicando que los diseños de estructura se hara nuevo y estaran a cargo del contratista ..? o seran con los aprobados en su expediente de contratacion

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el contratista debe suministrar los tijerales con diseño calculado según cargas, lo que implica que el diseño estará a su cargo, pero debe ajustarse a las especificaciones técnicas aprobadas en el expediente técnico y los planos adjuntos a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDCC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TIJERALES METALICOS, COBERTURA TR4, POLICARBONATO, CANALETAS INCLUYE INSTALACION SEGÚN DETALLE DE PLANOS PARA LA META: 45 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSC

Ruc/código :	10257716401	Fecha de envío :	05/06/2025
Nombre o Razón social :	MAUTINO SARAVIA GENARO	Hora de envío :	18:45:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:
con respecto a los equipos se pide aclarar si estos se podran presentar de mayor capacidad o potencia

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el equipamiento estratégico puede proponer de mayor capacidad a lo solicitado el mismo que no afecte la funcionabilidad en la prestación del contrato, así mismo se aclara que el equipamiento estratégico se acreditara para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDCC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TIJERALES METALICOS, COBERTURA TR4, POLICARBONATO, CANALETAS INCLUYE INSTALACION SEGÚN DETALLE DE PLANOS PARA LA META: 45 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSC

Ruc/código :	10257716401	Fecha de envío :	05/06/2025
Nombre o Razón social :	MAUTINO SARAVIA GENARO	Hora de envío :	18:45:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

dentro del aparte alcances de la descripcion del bien el ultimo parrafo indican vidrio templado se pide aclarar si este tambien sera suministrado o en su caso suprimirlo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el vidrio templado mencionado en las especificaciones técnicas del objeto de contratación son bienes que se debe suministrar en la ejecución del contrato, el mismo que se indica en los planos adjuntos a la contratación, por lo que no corresponde suprimir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDCC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TIJERALES METALICOS, COBERTURA TR4, POLICARBONATO, CANALETAS INCLUYE INSTALACION SEGÚN DETALLE DE PLANOS PARA LA META: 45 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSC

Ruc/código :	10257716401	Fecha de envío :	05/06/2025
Nombre o Razón social :	MAUTINO SARAVIA GENARO	Hora de envío :	18:45:00

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

con relacion a los vicios ocultos se pide reducir el tiempo a 3 años como minnimo el sollicitar 8 años sobrepasa la normativa

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria decide no acoger la observación, puesto que el objetivo principal de la contratación publica es garantizar una infraestructura como mínimo con 10 años de garantía hacia la población, así mismo el contratista que ejecuta el contrato debe garantizar un buen trabajo y uso de materiales de calidad para su durabilidad de la obra, por ello no se puede reducir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDCC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TIJERALES METALICOS, COBERTURA TR4, POLICARBONATO, CANALETAS INCLUYE INSTALACION SEGÚN DETALLE DE PLANOS PARA LA META: 45 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSC

Ruc/código :	20610561498	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:04:43

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Capacitación del responsable
II), cursos de especialización en soldadura de acuerdo al código D1.1 y con CWI vigente. quiero mencionar que este tipo de capacitación es incongruente puesto que esta CWI ES PARA TRABAJOS DE TUBERIAS DE ALTA PRESION COMO TUBERIAS DE GAS QUE CONTENGAN EN EL INTERIOR PRESION POR LO QUE SOLICITO AL COMITE EXTRAER ESTE REQUISITO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** cap 3 **Literal:** 2.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Por lo que se estaría limitando la mayor participación de postores vulnerando el art 2 de la L.C.E.

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria acoge la observación presentada respecto a la exigencia de certificación CWI (Certified Welding Inspector) conforme al código AWS D1.1, considerando que dicho requerimiento no es técnicamente aplicable a la naturaleza del proceso de contratación, por ello a efectos de integración de bases se suprime de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime certificación CWI (Certified Welding Inspector) conforme al código AWS D1.1

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDCC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TIJERALES METALICOS, COBERTURA TR4, POLICARBONATO, CANALETAS INCLUYE INSTALACION SEGÚN DETALLE DE PLANOS PARA LA META: 45 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSC

Ruc/código :	20610561498	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:20:55

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE SE RECONSIDERE QUE EL AÑO DE LA CAMIONETA SEA DESDE EL 2010 PARA ADELANTE ,
ASI MISMO SE SOLICITA SE SUPRIMA EL TILFOR Y EL TECLE QUE NO TIENE FUNCIONABILIDAD EN DICHO SERVICIO.
EN VEZ DE ELLO SE CONSIDERE UN EQUIPO ULTRASONIDO DE MEDIDOR DE ESPESOR DE TUBOS CON

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** cap 3 **Literal:** 2.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria acoge la observación presentada respecto a las condiciones técnicas solicitadas para el vehículo y los equipos a utilizar en el servicio. Se acepta eliminar la exigencia del tilfor y del tecle, dado que, según el análisis funcional del servicio, dichos equipos no son relevantes ni necesarios para la ejecución de las actividades previstas. La incorporación de equipos que no tienen funcionalidad directa en el objeto del servicio contradice el principio de razonabilidad. Se acoge la propuesta de incorporar un equipo de ultrasonido medidor de espesor de tubos con certificación vigente, en sustitución del tilfor y tecle. Este equipo aporta mayor utilidad y precisión en los trabajos de inspección y control de espesores en estructuras o tuberías, lo que es más pertinente y técnicamente valioso para los fines del servicio. así mismo se aclara que el equipamiento estratégico se acreditara para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora a efectos de integración de bases un equipo de ultrasonido medidor de espesor de tubos con certificación vigente, en sustitución del tilfor y tecle, así mismo con la finalidad de obtener pluralidad de postores de amplia el año de la camioneta de 2010 en adelante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDCC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TIJERALES METALICOS, COBERTURA TR4, POLICARBONATO, CANALETAS INCLUYE INSTALACION SEGÚN DETALLE DE PLANOS PARA LA META: 45 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSC

Ruc/código :	20601078156	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES EDY'MAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INVERSIONES EDY'MAG E.I.R.L.	Hora de envío :	22:52:16

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

en la pagina 47 de las bases en el numeral 3.5.2 requisitos de calificación facultativos , solicitan la experiencia del personal clave con conocimiento en soldadura de acuerdo al código D1-1 Y CON CWI, al respecto se observa que dichas capacitaciones son ilegales debido a que la bases estándar de establece que, para las contrataciones de bienes solo permite calificar la experiencia del personal clave siempre en cuando sea bajo la modalidad de llave en mano. por lo cual solicitamos suprimir esta capacitación debido a que es muy limitante para la pluralidad de postores. y se puede evidenciar que esta direccionado a un proveedor en especifico que cuente con esta capacitación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** c **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 5 de la ley general de contrataciones publicas h) y k)

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria acoge la observación presentada respecto a la exigencia de certificación CWI (Certified Welding Inspector) conforme al código AWS D1.1, considerando que dicho requerimiento no es técnicamente aplicable a la naturaleza del proceso de contratación, por ello a efectos de integración de bases se suprimirá de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime certificación CWI (Certified Welding Inspector) conforme al código AWS D1.1