

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-185-2024-GOREMAD/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE LA LADRILLOS KING KONG. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO LA JOYA - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	21:44:25

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

A que tipo de ladrillo se estan refiriendo ,si en las bases indican que la minima resistencia es de 140kgr/cm2.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PLANTEAMIENTO DEL PARTICIPANTE: LA RESISTENCIA MINIMA ES DE 130KGR/CM2 PARA LADRILLO DE ARCILLA DE 09 CM X 13 CM X 24 CM (LADRILLO TIPO IV) - SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null