

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTROLADORES AUTOMATICOS EN TIEMPO REAL EN SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	14:58:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor de confirmar cual es el plazo de ejecución de las pruebas de aceptación por parte de la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases se especifica que, las pruebas de aceptación por parte de la entidad están dentro del plazo de suministro (170 días)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTROLADORES AUTOMATICOS EN TIEMPO REAL EN SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	14:58:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para la admisión de la oferta no se requiera ningun otro documento que no este detallado en este numeral. De ser el caso que se requiera agradeceremos se incluyan en este numeral para efectos de la integración de las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que tal como esta indicado en las bases se confirma que la oferta solo deberá contener lo establecido en el numeral 2.2.1 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA y en numeral 2.2.2 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA, es preciso indicar que se solicita de lo ya indicado

e) Presentar tabla de datos técnicos establecidas en el numeral 16.1.1 y tambien 16.1.2 del capítulo III de las bases del proceso

y demas indicado en el numeral, tal como figura en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTROLADORES AUTOMATICOS EN TIEMPO REAL EN SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	14:58:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que los folletos, catalogos y/o manuales se pueden presentar en su idioma de origen o en su defecto que se pueda presentar la traducción simple de la misma.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presentación de los folletos, catalogos y/o manuales pueden ser presentados en los idiomas Inglés o Español. Documentos redactados en idioma distinto a los mencionados deben ser traducidos por Traductores Publicos Juramentado o Traductores Colegiados al idioma español.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el Numeral 2.2.1.1 literal f: (¿) estos documentos pueden ser presentados en los idiomas Inglés o Español y los documentos redactados en idioma distinto a los mencionados deben ser traducidos por Traductores Publicos Juramentado o Traductores Colegiados al idioma español.

Se modifica Nota de pie del cuadro del numeral 16.1.1 (pag 26) y 16.1.2 (pag 2): (...) estos documentos pueden ser presentados en los idiomas Inglés o Español y los documentos redactados en idioma distinto a los mencionados deben ser traducidos por Traductores Publicos Juramentado o Traductores Colegiados al idioma español.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTROLADORES AUTOMATICOS EN TIEMPO REAL EN SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	14:58:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el formato para el detalle de los precios unitarios es libre y que por ningun motivo nos solicitaran ampliar el formato que presentemos. En el caso que se requiera un formato especifico se solicita que se adicione a los TDR de tal forma que no se tenga problemas posteriores para la formalización del contrato

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: j Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el modelo de presentación de ofertas se encuentra anexo en las bases. Así mismo, se recalca que para la conformidad de los bienes el adjudicado debe realizar el metrado y liquidación como se indica en las bases en conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTROLADORES AUTOMATICOS EN TIEMPO REAL EN SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	14:58:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralida de postores se solicita considerar como valido la experiencia en venta, mantenimiento o instalación de Modulos de Entrada y Salida en plantas industriales, Minería o Hidrocarburos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presente adquisición es de caracter especializado, por lo que se requiere de una empresa que cuente con la debida experiencia en estos equipos que garantice su correcta operación al 100% del equipo ofertado. No se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTROLADORES AUTOMATICOS EN TIEMPO REAL EN SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	14:58:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con la fianlidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita que sea admitida como valida la experiencia en proyectos o servicios o Up Grade de cualquier SCADA electrico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presente adquisición es de caracter especializado, por lo que se requiere de una empresa que cuente con la debida experiencia en estos equipos que garantice su correcta operación al 100% del equipo ofertado. No se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTROLADORES AUTOMATICOS EN TIEMPO REAL EN SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:09:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la SET Parque Industrial, confirmar que el retiro de cableado de estados o mandos en el lado de las celdas, deberá estar sujeto a una evaluación técnica con el fin de no afectar la operación normal de las celdas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 16.2.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el retiro de cables serán de señales de estado y mandos inutilizados, por lo que estos no afectaran en la operación continua. No se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTROLADORES AUTOMATICOS EN TIEMPO REAL EN SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:09:57

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**  
En la SET Majes, favor confirmar que la ubicación del RTU nuevo, en el tablero existente del RTU Foxboro tienes espacio y capacidad disponible.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 16.2.3      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara que en las bases se indica que el equipo a adquirise debe ser instalado en los tableros de la sala de celdas, la misma que cuenta con espacio suficiente. No se acoge la consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONTROLADORES AUTOMATICOS EN TIEMPO REAL EN SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:09:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el personal clave tenga experiencia en el sistema PCVUE, para lo cual confirmar que en la experiencia solicitada debe el postor por lo menos incluir 03 ordenes de servicios o contratos donde se haya integrado a un Sistema Scada PCVUE o que el personal propuesto tenga certificado de capacitación de fabrica PCVUE de por lo menos 16 horas lectivas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases se indica que la experiencia del personal clave debe de ser como mínima de tres años en la instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio en RTU nivel de control 2, Sistemas SCADA en subestacioes eléctricas. Y Experiencia en proyectos o servicios de integración a sistemas SCADA PCVUE. así mismo se indica que estos requisitos deben ser acreditados fehacientemente mediante contratos y conformidad, constancias, certificados u otro relacionado para garantizar la experiencia del que realizará la integración. No se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null