

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRVFCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SALA DE INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARIAS, SALA DE USOS MULTIPLES Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE SALUD MENTAL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604143838 | Fecha de envío : | 19/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION BGS CONTRATISTAS S.A.C. | Hora de envío : | 13:57:52 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pág. 37- en el capítulo III Requerimiento. 3.1 Términos de referencia; 7.5.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO- de la revisión de este extremo de las bases. SE CONSULTA al comité de selección del presente procedimiento de selección en coordinación el área usuaria, Si es que se aceptara equipos con capacidad mayor a lo establecido en este extremo de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.5.3 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EL LITERAL 7.5.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO (SE ACEPTARA PARA SUSTENTAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, EQUIPOS CON MAYORES CAPACIDADES EN POTENCIA, PESOS, LONGITUDES, VOLÚMENES, ETC) ACLARÁNDOSE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE EN EL SENTIDO QUE LOS POSTORES PUEDEN OFERTAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO FUERA DEL RANGO ESPECIFICADO PARA CADA EQUIPO; EN RAZÓN A QUE LA OFERTA DE EQUIPOS CON CAPACIDAD Y POTENCIAS SUPERIORES A LO REQUERIDO EN LAS BASES, NO SIGNIFICARÁ UN MAYOR COSTO AL PROYECTO, PUES DEBE SER ASUMIDO ÍNTEGRAMENTE POR EL CONTRATISTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EL LITERAL 7.5.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO (SE ACEPTARA PARA SUSTENTAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, EQUIPOS CON MAYORES CAPACIDADES EN POTENCIA, PESOS, LONGITUDES, VOLÚMENES, ETC) ACLARÁNDOSE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE EN EL SENTIDO QUE LOS POSTORES PUEDEN OFERTAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO FUERA DEL RANGO ESPECIFICADO PARA CADA EQUIPO; EN RAZÓN A QUE LA OFERTA DE EQUIPOS CON CAPACIDAD Y POTENCIAS SUPERIORES A LO REQUERIDO EN LAS BASES, NO SIGNIFICARÁ UN MAYOR COSTO AL PROYECTO, PUES DEBE SER ASUMIDO ÍNTEGRAMENTE POR EL CONTRATISTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRVFCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SALA DE INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARIAS, SALA DE USOS MULTIPLES Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE SALUD MENTAL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604143838 | Fecha de envío : | 19/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION BGS CONTRATISTAS S.A.C. | Hora de envío : | 13:57:52 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Pág. 128; en el capítulo III Requerimiento. 3.2 Requisitos de Calificación; A.1 EQUIPAMIENTO ESTRETEGICO, respecto al equipamiento estratégico, SE CONSULTA al comité de selección del presente procedimiento de selección en coordinación el área usuaria, Si es que se aceptara equipos con capacidad mayor a lo establecido en este extremo de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EL LITERAL A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO (SE ACEPTARA PARA SUSTENTAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, EQUIPOS CON MAYORES CAPACIDADES EN POTENCIA, PESOS, LONGITUDES, VOLÚMENES, ETC) ACLARÁNDOSE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE EN EL SENTIDO QUE LOS POSTORES PUEDEN OFERTAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO FUERA DEL RANGO ESPECIFICADO PARA CADA EQUIPO; EN RAZÓN A QUE LA OFERTA DE EQUIPOS CON CAPACIDAD Y POTENCIAS SUPERIORES A LO REQUERIDO EN LAS BASES, NO SIGNIFICARÁ UN MAYOR COSTO AL PROYECTO, PUES DEBE SER ASUMIDO ÍNTEGRAMENTE POR EL CONTRATISTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EL LITERAL A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO (SE ACEPTARA PARA SUSTENTAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, EQUIPOS CON MAYORES CAPACIDADES EN POTENCIA, PESOS, LONGITUDES, VOLÚMENES, ETC) ACLARÁNDOSE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE EN EL SENTIDO QUE LOS POSTORES PUEDEN OFERTAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO FUERA DEL RANGO ESPECIFICADO PARA CADA EQUIPO; EN RAZÓN A QUE LA OFERTA DE EQUIPOS CON CAPACIDAD Y POTENCIAS SUPERIORES A LO REQUERIDO EN LAS BASES, NO SIGNIFICARÁ UN MAYOR COSTO AL PROYECTO, PUES DEBE SER ASUMIDO ÍNTEGRAMENTE POR EL CONTRATISTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRVFCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SALA DE INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARIAS, SALA DE USOS MULTIPLES Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE SALUD MENTAL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604143838 | Fecha de envío : | 19/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION BGS CONTRATISTAS S.A.C. | Hora de envío : | 13:57:52 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Pág. 37- en el capítulo III Requerimiento. 3.1 Términos de referencia; 7.5.2.2.2 Capacitación para los operarios soldadores (02), en cuanto al curso a la letra dice: ¿(¿) Homologación en soldadura SMAW 3G-4-G- Ascendente, con un mínimo de 120 horas. (¿)¿. de la revisión de este extremo de las bases, SE APRECIA que este requisito es desproporcionado y sesgado, toda vez que existen otras capacitaciones similares que pueden ser acreditados por los postores y además el tiempo de capacitación mínimo solicitado es desproporcionado y sesgado. EN TAL SENTIDO OBSERVAMOS QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN Y EL AREA USUARIA NO ESTÁ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO DESCRITO EN LOS INCISOS A), B) Y E) DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; por lo tanto, SE SOLICITA al comité de selección del presente procedimiento de selección en coordinación el área usuaria, ampliar la denominación del curso y su tiempo mínimo proponiendo lo siguiente: (¿) Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido-SMAW, con calificación 3G-4G , con un mínimo de 40 horas(¿)¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.5.2.2.2 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

INCISOS A), B) Y E) DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO N° 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES - PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, EL ORGANO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, A LO SOLICITADO, Y SE AMPLIA LA LA DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOLICITADO A LOS OPERARIOS SOLDADORES (02), , A: Curso de homologación en soldadura SMAW 3G-4G Ascendente y/o Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido-SMAW, con calificación 3G-4G , con un mínimo de 40 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO N° 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES - PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, EL ORGANO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, A LO SOLICITADO, Y SE AMPLIA LA LA DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOLICITADO A LOS OPERARIOS SOLDADORES (02), , A: Curso de homologación en soldadura SMAW 3G-4G Ascendente y/o Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido-SMAW, con calificación 3G-4G , con un mínimo de 40 horas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRVFCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SALA DE INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARIAS, SALA DE USOS MULTIPLES Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE SALUD MENTAL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604143838 | Fecha de envío : | 19/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION BGS CONTRATISTAS S.A.C. | Hora de envío : | 13:57:52 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pág. 129; en el capítulo III Requerimiento. 3.2 Requisitos de Calificación; A.1.2 CAPACITACIÓN, respecto al requisito Capacitación para los operarios soldadores (02), en cuanto al curso a la letra dice: ¿(¿) Homologación en soldadura SMAW 3G-4-G- Ascendente, con un mínimo de 120 horas. (¿)¿. de la revisión de este extremo de las bases, SE APRECIA que este requisito es desproporcionado y sesgado, toda vez que existen otras capacitaciones similares que pueden ser acreditados por los postores y además el tiempo de capacitación mínimo solicitado es desproporcionado y sesgado. EN TAL SENTIDO OBSERVAMOS QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN Y EL AREA USUARIA NO ESTÁ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO DESCRITO EN LOS INCISOS A), B) Y E) DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; por lo tanto, SE SOLICITA al comité de selección del presente procedimiento de selección en coordinación el área usuaria, ampliar la denominación del curso y su tiempo mínimo proponiendo lo siguiente: (¿) Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido-SMAW, con calificación 3G-4G , con un mínimo de 40 horas(¿)¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.1.2 **Página:** 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

INCISOS A), B) Y E) DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO N° 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES - PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, A LO SOLICITADO, Y SE AMPLIA LA LA DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOLICITADO A LOS OPERARIOS SOLDADORES (02), , A: Curso de homologación en soldadura SMAW 3G-4G Ascendente y/o Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido-SMAW, con calificación 3G-4G , con un mínimo de 40 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO N° 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES - PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, A LO SOLICITADO, Y SE AMPLIA LA LA DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOLICITADO A LOS OPERARIOS SOLDADORES (02), , A: Curso de homologación en soldadura SMAW 3G-4G Ascendente y/o Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido-SMAW, con calificación 3G-4G , con un mínimo de 40 horas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRVFCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SALA DE INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARIAS, SALA DE USOS MULTIPLES Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE SALUD MENTAL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604143838 | Fecha de envío : | 19/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION BGS CONTRATISTAS S.A.C. | Hora de envío : | 13:57:52 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pág. 128; en el capítulo III Requerimiento. 3.2 Requisitos de Calificación; A.1 EQUIPAMIENTO ESTRETEGICO, respecto al equipamiento estratégico, SE CONSULTA al comité de selección del presente procedimiento de selección en coordinación el área usuaria, Si es que se aceptara boletas de venta para acreditar la propiedad del equipamiento estratégico solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a.1 Página: 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO DE CONTRATACION DEL ESTADO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EL LITERAL A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO (SE ACEPTARA BOLETAS DE VENTA U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA PROPIEDAD O POSESION DEL EQUIPO SOLICITADO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL ORGANO DE CONTRATACION DEL ESTADO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EL LITERAL A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO (SE ACEPTARA BOLETAS DE VENTA U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA PROPIEDAD O POSESION DEL EQUIPO SOLICITADO).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HRVFCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA SALA DE INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARIAS, SALA DE USOS MULTIPLES Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE SALUD MENTAL

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600720598 | Fecha de envío : | 19/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ATLAS PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | Hora de envío : | 14:08:44 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el capítulo III REQUERIMIENTO. 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN; A.1.2 CAPACITACIÓN, respecto al requisito Capacitación para los operarios soldadores (02), en cuanto al curso a la letra dice: ¿(¿) Homologación en soldadura SMAW 3G-4-G- Ascendente, con un mínimo de 120 horas. (¿)¿. SE CONSULTA al comité de selección del presente procedimiento de selección en coordinación el área usuaria, Si es que será necesario acreditar el REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL CURSO PARA EL SOLDADOR ACREDITADO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1.2 Página: 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EL LITERAL A.1.2 CAPACITACIÓN (SI SERÁ NECESARIO ACREDITAR EL REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL CURSO PARA EL SOLDADOR ACREDITADO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EL LITERAL A.1.2 CAPACITACIÓN (SI SERÁ NECESARIO ACREDITAR EL REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL CURSO PARA EL SOLDADOR ACREDITADO).