

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAUCHO GRANULADO SBR CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDADES CÍVICAS EN LA JUNTA VECINAL EL MOLINO TUMILACA, DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2534781

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:21:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se otorga un plazo de 20 dias calendarios para la entrega de los productos, este plazo es insuficiente para cumplir con las metas de lo solicitado. Estos productos son importados, y ha de tener cuidado con el aglutinante por ser un químico y debe estar dentro del plazo de vencimiento. Solicitamos una ampliación a 50 días como plazo e entrega para importar los materiales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta residencia no se acoge a esta observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAUCHO GRANULADO SBR CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDADES CÍVICAS EN LA JUNTA VECINAL EL MOLINO TUMILACA, DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2534781

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:21:59

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Sobre el caucho granulado se menciona una marca específica "tracktech" solicitamos que se maneje su nombre general "Caucho Granulado". Referente a la granulometría para parques infantiles se usan de 6 mm, solicitamos a la entidad a ampliar el rango solicitado.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria previa evaluación de la observación de que es una marca tracktech, se hace un cambio pertinente para utilizar su nombre general caucho granulado y se ve por conveniente ampliar el rango de la granulometría a 6mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

5.1 ALCANCES DEL BIEN.

Ítem 1 Descripción: caucho granulado especificaciones del bien:  
caucho granulado SBR ideal para reas recreativas de alto transito suave al contacto y amortiguamiento de caídas de color negro con pruebas UV. 3.6 mm.

6.1.1 DE LOS PROPIEDADES MINIMAS DE LOS MATERIALES:  
DEL CAUCHO EPDM (10MM) granulometría de 1 a6 mm aprox. (cumpla adherencia, densidad, proporciones de ligante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAUCHO GRANULADO SBR CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDADES CÍVICAS EN LA JUNTA VECINAL EL MOLINO TUMILACA, DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2534781

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:21:59

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que el pavimento tenga la prueba EN 1177, sin embargo esta norma que evalua la altura de caida critica de los juegos, esta basado en pavimentos de mayor espesor de 5-10 cm. Solicitamos a la entidad que se elimine esta prueba en este espesor, ya que no es común para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en verificación de la normativa EN 1177 donde evalúa la altura de caída critica de los juegos se basa en espesores de 5-10 cm por cual se procede a suprimir esta normativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6.1 CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO DE MATERIALES:

Se solicita que el sistema de piso de caucho esta certificado para el espesor de 30 mm bajo las siguientes normas como mínimo: EN 13501-1:2019 Inflamabilidad  
Certificados de prueba REACH, PAH y/o similares del aglutinante y EPDM  
ISO 9001/ CALIDAD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAUCHO GRANULADO SBR CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDADES CÍVICAS EN LA JUNTA VECINAL EL MOLINO TUMILACA, DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2534781

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:21:59

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**  
están solicitando 3 años de experiencia al personal clave para estos proyectos los tiempos de ejecución son cortos; por lo que solicitamos se pueda considerar 2 años de experiencia

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** b    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Esta residencia no se acoge a esta observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
no corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAUCHO GRANULADO SBR CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDADES CÍVICAS EN LA JUNTA VECINAL EL MOLINO TUMILACA, DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2534781

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	20:11:12

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

La entidad requiere en la pagina 32 un responsable técnico, solicitamos a la entidad acoger certificado emitido por el fabricante con una anterioridad mínimo de 2 años con experiencia en piso de caucho y/o similares para una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta residencia no se acoge a esta observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

no corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAUCHO GRANULADO SBR CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDADES CÍVICAS EN LA JUNTA VECINAL EL MOLINO TUMILACA, DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2534781

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	20:11:12

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

La entidad requiere en la pagina 32 personal clave, solicitamos a la entidad acoger la experiencia de 01 Ingeniero y/o arquitecto habilitado. Esta experiencia tienes que ser emitido por el fabricante con una anterioridad mínimo de 2 años con experiencia en piso de caucho y/o similares para una mayor pluralidad de postores

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta residencia no se acoge a esta observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

no corresponde