

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código : 20607929077

Fecha de envío : 19/12/2023

Nombre o Razón social : PHOENIX ENERGY S.A.C.

Hora de envío : 15:14:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité promover la concurrencia de postores y aceptar otras experiencias que también están relacionadas al objeto de la convocatoria, tales como; Servicio de cableado, conexonado y reubicación de gabinetes y/o Implementación de tableros de control y fuerza con HMI y/o Servicios de mantenimiento Electricidad e Instrumentación y/o Implementación de sistemas Scada, Integración de equipos a sistemas Scada y/o Servicios de mantenimiento de instrumentación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A **Página: 70**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se procederá a verificar la experiencia del postor en la especialidad por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria que esten incluidos en servicios, siempre y cuando estos bienes sean acreditados con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de nodos DeviceNet que se revisarán dentro del Mantenimiento general de red DeviceNet

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: a Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que el mantenimiento general de la red devicenet asociados al control del PLC bocatoma compuertas contempla la cantidad de 25 nodos

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.40 ¿ Mantenimiento general de 25 nodos de la red DeviceNet, medición de voltajes de operación de la red, medición de resistencias terminales, limpieza y ajuste de conectores, diagnóstico de medio físico: fallas en los cables, longitud de cables, verificación de velocidad de transmisión y estado de nodos, generación de listado de nodos con tags de equipos, listado de repuestos y rotulación de cables.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control Bocatoma Compuertas, cuenta con un PLC y HMI actualmente, e indicar el modelo y marca de los equipos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: a Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El gabinete de control de Bocatoma Compuertas cuenta con un PLC de la marca Rockwell Automation y modelo 1756-L73 y un HMI de la marca Rockwell Automation y modelo Panel view Plus 1250

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de lazos de control que deben sintonizarse en el sistema de Control Bocatoma Compuertas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: a Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la cantidad de lazos de control a sintonizar del PLC bocatoma Compuertas son 07

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 40¿ Sintonizar los parámetros PID de 07 lazos de control del PLC.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Favor de indicar en un anexo la lista de señales del Gabinete de Control Bocatoma Compuertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: a Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se adjunta a las bases integradas la lista de señales de entradas y salidas del Gabinete de Control Bocatoma Compuertas.

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de nodos DeviceNet que se revisarán dentro del Mantenimiento general de red DeviceNet

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: b Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que el mantenimiento general de la red devicenet asociados al control del PLC bocatoma Limpiarejas contempla la cantidad de 25 nodos

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 41 ¿ Mantenimiento general de 25 nodos de la red DeviceNet, medición de voltajes de operación de la red, medición de resistencias terminales, limpieza y ajuste de conectores, diagnóstico de medio físico: fallas en los cables, longitud de cables, verificación de velocidad de transmisión y estado de nodos, generación de listado de nodos con tags de equipos, listado de repuestos y rotulación de cables.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control Bocatoma Limpiarrejas, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: b Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que el gabinete de control de Bocatoma limpiarejas si cuenta con un PLC de la marca marca Rockwell Automation y modelo 1756-L73

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de lazos de control que deben sintonizarse en el sistema de Control Bocatoma Limpiarrejas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: b Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la cantidad de lazos de control a sintonizar del PLC bocatoma Limpiarrejas son 06

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 41 ¿ Sintonizar los parámetros PID de 06 lazos de control del PLC.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Favor de indicar en un anexo la lista de señales del Gabinete de Control Bocatoma Limpiarrejas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: b Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se adjunta a las bases integradas la lista de señales de entradas y salidas del Gabinete de Control Bocatoma Limpiarrejas.

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de nodos DeviceNet que se revisarán dentro del Mantenimiento general de red DeviceNet en el Control Bocatoma Desarenadores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: c Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que el mantenimiento general de la red devicenet asociados al control del PLC bocatoma Desarenadores contempla la cantidad de 25 nodos

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 42 ¿ Mantenimiento general de 25 nodos de la red DeviceNet, medición de voltajes de operación de la red, medición de resistencias terminales, limpieza y ajuste de conectores, diagnóstico de medio físico: fallas en los cables, longitud de cables, verificación de velocidad de transmisión y estado de nodos, generación de listado de nodos con tags de equipos, listado de repuestos y rotulación de cables.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control Bocatoma Desarenadores, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: C Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que el gabinete de control Bocatoma Desarenadores si cuenta con un PLC de la marca marca Rockwell Automation y modelo 1756-L73

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de lazos de control que deben sintonizarse en el sistema de Control Bocatoma Desarenadores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: c Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la cantidad de lazos de control a sintonizar del PLC bocatoma Desarenadores son 32

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 42¿ Sintonizar los parámetros PID de 32 lazos de control del PLC.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Favor de indicar en un anexo la lista de señales del Gabinete de Control Bocatoma Desarenadores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: C Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se adjunta a las bases integradas la lista de señales de entradas y salidas del Gabinete de Control Bocatoma Desarenadores

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de conexiones de fibra (de 08 hilos) que deben ser fusionadas y certificadas en el Control PLC PTAP

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: d Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se deben fusionar y certificar 4 conexiones en cada extremo y por cada tramo de fibra óptica

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.43 ¿ Fusionado y certificación de la fibra óptica de 8 hilos (4 conexiones en cada extremo)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de nodos DeviceNet que se revisarán dentro del Mantenimiento general de red DeviceNet en el Control PLC PTAP

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: d Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que el mantenimiento general de la red devicenet asociados al control del PLC PTAP contempla la cantidad de 125 nodos

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 43 ¿ Mantenimiento general de 5 redes DeviceNet (125 nodos), medición de voltajes de operación de la red, medición de resistencias terminales, limpieza y ajuste de conectores, diagnóstico de medio físico: fallas en los cables, longitud de cables, verificación de velocidad de transmisión y estado de nodos, generación de listado de nodos con tags de equipos, listado de repuestos y rotulación de cables.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control PLC PTAP, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: d Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que el gabinete de control PLC PTAP si cuenta con dos PLCs de la marca marca Rockwell Automation y modelo 1756-L73

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de lazos de control que deben sintonizarse en el sistema de Control PLC PTAP

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: d Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que en el PLC PTAP no se ha solicitado realizar la actividad de sintonización de lazos de control

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Favor de indicar en un anexo la lista de señales del Gabinete de Control PLC PTAP.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: d Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se adjunta a las bases integradas la lista de señales de entradas y salidas del Gabinete de Control PLC PTAP.

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de conexiones de fibra (de 08 hilos) que deben ser fusionadas y certificadas en el Control Rio Tanque Agua

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: e Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se deben fusionar y certificar 4 conexiones en cada extremo y por cada tramo de fibra óptica

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.45 ¿ Fusionado y certificación de la fibra óptica de 8 hilos (4 conexiones en cada extremo)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de nodos DeviceNet que se revisarán dentro del Mantenimiento general de red DeviceNet del Control Rio Tanque Agua

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: e Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que en el Rio Tanque Agua no se ha solicitado realizar la actividad de mantenimiento a redes devicenet

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control Rio Tanque Agua Contacto, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: e Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se cuenta con PLC en el Gabinete de Control Rio Tanque Agua Contacto, el suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo gabinete se indican en las bases

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de lazos de control que deben sintonizarse en el sistema de Control Rio Tanque Agua Contacto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: e Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la cantidad de lazos de control a sintonizar del Rio Tanque Agua Contacto son 5

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 45¿ Sintonizar los parámetros PID de 5 lazos de control del PLC.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Favor de indicar en un anexo la lista de señales del Gabinete de Control Rio Tanque Agua Contacto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: e Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la lista de señales del Gabinete de Control Rio Tanque Agua Contacto forma parte de los entregables que deberá desarrollar el Contratista y que se indican en las Pag. 28 del acápite i.2) e inciso c) del primer entregable; y en la Pag. 29 del acápite i.3) inciso o) que se entrega al culminar la etapa de instalación y puesta en marcha

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de conexiones de fibra (de 08 hilos) que deben ser fusionadas y certificadas en el Control Rio Salida Multiflo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: f Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se deben fusionar y certificar 4 conexiones en cada extremo y por cada tramo de fibra óptica

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.46 ¿ Fusionado y certificación de la fibra óptica de 8 hilos (4 conexiones en cada extremo)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de nodos DeviceNet que se revisarán dentro del Mantenimiento general de red DeviceNet en el Control Rio Salida Multiflo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: f Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que en el Rio Salida Multiflo no se ha solicitado realizar la actividad de mantenimiento a redes devicenet

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control Rio Salida Multiflo, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: f Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se cuenta con PLC en el Gabinete de Control Rio Salida Multiflo, el suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo gabinete se indican en las bases

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de lazos de control que deben sintonizarse en el sistema de Control Rio Salida Multiflo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: f Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la cantidad de lazos de control a sintonizar del Rio Salida Multiflo son 10

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 47¿ Sintonizar los parámetros PID de 10 lazos de control del PLC.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Favor de indicar en un anexo la lista de señales del Gabinete de Control Rio Salida Multiflo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: f Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la lista de señales del Gabinete de Control Rio Salida Multiflo. forma parte de los entregables que deberá desarrollar el Contratista y que se indican en las Pag. 28 del acápite i.2) e inciso c) del primer entregable; y en la Pag. 29 del acápite i.3) inciso o) que se entrega al culminar la etapa de instalación y puesta en marcha

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de conexiones de fibra (de 08 hilos) que deben ser fusionadas y certificadas en el Control Rio Reactivos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: g Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se deben fusionar y certificar 4 conexiones en cada extremo y por cada tramo de fibra óptica

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.48 ¿ Fusionado y certificación de la fibra óptica de 8 hilos (4 conexiones en cada extremo)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de nodos DeviceNet que se revisarán dentro del Mantenimiento general de red DeviceNet en el Gabinete de Control Rio Reactivos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: g Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que en el Rio Reactivos no se ha solicitado realizar la actividad de mantenimiento a redes devicenet

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control Rio Reactivos, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: g Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se cuenta con PLC en el Gabinete de Control Rio Reactivos, el suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo gabinete se indican en las bases

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de lazos de control que deben sintonizarse en el sistema de Control Rio Reactivos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: g Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la cantidad de lazos de control a sintonizar del Rio Reactivos son 15

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 49¿ Sintonizar los parámetros PID de 15 lazos de control del PLC.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Favor de indicar en un anexo la lista de señales del Gabinete de Control Rio Reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: g Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la lista de señales del Gabinete de Control Rio Reactivos. forma parte de los entregables que deberá desarrollar el Contratista y que se indican en las Pag. 28 del acápite i.2) e inciso c) del primer entregable; y en la Pag. 29 del acápite i.3) inciso o) que se entrega al culminar la etapa de instalación y puesta en marcha

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de conexiones de fibra (de 08 hilos) que deben ser fusionadas y certificadas en el Control Rio Salida Filtros

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: h Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se deben fusionar y certificar 4 conexiones en cada extremo y por cada tramo de fibra óptica

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.50 ¿ Fusionado y certificación de la fibra óptica de 8 hilos (4 conexiones en cada extremo)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de nodos DeviceNet que se revisarán dentro del Mantenimiento general de red DeviceNet en el Gabinete de Control Rio Salida Filtros

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: h Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se ha solicitado realizar esta actividad de mantenimiento a redes devicenet

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control Rio Salida Filtros, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: h Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se cuenta con PLC en el Gabinete de Control Rio Salida Filtros, el suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo gabinete se indican en las bases

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de lazos de control que deben sintonizarse en el sistema de Control Rio Salida Filtros

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: h Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la cantidad de lazos de control a sintonizar del Rio Salida Filtros son 20

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 50¿ Sintonizar los parámetros PID de 20 lazos de control del PLC.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Favor de indicar en un anexo la lista de señales del Gabinete de Control Rio Salida Filtros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: h Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la lista de señales del Gabinete de Control Rio Salida Filtros forma parte de los entregables que deberá desarrollar el Contratista y que se indican en las Pag. 28 del acápite i.2) e inciso c) del primer entregable; y en la Pag. 29 del acápite i.3) inciso o) que se entrega al culminar la etapa de instalación y puesta en marcha

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de conexiones de fibra (de 08 hilos) que deben ser fusionadas y certificadas en el Control Rio Reservoirio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: j Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se deben fusionar y certificar 4 conexiones en cada extremo y por cada tramo de fibra óptica

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.51 ¿ Fusionado y certificación de la fibra óptica de 8 hilos (4 conexiones en cada extremo)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de nodos DeviceNet que se revisarán dentro del Mantenimiento general de red DeviceNet en el Gabinete de Control Rio Reservoirio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: j Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que en el Rio Reservoirio no se ha solicitado realizar la actividad de mantenimiento a redes devicenet

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control Rio Reservorio, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: j Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se cuenta con PLC en el Gabinete de Control Rio Reservorio, el suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo gabinete se indican en las bases

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de lazos de control que deben sintonizarse en el sistema de Control Rio Reservorio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: j Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la cantidad de lazos de control a sintonizar del Rio Reservorio son 5

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag. 52¿ Sintonizar los parámetros PID de 5 lazos de control del PLC.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Favor de indicar en un anexo la lista de señales del Gabinete de Control Rio Reservorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: j Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la lista de señales del Gabinete de Control Rio Reservorio. forma parte de los entregables que deberá desarrollar el Contratista y que se indican en las Pag. 28 del acápite i.2) e inciso c) del primer entregable; y en la Pag. 29 del acápite i.3) inciso o) que se entrega al culminar la etapa de instalación y puesta en marcha

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de Control HMI Multiflo, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: j Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se cuenta con PLC en el Gabinete de HMI Multiflo, el suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo gabinete se indican en las bases

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de conexiones de fibra (de 08 hilos) que deben ser fusionadas y certificadas en el HMI Filtros Sector 1

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: k Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se deben fusionar y certificar 4 conexiones en cada extremo y por cada tramo de fibra óptica

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.53 ¿ Fusionado y certificación de la fibra óptica de 8 hilos (4 conexiones en cada extremo)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de HMI Filtros Sector 1, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: k Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se cuenta con PLC en el Gabinete de HMI Filtros Sector N°1, el suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo gabinete se indican en las bases

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de conexiones de fibra (de 08 hilos) que deben ser fusionadas y certificadas en el HMI Filtros Sector 2

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: | Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se deben fusionar y certificar 4 conexiones en cada extremo y por cada tramo de fibra óptica

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.54 ¿ Fusionado y certificación de la fibra óptica de 8 hilos (4 conexiones en cada extremo)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de HMI Filtros Sector 2, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: | Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se cuenta con PLC en el Gabinete de HMI Filtros Sector N°2, el suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo gabinete se indican en las bases

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Confirmar que el Gabinete de HMI CCM, cuenta con un PLC actualmente, e indicar el modelo y marca del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: m Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que no se cuenta con PLC en el Gabinete de HMI CCM, el suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo gabinete se indican en las bases

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de conexiones de fibra (de 08 hilos) que deben ser fusionadas y certificadas en el HMI Gabinete de Comunicaciones PTAP

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: n Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que se deben fusionar y certificar 4 conexiones en cada extremo y por cada tramo de fibra óptica

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pag.55 ¿ Fusionado y certificación de la fibra óptica de 8 hilos (4 conexiones en cada extremo)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Confirmar el plazo que se debe considerar, ya que si bien se señala que es de 180 días, en el objeto de la convocatoria se señala que se debe considerar un plazo de años para la prestación accesorio la cual no se ha considerado dentro del plazo. Se solicita consignar todo el plazo que debemos considerar para evitar errores en la elaboración de la propuesta por parte de los postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que para la prestación principal el plazo de entrega es de ciento ochenta (180) días calendarios contados a partir del día siguiente de recepcionado el Pedido de Bienes Nacionales, el plazo de entrega incluye la entrega de bienes, instalación y puesta en funcionamiento e informe final. Para la prestación accesorio el plazo de ejecución es de dos (2) años, el mismo que se computa desde el día siguiente de la firma del acta de conformidad de la puesta en funcionamiento del sistema de control de la PTAP de Huachipa otorgado por el Equipo Gestión Integral de Plantas.

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA (en donde corresponda)

PRESTACIÓN PRINCIPAL

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de ciento ochenta (180) días calendarios contados a partir del día siguiente de recepcionado el Pedido de Bienes Nacionales, el plazo de entrega incluye la entrega de bienes, instalación y puesta en funcionamiento e informe final., en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

PRESTACIÓN ACCESORIA

Para la prestación accesorio el plazo de ejecución es de dos (2) años, el mismo que se computa desde el día siguiente de la firma del acta de conformidad de la puesta en funcionamiento del sistema de control de la PTAP de Huachipa otorgado por el Equipo Gestión Integral de Plantas.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita confirmar si es viable presentar catalogos en otro idioma con su traducción simple con la finalidad de optimizar los costos que representa presentar la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que los catalogos pueden ser presentados en el idioma original del fabricante y/o su traducción simple

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se solicita que para el perfil de tecnico de automatización se considere como valido los profesionbales en electrotecnia industrial

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, a fin de fomentar la más amplia y objetiva concurrencia, pluralidad y participación de postores potenciales;

....
Un (01) técnico en automatización con la formación académica
....TÉCNICO EN ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Un (01) técnico en automatización (Personal Clave)

Formación Académica:

Técnico en Electrónica Industrial o Electrónica y automatización industrial o Técnico en Control de Máquinas y procesos industriales o Técnico en Electrotecnia Industrial, con título de Técnico a nombre de la Nación.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si existe algun error en la forma de pago de la prestación accesorio, ya que señalan que ser realizara el pago de acuerdo al consumo de estas, lo cual corresponde aun sistema de precios unitarios, mas no al de suma alzada como lo es este proceso, lo cual podria configurar un vicio de nulidad del proceso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que según lo indicado en la Pag. 75 de las bases en la CLAÚSULA QUINTA: DEL PAGO se indica: A la suscripción del contrato el postor ganador de la buena pro presentará una estructura de costos con los importes unitarios por cada soporte técnico de acuerdo al cronograma establecido, de tal forma que permita el importe total a pagar por la prestación efectivamente realizada en cada soporte técnico.

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Favor de indicar cual es el codigo que hay qíue considerar en este anexo, ya que el codigo que han colocado en el objeto de la convocatoria (92660) es un codigo de uso interno de la entidad. O se debe detallar un codigo para que tablero o elemento que se describe en las bases. Se solicita que la entidad complete adecuada emente este formato con al finalidad de que ningiun postor pueda caer en error u omisión, ya que solo podría llenar correctamente este formatos personal de la entidad o aquellas empresas que hayan participádo en el estudio de mercado,

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: - Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que el código N°92660 es el número que se debe colocar en la columna que indica Código del bien de la Pag. 89

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si existe un error en este anexo, ya que no se ha considerado el plazo correspondiente a la prestación adicional, la cual debería ser 24 meses. Asimismo que se debería considerar los mimos tiempos que estan en el cuadro detallado en el numeral 7, lo cual puede causar confusion a todos los postores,

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: - Página: 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara el Anexo N° 4 de Declaración Jurada de Plazo de Entrega, se incluye que:
Para la prestación accesoria el plazo de ejecución es de dos (2) años, el mismo que se computa desde el día siguiente de la firma del acta de conformidad de la puesta en funcionamiento del sistema de control de la PTAP de Huachipa otorgado por el Equipo Gestión Integral de Plantas.

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Anexo N° 4 de Declaración Jurada de Plazo de Entrega

...
se incluye:
Para la prestación accesoria el plazo de ejecución es de dos (2) años, el mismo que se computa desde el día siguiente de la firma del acta de conformidad de la puesta en funcionamiento del sistema de control de la PTAP de Huachipa otorgado por el Equipo Gestión Integral de Plantas.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:25

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo a 220 días calendarios con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, no se aceptará plazo de entrega mayor a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. Asimismo, se informa que durante la etapa de indagación de mercado las empresas que cotizaron, no observaron el plazo de entrega.

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20508841397	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.	Hora de envío :	21:59:22

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

Dentro de los requisitos para la Experiencia del postor en la especialidad, se esta solicitando acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 500 000.00 (Un Millon quinientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, en aras de fomentar mayor cantidad de participación de postores, solicitamos al comité puede considerar disminuir esta experiencia a S/. 1 000,000.00 (1 millon con 00/100 soles)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 , inciso a) Libertad de concurrencia, b) Igual de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, debido a que el requisito de la experiencia del postor de la especialidad tiene como objeto garantizar y acreditar el expertise a través del monto facturado por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria asimismo para esta segunda convocatoria ya se ha disminuido con respecto a las bases integradas de la primera convocatoria de S/ 1 800 000 (Un millón ochocientos mil con 00/100 soles) a S/ 1 500 000.00 (Un millón Quinientos Mil y 00/100 soles)

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20508841397	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.	Hora de envío :	21:59:22

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

Dentro de los requisitos para la Experiencia del postor en la especialidad, se consideran bienes similares a los siguientes: gabinetes de control con PLCs y/o gabinetes de control con HMI y/o gabinetes de comunicación y/o módulos de comunicación para PLCs y/o procesadores de PLC y/o switch industriales y/o HMI y/o módulos de entrada y salida de PLC y/o PLCs y/o rack de Comunicaciones y/o fuentes o módulos de alimentación para PLCs o PACs , en aras de fomentar mayor cantidad de participación de postores, solicitamos al comité considerar el termino de Tableros Flex I/O, ya que los Flex I/O tambien son equipos remotos para PLC, de la misma familia a los que se van a instalar en este concurso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 , inciso a) Libertad de concurrencia, b) Igual de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación en relación a lo señalado en el numeral 3.2 literal A (Página 70) de las bases del presente proceso de selección referido a la experiencia del postor en la especialidad, con el fin de fomentar la más amplia y objetiva concurrencia, pluralidad y participación de postores potenciales.;Pag. 70 de las bases: bienes similares a los siguientes:

.....
Tableros Flex I/O

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: gabinetes de control con PLCs y/o gabinetes de control con HMI y/o gabinetes de comunicación y/o módulos de comunicación para PLCs y/o procesadores de PLC y/o switch industriales y/o HMI y/o módulos de entrada y salida de PLC y/o PLCs y/o rack de Comunicaciones y/o fuentes o módulos de alimentación para PLCs o PACs o Tableros Flex I/O

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20508841397	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.	Hora de envío :	21:59:22

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Acreditación:

Para la acreditacion de la experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación....., se le consulta al comite si se puede omitir la presentacion de orden de compra por perdida y en su lugar presentar solo la factura con su repectiva acta de conformidad emitida por el cliente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que las Bases Estandar no establacen como Forma de Acreditación de la Experiencia del Postor en la Especialidad. el Comprobante de Pago (Factura) más la Conformidad,

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20508841397	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.	Hora de envío :	21:59:22

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Con respecto a la acreditacion, en nuestro caso muchas de nuestra facturas no especifican la facturacion de bienes y servicios por separado, pero en las actas de conformidad emitida por el cliente en algunos casos si especifica el porcentaje que corresponde a bienes y servicios.

Se consulta al comite si se validará lo especificado en las actas de conformidad emitidas por el cliente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que las Bases Estandar no establacen como Forma de Acreditación de la Experiencia del Postor en la Especialidad. el Comprobante de Pago (Factura) más la Conformidad, sino copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Los documentos a presentar deben detallar los bienes para verificar la experiencia del postor en la especialidad

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20521986311	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	PERU PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:43:52

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Se solicita al honorable comité pueda indicarnos el criterio para:

El caso que se tenga una orden de compra en DÓLARES, donde se realizo la facturación de la misma en DÓLARES y en donde nuestro cliente haya realizado dos o mas depósitos en fechas o meses distintos por adelantos o pagos parciales, etc., ¿como se representa estos depósitos en el formato del anexo 8 (¿se coloca en el cuadro el resumen de todos los depósitos hechos con su respectivo tipo de cambio?), y cual es el criterio para tomar el monto para la experiencia de postor teniendo en consideración que los tipo de cambio varían por depósitos en meses o fechas distintas, cual es el tipo de cambio que se usa en este caso el mas alto o el mas bajo? o ¿es independiente por cada deposito reflejado en los estados de cuenta y se suman al final para dar la experiencia para esa orden de servicio o factura?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación (documento contractual u orden de compra, para verificar la contratación principal); de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Asimismo, cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-97-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA HUACHIPA

Ruc/código :	20521986311	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	PERU PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:43:52

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Solicitamos al honorable comité nos confirme si el criterio para la utilización del cambio de DOLARES a SOLES se tomara el tipo de cambio (venta) de la fecha de deposito reflejado en los estados de cuenta, el cual seria tomado de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda, el cual debe reflejar el monto del deposito en su estado de cuenta.

(Memorando N° 049-2024-EGIP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null