

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DRST-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULOS COMPLEMENTARIOS) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CAÑAVERAL, VAQUERIA, GARBANZAL, EL PORVENIR, ANDRES ARAUJO MORAN Y BOCAPAN DE LA REGION TUMBES

Ruc/código :	20602867341	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES AMPEL S.A.C.	Hora de envío :	18:32:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral A4. POTENCIA PRIME EFECTIVA MINIMO, indican que la Potencia Prime efectiva a la altura de instalacion es de 15 Kw. Solicito ampliar el rango de 15Kw hasta 18Kw en Prime, para dar una mayor pluralidad y concurrencia al proceso en mención y que no se ajuste a una sola marca y modelo el bien requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2, Inciso A.- Libertad de concurrencia, B.- Igualdad de trato y E.- Competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE LA OBSERVACION Y SE AMPLIA EL RANGO DESDE 15 KW HASTA 18 KW EN PRIME.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

rango de 15Kw hasta 18Kw en prime

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DRST-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULOS COMPLEMENTARIOS) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CAÑAVERAL, VAQUERIA, GARBANZAL, EL PORVENIR, ANDRES ARAUJO MORAN Y BOCAPAN DE LA REGION TUMBES

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:21:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO, SOLICITAN QUE LA ALIMENTACION DE AIRE DEL MOTOR SEA TURBO CARGADO POST ENFRIADO, SIN EMBARGO, DICHA CARACTERISTICA LE PERTENECE A UN MOTOR DE MAYOR POTENCIA Y ES MUY ESCASO EN EL MERCADO MUNDIAL. POR ENDE, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR ALIMENTACIÓN DE AIRE "NATURAL", PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE LA CONSULTA DE QUE LA ALIMENTACIÓN DE AIRE DEL GRUPO ELECTRÓGENO SEA POR ASPIRACIÓN NATURAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ALIMENTACIÓN DE AIRE "NATURAL"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DRST-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULOS COMPLEMENTARIOS) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CAÑAVERAL, VAQUERIA, GARBANZAL, EL PORVENIR, ANDRES ARAUJO MORAN Y BOCAPAN DE LA REGION TUMBES

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:21:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO, SOLICITAN QUE EL SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR SEA ELECTRÓNICO, SIN EMBARGO, POR SER DE UNA POTENCIA MENOR DE 25 KW, ES COMÚN VER. QUE DICHOS MOTORES CUENTAN CON SISTEMA DE CONTROL "MECÁNICO". POR ENDE, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR SISTEMA DE CONTROL "MECÁNICO", PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE LA CONSULTA DE QUE EL SISTEMA DE CONTROL SEA MECÁNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SISTEMA DE CONTROL SEA MECÁNICO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DRST-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULOS COMPLEMENTARIOS) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CAÑAVERAL, VAQUERIA, GARBANZAL, EL PORVENIR, ANDRES ARAUJO MORAN Y BOCAPAN DE LA REGION TUMBES

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:21:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección indicar exactamente que se va a entregar en el kit de 04 ruedas, ya que se necesitar precisar el costo de ellos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INDICA QUE SON LLANTAS TIPO GARRUCHA DE 4 PULGADAS PARA LA MOVILIZACION INTERNA DEL GRUPO ELECTGROGENO