

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20600560582

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : EBENEN INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 14:33:44

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

El fabricante nos informa que el equipo SEL-2404 ha sido actualizado por el equipo SEL-3401. En tal sentido, solicitamos confirmar que aceptarán este nuevo producto debido a que el anterior ya no es posible comprar uno nuevo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: 7 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge; de acuerdo a la actualización del SEL-2404 puede proponer el SEL-2488.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará la siguiente precisión: o SEL-2488

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	14:33:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos nos alcancen los planos o fotografías de cada uno de los tableros (externo e interno) de cada uno de los lados para un mejor dimensionamiento de los trabajos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: 5.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se adjuntará fotografías en las bases integradas al final del archivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	14:39:49

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

La LCE y el RLCE facultan realizar procesos con materiales estandarizados. Nosotros consideramos que al existir un proceso de estandarización con los códigos de parte claramente indicados en 5.1.1 consideramos innecesario y hasta plausible de cometer errores interpretativos al momento de llenar las tablas de datos técnicos requeridos con la oferta técnica. En tal sentido, solicitamos eliminar el requerimiento: "Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de No admisión; además debemos de precisar que los postores deben de llenar la ficha técnica con valores fijos; no se aceptaran valores que indiquen <,>, =<; >="

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5.1.1    Literal: 5.1.1    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge; porque consideramos que la ficha técnica evidencia las características técnicas de la marca estandarizada por la entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20600560582

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : EBENEN INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 15:41:56

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Solicitamos incluir como experiencia para el Coordinador responsable la de Gerente de Proyectos o Project Manager en la implementación de sistemas de protección, control y telecomunicaciones para Proyectos de hasta en 500kV.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 7

Literal: 7

Página: 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge; porque la naturaleza de la adquisición contempla también la puesta en servicio de los equipos tecnologías de operación en servicio para el cual necesitamos un profesional para dicho fin, por lo que entendemos que un Project manager o Gerente de proyectos son puestos más amplios y generales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20600560582

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : EBENEN INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 15:41:56

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos incluir como experiencia del Coordinador responsables las actividades de Supervisor o Residente de Sistemas de Automatización para tensiones de 10kV a más.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 7

**Literal:** 7

**Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge; porque la naturaleza de la adquisición contempla también la puesta en servicio de los equipos tecnologías de operación en servicio para el cual necesitamos un profesional para dicho fin, por lo que entendemos que residente o supervisor de sistemas de automatización para tensiones de 10kv a mas son puestos más generales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

RESPECTO DEL RTU SEL-3555#G7LJ: EL NUMERO DE PARTE INDICADO ES PARA UNA FUENTE DE CORRIENTE ALTERNA.  
SE RECOMIENDA CAMBIAR A UNA VERSIÓN CON LA FUENTE EN CORRIENTE CONTINUA PARA QUE PUEDA SER ALIMENTADO POR EL SISTEMA DE BATERIAS DE SSAA EN CASO DE UNA PERDIDA DE ALIMENTACIÓN.  
FAVOR CONFIRMAR E INDICAR EL VALOR DE ALIMENTACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, el postor también puede proponer una fuente de corriente continua, además mencionamos que los servicios auxiliares que contamos es de 110VDC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará la siguiente precisión: El postor también puede proponer una fuente de corriente continua, además mencionamos que los servicios auxiliares que contamos es de 110VDC

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:  
RESPECTO DEL GPS SEL2404: EL RELOJ INDICADO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR FABRICA, SE RECOMIENDA UTILIZAR EL SEL2407 DE CARACTERISTICAS IGUALES. FAVOR CONFIRMAR EL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se acoge; de acuerdo a la actualización del SEL -2404 puede proponer el SEL-2488.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se agregará la siguiente precisión: o SEL-2488

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 5.1.3 SE INDICA QUE EN LA SE HUANCANE DEBE TENER 32 ENTRADAS ANALOGICAS, PERO EN TABLAS NO SE HACE MENCION A NINGUNA TARJETA DE ENTRADA ANALOGICAS PARA EL SISTEMA SEL-AXION. CONFIRMAR SI SE DEBE INCLUIR EN LA OFERTA LOS MODULOS DE ENTRADAS ANALOGICAS PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE 32 ENTRADAS ANALOGICAS +/-20 mA EN HUANCANÉ. FAVOR CONFIRMAR Y MODIFICAR LA TDT

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que; la actividad descrita se debe de coordinar entre ELPY y la contratista en la etapa de ejecución del servicio; por lo que se debe de cumplir con lo solicitado en la tabla 5.1.1. características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20602130780

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:04:51

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

LA UBICACION DE LOS RTU SEL-3555 SERÁ EN TABLERO EXISTENTE EN REEMPLAZO DE LOS RTU ABB 560. DE SER ASI CONFIRMAR QUE ELECTROPUNO HA VALIDADO QUE EL TAMAÑO Y ESPACIO DISPONIBLES CORRESPONDEN A LAS MEDIDAS DEL NUEVO SEL3555. CONFIRMAR

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literales:** 5.1.3      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Aclara que, Electro puno ha confirmado que las dimensiones de los equipos nuevos a instalar, por lo que si encajaran en los tableros existentes, por lo que se confirma.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20602130780

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:04:51

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA LICENCIA HMI PARA LOS RTU SEL-3555 PERO NO SE MENCIONA EN LA SOLICITUD DE OFERTA EQUIPOS PARA LA VISUALIZACION (PC, PANTALLAS O SIMILAR), SE ENTIENDE QUE ELECTROPUNO YA CUENTA CON EQUIPOS EXISTENTES PARA LA FUNCION DE HMI EN LAS SUBESTACIONES. FAVOR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.1.3      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que en la subestación de Azángaro, Huancané y Antauta Electro Puno si cuenta con una PC.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

LA UBICACIÓN DE LOS MODULOS SEL-AXION SERÁ EN TABLERO EXISTENTE. EN FUNCIÓN DE LO ANTERIOR, CONSIDERAR QUE EL BACKPLANE SEL-AXION ES PARA MONTAJE EN RACK DE 19", DE TAMAÑO CONSIDERABLEMENTE SUPERIOR AL DE UN MODULO RIO ABB 560. CONFIRMAR QUE ELECTROPUNO HA VALIDADO QUE EL TAMAÑO DEL BACKPLANE SEL AXION CORRESPONDEN AL ESPACIO DISPONIBLE EN EL TABLERO EXISTENTE DE LAS RTU

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que Electro Puno si cuenta con el Rack de 19" de tamaño y existe espacio disponible en el tablero de ELPUNO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:  
CONFIRMAR SI SE REUTILIZARÁ EL CABLEADO DE CONTROL EXISTENTE, FAVOR CONFIRMAR.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara que, en lo posible se reutilizara el cableado existente, si existiera alguna ampliación de cableado la contratista asumirá lo necesario con la finalidad de cumplir el objetivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20602130780

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:04:51

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

EN CASO DE QUE SE REQUIERA CABLEADO DE CONTROL NUEVO, ESTE ESCAPA DEL ALCANCE DE LA PRESENTE OFERTA, ESTE CABLE SERA SUMINISTRADRO POR ELECTROPUNO Y EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR SU IMPLEMENTACION. FAVOR CONFIRMAR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 5.1.3

**Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, en lo posible se reutilizara el cableado existente, si existiera alguna ampliación de cableado la contratista asumirá lo necesario con la finalidad de cumplir el objetivo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

---

Ruc/código : 20602130780

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:04:51

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

EL CABLEADO Y TENDIDO DE CABLES DE COMUNICACIONES DEBE SER CONSIDERADO EN LA PRESENTE OFERTA, CONFIRMAR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 5.1.3

**Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, la oferta es integral suministro y puesta en servicio, por lo que el contratista debe prever estas actividades

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20602130780	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

NO SE INDICAN QUE EQUIPOS SERÁN SUMINISTRADOS E INSTALADOS EN LA SUBESTACION BELLAVISTA, POR LO QUE NO QUEDA CLARO CUALES SON LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA SUBESTACIÓN. POR FAVOR DETALLAR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA SE BELLAVISTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en la SET Bellavista no se instalara ningún equipamiento; en la SET Bellavista se trabajara en el SEL 3555, como parte de la integración de señales de las Subestaciones de Antauta, Azángaro y Huancané; y la integración al SCADA Existente de ELP U.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20602130780

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:04:51

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS QUE EL PLAZO DE LOS SUMINISTROS Y PUESTA EN SERVICIO SEA POR LO MENOS DE 180 DIAS POR LA IMPLEMENTACION PROPIA DE LA PUESTA EN SERVICIO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2.2 **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge; se tiene experiencia en anteriores compras que los equipos de tecnologías de operación llegan en 12 semanas, que es un aproximado de 90días y se tendría unos 70 días para la ingeniería de detalle, el montaje y puesta en servicio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	22:35:26

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Debido al tiempo de fabricación y de importación de los equipos y las actividades a realizar en las subestaciones Azángaro, Huancané, Antauta y Bellavista, solicitamos que puedan ampliar el plazo de ejecución a 200 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge; se tiene experiencia en anteriores compras que los equipos de tecnologías de operación llegan en 12 semanas, que es un aproximado de 90días y se tendría unos 70 días para el montaje y puesta en servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	23:00:15

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

El Reloj Sincronizador SEL 2404 es un modelo discontinuado y no están disponibles para fabricación, por lo cual se recomienda que puedan aceptar el Reloj Sincronizador SEL 2407 o SEL 24880 que cumplirían con las exigencias solicitadas en fichas técnicas y presentan las mismas funciones que el Sincronizador SEL 2404.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: Cap. I Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge; de acuerdo a la actualización del SEL -2404 puede proponer el SEL - 2488.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará la siguiente precisión: o SEL-2488

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20392777190

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.

Hora de envío : 23:11:26

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

A fin de brindar una mayor garantía a ELPU en la realización del servicio, se recomienda que durante la presentación de la oferta se deba presentar la carta de respaldo por parte SEL, donde autoriza al postor la comercialización y distribución de los productos del presente procedimiento de selección.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** EETT

**Literal:** EETT

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, que la carta de respaldo por parte de SEL no será necesario en el presente proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	23:13:45

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para la realización de las pruebas de la SE Azángaro, confirmar que participara un personal de REP para confirmar la correcta recepción de las señales provenientes del Nuevo RTAC.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: Cap, III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el contratista, ELPU y ISA REP coordinaran las actividades, y aclarar que en la puesta en servicio de los equipos en la SET Azángaro no se configurara los equipos de comunicación de ISA REP.(se configurara con el mismo direccionamiento y las mismas variables; por ya existe un enlace existente)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:29

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Debido a la cantidad de actividades y equipos a proveer, solicitamos que puedan considerar adelantos directo por un monto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original con la presentación de una carta fianza de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5 (ADELANTOS) del capítulo III (DEL CONTRATO).

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: Cap. II Literal: 2.5 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque en este caso se está adquiriendo todo el paquete de equipos de tecnologías de operación para luego su puesta en servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20392777190

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.

Hora de envío : 23:23:26

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Para la etapa de desmontaje, montaje y pruebas, confirmar si es necesario la participación de un ingeniero de seguridad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** Cap: III

**Literal:** 5

**Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, en las especificaciones técnicas no se solicitó, sin embargo la contratista debe de cumplir con los aspectos de seguridad en la zona de trabajo (SET Azángaro, SET Antauta, SET Huancané y SET Bellavista).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:20

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Experiencia del postor: Confirmar que la experiencia del postor en Suministro de equipos de patio de llaves como interruptor de potencia y/o seccionadores barra y línea de tensiones mayor o igual a 60kV.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, en la experiencia del postor en: Suministro de equipos de patio de llaves como interruptor de potencia y/o seccionadores barra y línea de tensiones mayor o igual a 60kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará la siguiente precisión: Suministro de equipos de patio de llaves como interruptor de potencia y/o seccionadores barra y línea de tensiones mayor o igual a 60kV.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE OPERACION EN LAS SUBESTACIONES DE AZANGARO, HUANCANE, ANTAUTA Y BELLAVISTA

Ruc/código : 20392777190

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.

Hora de envío : 23:29:34

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Confirmar que en la etapa de presentación de ofertas se debe presentar catálogos u documentación técnica que acredite los valores requeridos en las TDT.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** Cap. II

**Literal:** e

**Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, para el presente adquisición no se ha solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null