

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	21:31:28

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

En el Capitulo I literal 1.2 Objeto de la Convocatoria hay un cuadro donde se indica : 01 Cámara de Congelación y 03 Cámaras de Conservación eso es así o son solamente : 02 Cámaras una de Congelación o otra de Conservación SIRVANCE ACLARAR.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 6.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge, es como indica el requerimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	21:31:28

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la Garantía Comercial lo debe dar u otorgar el Postor Ganador toda vez que es él que va firmar el Contrato y es Responsable por el Compromiso que contrae.

EL que obtiene la buena Pro es el que se vincula, crea obligaciones que Cumplir con la Entidad y no son los Fabricantes ni los Distribuidores.

El Fabricante cubre la Garantía del Distribuidor y el Distribuidor cubre la Garantía del Proveedor y el Proveedor cubre la Garantía de la Entidad

En ese orden de ideas Solicitamos e Invocamos de manera razonable y racional : quitar ese requisito de que el Fabricante y/o Distribuidor debe otorgar la Garantía Comercial por 02 años.

Más bien el Rol del Estado es fomentar la más Amplia Objetiva e Imparcial Concurrencia, pluralidad y Participación de Postores; en ese sentido está prohibida la inclusión de exigencias innecesarias, es decir aquellas que resulten irrazonables y/o desproporcionadas con el objeto de la Contratación; pues éstas desincentivan la participación de postores por consiguiente está prohibida la adopción de estas prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia y competencia de postores o proveedores. OPNIÓN-081-2019/DTN-OSCE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 7 Página: 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	21:31:28

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la Forma de Pago : Proponemos que se de un adelanto del 70% Contra la entrega de Bienes ( unidades condensadoras, Evaporadoras, Puertas, Marcos, Paneles y Accesorios ) y el saldo del 30% a la culminación de la Instalación y pruebas finales.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** III                      **Literal:** 13                      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	21:31:28

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Respecto al plazo debemos mencionar que los Paneles PUR no hay para entrega inmediata, las Fabricas lo hacen sobre pedido y se demoran en entregar : 30 días, de modo que hay que hacer una cola de espera como comprenderán y por tal razón solicitamos en Invocamos a que el Plazo se Amplíe a 60 días para no incurrir en penalidad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 10      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge parcialmente se puede dar una ampliación de 38 días

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	21:31:28

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Solicitamos una Visita Técnica Virtual y para tal efecto necesitamos el nombre, correo y celular de la persona encargada del proyecto.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 2      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	21:31:28

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Las instalaciones del mercado dispone de la carga de energía suficiente para las Cámaras Frigoríficas y los puntos de Energía eléctrica ya están habilitados o correrá por cuenta del Contratista de ser así; nos pueden hacer llegar el metrado de alimentación eléctrica para dichas Cámaras.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 6.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge, si dispone los puntos electricos con la carga electrica garantizada. Tal como se muestra en el diagrama adjunto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:13:33

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

**PLAZO DE ENTREGA**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios computados desde el día siguiente de notificada la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, es importante mencionar que por la cantidad de cámaras, materiales que serán suministrados y el lugar de instalación, el tiempo de entrega contemplado es muy corto. Asimismo, en varios pronunciamientos de la OSCE indica que las entidades deben solicitar tiempos prudentes para ejecutar las prestaciones de lo contrario se estaría vulnerando el principio del Art. 2 del RLCE. a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Ante lo expuesto, solicitamos amablemente al comité de selección ampliar el plazo de entrega a 45 días calendarios.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1      **Literal:** 1.9      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 del RLCE. a) Libertad de concurrencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge parcialmente a 38 días

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:14:23

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

REQUISITOS DEL PERSONAL PROPUESTO

01 profesional ¿ ing. Mecánico, ing. Mecánico eléctrico.

Al respecto, con la finalidad de promover la pluralidad de postores. Solicitamos al comité de selección que los postores también podamos acreditar de un Ing. Electrónico.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:15:15

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de bienes electromecánicos en general

Al respecto, solicitamos al comité de selección pueda ampliar a: Venta de bienes electromecánicos en general y/o

Cámaras frigoríficas y/o cámaras de maduración de quesos.

Debido a que estos bienes si son similares al bien a adquirir

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.2      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:16:39

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

a) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Al respecto, entendemos que para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, los postores solo debemos consignar la DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO N°3), de manera obligatoria.

¿Confirmar si nuestro entender es correcto?

**Acápate de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2      Literal: 2.2      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:20:52

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

CAMARA ESTACIONARIA DE CONGELACION 4.60 X 2.5 X 2.40 mt -18°C

1. SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA Unidad de Condensación SEMI-HERMETICO 4 HP T°  
baja 220-380 voltios, R507 trifásico, 60 HZ.

CAPACIDAD de la Unidad de condensación SEMI-HERMETICO 4HP.- Para el cálculo de la capacidad de la Unidad Condensadora, los factores a calcular son varios: 1°.- medidas m2

Flujo de calor a través de los cerramientos (Qp1).

Entrada de aire exterior a la cámara (Qp2).

Calor de los ventiladores del evaporador y otros motores (Qp3).

Calor liberado por las personas (Qp4).

Calor liberado por la iluminación (Qp5) Una vez obtenidas las partidas  
parciales, la carga total (Qtotal) y la potencia de la maquinaria (Nr) se calcularán con las ecuaciones descritas.

$Q = Q_{otros} + Q_{producto}$

$Q_{total} = 1.1 * Q$

$Nr = Q_{total} * 24/t$

Por lo tanto, solicitamos al comité ampliar de 3HP a 4HP y Sobre la utilización de refrigerantes, esto obedece a las marcas de las Unidades Condensadores, teniendo como marcas en el medio: DORIN, COPELAND, ELGIN, RUSSELL, BITZERR con refrigerantes; R134a, R404a- R407a, R408, R507, También se solicita ampliar a los tipos de refrigerantes. Señores del comité, se solicita amablemente la ampliación a: Unidad de Condensación SEMI-HERMETICO de 3HP a 4 HP T° baja 220-380 voltios y refrigerante R134a, R404a- R407a, R408, R507 trifásico, 60 HZ.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:23:11

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CAMARA ESTACIONARIA DE CONGELACION 4.60 X 2.5 X 2.40 mt -18°C

2. SUMINISTRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA. Difusor de Frio Desh electrico de 35,000 a 37,000 Btu/h TD = 10GF

"Como regla general, es importante indicar que en la definición del requerimiento no se debe hacer referencias a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni cualquier otra descripción que busque favorecer o descartar ciertos productos o proveedores, u orientar la contratación hacia alguno en particular"

Por lo expuesto, se pide al comité modificar a: Unidad Evaporadora eléctrico de 35,000 a 37,000 Btu/h.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge y se tomara en cuenta la observación Unidad Evaporadora eléctrico de 35,000 a 37,000 Btu/h.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:24:57

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CAMARA ESTACIONARIA DE CONGELACION 4.60 X 2.5 X 2.40 mt -18°C

5. paneles poliuretano de expandidos de densidad 20 x 100 mm

Se le hace conocer al comité que se percibe un error material en la descripción de los paneles, lo correcto es: paneles con aislamiento de poliuretano de densidad 40 kg/m3 x 10 cm espesor.

Considerar, modificar esta características.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:27:19

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CAMARA ESTACIONARIA DE CONGELACION 4.60 X 2.5 X 2.40 mt -18°C

6. DEL PISO Incluye: cemento, hormigón, malla metálico, emulsion esfaltica, tubos para drenaje c/ tapa hermetica, aislamiento termico.

Se le hace saber al comité, que a nuestro entender, lo descrito es correcto en la elaboración de una cámara frigorífico de congelación; por lo tanto encontramos la falta del espesor del piso asfaltico en la descripción. por expuesto se solicita al comité ampliar a:

6. DEL PISO Incluye: cemento, hormigón, malla metálico, emulsión asfáltica, tubos para drenaje c/ tapa hermética, aislamiento térmico, losa del piso de cemento de 10cm de espesor como mínimo, pulido.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge 6. DEL PISO Incluye: cemento, hormigón, malla metálico, emulsión asfáltica, tubos para drenaje c/ tapa hermética, aislamiento térmico, losa del piso de cemento de 10cm de espesor como mínimo, pulido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:38:55

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CAMARA ESTACIONARIA DE CONGELACION 4.60 X 2.5 X 2.40 mt -18°C

6.2.2 METODOS DE EJECUCION

AISLANTE: Fibra de poliuretano de 4" de densidad de 40

Dentro de la descripción del aislamiento, encontramos error material en la descripción del espesor y la densidad; Fibra de poliuretano de 4", se aclara al comité que en 4" es igual a 10.16cm, POR LO CUAL SE INFORMA AL COMITE, QUE DICHA MEDIDA NO EXISTE EN EL MEDIO, los paneles comerciales son de 80 cm, 100, cm, 120 cm, 150 cm, el espesor se detalla siempre en centímetros.

Densidad de 40, dicha descripción no informa nada, lo correcto es 40 kg/m3.

Por lo expuesto, se solicita al comité detallar de la forma correcta en la descripción, debe decir:

AISLANTE: Paneles de poliuretano de 100 cm de espesor, densidad de 40 kg/m3.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge parcialmente a la observacion, AISLANTE: Paneles de poliuretano de 100 cm ( 1m) el cual excederia el espesor de las epecificaciones tecnicas solicitadas, densidad de 40 kg/m3.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:42:07

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

CAMARA ESTACIONARIA DE CONSERVACION 4.60 X 2.5 X 2.40 mt 3°C 1.

1. SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA Unidad de Condensación SEMI-HERMETICO 3 HP T° media 220-380 voltios, R507 trifásico, 60 HZ.

CAPACIDAD de la Unidad de condensación SEMI-HERMETICO 3HP.

Para el cálculo de la capacidad de la Unidad Condensadora, los factores a calcular son varios: 1°.- medidas m2 Flujo de calor a través de los cerramientos (Qp1).

Entrada de aire exterior a la cámara (Qp2).

Calor de los ventiladores del evaporador y otros motores (Qp3).

Calor liberado por las personas (Qp4).

Calor liberado por la iluminación (Qp5) Una vez obtenidas las partidas parciales, la carga total (Qttotal) y la potencia de la maquinaria (Nr) se calcularán con las ecuaciones descritas.

$Q = Q_{otros} + Q_{producto}$

$Qttotal = 1.1 * Q$

$Nr = Qttotal * 24/t$

Por lo tanto, solicitamos al comité ampliar de 2HP a 3HP Sobre la utilización de refrigerantes, esto obedece a las marcas de las Unidades Condensadores, teniendo como marcas en el medio: DORIN, COPELAND, ELGIN, RUSSELL, BITZERR con refrigerantes; R134a, R404a- R407a, R408, R507, También se solicita ampliar a los tipos de refrigerantes.

Señores del comité, se solicita amablemente la ampliación a: Unidad de Condensación SEMI-HERMETICO de 2HP a 3 HP T° media 220-380 voltios, R134a, R404a- R407a, R408, R507 trifasico, 60 HZ.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:44:06

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CAMARA ESTACIONARIA DE CONSERVACION 4.60 X 2.5 X 2.40 mt 3°C

2. SUMINISTRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA. Difusor de Frio Desh electrico de 22,000 a 30,000 Btu/h  
TD = 10GF

"Como regla general, es importante indicar que en la definición del requerimiento no se debe hacer referencias a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni cualquier otra descripción que busque favorecer o descartar ciertos productos o proveedores, u orientar la contratación hacia alguno en particular"

Por lo expuesto, se pide al comité modificar a: Unidad Evaporadora eléctrico de 22,000 a 30,000 Btu/h

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge a la observacion, debera indicar :Unidad Evaporadora eléctrico de 22,000 a 30,000 Btu/h

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:45:29

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
CONSERVACION 4.60 X 2.5 X 2.40 mt 3°C

CAMARA ESTACIONARIA DE

5. paneles poliuretano de expandidos de densidad 20 x 100 mm

Se le hace conocer al comité que se percibe un error material en la descripción de los paneles, lo correcto es: paneles con aislamiento de poliuretano de densidad 40 kg/m3 x 10 cm espesor.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2022-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	06/10/2022
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:48:04

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CAMARA ESTACIONARIA DE CONSERVACION 4.60 X 2.5 X 2.40 mt 3°C

6. OBRAS CIVILES INCLUYE: emulsión asfáltica, tubos para drenaje c/ tapa hermética, aislamiento térmico. Se le hace saber al comité, que la implementación de cámaras frigoríficas tienen características técnicas muy definidas, por lo cual detallo lo correcto para un piso de una cámara.

SE PIDE AL COMITE INCLUIR LAS CARACTERISTICAS CORRECTAS A:

INCLUYE: cemento, hormigón, malla metálico, emulsión asfáltica, tubos para drenaje c/ tapa hermética, aislamiento térmico, losa del piso de cemento de 10cm de espesor como mínimo, pulido.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge a la observacion INCLUYE: cemento, hormigón, malla metálico, emulsión asfáltica, tubos para drenaje c/ tapa hermética, aislamiento térmico, losa del piso de cemento de 10cm de espesor como mínimo, pulido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null