

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código : 20600560582

Fecha de envío : 21/10/2024

Nombre o Razón social : EBENEN INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 18:48:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si los 61 relés de protección tienen borneras de corriente cortocircuitables o bloques de prueba para aislar el circuito de corriente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1

Literal: 6.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los 61 relees cuentan con bloques de prueba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el caso que no exista borneras de corriente cortocircuitables o bloques de prueba, la Entidad gestionará los cortes de energía para realizar las pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los 61 relees cuentan con bloques de prueba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La Entidad requiere de la prueba de las funciones 50/51; 50N/51N; SEF, estas pruebas se basan únicamente en la inyección de corriente secundaria, solicitamos retirar el requerimiento de la inyección de tensiones secundarias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: 6.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se deberá probar también la función 81U en los relés que corresponda (ERACMF 2025) por lo que es necesaria la inyección de tensiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La Entidad establece que las pruebas eléctricas se realizarán de acuerdo al estudio de coordinación vigente, solicitamos nos confirmen que este estudio se encuentra disponible y que será entregado al ganador del presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: 6.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el estudio será entregado al postor ganador al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que se tienen todos los esquemas funcionales de los relés que serán sometidos a pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: 6.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se tienen todos los esquemas funcionales y serán entregados al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Términos de Referencia Ítem 6.1 Resumen de actividades.

Solicitamos a su digno despacho especificar marca y modelo de relés

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3.1 Literal: Cap. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa las marcas y modelos de reles son: General Eléctric (F650), SEL (751), Siemens (7SJ64), MICOM (P139-652).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Términos de Referencia Ítem 6.1 Resumen de actividades.

¿Los relés cuentan con borneras seccionables y/o blocks de pruebas? Solicitamos a su digno despacho indicar la cantidad y modelos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3.1 Literal: CAPITULO Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los 61 relees cuentan con bloques de prueba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Términos de Referencia.

Ítem 6.2. Descripción y Cantidad de los servicios.: - Informe técnico en archivo electrónico del servicio ejecutado¿.

CONSULTA: ¿El usuario nos proporcionará el software de sus relés?,

¿En caso de no contar con el software propietario por ser el relé antiguo, se aceptaría en las pruebas el ajuste mediante el uso y programación en el HMI?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3.1 Literal: CAPITULO Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en caso la contratista no cuente con el software, la entidad lo proporcionará.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Términos de Referencia.
ITEM 6.2. Descripción y Cantidad de los servicios.: ¿. Pruebas eléctricas a los relés de protección, mediante inyección secundaria¿. las funciones 50/51; 50N/51N; SEF. Luego en el Anexo N°6, pag.59 PRECIO DE LA OFERTA, indica pruebas eléctricas de las funciones 50/51, 50N/51N

CONSULTA: Solicitamos a su digno despacho indicar si se realizaran las pruebas en la función SEF, especificar los relés que poseen esta función.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3.1 Literal: CAPITULO Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las pruebas incluyen la función SEF en todos los relees indicados en la consulta N° 06.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Términos de Referencia. ITEM 6.2. Descripción y Cantidad de los servicios.: ¿. Prueba de 01 disparo efectivo

CONSULTA: Para esta prueba solicitada se realizará con corte de energía, solicitamos a su digno despacho indicar el tiempo disponible para esta actividad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3.1 Literal: CAPITULO Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la entidad programará el corte de servicio para la realización de esta prueba. El tiempo necesario será coordinado con el postor ganador al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Términos de Referencia Ítem 6.1 Resumen de actividades.

CONSULTA: Solicitamos a su digno despacho detallar ubicación geográfica indicando distancias en kilómetros de SUBESTACIONES Chiclayo Norte y Chiclayo Oeste y las SUCURSALES Illimo, La Viña, Lambayeque Sur, Nueva Motupe, Pampa Pañala, con el fin de organizar el desplazamiento entre sucursales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3.1 Literal: CAPITULO Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa la ubicacion geografica: Chiclayo Norte y Chiclayo Oeste estan ubicadas en la ciudad de Chiclayo, Illimo a 35 km de Chiclayo, La Viña a 55 km de Chiclayo en el distrito de Jayanca, Lambayeque Sur a 8 km de Chiclayo en el distrito de Lambayeque, Nueva Motupe a 80 km de Chiclayo en el distrito de Motupe, Pampa Pañala a 139 km de Chiclayo en el distrito de Olmos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CONSULTA: Le solicitamos a su digno despacho la reducción de la garantía a un 5%.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2.1 Literal: ITEM Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de acuerdo a la Normativa de la Ley de Contratacion y su reglamento la garantia de fiel cumplimiento es por el 10% del monto contratado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

CONSULTA: Le solicitamos a su digno despacho la anulación de este ítem ya que el presente servicio no conlleva ninguna reparación de equipos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2.2 Literal: ITEM Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se preisa que en las presentes bases no se ha requerido garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONSULTA: Si un postor presentara un plazo de ejecución menor a 90 días ¿este tendrá mayor puntaje?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.8. Literal: ITEM Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en las presentes bases, no se han establecido mejoras al plazo de ejecucion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

CONSULTA: Le solicitamos a su digno despacho incluir en la experiencia del postor en servicios similares los siguientes servicios:

- ¿ Pruebas eléctricas a relés de rechazo de carga
- ¿ Pruebas eléctricas de protección a relés de alimentador - Línea Tren eléctrico.
- ¿ Pruebas eléctricas en Plantas hidroeléctricas, relés de generadores y de Transformadores.
- ¿ Configuración de Registradores de falla en Alta Tensión 138 kV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7.1 Literal: ITEM Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la propuesta y se incluirá como experiencia del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Pruebas eléctricas a relés de rechazo de carga
- Pruebas eléctricas de protección a relés de alimentador - Línea Tren eléctrico.
- Pruebas eléctricas en Plantas hidroeléctricas, relés de generadores y de Transformadores.
- Configuración de Registradores de falla en Alta Tensión 138 kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

CONSULTA: Le solicitamos a su digno despacho considerar en la experiencia contrataciones con 10 años anteriores a la fecha de la prestación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7.1 Literal: ITEM Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de acuerdo a las bases para la experiencia del postor se establece el plazo de acuerdo a las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

PENALIDADES

CONSULTA: Le solicitamos a su digno despacho la anulación del cuadro de penalidades por UITs señalado en el modelo del contrato ya que este requisito no se ha visto en otras licitaciones de la misma índole.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 13 Literal: ITEM Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la aplicación de otras penalidades son para salvaguardar la ejecucion del servicio con el fin de que el contratista cumpla con lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CONSULTA: ¿Es necesario que sea camioneta 4x4? Solicitamos a su digno despacho considerar una camioneta 4x2 cerrada, para mayor seguridad del personal y del equipo de pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III 3 **Literal:** Cap. **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que por las características y ubicación geografica del servicio es necesario una camioneta 4x4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Personal clave. Ingeniero Especialista en pruebas eléctrica y/o mantenimiento de equipos de Subestaciones de Potencia.

CONSULTA: Solicitamos a su digno despacho considerar los años de experiencia, contados a partir de la Titulación y no de la Colegiatura profesional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III 3.1 **Literal:** CAPITULO **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la experiencia será contabilizada a partir de la colegiatura profesional, esto debido a que la colegiatura profesional es un requisito para ejercer una profesión en instituciones públicas y privadas, y es necesaria para garantizar que los profesionales cumplan con estándares de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20553715475	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	POWER - TECHNOLOGIES INCORPORATED SAC - POWER-TECH S.A.C.	Hora de envío :	18:54:11

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

PENALIDADES: 3.6.1 y 3.6.2

CONSULTA: A fin de poder evitar cualquier tipo de penalidad, solicitamos a su digno despacho facilitar por parte del usuario la entrega de los ajustes originales y/o archivos fuente del propio relé de protección en formato digital. Por favor confirmar si esta información se posee en todos los tipos de los relés de protección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III 3 Literal: CAPITULO Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la extracción de los archivos fuente deberá ser realizada por el postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20542273616	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	GTC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:42:27

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Para una mayor participación de postores se solicita considerar e incluir dentro de la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, el servicio de montaje, pruebas y puesta en servicio de reconectores en MT, esto es debido a que también se realizan pruebas a las funciones de protección habilitadas en los relés: 51, 50, 51N, 50N.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: C Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la presente observacion, en este servicio no se realizará pruebas a reconectores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20542273616	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	GTC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:42:27

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Para fomentar una mayor participación de profesionales se solicita incluir dentro de la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE haber participado en la Supervisión del Montaje, Pruebas y Puesta en Operación e Integración al Sistema Scada de equipos de protección en distribución eléctrica y/o Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de Reconectores en MT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: B.4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la presente observacion, en este servicio no se realizará ningún trabajo en SCADA ni en reconectores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20539890124	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	GIGAHERCZ S.A.	Hora de envío :	23:56:02

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Personal Clave (Ingeneiro especialista en pruebas...)
Solicitamos considerar ingenieros specialsita en pruebas electricas a seccionadores, recloser, y a todos sistema electicos a partir de 10 kv a 60 kv debido que en su mayoria los especialistas en los servicios que se prestas hay varios niveles de tensión, esta finalidas es para dar oportunidad a nueva profesionales en el rubro electrico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: B4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion, se considerará la experiencia en pruebas a partir de 10 kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ingenieros especialista en pruebas electricas a seccionadores, recloser, y a todos sistema electicos a partir de 10 kv

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A RELÉS DE PROTECCIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A
PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CHICLAYO, SUCURSALES Y CAJAMARCA CENTRO.

Ruc/código :	20539890124	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	GIGAHERCZ S.A.	Hora de envío :	23:57:57

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Personal Claves, se solicita consideras solo 1 años como experiencia en sistemas de 60 kv y de otras tensiones que sean acumuladas 2 años para cumplir los 3 años que solicitan

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: B4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, la solicitud de la experiencia del personal clave se establecido de acuerdo a los años requeridos y su experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null