

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 100 KVA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIAS DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20606391456	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	COINMASEG E.I.R.L.	Hora de envío :	18:21:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sres. del comité de selección, Se efectúa la consulta siguiente: según Capítulo III, numeral 3.1 términos de referencia ítems 1 denominación de la contratación, indica suministro e instalación de dos transformadores de 100 KVA, y en el anexo adjunto (Resolución de Sistema de Utilización Mavila), indica 01 transformador. Aclarar la cantidad de transformadores de 100KVA y equipamiento a suministrar e instalar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE SOLICITA DOS TRANSFORMADORES DE 100 kVA, EN LA RESOLUCIÓN DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A., SE CONSIGNA UNO DE ACUERDO A SU RESOLUCIÓN DE CONFORMIDAD N° RM-10-2023 CP/SU, Y POR LAS NORMAS DE HOSPITALES DEBEN INSTALAR DOS TRANSFORMADORES UNO FUNCIONAL Y EL OTRO DE RESERVA LISTO PARA SER TRANSFERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 100 KVA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIAS DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20606391456	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	COINMASEG E.I.R.L.	Hora de envío :	18:21:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sres. del comité de selección Se efectúa la consulta siguiente: según Capitulo III, ítems 3.1 términos de referencia, numeral 5 alcances y descripción del servicio en el tabla de datos técnicos transformador Seco 100 KVA 22.9±2x2.5/0.380-0.230kv, confirmar si el o los transformadores será de tipo Seco.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS TRANSFORMADORES SON DE TIPO SECOS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE APROBADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 100 KVA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIAS DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	20:56:52

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA LAS BASES EN VISTA QUE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION B.3, B.4 Y C NO GUARDAN RELACION CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE SOLICITA CONSIDERAR LO RELACIONADO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA COMO SON:
INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO: 01 ING. ELECTRICISTA.
EXPERIENCIA: 3 AÑOS EN OBRAS ELECTRICAS
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: EJECUCION DE SERVICIOS DE SISTEMAS DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B,C Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RECONSIDERA REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE ACUERDO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y SEGUN TDR DEL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-39-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 100 KVA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIAS DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	20:56:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL OEC LA CONFIRMACION REPECTO A LA CANTIDAD DE TRANSFORMADORES A INSTALAR: SE CONSIDERARA 2 TRANSFORMADORES SECOS DE 100KVA CON SU RESPECTIVA CELDA DE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SOLICITARON DOS TRANSFORMADORES DE 100 kVA, DEL TIPO SECO, POR LAS NORMAS DE HOSPITALES SE DEBEN INSTALAR DOS TRANSFORMADORES SECOS UNO FUNCIONAL Y EL OTRO DE RESERVA LISTO PARA SER TRANSFERIDO POR LO QUE AMBOS INSTALADOS CON SUS RESPECTIVAS CELDAS DE TRANSFORMACIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS 3.21.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null