

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-158-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20574604070

Fecha de envío : 31/10/2024

Nombre o Razón social : INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:08:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Ítem 2: Se recomienda reducir la vida útil especificada de 86,000 horas, ya que se considera excesiva y no proporcional para el tipo de luminaria en cuestión. Además, se sugiere flexibilizar la exigencia del color RAL 9010 (blanco), permitiendo simplemente un tono blanco genérico. Este cambio podría facilitar la participación de una mayor cantidad de postores, sin comprometer la estética requerida.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 4

Literal: a

Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores y deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de contratacion; de conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley, y el articulo 29 de su Reglamento.

En merito a la observacion del participante y con la finalidad de tener una mayor concurrencia de postores, el area usuaria ACOGE PARCIALMENTE la observacion; por lo que con ocasion de la integracion de las bases se incorpora: Vida Util >50,000.0 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases, se incorporara lo siguiente:

- LUMINARIA CON LUZ LED 30 W PARA EMPOTRAR

- Vida Util : >50,000.00 horas

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-158-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20574604070	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:15

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Ítem 7: La eficacia luminosa indicada presenta una discrepancia cuando se compara con la potencia nominal y el flujo luminoso (lúmenes) proporcionado. Al realizar los cálculos correspondientes, se detecta esta inconsistencia, por lo que sería necesario ajustar las especificaciones para asegurar precisión técnica y permitir la participación de más postores con productos adecuados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: a Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores y deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de contratacion; de conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley, y el articulo 29 de su Reglamento.

En merito a la observacion del participante y con la finalidad de tener una mayor concurrencia de postores, el area usuaria ACOGE la Observacion; por lo que con ocasion de la integracion de las bases,Eficiencia de la luminaria [lm/W] :114

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases, se incorporara lo siguiente:

- LUMINARIA CON LUZ LED 36 W PARA EMPOTRAR
- Eficiencia de la luminaria [lm/W] :114

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-158-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20574604070	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:15

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Ítem 8: Al igual que en el ítem 7, se observa una falta de coherencia entre la eficacia luminosa y los valores de potencia y flujo luminoso. Además, considerando que estas luminarias están diseñadas para interiores, sería aconsejable reducir el índice de protección IP, lo que incrementaría la cantidad de posibles postores al hacer la especificación menos restrictiva para este entorno.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: a Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores y deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de contratacion; de conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley, y el articulo 29 de su Reglamento.

En merito a la observacion del participante y con la finalidad de tener una mayor concurrencia de postores, el area usuaria ACOGE la Observacion; por lo que con ocasion de la integracion de las bases se incorporara: Eficiencia de la luminaria [lm/W] :114, Indice de Proteccion :IP40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases, se incorporara lo siguiente:

- LUMINARIA CON LUZ LED 36 W PARA ADOSAR
- Eficiencia de la luminaria [lm/W] :114
- Indice de Proteccion :IP40

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-158-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20574604070	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:15

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Ítem 9: Se propone bajar la vida útil especificada de 100,000 horas, ya que este requerimiento limita de manera significativa la cantidad de postes potenciales. Una reducción razonable permitiría una mayor competitividad, sin comprometer la funcionalidad ni la calidad general del producto.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: a Página: 9-10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores y deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de contratacion; de conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley, y el articulo 29 de su Reglamento.

En merito a la observacion del participante y con la finalidad de tener una mayor concurrencia de postes, el area usuaria ACOGE la Observacion; por lo que con ocasion de la integracion de las bases, se indica ¿ Vida Util : >50,000.0 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases, se retirara y quedara lo siguiente:

- LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO CAMPANA HIGH BAY SUSPENDIDO 6500 K 100-240 VAC 200 W
- Vida Util : >50,000.0 horas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-158-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20574604070	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA GRAN PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:15

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Ítem 14: Disminuir la vida útil de 76,000 horas facilitaría la participación de más postores en el proceso. Este ajuste haría las especificaciones más accesibles y competitivas, mientras se mantiene un estándar adecuado para las luminarias.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 4 **Literal:** a **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores y deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de contratacion; de conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley, y el articulo 29 de su Reglamento.

En merito a la observacion del participante y con la finalidad de tener una mayor concurrencia de postores, el area usuaria ACOGE la Observacion; por lo que con ocasion de la integracion de las bases, se indica ¿ Vida Util : >50,000.0 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases, se retirara y quedara lo siguiente:

- LUMINARIA CIRCULAR PARA EMPOTRAR EN PISO 24 W
- Vida Util : >50,000.0 horas