

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código : 20559679977

Fecha de envío : 03/11/2023

Nombre o Razón social : NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.

Hora de envío : 20:46:50

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

5.2 Características Técnicas : Los tableros del tipo para empotrar no pueden tener puerta reversible , se sugiere al comite anular esta consideracion.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: A **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la solicitud, se hará una aclaración respecto a la apertura de la puerta de los tableros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Puerta reversible. (Hace referencia que la apertura de la puerta permitirá apertura de 0 grados a mas de 120 grados y será reversible en el mismo rango.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:46:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Metodo de construccion , se consulta si se aceptaran Tablero del color RAL 7035 , que es el color comercial en tableros .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA. El requerimiento es claro respecto a esta característica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONFIRMAR SI TODOS LOS INTERRUPTORES DE CABECERA DE LOS TABLEROS SERÁN TIPO CAJA MOLDEADA? 3X40A, 3X63A, 3X50A

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA CONSULTA, SE PRECISA QUE TODOS LOS INTERRUPTORES DE CABECERA SON DEL TIPO CAJA MOLDEADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN EL ITEM D Y E, ESPECIFICACION DE LA CAJA Y TAPA, CONFIRMAR SI EL ESPESOR SOLICITADO PARA LA TAPA CORRESPONDE A UNA PLANCHA DE 1.5mm ?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA CONSULTA, SE PRECISA QUE LA DESCRIPCION INDICA DE FORMA CLARA: CONTRUIDO EN FIERRO GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONFIRMAR QUE LOS TABLEROS SERAN CON MADIL ABISAGRADO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA CONSULTA, SE PRECISA QUE LOS MANDILES DE LOS TABLEROS ELECTRICOS SON ABISAGRADOS, TAL COMO INDICA EN EL TDR " Las puertas interior y exterior del tablero de distribución metálica, son de doble puerta abisagrada. Las puertas cuentan con chapas pesadas tipo PUSH la puerta principal cuenta con un seguro con llave."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONFIRMAR SI PARA LOS TABLEROS GENERALES SE INSTALARA LUCES PILOTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta se precisa que el TDR no presenta detalle alguno al respecto, si el ofertante considera aportes que representen mejoras, estas deberán estar en estricto cumplimiento a las normativas y reglamentos técnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código : 20602309313

Nombre o Razón social : SEGEHUA E.I.R.L.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 23:15:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 15 INDICA LA FORMA DE PAGO, CONFIRMAR CUAL ES EL TIEMPO MAXIMO PARA QUE LA ENTIDAD HAGA LOS PAGOS? ASIMISMO INDICAR QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE ELABORAR EL INFORME DE CONFORMIDAD?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta se precisa en el TDR lo siguiente :El pago será único, previo al informe de conformidad del bien, con el visto bueno del supervisor de obra,
Para efectos del pago el contratista deberá de presentar:
¿ Guía de remisión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código : 20602309313

Nombre o Razón social : SEGEHUA E.I.R.L.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 23:15:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA, CONFIRMAR SI SE PUEDE UTILIZAR INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA TIPO FIJO CON ICC=50KA/380V?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se precisa en el TDR las características ICC están definidos de forma clara tanto a nivel de descripción y de diagrama unifilar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:19

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE INDICA QUE SE DEBE COORDINAR CON EL AREA USUARIA EL DISEÑO DEL TABLEROS DE LOSA DEPORTIVA, PERO AL SER ESTE UN CONCURSO A SUMA ALZADA, SOLICITAMOS QUE PUEDAN ENVIAR EL DIAGRAMA UNIFILAR I/O ESQUEMA DEL TABLERO REQUERIDO PARA PODER HACER UNA ADECUADA

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se adjuntará diagrama unifilar que complementa el diseño primigenio, establecido en el TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El diagrama unifilar complementario CON SUS ESPECIFICACIONES, se adjunta al diagrama unifilar inicial en el acápite 19.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-202-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

POR EL TAMAÑO DE LAS LLAVES CAJAS MOLDEADAS, HACEN QUE LOS TABLEROS GENERALES TG-01, STG01, STG-02, STG-03 TENGAN UNA PROFUNDIDAD DE 14-16CM, POR LO CUAL SE RECOMIENDA QUE DEBERÍAN SER TABLEROS PARA ADOSAR, CONFIRMAR SI SERÁN EMPOTRADOS TAL COMO INDICAN LOS DIAGRAMAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se precisa en el TDR que los tableros solicitados son del tipo empotrable, SUJETARSE AL TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null