


ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO: BIEN (ACTO PRIVADO)					
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°014-2024-GOREMAD-OEC-1 ADQUISICION DE MATERIALES PORCELANATO Y CERAMICO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS". (PRIMERA CONVOCATORIA)					
1	NÚMERO DE ACTA		0002-2024-GOREMAD/OEC-1		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, la Ciudad de Puerto Maldonado, a los 15 días del mes de abril del año 2024, en la oficina de Procesos de Selección de la Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Madre de Dios, a las 14:40 horas, se instala el integrante de Órgano Encargado de Contrataciones, designado mediante Memorando N°022-2024-GOREMAD-ORA/OAYSA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 014-2024-GOREMAD/OEC-1., cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICION DE MATERIALES PORCELANATO Y CERAMICO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS", por un valor estimado de S/. 134,237.96 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 96/100 soles), a fin de realizar el OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO al presente procedimiento de selección.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Miembro Titular (OEC)	LIC. ADM. ZENNÉN ALONZO BELLIDO FERNANDEZ	Titular	X	Dependencia: Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
			Suplente		
4	RESULTADOS FINALES De este modo, teniéndose el resultado tanto de la evaluación y calificación de las ofertas, se procedió a determinar el puntaje total, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniéndose el siguiente resultado:				
	Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Ítem Paquete	Puntaje Total	
5	ACUERDO ADOPTADO El integrante del órgano encargado de las contrataciones, por unanimidad, dan por aprobados el resultado de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas y de acuerdo a todo lo expuesto en el cuadro de ANEXO N° 01 de la NO ADMISIÓN de ninguna oferta presentada por los postores, declara DESIERTO el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°014-2024-GOREMAD-OEC-1.				
6	NOMBRES Y FIRMAS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">  LIC. ADM. ZENNÉN ALONZO BELLIDO FERNANDEZ OEC </div>				

ANEXO N°01

2.2.1. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa

N°	RUC	POSTOR	DOC. PRESENTACION OBLIGATORIA							DOCUMENTACION FACULTATIVA			ESTADO	
			a) (Anexo Nº 1)	b)	c) (Anexo Nº 2)	d) (Anexo Nº 3)	e)	f) (Anexo Nº 4)	g) (Anexo Nº 5)	h) (Anexo Nº 6)	a)	b) (Anexo Nº 10) (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa		c) (Anexo Nº 7)
1	20491172054	INVERSIONES Y DISTRIBUCION NOLI EIRL	SI	SI	SI	SI	NO	15 DIAS	NO CORRESPONDE	111,200.00	NO	SI	NO	NO ADMITIDO
2	20601763827	INVERSIONES MARANGANI S.R.L.	SI	SI	SI	SI	NO	15 DIAS	NO CORRESPONDE	113,689.00	NO	SI	SI	NO ADMITIDO
3	20550694256	MEYBELYN PERU S.A.C.	SI	SI	SI	SI	NO	15 DIAS	NO CORRESPONDE	123,700.00	NO	SI	NO	NO ADMITIDO
4	20606423731	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	SI	SI	SI	SI	NO	15 DIAS	NO CORRESPONDE	125,267.50	NO	SI	NO	NO ADMITIDO
5	20600190301	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	SI	SI	SI	SI	NO	15 DIAS	NO CORRESPONDE	125,685.00	NO	SI	NO	NO ADMITIDO
6	10802088529	HUAMANI TALAVERANO JUAN	SI	SI	SI	SI	NO	15 DIAS	NO CORRESPONDE	129,000.00	NO	SI	NO	NO ADMITIDO
7	20611462574	CASA INNOVA S.A.C.	SI	SI	SI	SI	NO	15 DIAS	NO CORRESPONDE	131,255.04	NO		SI	NO ADMITIDO

POSTOR			OBSERVACIÓN DE LA NO ADMISIÓN
1	20491172054	INVERSIONES Y DISTRIBUCION NOLI EIRL	EN EL ITEM N° 01 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES INTEGRADAS SE SOLICITA 1.- PORCELANATO 60 X 60, E=9.5MM A 10 MM, CON LA CARACTERISTICA TIPO: ANTIDESLIZANTE , EL POSTOR PRESENTÓ FICHA TÉCNICA CON LA SUPERFICIE LISA.
2	20601763827	INVERSIONES MARANGANI S.R.L.	EL POSTOR 1.- NO ADJUNTÓ FICHA TÉCNICA DE PORCELANATO 60 X 60, E= 7MM A 8 MM, SEGÚN LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS. 2.- SE SOLICITO PORCELANATO 60 X 60, E=8.5MM A 9 MM, EL POSTOR PRESENTÓ PORCELANATO DE 9.5MM. 3.- SE SOLICITO CERAMICO 60 X 60, E=9MM, EL POSTOR PRESENTÓ CERAMICO DE 8.5MM.
3	20550694256	MEYBELYN PERU S.A.C.	EL POSTOR PRESENTÓ 04 PAGINAS EN LAS QUE COPIA Y PEGA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PORCELANATOS Y CERAMICO REQUERIDAS EN LAS BASES INTEGRADAS. EN LAS MISMAS CONSIGNA MARCA: TWYFORD, SIENDO ESTA UNA MARCA QUE TIENE FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS DE SUS PRODUCTOS, POR LO QUE DEBIÓ PRESENTAR LAS FICHAS TECNICAS ORIGINALES DEL FABRICANTE AL IGUAL QUE LOS OTROS POSTORES QUE OFERTARON DICHA MARCA.
4	20606423731	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	EN EL ITEM N° 01 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES INTEGRADAS SE SOLICITA 1.- PORCELANATO 60 X 60, E=9.5MM A 10 MM, CON LA CARACTERISTICA TIPO: ANTIDESLIZANTE , EL POSTOR PRESENTÓ FICHA TÉCNICA CON LA SUPERFICIE LISA. 2.- SE SOLICITO PORCELANATO 60 X 60, E= 7MM A 8 MM, ANTIDESLIZANTE, EL POSTOR PRESENTÓ PORCELANATO DE 8MM DONDE NO SE ACREDITA SI ES DE TIPO LISA O ANTIDESLIZANTE. 3.- SE SOLICITÓ CERAMICO 60 X 60, E=9MM, EL POSTOR PRESENTÓ FICHA TECNICA DE PORCELANATO
5	20600190301	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	1.- SE EVIDENCIA LA PRESENTACIÓN DE FICHAS TECNICAS MODIFICADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES INTEGRADAS, SE EVIDENCIA EL ERROR E INCONGRUENCIA EN EL TECNICAS DE CERAMICO PRESENTADA POR EL POSTOR DONDE EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DICE, TRAFICO: MEDIO , PERO EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS DICE, TRAFICO: ALTO . 2.- ADEMÁS DE NO ACREDITAR EL NIVEL DE POROSIDAD DEL PRODUCTO.
6	10802088529	HUAMANI TALAVERANO JUAN	EN LAS BASES INTEGRADAS 1.- SE SOLICITÓ PORCELANATO 60 X 60, E= 7MM A 8 MM, TIPO ANTIDESLIZANTE , EL POSTOR PRESENTA FICHA TECNICA DE PORCELANATO DE E=7MM PERO TIPO DE ACABADO LISO . 2.- EL POSTOR NO PRESENTÓ FICHA TECNICA DE PORCELANATO 60 X 60, E= 9.5MM A 10MM. 3.- EL POSTOR NO PRESENTÓ FICHA TECNICA DE CERAMICO 60 X 60.
7	20611462574	CASA INNOVA S.A.C.	EN EL ITEM N° 01 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES INTEGRADAS SE SOLICITA 1.- PORCELANATO 60 X 60, E=9.5MM A 10 MM, CON LA CARACTERISTICA TIPO: ANTIDESLIZANTE , EL POSTOR PRESENTÓ FICHA TÉCNICA CON LA SUPERFICIE LISA. 2.- PORCELANATO 60 X 60, E=7MM A 8 MM, CON LA CARACTERISTICA TIPO: ANTIDESLIZANTE , EL POSTOR PRESENTÓ FICHA TÉCNICA CON LA SUPERFICIE LISA. 3.- SE SOLICITÓ CERAMICO DE 60 X 60, E= 9MM, EL POSTOR PRESENTÓ DE 8.5 MM.

