

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-302-2024-GRA.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA VIRGEN DEL ROSARIO 40232 DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE, DISTRITO JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2506380

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	20:52:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

DESCRIPCION DEL BIEN REQUERIDO

Items: 1, 2, 3 y 4, Tubos PVC para Desagüe SAP.

CONSULTAMOS:

Estos tubos corresponden a la NTP 399.003 TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE.

Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE ES CORRECTA LA INQUIETUD Y SE REQUIERE SEGÚN NTP 399.003 TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE, PARA LOS ITEMS: 1, 2, 3 y 4, Tubos PVC para Desagüe SAP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-302-2024-GRA.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA VIRGEN DEL ROSARIO 40232 DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE, DISTRITO JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2506380

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	20:52:16

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan un Plazo de Entrega de 5 días de firmado el contrato o emisión de O. de Compra

OBSERVAMOS

El plazo de entrega es muy corto: deben de considerar que con esta exigencia se pone en riesgo un adecuado abastecimiento de su requerimiento.

Solicitamos que consideren un plazo de entrega de 20 días mínimo, ya que, por la cantidad de tubería solicitadas, es necesario contemplar el tiempo de diseño, fabricación, pruebas y entrega con ese tiempo como mínimo y asimismo con el fin de no hacer limitativa a la pluralidad de postores

Esto a partir de la firma de contrato o la emisión de Orden de Compra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS DE LA LCE: D), E), H), J), K), V)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION De firma de contrato y con plazo no mayor a 12 (doce) dias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-302-2024-GRA.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA VIRGEN DEL ROSARIO 40232 DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE, DISTRITO JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2506380

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	20:52:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

DESCRIPCION DEL BIEN REQUERIDO

Items 4: Tubo de PVC para Desagüe SAP x 6" x 6m

OBSERVAMOS

Según la NTP ISO 399.003 TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE, estos tubos vienen con un largo x 5m, por lo que este ítem se deberá de corregir a:

Items 4: Tubo de PVC para Desagüe SAP x 6" x 6m

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 5 DE PRINCIPIOS DE LA LCE: A), D), E), I)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION es correcto se aceptara tuberias de 5 metros de largo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-302-2024-GRA.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA VIRGEN DEL ROSARIO 40232 DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE, DISTRITO JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2506380

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	20:52:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

DESCRIPCION DEL BIEN REQUERIDO

ITEMS 5,6,7,8,9,10: Tubos de PVC para Fluidos a Presión con Unión de Presión y en las Fichas indican TUBERIA PVC CON ROSCA

OBSERVAMOS

Los Tubos de PVC para la Conducción de Fluidos a Presión, responde a dos NTP, según su tipo de Junta:

En la NTP 399.002, La unión se efectúa a PRESION y su hermeticidad se logra con cemento disolvente, es decir se unen con Pegamento.

En la NTP 399.166, la unión es ROSCADA.

SOLICITAMOS

Definir a que tubo se estan refiriendo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 5 DE PRINCIPIOS DE LA LCE: A), D), E), I)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION de acuerdo a la norma NTP 399.166, la unión es ROSCADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-302-2024-GRA.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA VIRGEN DEL ROSARIO 40232 DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE, DISTRITO JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2506380

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	20:52:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

DESCRIPCION DEL BIE REQUERIDO

Items 10: Tubos de PVC para Fluidos a Presión con Unión ROSCADA x 3" x 5m (SEGUN FICHA)

OBSERVAMOS

Según la NTP 399.166 de Tubos a Presión por UNION ROSCADA, solo esta Normado hasta 2"

Por lo tanto, el requerimiento adecuado en este ítem 10 sería:

\*Tubos PVC para Fluidos a Presión UNION CEMENTADA x 3" x 5m según la NTP 399.002

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS DE LA LCE: A), D), E), I)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION lo solicitado es: Tubos PVC para Fluidos a Presión UNION CEMENTADA x 3" x 5m según la NTP 399.002

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central		
Nomenclatura :	AS-SM-302-2024-GRA.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA VIRGEN DEL ROSARIO 40232 DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE, DISTRITO JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2506380		

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	20:52:16

**Observación: Nro. 6**  
**Consulta/Observación:**  
Solicitan la Declaración Jurada de cumplimiento de EETT, adicionalmente y para su seguridad y control, sugerimos incluir:  
d.1) Los postores deberán presentar en copia simple fichas técnicas y/o catálogos del fabricante legibles de los bienes solicitados, acreditando la marca, procedencia y el cumplimiento de las características y/o normas técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas, acompañados de una Carta de fabricante que autoriza el uso de estas Fichas Técnicas. Se dan muchos casos, que postores no incluyen FT de fabricante y los problemas surgen al momento de entrega de producto, que no es lo requerido por entidad, esto no es por limitar participación de Postores, sino una observación por seguridad de entidad del abastecimiento de tubería que cumpla con sus EETT y sean de LA MEJOR CALIDAD.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.2.1.1.    **Página:** 16  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
PRINCIPIOS DE LA LCE: A), D), E), I)  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Presentacion de fichas tecnicas y catalogos de producto a entregar.  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-302-2024-GRA.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA VIRGEN DEL ROSARIO 40232 DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE, DISTRITO JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2506380

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	20:52:16

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN

SOLICITAN

Cualquier desperfecto del material deberá ser reemplazado en el PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

OBSERVAMOS

Según lo indicado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que ustedes consignan indica: Recepción y conformidad, párrafo 4, menciona que: De existir observaciones el contratista tiene un plazo para la subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio, que no podrá ser menor de dos (2) días ni mayor de diez (10) días calendarios. Por lo tanto, la entidad está contraviniendo la normativa de contrataciones, al considerar como un requerimiento técnico mínimo al dar un plazo de 5 días para la reposición/subsanación del bien defectuoso, incumpliendo así el plazo establecido en el reglamento.

Es por ello por lo que, tratándose de una disposición establecida en la norma de contrataciones, que deberá cumplirse de todas maneras, el Comité Especial deberá de corregir el numeral 3.2 Reposición de bienes defectuosos y adecuarse a lo reglamentado, indicando como PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS DE LA LCE: A), D), E), I)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION PUESTO QUE EL ARTICULO QUE HACE REFERENCIA EN LA OBSERVACION SE BASA A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL BIEN, SIN EMBARGO LA REPOSICION SE BASA EN LA GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN, QUEDANDO LA GARANTIA COMERCIAL COMO SE ESTABLECE EN BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-302-2024-GRA.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA VIRGEN DEL ROSARIO 40232 DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE, DISTRITO JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2506380

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:40:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad solicita Tubo PVC para desagüe SAP 6" x 6M, ante ello se indica que el largo de la tubería corresponde a 5mts, ya que es la longitud por la cual se fabrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA LONGITUD DE LA TUBERIA SOLICITADA ES DE 5M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null