

**ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-72-2024-GRAP-1
PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Abancay, a los treinta y un días del mes de julio del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesi de Bienes del Gobierno Regional de Apurímac Sede Central, a las nueve horas y tres minutos, se constituyen el Órgano Encargado de las Contrataciones, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada AS-SM-72-2024-GRAP-1, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC"**, a fin de efectuar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

La admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias, las bases integradas del procedimiento de selección.

En cumplimiento al artículo 55° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, y de acuerdo al cronograma establecido a través de la plataforma del SEACE, se procedió a verificar la relación de participantes registrados de forma electrónica, encontrándose los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10069383918	RIVAS LEGUIA AURELIO	10/07/2024	Válido		10/07/2024	10069383918	🔍📄
2	Proveedor con RUC	10101344032	GRANDA CASTILLA JUAN RAMON	16/07/2024	Válido		16/07/2024	10101344032	🔍📄
3	Proveedor con RUC	10310381859	EZEQUILLA SANCHEZ EFRAIN	16/07/2024	Válido		16/07/2024	10310381859	🔍📄
4	Proveedor con RUC	10410553746	GONZALES CCOYA PERCY YON	09/07/2024	Válido		09/07/2024	10410553746	🔍📄
5	Proveedor con RUC	10414102641	LOAYZA DIAZ FLOR NILDA	09/07/2024	Válido		09/07/2024	10414102641	🔍📄
6	Proveedor con RUC	10432361719	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	06/07/2024	Válido		06/07/2024	10432361719	🔍📄
7	Proveedor con RUC	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	08/07/2024	Válido		08/07/2024	20117330347	🔍📄
8	Proveedor con RUC	20123734573	INVERSIONES MERCEDES DEL SUR S.A.	08/07/2024	Válido		08/07/2024	20123734573	🔍📄
9	Proveedor con RUC	20125534393	COMERCIAL VILCA S.A.	10/07/2024	Válido		10/07/2024	20125534393	🔍📄
10	Proveedor con RUC	20450528421	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/07/2024	Válido		11/07/2024	20450528421	🔍📄
11	Proveedor con RUC	20454043660	GRUPO UPGRADE S.A.C.	16/07/2024	Válido		16/07/2024	20454043660	🔍📄
12	Proveedor con RUC	20490127217	GRUPO CODIMAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CODIMAC S.A.C.	16/07/2024	Válido		16/07/2024	20490127217	🔍📄
13	Proveedor con RUC	20490548743	EMPRESA ZOHE SAC	08/07/2024	Válido		08/07/2024	20490548743	🔍📄
14	Proveedor con RUC	20514083496	JHORVAC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/07/2024	Válido		09/07/2024	20514083496	🔍📄
15	Proveedor con RUC	20517625419	EMPRESA CONSTRUCTORA JEFFERSON E.I.R.L.	16/07/2024	Válido		16/07/2024	20517625419	🔍📄
16	Proveedor con RUC	20543398871	CONSULTORIA OBRAS Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS SAC	15/07/2024	Válido		15/07/2024	20543398871	🔍📄
17	Proveedor con RUC	20548320446	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	16/07/2024	Válido		16/07/2024	20548320446	🔍📄
18	Proveedor con RUC	20550694256	MEYBELYN PERU S.A.C.	08/07/2024	Válido		08/07/2024	20550694256	🔍📄
19	Proveedor con RUC	20558606887	DUX JJ & H S.A.C.	16/07/2024	Válido		16/07/2024	20558606887	🔍📄
20	Proveedor con RUC	20564070816	REPRESENTACIONES HURTADO SAC	16/07/2024	Válido		16/07/2024	20564070816	🔍📄



21	Proveedor con RUC	20565709772	CORPORACION V & P PERU S.A.C.	10/07/2024	Válido	10/07/2024	20565709772	🕒🔍📄
22	Proveedor con RUC	20571425298	VALDIVIA CONTRATISTAS S.A.C.	16/07/2024	Válido	16/07/2024	20571425298	🕒🔍📄
23	Proveedor con RUC	20600111150	MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MILINSER E.I.R.L.	08/07/2024	Válido	08/07/2024	20600111150	🕒🔍📄
24	Proveedor con RUC	20600800630	H & B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	12/07/2024	Válido	12/07/2024	20600800630	🕒🔍📄
25	Proveedor con RUC	20601440289	COLPER GROUP S.A.C.	13/07/2024	Válido	13/07/2024	20601440289	🕒🔍📄
26	Proveedor con RUC	20601643902	CORPORACION INDUSTRIAL RONNY S.A.C.	08/07/2024	Válido	08/07/2024	20601643902	🕒🔍📄
27	Proveedor con RUC	20601673003	POWER KABEL S.A.C.	09/07/2024	Válido	09/07/2024	20601673003	🕒🔍📄
28	Proveedor con RUC	20602041515	BLOQUES DE CONCRETO, AGREGADOS Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	09/07/2024	Válido	09/07/2024	20602041515	🕒🔍📄
29	Proveedor con RUC	20602261574	IMPORTACIONES MAVALCI E.I.R.L.	12/07/2024	Válido	12/07/2024	20602261574	🕒🔍📄
30	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	09/07/2024	Válido	09/07/2024	20602522998	🕒🔍📄
31	Proveedor con RUC	20605426922	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/07/2024	Válido	16/07/2024	20605426922	🕒🔍📄
32	Proveedor con RUC	20606134577	CORPORACION EOSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	08/07/2024	Válido	08/07/2024	20606134577	🕒🔍📄
33	Proveedor con RUC	20606594918	BUSINESS ASSOCIATION ALDO E.I.R.L.	15/07/2024	Válido	15/07/2024	20606594918	🕒🔍📄
34	Proveedor con RUC	20608470426	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED E.I.R.L.	09/07/2024	Válido	09/07/2024	20608470426	🕒🔍📄
35	Proveedor con RUC	20608549952	AYSAC INGENIEROS S.A.C.	07/07/2024	Válido	07/07/2024	20608549952	🕒🔍📄
36	Proveedor con RUC	20609107589	EMINCO PERU E.I.R.L.	09/07/2024	Válido	09/07/2024	20609107589	🕒🔍📄
37	Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	10/07/2024	Válido	10/07/2024	20609931311	🕒🔍📄
38	Proveedor con RUC	20610177043	BYH PROYINSA S.A.C.	15/07/2024	Válido	15/07/2024	20610177043	🕒🔍📄
39	Proveedor con RUC	20610567186	MALUSA S.A.C.	13/07/2024	Válido	13/07/2024	20610567186	🕒🔍📄
40	Proveedor con RUC	20611153083	RIVAS REINGENIERIA S.A.C.	16/07/2024	Válido	16/07/2024	20611153083	🕒🔍📄

40 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 31 a 40. Página 4 / 4.

Acto seguido, en conformidad al artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones se procede con la verificación y descarga de las ofertas presentadas de manera electrónica a través del SEACE, conforme se muestran en la captura de la pantalla siguiente:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo
1	10432361719	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	17/07/2024	21:45:42	10432361719	17/07/2024	21:46:02	Enviado	Valido	
2	20123734573	INVERSIONES MERCEDES DEL SUR S.A.	17/07/2024	09:24:27	20123734573	17/07/2024	09:31:59	Enviado	Valido	
3	20600111150	MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MILINSER E.I.R.L.	17/07/2024	17:13:56	20600111150	17/07/2024	17:15:02	Enviado	Valido	
4	20490548743	EMPRESA ZOHE SAC	17/07/2024	19:02:10	20490548743	17/07/2024	19:02:23	Enviado	Valido	
5	20125534393	COMERCIAL VILCA S.A.	17/07/2024	15:39:25	20125534393	17/07/2024	15:40:29	Enviado	Valido	
6	20602261574	IMPORTACIONES MAVALCI E.I.R.L.	17/07/2024	23:08:51	20602261574	17/07/2024	23:09:22	Enviado	Valido	
7	20606594918	BUSINESS ASSOCIATION ALDO E.I.R.L.	17/07/2024	22:25:40	20606594918	17/07/2024	22:26:42	Enviado	Valido	
8	20543398871	CONSULTORIA OBRAS Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS SAC	17/07/2024	15:44:22	20543398871	17/07/2024	15:45:26	Enviado	Valido	
9	20548320446	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	17/07/2024	23:36:28	20548320446	17/07/2024	23:43:09	Enviado	Valido	
10	10310381859	EZEQUILLA SANCHEZ EFRAIN	17/07/2024	23:25:03	10310381859	17/07/2024	23:54:25	Enviado	Valido	



11	20490127217	GRUPO CODIMAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CODIMAC S.A.C.	17/07/2024	23:54:35	20490127217	17/07/2024	23:55:07	Enviado	Valido
----	-------------	--	------------	----------	-------------	------------	----------	---------	--------

11 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 11 a 11. Página 2 / 2.

ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, establecida en el numeral 2.2 del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento de selección para determinar si las cumplen con los documentos requeridos, como resultado se tiene el siguiente cuadro:

Para lo cual el Órgano Encargado de las Contrataciones, mediante INFORME N° 2558 – 2024-GR.APURIMAC/07.04 del 19.07.24, solicitó el apoyo al área usuaria, todo ello en referencia al Art. 32.6 y el Art. 46.4 del RLCE donde manifiesta lo siguiente:

(...) El órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad (...)

(...) Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad (...)

a fin de que verifique el cumplimiento de las características técnicas establecidas en el capítulo III de las Bases Integradas, en función a lo presentado por los postores, en relación al siguiente documento:

- e) Presentar fichas técnicas y/o Datasheet, para acreditar el cumplimiento de las características técnicas mínimas de los bienes aclarando que dichos documentos deben ser emitidos por el fabricante del bien propuesto u obtenidos de páginas web oficiales, donde se evidencian el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de fabricación.

Con INFORME N° 347-2024-GRA/GRI/13/SGO/R.O-MSAC e INFORME N° 3457-2024-GRA/GRI/SGOBRAS-13.01 de fecha 30.07.24, el área usuaria, concluye lo siguiente:

N°	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	ESTADO
		e) PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS Y/O DATASHEET DE LOS BIENES OFERTADOS OBLIG.	
1	INVERSIONES MERCEDES DEL SUR S.A. con RUC 20123734573	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2	COMERCIAL VILCA S.A. con RUC 20125534393	NO CUMPLE	NO CUMPLE
3	CONSULTORIA OBRAS Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS S.A.C. con RUC 20543398871	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4	MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – MILINSER E.I.R.L. con RUC 20600111150	NO CUMPLE	NO CUMPLE
5	EMPRESA ZOHE S.A.C. con RUC 20490548743	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN con RUC 10432361719	CUMPLE	CUMPLE
7	BUSSINES ASSOCIATION ALDO E.I.R.L. con RUC 20606594918	NO CUMPLE	NO CUMPLE
8	IMPORTACIONES MAVALCI E.I.R.L. con RUC 20602261574	CUMPLE	CUMPLE
9	BUSSINES & SERVICES BRAVO S.A.C. con RUC 20548320446	NO CUMPLE	NO CUMPLE



10	EZEQUILLA SANCHEZ EFRAIN con RUC 10310381859	CUMPLE	CUMPLE
11	GRUPO CODIMAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – GRUPO CODIMAC S.A.C. con RUC 20490127217	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Cuadro 1: Revisión de características técnicas del área usuaria, se anexa informe del área usuaria.

En consecuencia, se procede a declarar la ADMISIÓN DE OFERTAS con el siguiente resultado:

Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, establecida en el numeral 2.2 del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento de selección para determinar si las cumplen con los documentos requeridos, como resultado se tiene el siguiente cuadro:

Y se determinó las siguientes observaciones:

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor (Anexo 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) art. 52 del RLCE (Anexo N° 2)	Declaración Jurada de Cumplimiento de los EE.TT. (Anexo 3)	Presentación de Ficha Técnica y/o Datasheet	Declaración Jurada de Plazo de Entrega (Anexo 4)	Promesa de consorcio de ser el caso (Anexo 5)	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	
		OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	FACULT.	OBLIG.	
1	INVERSIONES MERCEDES DEL SUR S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	---	No corresponde	---	(*) NO ADMITIDO
2	COMERCIAL VILCA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	---	No corresponde	---	(*) NO ADMITIDO
3	CONSULTORIA OBRAS Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS S.A.C.	NO CUMPLE	---	---	---	---	---	No corresponde	---	(*) NO ADMITIDO
4	MILINSER E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	---	No corresponde	---	(*) NO ADMITIDO
5	EMPRESA ZOHE S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	---	No corresponde	---	(*) NO ADMITIDO
6	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	ADMITIDO
7	BUSSINES ASSOCIATION ALDO E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	---	No corresponde	---	(*) NO ADMITIDO
8	IMPORTACIONES MAVALCI E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	ADMITIDO
9	BUSSINES & SERVICES BRAVO S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	---	No corresponde	---	(*) NO ADMITIDO
10	EZEQUILLA SANCHEZ EFRAIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	ADMITIDO
11	GRUPO CODIMAC S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	---	No corresponde	---	(*) NO ADMITIDO

Aclaración:

(*) El postor **INVERSIONES MERCEDES DEL SUR S.A.** no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas del presente procedimiento de selección al no presentar el valor solicitado Max. DC resistencia conductor 20°C(Ohm/km) de los cables; por tal motivo es **No Admitido**.



(*) El postor **COMERCIAL VILCA S.A.C.** no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas del presente procedimiento de selección al no presentar el valor solicitado Max. DC resistencia conductor 20°C(Ohm/km) de los cables en la ficha que presentada, por tal motivo es **No Admitido**.

(*) El postor **CONSULTORIA OBRAS Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS S.A.C.** no cumple con el Capítulo I Etapas del procedimiento de selección, 1.6 Forma de Presentación de Ofertas, "No se acepta el pegado de la firma o visto. (...)", por tal motivo es **No Admitido**.

(*) El postor **MILINSER E.I.R.L.** no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas del presente procedimiento de selección al no presentar el valor solicitado Max. DC resistencia conductor 20°C(Ohm/km) de los cables en la ficha que presentada, por tal motivo es **No Admitido**.

(*) El postor **EMPRESA ZOHE S.A.C.** no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas del presente procedimiento de selección presentando el diámetro del conductor de los cables menor a lo solicitado; por tal motivo es **No Admitido**.

(*) El postor **BUSINESS ASSOCIATION ALDO E.I.R.L.** no cumple con la presentación de la ficha técnica solicitado como documento de presentación obligatoria en las bases integradas del presente procedimiento de selección, por tal motivo es **No Admitido**.

(*) El postor **BUSINESS & SERVICIOS BRAVO S.A.C.** no cumple con la presentación de la ficha técnica solicitado como documento de presentación obligatoria en las bases integradas del presente procedimiento de selección, por tal motivo es **No Admitido**.

(*) El postor **GRUPO CODIMAC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – GRUPO CODIMAC S.A.C.** no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas del presente procedimiento de selección no indica el diámetro del conductor de los cables; por tal motivo es **No Admitido**.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido y de acuerdo al Artículo 51 y 74 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la Evaluación de las Ofertas de los postores admitidos.

EVALUACIÓN DE OFERTAS (puntaje: 100 puntos).

Conforme a lo establecido en las bases y de acuerdo al artículo 74° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 74.2, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, por ser el PRECIO el único factor de evaluación; y se determina el siguiente orden de prelación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACION		BONIFICACION 5% MYPE		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Puntaje	Solicita	Puntaje		
1	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	50,350.00	100.00	Si	5%	105.00	1°
2	EZEQUILLA SANCHEZ EFRAIN	74,590.00	67.50	(*) No	0%	67.50	2°
3	IMPORTACIONES MAVALCI E.I.R.L.	119,777.00	42.24	Si	5%	44.35	3°

Aclaración:

(*) Al postor **EZEQUILLA SANCHEZ EFRAÍN** por presentar en el folio 45 de su propuesta el Anexo N° 10 de Solicitud de Bonificación del Cinco por Ciento (5%) por tener la condición de Micro y Pequeña, solicita como representante legal de Valdivia Contratistas S.A.C.; por tal motivo no se le asigna la bonificación del 5% que corresponde,

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR	
1	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	CUMPLE	CALIFICA
2	EZEQUILLA SANCHEZ EFRAIN	CUMPLE	CALIFICA

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Finalmente, y visto el cuadro de EVALUACION y CALIFICACIÓN, este Órgano Encargado de Contrataciones procede con el otorgamiento de la BUENA PRO del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada AS-SM-72-2024-GRAP-1 cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE CABLES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS – CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN, PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC”.**

Otorgamiento de la buena Pro:

De acuerdo con los resultados de orden de prelación, el Órgano Encargado de las Contrataciones otorga la buena pro al postor que ocupa el primer lugar en el orden de prelación:

**MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM
JHONATAN**
RUC: 10432361719

S/ 50,350.00
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 SOLES.

Sin otro asunto a tratar se dio por concluido el presente acto, a las quince horas con veinte minutos del mismo día, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad y para su publicación de los resultados en la plataforma SEACE.

 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Emerson R. Quispe Romero
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS

 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
APURIMAC
CPC. Abel Aymara Serrano
MAT 023 - 1089
JEFE DE LA OF. DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO
Y MARGES DE BIENES



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Gerencia Regional de Infraestructura

Sub Gerencia de Obras



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 3457 -2024-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01

AL : CPC ABEL AYMARA SERRANO
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS, PATRIMONIO Y MARGES DE BIENES

ASUNTO : REMITE INFORME, REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-72-2024-GRAP-I

REF. : INFORME N° 347-2024-GRA/GRI/I3/SGO/RO/MSAC
INFORME N° 2558-2024-GR.APURIMAC/07.04

FECHA : Abancay, 24 de julio del 2024

Por intermedio del presente me dirijo a su despacho y en atención al proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC".

Según INFORME N° 2558-2024-GR.APURIMAC/07.04, de fecha 19 de julio del 2024, la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Marges de Bienes, remite informe revisión de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Según INFORME N° 347-2024-GRA/GRI/I3/SGO/RO/MSAC, de fecha 22 de julio del 2024, el residente de obra, Ing. Mauro Saúl Altamirano Camacho, REMITE INFORME, REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-72-2024-GRAP-I.

Adjunta:

- INFORME N° 347-2024-GRA/GRI/I3/SGO/RO/MSAC
- INFORME N° 2558-2024-GR.APURIMAC/07.04

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Nilzon Brady Terrazas Valenzuela
SUB GERENTE DE OBRAS

C.C.
Archivo
NBTV/SGO



Gobierno Regional de Apurímac
APURÍMAC
Unidos por el progreso



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

INFORME N° 347 -2024-GRA/GRI/I3/SGO/R. O- MSAC

A : ING. NILZON BRADY TERRAZAS VALENZUELA
SUB GERENTE DE OBRAS

DE : ING. MAURO SAMUEL ALTAMIRANO CAMACHO
RESIDENTE DE OBRA

C.C. : ING. MARCO ANTONIO MORALES HOLGUIN
INSPECTOR DE OBRA

ATENCIÓN : DR. HENRY FLORES PALOMINO
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO : REMITO INFORME DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS EN PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-72-2024-GRAP-1.

REFERENCIA : INFORME N°2558-2024-GR. APURIMAC/07.04

FECHA : Abancay ,22 de julio de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo remitirle el informe de **REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-72-2024-GRAP-1**, por concepto de **ADQUISICIÓN DE CABLES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS – CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN** correspondiente al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC."** de acuerdo al siguiente detalle:

I. Antecedentes:

- En fecha 05 de julio del 2024, se realizó la convocatoria a través de la plataforma SEACE, el **PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-72-2024-GRAP-1**.
- En fecha 19 de julio del 2024, se recepciona el documento en referencia con el asunto revisión de cumplimiento de especificaciones técnicas.

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Mauro Samuel Altamirano Camacho
CIP. 82125
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Electr. Juvenal Condoma Ríos
CIP. 127703
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

II. Análisis:

Así mismo, habiendo realizado la verificación con la participación del Especialista en Instalaciones Eléctricas, se emite al presente el cuadro de evaluación, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas.

III. Conclusiones:

Teniendo en cuenta lo mencionado en los párrafos anteriores; indicar que el proyecto antes en mención se encuentra en la etapa de ejecución por lo que es indispensable contar con los materiales solicitados, para dar el cumplimiento de ejecución de partidas del componente de instalaciones eléctricas; por lo que corresponde a la Dirección de Abastecimiento, Patrimonio y Mergesí Bienes, según sus funciones determinar de acuerdo a las normativas vigentes.

IV. Recomendaciones:

Se recomienda a través de su despacho, se derive el presente documento a la Dirección de Abastecimiento, Patrimonio y Mergesí Bienes, en la brevedad posible para que realice los procedimientos que corresponda dentro de los lineamientos vigentes.


SE ADJUNTA:

- CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EE.TT

Hago llegar esta solicitud para su atención lo más pronto posible; sin otro particular.

Atentamente,

CC.
Archivo



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Mauro Samuel Alzamirano Camacho
CIP. 82125
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Electr. Juvenal Condoma Ríos
CIP. 127703
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)

CUADRO DE EVALUACION DE OFERTAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS CABLES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS-CIRCUITOS DE DISTRIBUCION

SERVICIO DE SALDO DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBUQUE, DISTRITO DE TAMBUQUE, PROVINCIA DE ABANCAY, APURIMAC*

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-BA-72-2014 GRUPO-1
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS

ITEM	DESCRIPCION DE LOS MATERIALES	UNID.	CANT.	BUSINESS ASSOCIATION AUDIO EIR.	BUSINESS SERVICES BRACO SAC	COMERCIAL VILCA SA	COMPROY SAC	EFRAIN EZEQUIEL SANCHEZ	EMPRESA DOME SAC	GRUPO COORDINAC SAC	IMPORTACIONES MAVALLO EIR.	INMEDIAR SA	MARQUEZ BARRAZ WILLIAM	MUNIKER EIR.
1	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V COLOR BLANCO	M	500	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor. Min espesor de aislamiento se solicita 1.0mm 1.1mm, la oferta presenta 1.0mm	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: El Diámetro Exterior solicitado es de 6.3mm, la oferta presenta un Diámetro Exterior de 6.25mm No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El diametro del conductor, es menor al solicitado se solicita 3.55mm la oferta presenta 3.7mm. El espesor de aislamiento se solicita 1.1mm, la oferta presenta 1.0mm	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor. Min espesor de aislamiento se solicita 1.1mm, la oferta presenta 1.0mm	SI CUMPLE	NO CUMPLE: Min espesor de aislamiento se solicita 1.1mm, la oferta presenta un Diámetro Exterior de 6.25mm No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El Diámetro Exterior solicitado es de 6.3mm, la oferta presenta un Diámetro Exterior de 6.25mm No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)
2	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V COLOR NEGRO	M	500	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor. Min espesor de aislamiento se solicita 1.0mm 1.1mm, la oferta presenta 1.0mm	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: El Diámetro Exterior solicitado es de 6.3mm, la oferta presenta un Diámetro Exterior de 6.25mm No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El diametro del conductor, es menor al solicitado se solicita 3.55mm la oferta presenta 3.7mm. El espesor de aislamiento se solicita 1.1mm, la oferta presenta 1.0mm	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor. Min espesor de aislamiento se solicita 1.1mm, la oferta presenta 1.0mm	SI CUMPLE	NO CUMPLE: Min espesor de aislamiento se solicita 1.1mm, la oferta presenta un Diámetro Exterior de 6.25mm No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El Diámetro Exterior solicitado es de 6.3mm, la oferta presenta un Diámetro Exterior de 6.25mm No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)
3	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR VERDE AMARILLO	UNID.	15	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El diametro del conductor es menor al solicitado.	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor.	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor solicitado Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.
4	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AZUL	UNID.	30	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El diametro del conductor es menor al solicitado.	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor.	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor solicitado Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.
5	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	UNID.	45	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El diametro del conductor es menor al solicitado.	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor.	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor solicitado Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.
6	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR VERDE AMARILLO	UNID.	30	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El diametro del conductor es menor al solicitado.	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor.	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor solicitado Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.
7	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	UNID.	12	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: La capacidad de corriente es menor al solicitado.	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor.	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor solicitado Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.
8	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR BLANCO	UNID.	45	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El diametro del conductor es menor al solicitado.	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor.	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor solicitado Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.
9	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR BLANCO	UNID.	30	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El diametro del conductor es menor al solicitado.	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor.	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor solicitado Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.
10	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR VERDE AMARILLO	UNID.	12	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: La capacidad de corriente es menor al solicitado.	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor.	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor solicitado Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.
11	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR VERDE AMARILLO	UNID.	12	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: La capacidad de corriente es menor al solicitado.	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor.	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor solicitado Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm) en la ficha que acompaña.
12	CABLE ELECTRICO TIPO INHX 90 10 mm2 450 / 750 V COLOR VERDE AMARILLO	M	500	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor. Min espesor de aislamiento se solicita 1.0mm 1.1mm, la oferta presenta 1.0mm	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	NO CUMPLE: El Diámetro Exterior solicitado es de 6.3mm, la oferta presenta un Diámetro Exterior de 6.25mm No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	NO CUMPLE: No presenta fichas técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El diametro del conductor, es menor al solicitado se solicita 3.55mm la oferta presenta 3.7mm. El espesor de aislamiento se solicita 1.1mm, la oferta presenta 1.0mm	NO CUMPLE: No indica el diametro del conductor. Min espesor de aislamiento se solicita 1.1mm, la oferta presenta 1.0mm	SI CUMPLE	NO CUMPLE: Min espesor de aislamiento se solicita 1.1mm, la oferta presenta un Diámetro Exterior de 6.25mm No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)	SI CUMPLE	NO CUMPLE: El Diámetro Exterior solicitado es de 6.3mm, la oferta presenta un Diámetro Exterior de 6.25mm No presenta el valor Max.DC resist. Conductor 20°C(Ohm/hm)