

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-UNAJMA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PORCELANATO Y CERAMICOS PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" CUI N° 2403872

Ruc/código : 20138651917
Nombre o Razón social : SANICENTER S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2024
Hora de envío : 18:47:47

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

- 1.-En las especificaciones técnicas se solicita cerámicos de 25x40 rectificado, pero no es un producto comercial en el mercado y de contar se manejan a producción con 45 días de anticipación en promedio.
- 2.- En el caso del porcelanato madera 20x120 se propone que sea un color derivado del marrón.
- 3.- El espesor no esta normado por ninguna entidad, es decir se define por el fabricante y el espesor 9.5mm no es muy comercial, propongo se reajuste a 8.00mm a 9.2mm que es en promedio en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1. EL CERÁMICO DE 25X40CM COLOR GRIS ACABADO MATE SE SOLICITA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SIN EMBARGO SI NO ES UN PRODUCTO COMERCIAL ES NECESARIO REALIZAR LA ADAPTACIÓN AL FORMATO MAS CERCANO SIENDO ESTE DE 27X45CM ASIMISMO EL COLOR PODRÁ SER GRIS O BLANCO, ASÍ TAMBIÉN SI SON NECESARIOS 45 DÍAS PARA LA PRODUCCIÓN SERA TAMBIÉN NECESARIO AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA POR LO TANTO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

2. EL PORCELANATO ESTRUCTURADO FORMATO MADERA 20X120CM ACABADO MATE COLOR MARRÓN SE REQUIERE SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ASIMISMO TAMBIÉN SE HA SOLICITADO PRESENTACIÓN DE DOS MUESTRAS DEL MISMO COLOR PERO DISTINTA TONALIDAD CON EL FIN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y QUE SE ASEMEJE CON EL PORCELANATO EXISTENTE EN OBRA, POR LO TANTO NO SE ACOGE LA PROPUESTA.

3. LOS CERÁMICOS Y PORCELANATOS SE REQUIEREN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO SI NO ES COMERCIAL LOS ESPESORES SE MODIFICARAN ALGUNOS CERÁMICOS Y PORCELANATOS, POR LO TANTO SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1. EL CERÁMICO DE 25x40CM SE MODIFICARA AL FORMATO MAS CERCANO DE 27X45CM CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MEDIDAS DE 27X45CM, +/- 1CM, RESISTENCIA DE TRAFICO NO APLICA, USO PARED, ACABADO SATINADO/BRILLANTE, APLICACIÓN INTERIOR/EXTERIOR, ESPESOR 7MM-8.5MM, COLOR BLANCO O GRIS;POR OTRO LADO SE AMPLIARA EL PLAZO DE ENTREGA A 50 DIAS CALENDARIOS.

2. NO SE MODIFICARA EL COLOR DEL PORCELANATO ESTRUCTURADO FORMATO MADERA 20X120CM ACABADO MATE COLOR MARRÓN.

3. SE MODIFICARAN LOS ESPESORES PARA PORCELANATO ESTRUCTURADO FORMATO MADERA 20X120CM ACABADO MATE COLOR MARRÓN CON UN ESPESOR DE 8.5MM-10MM, PARA PORCELANATO ESTRUCTURADO FORMATO MADERA 60x60CM ACABADO MATE COLOR MARRÓN CON UN ESPESOR DE 8.5MM-10MM, PARA PORCELANATO 60X60 ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE COLOR BEIGE ACABADO MATE CON UN ESPESOR DE 9.5MM,+/-0.5MM, PARA PORCELANATO 60X60 ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS CLARO ACABADO MATE CON UN ESPESOR DE 9.5MM,+/-0.5MM, PARA CERÁMICO 27X45 COLOR BLANCO CON UN ESPESOR