

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código : 20388710994

Fecha de envío : 09/06/2023

Nombre o Razón social : RADIADORES INDUSTRIALES TUBILLAS S.A.C.

Hora de envío : 14:33:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Buenos días, en las bases nos indican la dirección de entrega de forma generalizada. Agradecería nos puedan especificar el lugar de entrega de los productos, ya sea la dirección, mapa, ruta, croquis. Además de los requisitos para el ingreso o si trabajan con un operador logístico de confianza que se encargue de hacer estas entregas hasta sus almacenes en C.H. Mantaro

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** 12.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entrega será en las instalaciones del Centro de Producción Mantaro, Campo Armiño, Colcabamba, Huancavelica. El transporte logístico puede ser a través de la agencia de transportes California o Turismo Sr. De Ataco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código :	20388710994	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	RADIADORES INDUSTRIALES TUBILLAS S.A.C.	Hora de envío :	14:33:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Buenas tardes, si bien en las bases indican que el medio de pago se efectuara 10 días después de presentada la factura, previa "conformidad". Cual es el proceso para que nos emitan dicha conformidad y presentar nuestra factura, pues en una orden de compra de bienes, por lo general se factura al día siguiente de haber realizado la entrega del producto, puesto que en almacén una vez recibida lo comprado emiten una hoja de entrada como conformidad de este. Especificar o determinar el proceso por favor, ya que en las bases solo indica que es dentro de 7 días máximo y 15 días máximo en caso se requieran pruebas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.8 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La conformidad se realizó en el Almacén verificando que la características del bien corresponden a las especificaciones técnicas requerida, para posteriormente alcanzar al contratista vía documento la conformidad respectiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código :	20388710994	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	RADIADORES INDUSTRIALES TUBILLAS S.A.C.	Hora de envío :	14:33:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Buenas tardes, si bien el requerimiento es por 02 unidades de limpieza de intercambiadoras tubulares con sus respectivos accesorios, sin embargo, es sabido que cada equipo de limpieza esta conformado por el equipo en si, sus ejes flexibles y sus cepillos de limpieza. Precisamente en lo solicitado piden 20 ejes flexibles y 400 cepillos, estos accesorios son para las 02 unidades de limpieza o para cada una, es decir un total de 40 ejes y 800 cepillos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Corresponde para las dos unidades de limpieza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al equipamiento, se solicita al área usuaria precisar la cantidad del siguiente equipamiento:
Eje Flexible rotativo para limpieza interior de tubos.
Agradeceremos se especifique si es 01 unidad por ambos equipos, o es 01 unidad por equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10.2 Literal: B Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Corresponde para las dos unidades de limpieza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a la sección de equipamiento, se solicita al área usuaria precisar la cantidad del siguiente equipamiento:
Cepillos de bronce de espiral única de 5/8" (15,9 mm), de conexión rápida.
Agradeceremos precisar la cantidad de cepillos, asimismo precisar si la cantidad requerida es por cada equipo o por los 02 equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10.2 Literal: B Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la cantidad de 20 cepillos es para las dos unidades de limpieza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al equipamiento, se solicita al área usuaria precisar la cantidad del siguiente equipamiento:
Dos (02) mangueras de caucho resistente a la abrasión para suministro de aire de ½", de diámetro y 50 pies (15,2 m) de longitud como mínimo, con conectores para el equipo limpiador de tubos.
Agradeceremos especificar si se requieren 02 mangueras por cada equipo, o 02 mangueras por los 02 equipos, ya que esto influiría en el precio de la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10.2 Literal: B Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las cantidades de mangueras solicitadas corresponde para las dos unidades de limpieza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al equipamiento, se solicita al área usuaria precisar la cantidad del siguiente equipamiento:

Dos (02) mangueras de caucho resistente a la abrasión para toma y suministro de agua de ½" de diámetro y 50 pies (15,2 m) de longitud como mínimo con conectores de bronce.

Agradeceremos especificar si se requieren 02 mangueras por cada equipo, o 02 mangueras por los 02 equipos, ya que esto influiría en el precio de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 10.2 **Literal:** B **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las cantidades de mangueras solicitadas corresponde para las dos unidades de limpieza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:34

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a la sección equipamiento donde el área usuaria solicita:
Dos (02) mangueras de caucho resistente a la abrasión para toma y suministro de agua de 1/2" de diámetro y 50 pies (15,2 m) de longitud como mínimo con conectores de bronce.
En relación a estas mangueras, se solicita al área usuaria incluir mangueras de 5/8" para suministro de agua, ya que esto permite un mayor flujo de área y por lo tanto mejorar la eficiencia del proceso de limpieza del equipo.
Entonces, el apartado debería decir:
Dos (02) mangueras de caucho resistente a la abrasión para toma y suministro de agua de 1/2" o 5/8" de diámetro y 50 pies (15,2 m) de longitud como mínimo con conectores de bronce.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 10.2 **Literal:** B **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 32.3 del artículo 32 del RLCE.Articulo N°2 de la LCE-Principios que rigen las Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, se mantiene las especificaciones técnicas del diámetro de las mangueras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto a la sección D) Mantenimiento:
Con representación en el país a fin de disponer de repuestos a futuro.
Se solicita al área usuaria precisar la forma de acreditar este requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10.2 Literal: D Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 32.3 del artículo 32 del RLCE.Articulo N°2 de la LCE-Principios que rigen las Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Documento que acredite ser representante local de los productos a suministrar de procedencia extranjera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:34

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a los cepillos solicitados, se solicita al área usuaria aceptar cepillos de latón que son los más usados para este tipo de trabajo pesado. Por otro lado, la mayoría de fabricantes de prestigio recomiendan que el material de los cepillos sea de latón, entendiendo que el latón y el cobre son aleaciones de bronces y ambas cumplirían con la finalidad pública. Adicionalmente, esto permitiría la mayor concurrencia de postores lo que conllevaría a un mejor uso de los recursos del estado.

Por lo tanto, el apartado debería decir:

Cepillos de bronce ó latón:

Cantidad : Cuatro cientos (400) unidades

*Tipo de cerdas : De bronce o latón de espiral única.

*Diámetro : 5/8" (15,9 mm)

*Velocidad : 500 a 3000 rpm.

*Acople : Conexión rápida

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10.2 Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 32.3 del artículo 32 del RLCE.Articulo N°2 de la LCE-Principios que rigen las Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta, lo solicitado, se considera también al latón

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tipo de cerdas: Tipo de cerdas de bronce o latón de espiral única.