

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	08:34:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿ Equipamiento

A. Equipamiento estratégico

El proveedor debe contar el siguiente equipamiento estratégico.

¿ 01 motor condensador de 60,000 btu de los equipos de la marca existente.

¿ 01 motor condensador de 24,000 btu de la marca de los equipos existentes.

¿ 01 motor ventilador de unidad evaporadora de 24,000 de la marca del motor existente

¿ Para su acreditación deberá presentar copia de factura de compra o documento de alquiler

Consulta: debido a que para cumplir con este requisito se debera de comprar los equipos solicitados por lo cual genera un gasto mayor a las pequeñas empresas la cual vulnera la libre participacion, por lo cual pedimos que se suprima este requerimiento para una mayor participacion.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 6

Literal: 2

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que este requisito no puede ser suprimido, toda vez que lo que se está solicitando no son los equipos condensadores completo si no los motores (compresores, condensadores y ventiladores) tanto para los equipos de 60,000 BTU y 24,000 BTU; a fin que se tenga reemplazo de dichos componentes ante eventuales desperfectos durante los mantenimientos preventivos y servicio de soporte; por lo tanto los postores deberán acreditar con la presentación de copia de factura de compra o documentos de alquiler de acuerdo a lo indicado en el literal A. Equipamiento Estratégico del numeral 6.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que este requisito no puede ser suprimido, toda vez que lo que se está solicitando no son los equipos condensadores completo si no los motores (compresores, condensadores y ventiladores) tanto para los equipos de 60,000 BTU y 24,000 BTU; a fin que se tenga reemplazo de dichos componentes ante eventuales desperfectos durante los mantenimientos preventivos y servicio de soporte; por lo tanto los postores deberán acreditar con la presentación de copia de factura de compra o documentos de alquiler de acuerdo a lo indicado en el literal A. Equipamiento Estratégico del numeral 6.2.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	08:34:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B. Otro equipamiento

¿ El proveedor debe contar con el siguiente equipamiento.

¿ Multímetro digital

¿ Pinza amperimétrica

¿ Termómetro digital

Consulta: debido a que son equipos electronicos solicitamos que estos equipos se encuentren calibrados y que la calibracion sea menor a 1 año, y que la empresa que realiza la calibracion se encuentre registrado en INACAL.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6 **Literal:** 2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que a fin de contar con la mayor pluralidad de participantes no se admite su solicitud, ya que los equipos cuentan con su respectivo parametros de medicion (panel indicativo), los cuales de requerirse la confirmación de la medición electrica y mecanica, SUNAT hará uso de sus propios medios para las validaciones respectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que a fin de contar con la mayor pluralidad de participantes no se admite su solicitud, ya que los equipos cuentan con su respectivo parametros de medicion (panel indicativo), los cuales de requerirse la confirmación de la medición electrica y mecanica, SUNAT hará uso de sus propios medios para las validaciones respectivas.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	08:34:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El servicio por contratar es la instalación y mantenimiento preventivo a todo costo para los equipos de aire acondicionado en modo frio Split decorativos convencionales del tipo split pared y split techo. Para su operación en modo frio.

La cantidad de los equipos a realizar el servicio de instalación y mantenimiento preventivo es de acuerdo con el cuadro 01.

consulta: debido a que son 26 equipos se instalaran 26 condensadores el cual genera un espacio mucho mas grande para los equipos por lo tanto solicitamos que se acepten soluciones VRF/ VRV el cual todo se alimenta de un solo condensador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 1 **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los equipos de climatización a instalar se encuentran almacenados y son del tipo convencional. En ese sentido no se acepta la solicitud de instalar equipos VRF/VRV al no contar con dichos equipos, recomendando a los postores que pueden solicitar una visita al local de la Oficina Zonal de Ucayali para realizar sus metrados y ubicación de los equipos a fin de remitir su mejor propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que los equipos de climatización a instalar se encuentran almacenados y son del tipo convencional. En ese sentido no se acepta la solicitud de instalar equipos VRF/VRV al no contar con dichos equipos, recomendando a los postores que pueden solicitar una visita al local de la Oficina Zonal de Ucayali para realizar sus metrados y ubicación de los equipos a fin de remitir su mejor propuesta.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20521684497	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SISTEM SAC	Hora de envío :	14:09:21

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿ Equipamiento

A. Equipamiento estratégico

El proveedor debe contar el siguiente equipamiento estratégico.

- ¿ 01 motor condensador de 60,000 btu de los equipos de la marca existente.
- ¿ 01 motor condensador de 24,000 btu de la marca de los equipos existentes.
- ¿ 01 motor ventilador de unidad evaporadora de 24,000 de la marca del motor existente
- ¿ Para su acreditación deberá presentar copia de factura de compra o documento de alquiler

Observacion 01.-

EN LAS BASES ADMINSTRATIVAS SOLICITAN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO , ESPECIFICAR SI ES MOTOR (COMPRESOR) O LA UNIDAD CONDESADORA COMPLETA TANTO PARA LA CAPACIDAD DE 60,000 BTU Y 24,000 BTU

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.0 **Literal:** 6.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 52 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que lo que se está solicitando no son los equipos condensadores completo si no los motores (compresores, condensadores y ventiladores) tanto para los equipos de 60,000 BTU y 24,000 BTU; a fin que se tenga reemplazo de dichos componentes ante eventuales desperfectos durante los mantenimientos preventivos y servicio de soporte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que lo que se está solicitando no son los equipos condensadores completo si no los motores (compresores, condensadores y ventiladores) tanto para los equipos de 60,000 BTU y 24,000 BTU; a fin que se tenga reemplazo de dichos componentes ante eventuales desperfectos durante los mantenimientos preventivos y servicio de soporte

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20521684497	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SISTEM SAC	Hora de envío :	14:24:01

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

B. Otro equipamiento

¿ El proveedor debe contar con el siguiente equipamiento.

¿ Multímetro digital

¿ Pinza amperimétrica

¿ Termómetro digital

¿ Hidro lavadora a presión portátil

OBSERVACION 02.-

EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS SOLICITAN EN OTRO EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO , INSTRUMENTOS DIVERSOS , ESPECIFICAR COMO DEMOSTRAR EN LA PRESENTACION DE OFERTAS , POR MEDIO DE FACTURAS , VENTAS O CONTRATOS DE ALQUILER Y OTROS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.0 Literal: 6.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 52 DE LA LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para demostrar la posesión de los instrumentos de medición se modificara este extremo quedando de la siguiente manera:

Para su acreditación deberá presentar copia de factura de compra o documento de alquiler, el cual será presentado para la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que para demostrar la posesión de los instrumentos de medición se modificara este extremo quedando de la siguiente manera:

Para su acreditación deberá presentar copia de factura de compra o documento de alquiler, el cual será presentado para la firma del contrato.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20600467426	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	GREEN HOUSE REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	14:41:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En los equipos a desmontar con todos sus componentes, favor de confirmar si el numero de desmontajes es 26

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: C **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que ya no se realizará esta actividad de desmontaje de equipos (incluido rejillas y difusores), a fin de optimizar los recursos y celeridad en los procesos para la instalación, por la cual se modificará este extremo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que ya no se realizará esta actividad de desmontaje de equipos (incluido rejillas y difusores), a fin de optimizar los recursos y celeridad en los procesos para la instalación, por la cual se modificará este extremo.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20600467426	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	GREEN HOUSE REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	14:41:21

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor de explicar el porque solicitan dos motor condensador y un motor ventilador como equipamiento estrategico, si el servicio se entiende es la instalacion de 26 nuevos equipos de aire, o hay alguno al que se le va a cambiar dicho motor, favor de explicar en las bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.2 **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que lo que se está solicitando no son los equipos condensadores completo si no los motores (compresores, condensadores y ventiladores) tanto para los equipos de 60,000 BTU y 24,000 BTU; a fin que se tenga reemplazo de dichos componentes ante eventuales desperfectos durante los mantenimientos preventivos y servicio de soporte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que lo que se está solicitando no son los equipos condensadores completo si no los motores (compresores, condensadores y ventiladores) tanto para los equipos de 60,000 BTU y 24,000 BTU; a fin que se tenga reemplazo de dichos componentes ante eventuales desperfectos durante los mantenimientos preventivos y servicio de soporte.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20600467426	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	GREEN HOUSE REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	14:41:21

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Favor de indicar si estos puntos son requerimientos para la calificación o la acreditación será presentada solo al perfeccionamiento del contrato

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.2 **Literal:** A y B **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en los literales A. y B. de equipamiento del numeral 6.2 de los TDR, no corresponden como requerimientos para la calificación, sin embargo dichos documentos serán presentados para la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que en los literales A. y B. de equipamiento del numeral 6.2 de los TDR, no corresponden como requerimientos para la calificación, sin embargo dichos documentos serán presentados para la firma del contrato.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20600467426	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	GREEN HOUSE REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	14:41:21

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Del Personal Clave, piden un supervisor (esta fundamentado) y un asistente que solicitamos sea suprimido de los requerimientos ya que el supervisor puede ejecutar sus funciones delegando los trabajos de campo al personal tecnico.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: A **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que respecto al personal clave señalado, es necesario la participación de la cantidad total de personal indicado, dada la naturaleza de los trabajos y la distancia entre sedes y puntos estratégicos para cumplir con los rendimientos y metas; por lo que no se acepta la solicitud de la supresión de dicho personal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que respecto al personal clave señalado, es necesario la participación de la cantidad total de personal indicado, dada la naturaleza de los trabajos y la distancia entre sedes y puntos estratégicos para cumplir con los rendimientos y metas; por lo que no se acepta la solicitud de la supresión de dicho personal.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20600467426	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	GREEN HOUSE REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	14:41:21

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

de Otro personal, solicitamos sean aceptados los técnicos egresados de las carrera "Mecánico de refrigeración y aire acondicionado" por ser especialistas en el servicio de la presente adjudicacion simplificada.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: B **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado se incluirá también a técnicos titulados de Instituto Superior Tecnológico de la carrera de "Mecánico de refrigeración y aire acondicionado"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente lo solicitado se incluirá también a técnicos titulados de Instituto Superior Tecnológico de la carrera de "Mecánico de refrigeración y aire acondicionado"

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20600467426	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	GREEN HOUSE REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	14:41:21

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si en los requisitos de calificación solo se presentara la documentación del Supervisor, de personal adicional solo sera en el perfeccionamiento del contrato

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** a **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en los requisitos de calificación solo se presentará la documentación del supervisor. Asimismo, Respecto del personal adicional deberá cumplirse con lo señalado en el literal referente a ¿Personal¿ la cual deberán presentar para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que en los requisitos de calificación solo se presentará la documentación del supervisor. Asimismo, Respecto del personal adicional deberá cumplirse con lo señalado en el literal referente a ¿Personal¿ la cual deberán presentar para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20600467426	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	GREEN HOUSE REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	14:41:21

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita agregar el sufijo "y/o" para la experiencia del postor en el servicio ya que las ordenes de servicio muchas veces son por "mantenimiento" o "instalación de equipos de aire", y muy pocas por "instalación y mantenimiento de equipos de aire". Esto para una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado incluyendo el sufijo y/o por lo cual se incluirá también como servicios similares ¿Instalación y/o Mantenimiento de equipos de aire acondicionado en general¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge lo solicitado incluyendo el sufijo y/o por lo cual se incluirá también como servicios similares ¿Instalación y/o Mantenimiento de equipos de aire acondicionado en general¿.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20521684497	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SISTEM SAC	Hora de envío :	14:41:56

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿ Infraestructura estratégica (solo servicios en general)

El proveedor debe contar con un taller e indicar dimensiones, acreditándolo con copia de documento de compra venta y/o alquiler o título de propiedad.

OBSERVACION 3.-

EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS SOLICITAN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO , UN TALLER INDICANDO DIMENSIONES , QUIERE DECIR QUE ES OBLIGATORIO PRESENTAR UN CONTRATO DE ALQUILER DE UN TALLER EN LA CIUDAD DE PUCALLPA , O BASTARIA QUE FIGURE EN LA FICHA RUC UNA TALLER EN DICHA CIUDAD , SOLICITAMOS AL COMITE ESPECIAL ESPECIFICAR EL REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD O ESTA DIRIGIDO A POSTORES DE LA CIUDAD PUCALLPA O EN SU DEFECTO PODEMOS DEMOSTRAR UN TALLER EN LA MISMA FICHA RUC , ACLARAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.0 **Literal:** 6.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 52 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe contar con un taller (con cualquier ubicación a nivel nacional de fácil acceso) indicando sus dimensiones y acreditado con documento de compra venta y/o alquiler o título de propiedad. Ello con la finalidad de atender en el tiempo de respuesta las averías y emergencias que se presenten, por lo que no se acoge su solicitud de acreditación solo con la ficha RUC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que el postor debe contar con un taller (con cualquier ubicación a nivel nacional de fácil acceso) indicando sus dimensiones y acreditado con documento de compra venta y/o alquiler o título de propiedad. Ello con la finalidad de atender en el tiempo de respuesta las averías y emergencias que se presenten, por lo que no se acoge su solicitud de acreditación solo con la ficha RUC.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20393385643	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	GUIBEL´S SERVICIOS GENERALES EIRL	Hora de envío :	15:30:42

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el punto de actividades en el CSC Raimondi dice se instalara por reemplazo lo siguiente:

03 aires de 24,000 en la primera etapa

02 aires de 60,000 en la segunda etapa

faltaría 01 aire para completar los 6 en dicha oficina, además de los aires por instalar nuevos 03 aires se instalarían en el hall de atención al público lugares donde no hay aires (pared), los otros tres se instalaría en pared de las oficinas por ser split, como quedaría los piso techo.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que son 06 equipos para instalar en el CSC Raymondi; para la primera etapa se instalarán 03 equipos de 24,000 BTU; y para la segunda etapa 01 equipo de 48,000 BTU y 02 equipos de 60,000 BTU, tal como se detalla en el cuadro N° 02 del numeral 5.1. Asimismo, los postores pueden solicitar a la SSA Ucayali una visita in situ para una mejor verificación de la ubicación donde se instalarán los equipos y realizar los metrados y detalles a fin de remitir su mejor propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que son 06 equipos para instalar en el CSC Raymondi; para la primera etapa se instalarán 03 equipos de 24,000 BTU; y para la segunda etapa 01 equipo de 48,000 BTU y 02 equipos de 60,000 BTU, tal como se detalla en el cuadro N° 02 del numeral 5.1. Asimismo, los postores pueden solicitar a la SSA Ucayali una visita in situ para una mejor verificación de la ubicación donde se instalarán los equipos y realizar los metrados y detalles a fin de remitir su mejor propuesta.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita remitir los planos de las ubicaciones de los tableros, unidades evaporadoras, unidades condensadoras y montantes

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que Se adjunta plano referencial de la SUNAT Ucayali en Autocad. Sin embargo, los postores pueden solicitar a la SSA de Ucayali una visita in situ y puedan verificar la ubicación donde se instalarán los equipos y realizar el metrado y detalles a fin de remitir su mejor propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que Se adjunta plano referencial de la SUNAT Ucayali en Autocad. Sin embargo, los postores pueden solicitar a la SSA de Ucayali una visita in situ y puedan verificar la ubicación donde se instalarán los equipos y realizar el metrado y detalles a fin de remitir su mejor propuesta.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si la Infraestructura estratégicas (taller) debe estar ubicada en en el departamento de Ucayali.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe contar con un taller (con cualquier ubicación a nivel nacional de fácil acceso) indicando sus dimensiones y acreditado con documento de compra venta y/o alquiler o título de propiedad. Ello con la finalidad de atender en el tiempo de respuesta las averías y emergencias que se presenten.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que el postor debe contar con un taller (con cualquier ubicación a nivel nacional de fácil acceso) indicando sus dimensiones y acreditado con documento de compra venta y/o alquiler o título de propiedad. Ello con la finalidad de atender en el tiempo de respuesta las averías y emergencias que se presenten.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si el personal clave; Supervisor y Asistente, debe tener una presencia permanente en el desarrollo del servicio de instalación, mantenimiento y soporte técnico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el personal clave Supervisor y asistente, debe tener una presencia permanente en el desarrollo del servicio, de instalación, mantenimiento y soporte técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que el personal clave Supervisor y asistente, debe tener una presencia permanente en el desarrollo del servicio, de instalación, mantenimiento y soporte técnico.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si las sedes cuentan con pozo a tierra operativos para la instalación de los equipos de aire acondicionado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en las sedes de Ucayali, donde se instalarán los equipos de aire acondicionado sí cuentan con puestas a tierra operativos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que en las sedes de Ucayali, donde se instalarán los equipos de aire acondicionado sí cuentan con puestas a tierra operativos.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si en las sedes existen otro contratista de aire acondicionado que estén realizando servicios de mantenimiento a otros equipos de aire acondicionado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que a la fecha no se cuenta con otro contratista que esté realizando servicio de mantenimiento en dichas sedes a otros equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que a la fecha no se cuenta con otro contratista que esté realizando servicio de mantenimiento en dichas sedes a otros equipos.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar la dirección del almacén donde se dejaran los equipos desmontados.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que ya no se realizará esta actividad de desmontaje de equipos (incluido rejillas y difusores), a fin de optimizar los recursos y celeridad en los procesos para la instalación, por la cual se modificará este extremo. Asimismo, se indica la dirección del almacén para otros fines del servicio el cual se ubica en la Av. salvador allende N° 130 - Callería - coronel Portillo -Ucayali.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que ya no se realizará esta actividad de desmontaje de equipos (incluido rejillas y difusores), a fin de optimizar los recursos y celeridad en los procesos para la instalación, por la cual se modificará este extremo. Asimismo, se indica la dirección del almacén para otros fines del servicio el cual se ubica en la Av. salvador allende N° 130 - Callería - coronel Portillo -Ucayali.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita indicar el numero de rejillas y difusores que se deberán cambiar a las baldosas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que ya no se realizará esta actividad de desmontaje de equipos (incluido rejillas y difusores), a fin de optimizar los recursos y celeridad en los procesos para la instalación, por la cual se modificará este extremo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que ya no se realizará esta actividad de desmontaje de equipos (incluido rejillas y difusores), a fin de optimizar los recursos y celeridad en los procesos para la instalación, por la cual se modificará este extremo.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar que para el desmontaje y montaje de los equipos de aire acondicionado se requiere un permiso especial o se pueden trasladar por el interior de las sedes sin ningún inconveniente

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que ya no se realizará esta actividad de desmontaje de equipos (incluido rejillas y difusores), a fin de optimizar los recursos y celeridad en los procesos para la instalación, por la cual se modificará este extremo. Asimismo, se indica la dirección del almacén para otros fines del servicio el cual se ubica en la Av. salvador allende N° 130 - Callería - coronel Portillo -Ucayali. Asimismo, se precisa que no se requiere ningún permiso de desmontaje, para el traslado de equipos entre Sedes durante la instalación, se requerirán las respectivas guías de remisión y otros detalles a gestionar con la SSA Ucayali.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que ya no se realizará esta actividad de desmontaje de equipos (incluido rejillas y difusores), a fin de optimizar los recursos y celeridad en los procesos para la instalación, por la cual se modificará este extremo. Asimismo, se indica la dirección del almacén para otros fines del servicio el cual se ubica en la Av. salvador allende N° 130 - Callería - coronel Portillo -Ucayali. Asimismo, se precisa que no se requiere ningún permiso de desmontaje, para el traslado de equipos entre Sedes durante la instalación, se requerirán las respectivas guías de remisión y otros detalles a gestionar con la SSA Ucayali.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita indicar el grado de protección IP de los tableros eléctricos

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el grado de protección IP para los tableros eléctricos a suministrar e instalar sera IP 65.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que el grado de protección IP para los tableros eléctricos a suministrar e instalar sera IP 65.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar el tiempo de respuesta para las atenciones de emergencia

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.8.2 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el tiempo de respuesta para la atención de las emergencias es de 4 horas después de comunicado vía telefónica o correo electrónico, de no cumplir con dicho tiempo se procederá a la aplicación de otras penalidades de conformidad al numeral 7.10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que el tiempo de respuesta para la atención de las emergencias es de 4 horas después de comunicado vía telefónica o correo electrónico, de no cumplir con dicho tiempo se procederá a la aplicación de otras penalidades de conformidad al numeral 7.10.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal, este tipo de pólizas tiene periodicidad mensual y su renovación es automática, por lo que se solicita que dicha póliza se presente de esa misma forma, teniendo en cuenta que la póliza va esta activa durante el servicio a realizar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: | **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que debe ceñirse a lo indicado en el numeral 5.7, donde se señala la forma y momento de la presentación de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que debe ceñirse a lo indicado en el numeral 5.7, donde se señala la forma y momento de la presentación de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar en que momento se presenta la documentación referida a los Recursos a ser provistos por el proveedor

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en los literales Referidos a "equipamiento" del numeral 6.2 , la documentación será presentado para la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que en los literales Referidos a "equipamiento" del numeral 6.2 , la documentación será presentado para la firma del contrato.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20548732396	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	18:09:50

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita que se requiera para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, la documentación referida en instalación y/o mantenimiento en todas sus variantes.

Esto a raíz que no todos los contrato tienen un objeto donde incluyan ambos servicios a la vez

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado incluyendo el sufijo y/o por lo cual se incluirá también como servicios similares Instalación y/o Mantenimiento de equipos de aire acondicionado en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge lo solicitado incluyendo el sufijo y/o por lo cual se incluirá también como servicios similares Instalación y/o Mantenimiento de equipos de aire acondicionado en general.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:18

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

6.2. Recursos a ser provistos por el proveedor

*Equipamiento

Solicitamos al comité de selección y/o área usuaria precisar cual es la marca y modelo de los equipos a instalar, a fin de poder costear e incluir en la oferta el equipamiento estratégico y precisar en que etapa sera su acreditación, ya que no esta detallado en los documentos de calificación o admisión de oferta?

Asimismo precisar, el equipamiento es solo para ser utilizado en caso de emergencia o debe ser considerado como suministro como parte de la oferta?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa la marca y modelo de los equipos a instalar:

Modelo AR18CVFZAWKX/PE

LG - 48,000 BTU - Modelo AVNQ50GM2A5

AVNQ60GM2A5

La acreditación de la documentación del equipamiento estratégico será presentado para la firma del contrato. Asi mismo se precisa que el equipamiento, solo será utilizado para las emergencias de los equipos.

SAMSUNG - 18,000 BTU -

LG - 24,000 BTU - Modelo VM242C9

LG - 60,000 BTU - Modelo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa la marca y modelo de los equipos a instalar:

Modelo AR18CVFZAWKX/PE

LG - 48,000 BTU - Modelo AVNQ50GM2A5

AVNQ60GM2A5

La acreditación de la documentación del equipamiento estratégico será presentado para la firma del contrato. Asi mismo se precisa que el equipamiento, solo será utilizado para las emergencias de los equipos.

SAMSUNG - 18,000 BTU -

LG - 24,000 BTU - Modelo VM242C9

LG - 60,000 BTU - Modelo

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:18

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

B. Otro equipamiento

¿ El proveedor debe contar con el siguiente equipamiento.

¿ Multímetro digital

¿ Pinza amperimétrica

¿ Termómetro digital

¿ Hidro lavadora a presión portátil

Solicitamos al Comité de selección, precisar en que etapa del presente procedimiento se va acreditar el otro equipamiento?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la acreditación de los documentos del Otro equipamiento, se presentará para la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que la acreditación de los documentos del Otro equipamiento, se presentará para la firma del contrato.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:01:18

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

A.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Supervisor

Solicitamos al comité de selección que con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores se sirvan incluir : y/o Ing. Mecánico de Fluidos, considerándose que dichos profesionales, llevan como parte de su preparación profesional el curso electivo de refrigeración y aire acondicionado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado por lo cual se incluirá también como requisito ¿Título de Ingeniero Mecánico de Fluidos¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge lo solicitado por lo cual se incluirá también como requisito ¿Título de Ingeniero Mecánico de Fluidos¿.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-109-2023-SUNAT/7M0850-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL PARA LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:47:17

Consulta: Nro. 31
Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

5.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar

El servicio por contratar es la instalación y mantenimiento preventivo a todo costo para los equipos de aire acondicionado en modo frío Split decorativos convencionales del tipo split pared y split techo. Para su operación en modo frío. Para la ubicación de la unidad evaporadora del equipo de aire acondicionado, capacidad del equipo, distancias lineales aproximadas entre unidades UE-UC y distancia de tablero eléctrico a UC se debe tener en cuenta el cuadro N°2

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN, BRINDAR EN LAS BASES INTEGRADAS, EL PLANO EN AUTOCAD CON SCALA EN ARCHIVO DWG, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL RECORRIDO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN , CABLEADO ELÉCTRICO, ETC, PARA LOS COSTOS CORRESPONDIENTES. ASIMISMO PRECISAR LOS HORARIOS DE TRABAJO DE CADA SEDE PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO, MARCA Y MODELO DE LOS EQUIPOS A INSTALAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que Se adjunta plano referencial de la SUNAT Ucayali en Autocad. Sin embargo, los postores pueden solicitar a la SSA de Ucayali una visita in situ y puedan verificar la ubicación donde se instalarán los equipos y realizar el metrado y detalles a fin de remitir su mejor propuesta. Asimismo, se detalla los horarios:
-Los horarios de trabajo se señalan en los TDR numeral 5.9.2 con la presentación del plan de trabajo.
- Las marcas y modelos se indican: SAMSUNG - 18,000 BTU - Modelo AR18CVFZAWKX/PE
LG - 24,000 BTU - Modelo VM242C9 LG - 48,000 BTU - Modelo AVNQ50GM2A5 LG - 60,000 BTU - Modelo AVNQ60GM2A5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que Se adjunta plano referencial de la SUNAT Ucayali en Autocad. Sin embargo, los postores pueden solicitar a la SSA de Ucayali una visita in sit y puedan verificar la ubicación donde se instalarán los equipos y realizar el metrado y detalles a fin de remitir su mejor propuesta. Asimismo, se detalla los horarios:
-Los horarios de trabajo se señalan en los TDR numeral 5.9.2 con la presentación del plan de trabajo.
- Las marcas y modelos se indican: SAMSUNG - 18,000 BTU - Modelo AR18CVFZAWKX/PE
LG - 24,000 BTU - Modelo VM242C9 LG - 48,000 BTU - Modelo AVNQ50GM2A5