

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDA/1-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (COLUMNAS METALICAS, CERCHAS METALICAS, VIGUETAS, CORREAS, TENSORES Y COBERTURA DE ALUZINC) Y CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES, A TODO COSTO

Ruc/código :	20490583221	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CAMEC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CAMEC S.A.C.	Hora de envío :	11:58:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Del personal clave, Responsable del Servicio se solicita capacitación en inspección de soldadura, si bien es necesario que el responsable del servicio tenga esta capacitación, se solicita que dicha capacitación sea real y verificable ya que tiene ser mínimo Inspector Nivel II DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS(líquidos penetrantes, Ultrasonido Industrial, Partículas Magnéticas) según el literal B.2 es responsabilidad del contratista se encuentra realizar las pruebas de control de calidad de soldadura, por lo que minino deberá contar con especialidad en soldadura de acuerdo al codigo D1.1 y con CWI vigente, ya que se ve casos vistos por la contraloria donde certifican profesionales no certificados en obras similares

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge: El respponsable del servicio tiene que estar capacitado en inspeccion de soldadura y acreditar la especialidad de acuerdo al codigo D1.1 y con CWI vigente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El respponsable del servicio tiene que estar capacitado en inspeccion de soldadura y acreditar la especialidad de acuerdo al codigo D1.1 y con CWI vigente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDA/1-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (COLUMNAS METALICAS, CERCHAS METALICAS, VIGUETAS, CORREAS, TENSORES Y COBERTURA DE ALUZINC) Y CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES, A TODO COSTO

Ruc/código :	20490583221	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CAMEC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CAMEC S.A.C.	Hora de envío :	11:58:39

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Especialista en Montajes e Izaje de estructuras, se observa que se esta requiriendo un certificado ajeno a la especialidad de la convocatoria en Desarrollo de Calidad que es exclusivamente para producción de calidad en industrias que nada tiene que ver con el proceso de selección, ya que existe capacitaciones en la especialidad en montaje e izaje de estructuras no entendiendo por que el área usuaria solicita dicho capacitación que no es de la especialidad requerida, por lo que se solicita que se cambie con un capacitación de la especialidad o similares

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** B.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge; para obtener una mayor participacion de postores el comité decide cambiar el certificado Desarrollo de Calidad por capacitaciones en la especialidad en montaje e izaje de estructuras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge; para obtener una mayor participacion de postores el comité decide cambiar el certificado Desarrollo de Calidad por capacitaciones en la especialidad en montaje e izaje de estructuras.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDA/1-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (COLUMNAS METALICAS, CERCHAS METALICAS, VIGUETAS, CORREAS, TENSORES Y COBERTURA DE ALUZINC) Y CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES, A TODO COSTO

Ruc/código :	20490583221	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CAMEC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CAMEC S.A.C.	Hora de envío :	11:58:39

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

de la garantía, en la nomenclatura indica 07 años y en numero 05 años indicar cual de las dos es el valido

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** Otros **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge a se aclara a 7 años

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDA/1-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (COLUMNAS METALICAS, CERCHAS METALICAS, VIGUETAS, CORREAS, TENSORES Y COBERTURA DE ALUZINC) Y CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES, A TODO COSTO

Ruc/código :	20564013693	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTORA DEZAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:21:02

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Especialista en Montaje e Izaje de Estructuras, se solicita Capacitación en desarrollo de calidad, me extraña que se solicite un Área y especialidad ajena a la convocatoria, que tiene que ver con la administración de producción que se dedica exclusivamente a analizar e interpretar adecuadamente los requisitos de la normas ISO, nosotros requerimos capacitaciones relacionadas en montaje e izaje de estructuras.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** A.III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge, para obtener una mayor participacion de postores el comité decide cambiar el certificado desarrollo de calidad por capacitacion en la especialidad en montaje e izaje de estructura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge, para obtener una mayor participacion de postores el comité decide cambiar el certificado desarrollo de calidad por capacitacion en la especialidad en montaje e izaje de estructura

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDA/1-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (COLUMNAS METALICAS, CERCHAS METALICAS, VIGUETAS, CORREAS, TENSORES Y COBERTURA DE ALUZINC) Y CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES, A TODO COSTO

Ruc/código :	20606244038	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	TCR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:15:15

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

en lo referido al personal clave, se solicita la participación de un profesional responsable del servicio; sin embargo, esta es restrictiva, ya que uno de los profesional especialistas en este tipo de infraestructuras son los Ing. Civiles los cuales no se encuentran considerados en los TDR, solicitamos se incluya al Ing. Civil como responsable de servicio a fin de garantizar la pluralidad de participantes y calidad del servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge: La Especialidad de Estucturas Metalicas y Soldadura es específica a un Ing Mecanico y/o Metalurgico, el Ing Civil tiene otras especialidades (Infraestructura-construccion, vial, hidraulica, estructural, saneamiento y geotecnia).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge: La Especialidad de Estucturas Metalicas y Soldadura es específica a un Ing Mecanico y/o Metalurgico, el Ing Civil tiene otras especialidades (Infraestructura-construccion, vial, hidraulica, estructural, saneamiento y geotecnia).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDA/1-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (COLUMNAS METALICAS, CERCHAS METALICAS, VIGUETAS, CORREAS, TENSORES Y COBERTURA DE ALUZINC) Y CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES, A TODO COSTO

Ruc/código : 20606244038

Nombre o Razón social : TCR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Fecha de envío : 17/05/2023

Hora de envío : 23:15:15

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En lo referido a los soldadores homologados, se tiene considerado una capacitación de soldadura en plancha de acero, este procedimiento o capacitación está incluido en los distintos grados de homologación, pues esta corresponde a una capacitación necesaria incluso para la categoría más baja siendo esta la soldadura en posición plana en placa; es decir en plancha de acero, para referencia se describe las categorías de homologación, clasificación G.

Certificación para soldadura 1G:

SMAW: posición plana en placa o en tubería.

GMAW: posición plana en placa o en tubería.

GTAW: posición plana en placa o en tubería.

Certificación para soldadura 2G:

SMAW: posición plana y horizontal, en placa o en tubería.

GMAW: posición plana y horizontal, en placa o en tubería.

GTAW: posición plana y horizontal, en placa o en tubería.

Certificación para soldadura 3G:

SMAW: posición vertical en placa .

GMAW: posición vertical en placa.

GTAW: posición vertical en placa.

Certificación para soldadura 4G:

SMAW: posición Sobre Cabeza en placa.

GMAW: posición Sobre Cabeza en placa.

GTAW: posición Sobre Cabeza en placa.

Certificación para soldadura 5G:

SMAW: posición «plana», «vertical» y «sobre cabeza» en tubería.

GMAW: posición «plana», «vertical» y «sobre cabeza» en tubería.

GTAW: posición «plana», «vertical» y «sobre cabeza» en tubería.

Certificación para soldadura 6G:

SMAW: Todas las posiciones para soldadura en tubería.

GMAW: Todas las posiciones para soldadura en tubería.

GTAW: Todas las posiciones para soldadura en tubería.

como quedó demostrado esta capacitación es redundante, por tanto solicitamos al comité excluir dicha capacitación.

Por otro lado, se menciona que la experiencia es contada a partir de la homologación del soldador, puesto esto es contradictorio a la realidad, pues la experiencia del soldador debe contar desde la obtención del título de técnico, pues las homologaciones son de forma periódica y de acuerdo al trabajo requerido, no siendo la homologación una certificación de por vida, pues al igual que una licencia necesita ser renovada.

Por tanto solicitamos al comité se modifique la experiencia requerida, siendo esta desde la titulación.

Así también,

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge: Para garantizar el proyecto se solicita las diferentes categorías de homologación desde el responsable técnico y soldadores ya que las pruebas de soldadura será realizada por personal certificado en ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, Líquidos penetrantes, Ultrasonido Industrial y Partículas Magnéticas ya que existen casos de obras similares vistas por contraloría donde no se realizó con personal especialista en soldadura. Sobre la experiencia del soldador siempre será contabilizado desde su fecha de homologación ya que recién está capacitado en ejecutar dichos trabajos

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS
Nomenclatura :	AS-SM-2-2023-MDA/1-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (COLUMNAS METALICAS, CERCHAS METALICAS, VIGUETAS, CORREAS, TENSORES Y COBERTURA DE ALUZINC) Y CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES, A TODO COSTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge: Para garantizar el proyecto se solicita las diferentes categorías de homologación desde el responsable técnico y soldadores ya que las pruebas de soldadura será realizada por personal certificado en ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, Líquidos penetrantes, Ultrasonido Industrial y Partículas Magnéticas ya que existen casos de obras similares vistas por contraloría donde no se realizó con personal especialista en soldadura. Sobre la experiencia del soldador siempre será contabilizado desde su fecha de homologación ya que recién está capacitado en ejecutar dichos trabajos