

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL 125 HP ESTACIÓN DE BOMBEO 11 ASOCIACIONES R-14

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:41:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

LITERAL D de los documentos de presentación de la oferta.

En la Resolución N° 01490-2023 -TCE-S5 del Tribunal de Contrataciones del Estado, menciona:

Es pertinente recalcar que, si bien las bases estándar han establecido la posibilidad de que la Entidad solicite a los postores la presentación de documentación adicional al Anexo N° 3, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares, dichas bases también señalan, de forma expresa, que LA ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Con respecto a lo solicitado en el literal D de la página 14 ¿ Documentos para la admisión de la oferta y en amparo de la RESOLUCIÓN N° 01490-2023 -TCE-S5 del Tribunal de Contrataciones del Estado, se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR Y PRECISAR cuáles serán las características técnicas mínimas que se tendrá que acreditar por los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se tiene que acreditar la totalidad de las características técnicas solicitadas en el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAGINAS 17, 18, 19 "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL 125 HP ESTACIÓN DE BOMBEO 11 ASOCIACIONES R-14

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:41:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Otros Factores de Evaluación

C. Mejoras a las especificaciones técnicas.

En las bases menciona: Se acreditará únicamente mediante la presentación de DECLARACIÓN JURADA y/o Ficha del Fabricante.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la declaración jurada solicitada será emitida y suscrita por el Postor, cuyo contenido quedará a potestad del postor, ya que no hay ningún formato dentro de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta; la Declaracion Jurada donde indique las Pruebas hidraulicas a realizar y la presencia de Testigo será emitida por el Postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL 125 HP ESTACIÓN DE BOMBEO 11 ASOCIACIONES R-14

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:41:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Pág 17. Especificaciones Técnicas de Equipo de Bombeo.

Las bases indica: La bomba debe poseer certificación para su uso en agua potable.

Consultamos al comité si la bomba será utilizada para el transporte final al consumo humano o para llenar un reservorio y pasará por procesos de tratamientos de agua antes de ser destinadas al consumo; en caso sea la segunda alternativa, solicitamos al comité que este certificado requerido sea OPCIONAL para la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las Bases. El certificado solicitado forma parte de los requerimientos técnicos mínimos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-39-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL 125 HP ESTACIÓN DE BOMBEO 11 ASOCIACIONES R-14

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:41:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pág 18 Punto 2.3 Componentes del cuerpo de la Bomba.

En las bases Indica que la canastilla es de tipo Cono.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que la canastilla también pueda ser cilíndrica, este componente es una característica que debe ser propuesta por cada fabrica y no limitar la participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: A Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta como alternativa la canastilla tipo Cono o Cesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null