

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUCYO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDCH-A/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO PARA LA PROTECCION A TODO COSTO Y TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHILCACCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANTIPATA DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	20608023926	Fecha de envío :	17/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CONSTRUCCION Y DISEÑO F & E S.A.C..	Hora de envío :	19:42:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, SE PRECISA EN SERVICIOS SIMILARES (MANTENIMIENTO Y/O RENOVACION Y/O CONSTRUCCION Y/O CONFECCION DEL CERCO PERIMETRICO METALICO CON INSTALACION Y/O VENTA Y/O SUMINISTRO DE TUBERIAS DE HDPE ISO NTP 4427), SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION AMPLIAR LA DEFINICION DE SERVICIOS SIMILARES A: "CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS" DONDE SE CONSIDERE LA PARTIDA DE "CERCO METALICO";"CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA" DONDE SE CONSIDERE LA PARTIDA DE "SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE".

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** **Literal:** **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACION CON EL ESTADO, ARTICULO 2 INCISO A,B.

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA CONSULTA EL COMITE DE SELECCION NO ACOGE LA CONSULTA POR QUE PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE NTP 4427 DE DIAMETRO DE 90 MM PN-10, SE PRECISA EN SERVICIOS SIMILARES (MANTENIMIENTO Y/O RENOVACION Y/O CONSTRUCCION Y/O CONFECCION DEL CERCO PERIMETRICO METALICO CON INSTALACION Y/O VENTA Y/O SUMINISTRO DE TUBERIAS DE HDPE ISO NTP 4427) LAS CUALES DEBEN SER EN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y/O COSECHAS DE AGUA .Ya que dicho servicio se ejecutara en obra de SISTEMA DE RIEGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUCYO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDCH-A/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO PARA LA PROTECCION A TODO COSTO Y TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHILCACCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANTIPATA DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	10477509342	Fecha de envío :	17/01/2025
Nombre o Razón social :	QUISPE ÑAHUIS YUDY	Hora de envío :	22:30:29

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA A LAS PRUEBRAS HIDRAULICAS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE, YA ESTE SOLICITUD DEL COMITE DE SELECCION ES INCOHERENTE, LA LEY SOLICITA DEBE ACREDITAR EXPIERIENCIA, CAPCITACION POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION ELIMINAR PRUEBAS HIDRAULICASM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA OBSERVACION EL COMITE DE SELECCION NO ACOGE LA OBSERVACION PUESTO QUE ESTE TIPO DE TRABAJOS DE SUMUNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 DIAMETRO DE 90MM PN - 10, OBLIGATORIAMENTE REQUIERE EJECUTAR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LAS UNIONES TERMOFUSIONADAS PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PARTIDA QUE COMPRENDE EL SERVICIO, ANTES DE DAR LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUYU

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDCH-A/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO PARA LA PROTECCION A TODO COSTO Y TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHILCACCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANTIPATA DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	10477509342	Fecha de envío :	17/01/2025
Nombre o Razón social :	QUISPE ÑAHUIS YUDY	Hora de envío :	22:30:29

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERBA QUE EL ENCARGADO DE SRVICIO CPMTAR CON EQUIPO DE PRIEBAS, POR LO QUE SOLICITO ELIMINAR AL PERSONAL TECNICO DEM CONTAR EQUIPO DE PRUEBRA HIDRAULICA ES PEDIDO ES EN EQUIPAMIENTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA OBSERVACION EL COMITE DE SELECCION EN PLENO NO ACOGE LA OBSERVACION PUESTO QUE EL CONTRATISTA DEBE DE CONTAR EQUIPOS DE PRUEBAS HIDRAULICAS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS HIDRAULICAS EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA INSTALACION DE TUBERIAS HDPE NTP ISO 4427 DIAMETRO 90MMPN 10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUCYO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDCH-A/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO PARA LA PROTECCION A TODO COSTO Y TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHILCACCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANTIPATA DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	10477509342	Fecha de envío :	17/01/2025
Nombre o Razón social :	QUISPE ÑAHUIS YUDY	Hora de envío :	22:38:09

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA AL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO QUE EN LAS BASES NO SOLICITAN INSTRUMENTO DE MEDICION COMO SON: MEDIDO DE ESPESOR DE METALES, MEDIDOR DE PINTURA POR LO SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION AGREGAR ESTOS EQUIPOS DEBIRAMENTE CALIBRADO POR POR UNA INTIDAD ACRITADA POR ENACAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1.9 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA OBSERVACION EL COMITE DE SELECCION EN PLENO NO ACOGE LA OBSERVACION PUESTO QUE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN LA INDICA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA UN DOSSIER DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS ASI MISMO DE LA INSTALACION DE LOS MATERIALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDCH-A/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO PARA LA PROTECCION A TODO COSTO Y TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHILCACCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANTIPATA DISTRITO DE CHINCHAYPUJO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	10477509342	Fecha de envío :	17/01/2025
Nombre o Razón social :	QUISPE ÑAHUIS YUDY	Hora de envío :	22:38:09

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA NO ESTA SOLICITANDO UN TECNICO EN SOLDADURA CON EXPERIENCIA, CURSOS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD, SOLDURA ELECTIRICA Y ESTA HOMOLOHADO EN 3g COMO MINIMO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY Y REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA OBSERVACION EL COMITE DE SELECCION EN PLENO NO ACOGE LA OBSERVACION PUESTO QUE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERFIL DEL PROVEEDOR INDICA PARA LA INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO SE DEBE DE CONTAR CON UN SOLDADOR HOMOLOGADO CON CATEGORIA MINIMA DE 3G

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUCYO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDCH-A/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO PARA LA PROTECCION A TODO COSTO Y TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHILCACCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PANTIPATA DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO

Ruc/código :	10477509342	Fecha de envío :	17/01/2025
Nombre o Razón social :	QUISPE ÑAHUIS YUDY	Hora de envío :	22:38:09

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:
SER OBSERVA LA ENTIDAD NO SOLICITA UN TECNICO O OPERARIO ESPECIALSTA EN TERMOFUSION CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS Y CON CURSOS DE CAPACITACION EN TERMOFUSION

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRACION DEÑ ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA OBSERVACION EL COMITE DE SELECCION EN PLENO NO ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION PUESTO QUE ES NECESARIO QUE SE CUENTE CON UN OPERARIO ESPECIALISTA EN TERMOFUSION CON 01 AÑO DE EXPERIENCIA PARA PODER GARANTIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE CON OCACION DE INTEGRACION DE LAS BASES SE INCORPORARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 OPPERARIO ESPECIALISTA EN TERMOFUCION CON 01 AÑO DE EXPERIENCIA