

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-GR-CUSCO-PM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO (VÁLVULAS) PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO UYUCANI Y HUALLO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:41:16

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

se solicita ampliación de plazo, debido a que los productos son de importación y el plazo de 07 días es muy corto para la entrega del material, por tal motivo se solicita un plazo de 45 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.5 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisando la observacion realizada por el postor, y con la unica finalidad de cumplir con los principios de la ley de contrataciones y sobre todo que exista mayor cantidad de postores Se ACOGE Parcialmente dicha observacion, la cual se modificara en las Especificaciones tecnicas y bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: La entrega de los bienes se realizará a los 15 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura :AS-SM-2-2024-GR-CUSCO-PM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO (VÁLVULAS) PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO UYUCANI Y HUALLO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20159548091	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	COFERSA E I R L	Hora de envío :	15:10:21

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 01 PAG. 22 (SUB ITEM 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS) ITEM N. 3 VALVULA TIPO BOLA DE 2"

OBSERVAMOS QUE EL AREA USUARIA SOLICITA:
500 UND VALVULA TIPO BOLA DE 2 PULGADAS CON MANIJA: TIPO MARIPOSA
ACLARAMOS A USTED (S) QUE LOS IMPORTADORES DEL MERCADO PERUANO NO TRABAJAN CON ESTE TIPO DE MANIJAS EN DIAMETRO DE 2"; POR LO QUE PEDIMOS QUE ACEPTEN CON MANIJA TIPO PALANCA. LO CUAL HAY STOCK EN EL MERCADO PERUANO Y FOMENTARIAN LIBRE COMPETENCIA Y FOMENTARIAN UNA MAYOR PARTICIPACION DE POTENCIALES POSTORES.
INDICAMOS QUE LAS VALVULAS DE BOLA CON MANIJA TIPO MARIPOSA SOLO SE FABRICAN E IMPORTAN DE: 1/2 - 3/4 HASTA: 1 PULGADA
EN EL MERCADO PERUANO; AL PEDIR DE 2" CON MANIJA MARIPOSA SE ESTARIA DIRECCIONANDO Y DANDO VENTAJA A UN SOLO POSTOR QUE TENIENDO INFORMACION PRIVILEGIADA YA HAY IMPORTADO ESTE TIPO ESPECIAL DE FABRICACION CON MANIJA TIPO MARIPOSA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisando la observación realizada por el postor, Se ACOGE parcialmente dicha observación, esto debido a que efectivamente en el mercado Peruano no es muy comercial dichos bienes; por lo que se modificara y agregara condiciones a dicho bien, para que exista una mayor pluralidad de marcas y postores, asimismo se aclara que los bienes a adquirir se encuentran en el expediente tecnico.

Dichas modificaciones se realizara en las especificaciones técnicas y bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VALVULA TIPO BOLA O COMPUERTA DE 2¿

- Tipo: Compuerta o Bola.

- Manija: Se aceptarán cualquier tipo de manija, menos la de palanca.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-GR-CUSCO-PM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO (VÁLVULAS) PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO UYUCANI Y HUALLO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20519311730	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	VAE DISTRIBUCIONES EIRL	Hora de envío :	19:07:02

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el punto:
3 VALVULA DE BOLA 2 in
VALVULA DE BOLA 2 in und 500.
Segun la figura es tipo corbata, pero en la medida que estan solicitando que es de 2 in, es con tipo manija y tambien que aclaren el material si es acero y/o bronce que es lo que existe en el mercado, se solicita la correccion por un tema del Principio de transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisando la observación realizada por el postor, Se ACOGE parcialmente dicha observación, esto debido a que efectivamente en el mercado Peruano no es muy comercial dichos bienes; por lo que se modificara y agregara condiciones a dicho bien, con el unico fin de que exista una mayor pluralidad de marcas y postores, dichas modificaciones se realizara en las especificaciones técnicas y bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- VALVULA TIPO BOLA O COMPUERTA DE 2
- Manija: Se aceptarán cualquier tipo de manija, menos la de palanca.
 - Cuerpo: Latón forjado niquelado o bronce.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-GR-CUSCO-PM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO (VÁLVULAS) PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO UYUCANI Y HUALLO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20519311730	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	VAE DISTRIBUCIONES EIRL	Hora de envío :	19:07:02

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el punto:

4. VALVULA DE PASO DE PVC

Si bien es cierto esta solicitando que sean entregadas las medidas (75,110 y 160mm respectivamente), segun su especificacion dice ROSCA NPT, bueno segun norma en MM NO VIENE TIPO ROSCA, se solicita la correccion respectiva por un tema del Principio de transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisando la observación realizada por el postor, Se ACOGE la observación, por lo que se suprimirá dicho termino de las especificaciones tecnicas y bases integradas. Asi mismo mencionar que se aceptara valvulas en milimetros para tuberia UF NTP 1452.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null