

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código : 20610631950

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : IT-RED SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 03:20:06

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Equipo de Especialistas

Indicar si se aceptará como especialistas a egresados y/o bachilleres de las carreras de ingeniería de telecomunicaciones y/o ingeniería de sistemas.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico Numeral: 3.2

**Literal:** B.3.1

**Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Área Usuaria. Aclara, se acepta que el equipo de especialista sea bachiller y/o egresado los cuales deben presentar el certificado correspondiente y en el caso del bachiller debe estar registrado en la SUNEDU.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20610631950	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	IT-RED SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	03:20:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sobre la capacitacion del Jefe de Servicio, indicar si se aceptará certificacion en la marca de cableado estructurado propuesto, la cual no indica la cantidad de horas lectivas, en lugar de las 12 horas lectivas de cableado estructurado de datos de la marca a implementar.

Las certificaciones de cableado estructurado de las mas reconocidas marcas de cableado estructurado (PANDUIT, LEGRAND, SIEMON, FURUKAWA, COMMSCOPE) no indica cantidad de horas, pero si garantiza que el personal cuenta con los conocimientos para garantizar las correctas instalaciones y tramitar las garantias de las marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. Aclara, se acepta que el certificado por la marca no indique las horas, pero dicho certificado debe estar vigente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá las horas electivas

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20610631950	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	IT-RED SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	03:20:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre la capacitacion del Jefe de Servicio

1. Indicar si en lugar de Certificado del curso basico de seguridad y riesgo eléctrico se aceptará cursos de Seguridad y Salud en el trabajo emitido por entidades como el colegio de ingenieros del Peru (cualquiera de sus capitulos).

Por otro lado, las empresas tenemos la obligacion de brindar 04 capacitaciones de seguridad al año, para lo cual contratamos a empresas privadas especializadas en el tema, estas empresas no son universidades, ni instituciones educativas ni las marcas.

2. Indicar si aceptarán que las capacitaciones de seguridad sean brindadas por empresas privadas especializadas en el rubro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. Aclara, se aceptan los certificados de seguridad y riesgo eléctrico de capacitacion emitidas por las empresas privadas especializadas en el rubro, dicha certificacion no debe tener una antigüedad mayor a un año

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código : 20610631950

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : IT-RED SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 03:20:06

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Sobre la capacitacion del Equipo de Especialistas.

Las empresas tenemos la obligacion de brindar 04 capacitaciones de seguridad al año, para lo cual contratamos a empresas privadas especializadas en el tema, estas empresas no son universidades, ni instituciones educativas ni las marcas.

Indicar si aceptarán que las capacitaciones de seguridad sean brindadas por empresas privadas especializadas en el rubro.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.2

**Literal:** B.3.2

**Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. Aclara, Se aceptan los certificados de seguridad y riesgo eléctrico de capacitacion emitidas por las empresas privadas especializadas en el rubro, dicha certificacion no debe tener una antigüedad mayor a un año

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20610631950	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	IT-RED SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	03:20:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sobre la capacitacion del Equipo especialista  
Se solicita dos capacitaciones de 32 horas y 12 horas lectivas.  
Indicar si se aceptará certificacion en la marca de cableado estructurado propuesto, la cual no indica la cantidad de horas lectivas.  
Las certificaciones de cableado estructurado de las mas reconocidas marcas de cableado estructurado (PANDUIT, LEGRAND, SIEMON, FURUKAWA, COMMSCOPE) no indica cantidad de horas, pero si garantiza que el personal cuenta con los conocimientos para garantizar las correctas instalaciones y tramitar las garantias de las marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. ACOGE, se acepta que el certificado por la marca no indique las horas, pero dicho certificado debe estar vigente.

Se suprimira las horas lectivas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá las horas lectivas

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20610631950	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	IT-RED SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	03:20:06

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se muestra un cuadro con 115 puntos de red, pero se indica que la cantidad puede variar +/- 5 puntos (110 puntos a 120 puntos).  
Los requerimientos de las entidades deben ser como los proyectos, los cuales tienen un alcance, tiempo y costos definidos.  
Una variación en el alcance (cantidad de puntos) implica variaciones en los costos y tiempos.  
Por lo indicado solicito que se describa de manera clara la cantidad de puntos a instalar y la cantidad de gabinetes.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** -                      **Literal:** -                      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de predictibilidad

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Área Usuaria. Se aclara la consulta, se establece la cantidad de puntos de red a 115 y 04 de Unidades de Gabinetes

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código : 20610631950

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : IT-RED SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 03:20:06

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Los planos no se visualizan de manera clara.

¿Sera posible que se envíe los planos en version CAD?

**Acápites de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** -

**Literal:** -

**Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Área Usuaria. Se Acoge, No contamos en formato CAD, pero se publicará o adjuntará los planos en PDF con mejor resolución y contraste.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código : 20610631950

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : IT-RED SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 03:20:06

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se indica que los materiales para el cableado horizontal (cable, caja adosable, faceplate, jacks patch panel y ordenadores) deberán ser de la misma marca.

Las cajas modulares no forman parte del cableado estructurado, mas si de la canalizacion. Tanto asi que existen soluciones que se instalan en ductos empotrados (incluyendo cajas) y las marcas brindan garantia de hasta 25 años en esas instalaciones.

Asimismo, solo las marcas PANDUIT y Legrand cuentan con materiales de cableado y caja adosable, pero el Jack de Legrand no cumple con las especificaciones tecnicas, por lo que se estaria direccionando el concurso a solo una marca. Por lo indicado solicito que las cajas adosables sean de manera opcional de la marca de cableado estructurado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.1.1.2    **Literal:** -    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Libre Concurrencia y Competencia. Principio de Imparcialidad.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. Se Acoge, Se aceptara que las cajas adosables sean de manera opcional de la marca del cableado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código : 20610631950

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : IT-RED SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 03:20:06

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Sobre el cable U/UTP Categoria 6

Indicar que aceptaran que las chaquetas del cable superen los requerimientos tecnicos, como la IEC 60332-3 y sus versiones, en reemplazo de la IEC 60332-1

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.1.2.

**Literal:** 1

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. Aclara, Las carateristicas establecidas en las bases son las minimas. No se ha solicitado las mejoras en las especificacioens tecnicas, pero se aceptaran.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código : 20610631950

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : IT-RED SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 03:20:06

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Sobre el Jack modular RJ45

Se esta solicitando que cuente con contacto de aterramiento, pero esto no aplica debido que el cableado solicitado es del tipo U/UTP (segun se ve en 3.1.1.1.2.1).

Solicitamos el retiro de esta característica.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.1.2

**Literal:** 2

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. Se Acoge, Se suprímira o eliminara el contacto de aterramiento del jack modular.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprímira el aterramiento de los Jack

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código : 20610631950

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : IT-RED SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 03:20:06

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En referente al Jack Modular RJ45, se solicita que cumpla con ANSI/TIA-568.C2, actualmente el estandar ha sido actualizado a ANSI/TIA-568.2-D. Indicar si aceptará que se cumpla con el estandar actualizado

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1.1.1.2      **Literal:** 2      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Área Usuaria. Aclara, Las características establecidas en las bases son las mínimas. No se ha solicitado las mejoras en las especificaciones técnicas, pero se aceptarán.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código : 20610631950

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : IT-RED SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 03:20:06

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Solicitan que los jacks cumplan con ANSI/TIA-1096-A

Debido que no en todas las hojas tecnicas de las marcas figura esta caracteritica, pero las marcas brindan garantia de hasta 25 años por el producto, indicar si se puede considerar la norma ANSI/TIA-1096-A como opcional

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.1.2

**Literal:** 2

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. Aclara, En caso que en la ficha tecnica no se encuentre la característica indicada en las bases, presentar a carta del fabricante indicando que cumple lo indicado, pero esta carta debe anexar el correo respuesta del fabricante donde indique el correo corporativo de la marca.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código : 20610631950

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : IT-RED SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 03:20:06

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que el faceplate sea pirroretardante (lo cual reduce la probabilidad de que el faceplate se incendie y de ralentizar su combustión), de alto impacto y resistente a UV.

Indicar si aceptarán que los faceplates sean , no propagante a la llama en cumplimiento de UL 94 V-0 (que es cuando el fuego se extingue en 10 segundos).

Asimismo ¿la resistencia UV puede ser opcional? debido que la instalacion de los puntos de red será en el interior de la edificación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.1.2

**Literal:** 3

**Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaria. Aclara, Se acepta la solicitud que la proteccion UV sea opcional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

---

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	11:35:58

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Respecto al jack, al tratarse de Cat 6 no poseen un contacto para aterramiento. Solicitamos a la entidad eliminar esa característica: Contar con contacto de aterramiento.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: 3      Literal: 3.1.1.1.2.      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Área Usuaria. Se Acoge, Se suprime o elimina el contacto de aterramiento del jack modular.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá el aterramiento de los Jack

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	11:35:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad nos adjunte las especificaciones técnicas de la fibra optica a ofertar y confirmarnos si la soulución de cableado estructurado y fibra optica pueden ser de marcas diferentes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.1.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. Aclara, Se acepta la solicitud sobre que la fibra puede ser otra marca que el cable UTP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	11:35:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto al requisito de capacitación del personal clave JEFE DE SERVICIO, solicitamos a la entidad aceptar capacitación de 30 horas en diseño de sistemas de cableado estructurado, 90 horas nos parece excesivo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en Coordinacion con el Area Usuaría. Aclara, Las horas son acumulativas de diferentes certificados al cableado estructurado, el cual debe cumplir con lo especificado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	11:35:58

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

respecto al personal clave: EQUIPO DE ESPECIALISTAS, solicitamos a la entidad retirar el requisito de 32 horas lectivas en diseño de sistemas de cableado estructurado, este personal realizará las labores de instalaciones por lo que el requisito de 12 horas en cableado estructurado es suficiente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** B.4      **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Área Usuaria. Aclara, Las horas son acumulativas de diferentes certificados al cableado estructurado, el cual debe cumplir con lo especificado en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:02:19

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Agradeceremos confirmar que en ausencia de alguna característica técnica solicitada en las bases que no esté descrita en los catálogos del producto a ofertar, se podrá presentar carta del fabricante indicando el cumplimiento.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Área Usuaria. Aclara, Se acepta la solicitud de entregar una carta del fabricante indicando que cumple lo indicado en las bases, pero esta carta debe anexar el correo respuesta del fabricante donde indique el correo corporativo de la marca.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:02:19

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la canaleta para canalización de cable a ofertar, las normas UL mencionadas (UL94 y UL1595) corresponden solo a fabricantes norteamericanos. Solicitamos confirmar que en caso de ofertarse canaleta de fabricantes europeos como EFAPEL y JSL, se aceptarán certificaciones/normas/recomendaciones/laboratorios equivalentes tales como M1, CE, EN 50085-2-1, EN 50085-2-2 Y ASTM G-53 que cubren todas las pruebas consideradas en la norma UL de resistencia a impacto, temperatura, resistencia a la propagación de la llama y resistencia a la carga vertical, las cuales también se encuentran vigentes en el mercado internacional y en nuestro país.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1.1.1.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Area Usuaria. Se Acoge, se aceptara canaletas de fabricantes europeos que cumplan con la norma EN 60695-11-10, ya que esta norma presenta una mayor afinidad con la UL94.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:02:19

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a los patch cords cat6 U/UTP solicitados, solicitamos confirmar que se aceptarán patch cords LSZH de calibre 28 AWG, los cuales ya han sido estandarizados y aceptados por las normas vigentes, trabajan con las mismas especificaciones que los cables 23 y 24 AWG con respecto a velocidad y ancho de banda, brindan beneficios como ahorro de espacio, mejor ventilación, facilidad de instalación, estética mejorada, soportan PoE hasta de 95 Watts y están disponibles en los principales fabricantes como Leviton, Panduit y Siemon.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1.1.1.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Área Usuaria. Se Acoge, Se aceptarán patchcore de calibre 28 AWG

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CSJLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL 1 PISO, 2 PISO, 3 PISO Y 5 PISO DE LA SEDE LA MERCED DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

Ruc/código :	10421948769	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	MUNGUIA TORRES CARLOS ENRIQUE	Hora de envío :	23:03:08

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Equipo de Especialistas (Mínimo 02 personas)

Se solicita agregar/incluir Técnico en COMPUTACIÓN y/o INFORMÁTICA para el presente proceso por estar relacionado directamente con él.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3.2                      **Literal:** b                      **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en Coordinación con el Área Usuaria. Se Acoge, Se acepta incluir en formación académica del Equipo de Especialista a Técnicos en COMPUTACIÓN y/o INFORMÁTICA

Se modificará de la siguiente manera:

Técnico Titulado en la carrera en Cableado estructurado y/o Electricidad y/o Electrónica y/o Computación y/o Informática.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Técnico Titulado en la carrera en Cableado estructurado y/o Electricidad y/o Electrónica y/o Computación y/o Informática.