

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el diagrama unifilar del tablero TD-PL1 La descripción indica que es un tablero de 10kA y en los interruptores indica una capacidad de ruptura de 20 kA, se solicita confirmar la capacidad de ruptura

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al TD-PL1, se confirma que la capacidad de ruptura es de 20 kA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el diagrama unifilar del tablero general la descripción indica un nivel de voltaje 380v y 220v pero en el gráfico no figura una barra neutro, se solicita confirmar si el tablero debe contener la barra neutro

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para el voltaje de 380V, debe contener la barra neutro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:07:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los diagramas unifilares se indica que el tablero TG1 Y TG4 son del tipo empotrado, sin embargo contiene interruptores de 630A y 1000A los cuáles deberían contar con un tablero tipo autosoportado, se solicita confirmar el tipo de gabinete para los tableros generales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar que el TG1 y TG4 son tableros Autosoportados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20600924282	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	ZC IDEAL GROUP S.A.	Hora de envío :	19:13:59

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia del postor en la especialidad se solicita considerar solo servicios en fabricacion y/o venta de tableros electricos.

se solicita suprimir generadores y transformadores y aparatos de distribucion y control de energia electrica, en razon que no tiene nada que ver con la especialidad. Es mas se tiene que considerar que tiene que ser un postor con experiencia en la especilidad en fabricacion de tableros, que es el factor importante para garantizar una buena experiencia en el servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** XVI **Literal:** B **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumenta por pluralidad , la venta de tableros eléctricos de control y/o distribución, SE ACOGE PARCIALMENTE,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	23:22:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Por la cantidad de tableros, productos que requieren de importación, y el tiempo que se tomará el transportista en llegar al proyecto, pudiendo existir bloqueos u otros, solicitamos al comité considerar 60 días el plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: VIII Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se podra cambiar los dias de plazo de entrega, por motivos administrativos de cierre de año fiscal, NO SE ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	23:22:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité que pueda aceptarse como opción adicional el color RAL 7035, ya que es el color estándar usado por la mayoría de fabricantes de tableros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ya se indica el color RAL 7032 o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	23:22:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Por la pluralidad de postores y marcas, solicitamos al comité considerar para la experiencia del postor como bienes similares: la venta de tableros eléctricos de control y/o distribución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Capitulo 3 **Literal:** XVI **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumenta por pluralidad , la venta de tableros eléctricos de control y/o distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	23:22:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Según la descripción de los interruptores termomagnéticos, se menciona que para tableros de iluminación sub acuática se utilizaran interruptores tipo DC. Solicitamos al comité confirmar cuales son los tableros de iluminación sub acuática.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 4.6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se retira lo indicado de los tableros de iluminacion sub acuatica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	23:22:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Según la descripción de los interruptores termomagnéticos, solicitamos al comité confirmar si en todos los Subtableros de Distribución, los interruptores generales o principales serán del tipo caja moldeada, ya que en algunos tableros los interruptores principales que tienen un valor menor a 40A se podrían elegir también como interruptores tipo riel din.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 4.6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se respete los valores de interruptores termomagneticos de los diagramas unifilares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	23:22:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Según las descripción de los interruptores termomagnéticos, solicitamos al comité confirmar si para todos los Tableros de Distribución, los interruptores generales o principales del tipo caja moldeada deberán ser de tipo regulables, o también se puede considerar interruptores caja moldeada de tipo fijo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 4.6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según la descripción los termomagnéticos del tipo de caja moldeada deben ser regulables y también existen fijes que van de 32A-63A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-151-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS A TODO COSTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	23:22:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Según la descripción de los interruptores termomagnéticos, para los Tableros Generales Autosoportados, solicitamos al comité confirmar si todos los interruptores derivados tipo caja moldeada serán del tipo regulable, o también se puede considerar interruptores caja moldeada del tipo fijo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Capitulo 3 **Literal:** 4.6.1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según la descripción los termomagnéticos del tipo de caja moldeada deben ser regulables y también existen fijes que van de 32A-63A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null