

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=280 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO HS Y AGREGADO H67, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	15:38:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica en las bases sobre las Características y/o aspectos técnicos que la temperatura del concreto puesto en obra no debe ser mayor a 29° C , sin embargo según norma E-CLD-2022 NTP 339.114 y ASTM C94, , la temperatura máxima permitida del concreto en estado fresco no debe superar los 35°C durante su producción o transporte. Sugerimos modificar dicho límite.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ajusta a la modificación teniendo en cuenta que: "Se podrá emplear una temperatura de colocación superior a 30°C previa aprobación del Supervisor o la autoridad competente (E-060, 5.11.4)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el punto 6.2.1

La temperatura del concreto puesto en obra no será mayor a 32C°

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=280 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO HS Y AGREGADO H67, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	15:38:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan que los agregados cumplan con las especificaciones de la norma ASTM C33, pero las especificaciones enviadas corresponden al MTC (revisión anterior al 2013)

La naturaleza de la obra (Instituto), no requiere que se cumpla la norma del MTC es la Norma Técnica de Suelos y Pavimentos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Se usa principalmente en obras de infraestructura vial, por lo cual no correspondería la norma en mención.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se suprime las especificaciones correspondientes al MTC.

Las normas de control sera según el NTP 400.037/ASTM C-33

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las normas de control de agregados finos y gruesos sera según el NTP 400.037/C-33

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=280 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO HS Y AGREGADO H67, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	15:38:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo con las normas ASTM C1602 y NTP 339.088, el ensayo de materia orgánica no es restrictivo, por lo cual se sugiere modificar la tabla de especificaciones contemplada en las bases, la misma no es obligatorio, la misma norma lo establece. Al considerar estos requisitos limitan la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ajusta a la modificacion de ensayo opcional de materia organica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

opcionalmente debera presentar el informe de Ensayo Químico

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=280 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO HS Y AGREGADO H67, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	15:38:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se sugiere omitir la restricción de ensayos químicos del agua se realice en laboratorios acreditados, este requisito no certifica que el producto "concreto" sea el correcto.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se suprime el termino acreditado y se ajusta a la modificacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá presentar los ensayos químicos validados por un laboratorio

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=280 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO HS Y AGREGADO H67, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	15:38:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al punto C. Agregados. La normativa contempla que el % Que Pasa en la malla 200 puede llegar hasta 5%, se sugiere revisar la tabla de especificación del agregado fino

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se suprime los valores del cuadro sobre el % pasante de finos, y se modifica según los valores de las normas vigentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

los parametros de agregados finos y gruesos se sujetaran de acuerdo a las normas vigentes NTP 400.037/ ASTM C33

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=280 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO HS Y AGREGADO H67, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	15:42:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Sobre la forma de pago, al ser un suministro corresponde los pagos mensuales y no por entrega , considerando la naturaleza del producto, nosotros debemos estar supeditados a la necesidad de obra y a la disponibilidad que tiene la obra para recibir el concreto (bien no almacenable), es por ese motivo que las conformidades y pagos deben ser mensuales sin perjuicio de cumplir con los plazos establecidos en las especificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 12 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ajusta a la modificacion indicada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el pago se realizara de forma mensual sin perjuicio de cumplir con los plazos establecidos en las especificaciones.