

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código : 20343877294

Fecha de envío : 15/08/2023

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Hora de envío : 16:49:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita desestimar el requerimiento del certificado de libre de PCB

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 3.2

Literal: a

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, ya que el PCB está prohibido porque es nocivo para la salud y el medio ambiente y el certificado libre de PCB es la prueba que el producto ofertado cumple con los estándares nacionales. Según norma ASTM D-4059.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:49:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita amplia el plazo a 60 dias calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** - **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, ya que el estudio de mercado realizado arroja un tiempo menor al solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:49:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar como valida la experiencia en suministro o instalación de tableros electricos en general o trasnformadores y que en una sola venta se debe realizar la venta de los 2 bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque el presente proceso de selección tiene por objeto de contratación: bienes (transformadores y tableros eléctricos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	19:24:59

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto al capítulo II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria; hay una contradicción en cuanto al numeral 2.2.1.1 Documentos para la Abmisión de la oferta el las letras f,g,h,i,j,k,l,m,n,o y p solicitan documentos acerca del transformador que deben ser de presentación obligatoria, Pag. 17.

Pero en las mismas bases en la Pag. 25 en la letra F) Información Técnica requerida solicitan la presentación de los mismos documentos pero como INFORMACION TECNICA REQUERIDA PARA EL POSTOR GANADOR.

Solicito aclarar este punto acerca de que dicha documentación se va a incluir en la propuesta Técnica o se va a presentar a la firma del contrato.

Acápate de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, debiendo considerar de la siguiente forma:

Las ofertas de los postores deberán contener la siguiente documentación técnica para transformador de distribución, como obligatorio para admisión de oferta:

¿ Tabla de datos técnicos garantizados del transformador de distribución, equipos y accesorios, debidamente llenada, firmada y sellada.

¿ Tabla de datos técnicos garantizados del tablero de distribución, equipos y accesorios, debidamente llenada, firmada y sellada.

¿ Catálogos y/o fichas técnicas del transformador de distribución, equipos y accesorios del fabricante.

¿ Catálogos y/o fichas técnicas del tablero de distribución, equipos y accesorios del fabricante.

¿ Pérdidas en el hierro y en el cobre para evaluación económica de los transformadores.

¿ Certificado de estar libre de PCB (Bifenilos poli clorados) emitidos por el fabricante.

¿ Declaración jurada de especificación que el devanado (alambre o platina) sea de cobre electrolítico al 99.99%.

¿ Declaración jurada que las bobinas son de cobre electrolítico al 99.99% tanto del devanado primario como del devanado secundario

Complementariamente el postor ganador, en la ejecución contractual previa coordinación y aprobación del área usuaria, deberá presentar la siguiente documentación técnica:

¿ Un ejemplar de la versión vigente de las Normas Técnicas que se indican en el numeral 2 de la presente especificación. Certificados y reportes de pruebas tipo o de diseño.

¿ Catálogos y especificaciones técnicas de la chapa magnética del núcleo y su proceso de fabricación.

¿ Planos de diseño para aprobación del propietario.

¿ Curvas tiempo corriente (límite térmico) típicas de transformadores similares a los ofertados.

¿ Curvas de los niveles de sostenimiento eléctrico del transformador.

¿ Especificaciones técnicas de la plancha metálica del tanque del transformador y su proceso de fabricación.

¿ Especificaciones técnicas y detalles del bushing de alta tensión y sus accesorios de fijación: línea de fuga, sostenimiento eléctrico al impulso y frecuencia industrial, dimensiones, etc.

¿ Especificaciones técnicas y detalles de las válvulas de vaciado y purga

¿ Especificaciones y detalles del conmutador.

¿ Sistemas de protección y niveles de sobrecarga recomendados para los transformadores ofertados.

¿ Recomendaciones y experiencias para el buen funcionamiento de los suministros.

¿ El costo de la documentación técnica solicitada estará incluido en el precio cotizado para los suministros y su ausencia será causal de descalificación.

Las ofertas de los postores deberán contener la siguiente documentación técnica para tablero de distribución, como obligatorio para admisión de oferta:

¿ Tabla de datos técnicos garantizados del tablero de distribución, equipos y accesorios, debidamente llenada, firmada y sellada.

¿ Catálogos y/o fichas técnicas del tablero de distribución, equipos y accesorios del fabricante.

En el caso de requisitos de calificación, se debe suprimir en todos los extremos de las bases integradas,

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Específico	2.2	2.2.1	16
------------	-----	-------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

porque se duplican con documentos obligatorios para la admisión de ofertas, los siguientes requisitos:

Tabla de datos técnicos debidamente firmados y sellados.

Catálogo y ficha técnica del fabricante.

Certificado de estar libre de PCB (Bifenilos poli clorados) emitidos por el fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	19:24:59

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En aras de una pluralidad de postores, con respecto al TDT del TRANSFORMADOR MONOFASICO BIFILAR 10KVA, en el 4.5 NIVEL DE AISLAMIENTO DEL PRIMARIO, acerca de la Tension de sostenimiento al impulso 1.2/50 us Aislamiento externo. Solicito se considere de 150-170 Kvp.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, debiendo considerar la Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 us Aislamiento externo sera en el rango 150-170 Kvp.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	19:24:59

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En aras de una pluralidad de postores, con respecto al TDT del TRANSFORMADOR MONOFASICO BIFILAR 10KVA, en el 4.5 NIVEL DE AISLAMIENTO DEL PRIMARIO, acerca de la Tension de sostenimiento a la frecuencia industrial. Solicito se considere de 40-50 Kv.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, debiendo considerar la Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial se considerara de 40-50 Kv.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	19:24:59

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En aras de una pluralidad de postores, con respecto al TDT del TRANSFORMADOR MONOFASICO BIFILAR 10KVA, en el 4.6 NIVEL DE AISLAMIENTO DE BAJA TENSION Y NEUTRO, acerca de la Tension a la frecuencia industrial. Solicito se considere de 2.5-3.0 Kv.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, debiendo considerar la Tensión a la frecuencia industrial se solicitara de 2.5-3.0 Kv.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	19:24:59

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto al TDT de la FOTOCELDA del tablero, en el numeral 1.1 MATERIAL se solicita que sea de Neopreno o Polipropileno. Solicito que tambien se considere que el material sea Policarbonato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, debiendo incluirse como material Policarbonato, Neopreno o Polipropileno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:00:42

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto al Transformador se debe especificar que el devanado (alambre o platina) sea 99.99% cobre electrolítico y presentar los certificados del material para garantizar así la calidad del producto. Solicito se incluya esta informacion como documentacion de presentacion obligatoria - documentos para la admision de la oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, debiendo presentar declaración jurada de especificación que el devanado (alambre o platina) sea de cobre electrolítico al 99.99%, documento obligatorio para la admisión de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:00:42

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con respecto al TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICION solicito se adjunte registro fotografico de las bobinas que están siendo fabricadas de cobre tanto el devanado primario como el devanado secundario. Ademas solicito se incluya esta informacion como documentacion de presentacion obligatoria, como documentos para la admision de la oferta. Esto es con la finalidad de que se compruebe la calidad del producto garantizado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, debiendo presentar declaración jurada que las bobinas son de cobre electrolítico al 99.99% tanto del devanado primario como del devanado secundario, documento obligatorio para la admisión de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores y tableros eléctricos para el proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ALTO ROSASPATA -RIOBAMBA, RETIRO DEL CARMEN, BARRIAL, LLAULLIPATA Y PASTO GRANDE DEL DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO

Ruc/código :	20607680575	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	Hora de envío :	20:00:42

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para garantizar la calidad del Bien Ofertado, solicito se adjunte en la propuesta tecnica los catalogos de todos los equipos y accesorios instalados que tiene que contener el tablero.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, los postores deberán incluir en su OFERTA de forma obligatoria los catálogos y/o fichas técnicas de todos los equipos y accesorios que tiene que contener el Tablero de Distribución materia del presente proceso de selección. Esto con el fin de corroborar la información ofertada en la Tabla de datos técnicos garantizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null