

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 15 indica tiempo de entrega de 30 días, pero más adelante en la página 56 IX. PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO indica un tiempo de 20 días.

en este proceso se contempla equipos de alta tecnología, los mismos que necesariamente muchos de ellos se tienen que fabricar e importar a Perú por lo cual el tiempo de entrega es muy corto, por tanto se sugiere que el tiempo de entrega como mínimo debe de ser de 60 días y adicionales 15 días para la puesta en marcha e instalación de los bienes.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 y IX Literal: 1.9 y IX Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE Parcialmente la observación con motivo de la integración de bases se modificará el plazo de entrega a 40 días calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

El Kit contiene:

01 Forro de silicona para vagina artificial.

esto hace mención al cono de silicona para la colecta de semen, por lo tanto debería de indicar específicamente lo siguiente:

01 cono de silicona para vagina artificial

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: VII

Literal: 01

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la observación planteada por el participante, con motivo de la integración de bases se modificara la especificación técnica quedando de la siguiente manera:01 cono de silicona para vagina artificial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indica: MICROSCOPIO TRINOCULAR PROFESIONAL CON PANTALLA TÁCTIL LCD DE 10.5", 8.0M, ANDROID PAD Y PLATINA TÉRMICA

se sugiere retirar PLATINA TÉRMICA, ya que las características sólo hace mención al microscopio trinocular, además de ello en el numeral 05 piden por separado las platinas térmicas para microscopios, por tanto se pide poner de título lo siguiente: MICROSCOPIO TRINOCULAR PROFESIONAL CON PANTALLA TÁCTIL LCD DE 10.5", 8.0M, ANDROID PAD

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: 04 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación planteada por el participante se debe indicar que el área usuaria ha determinado que es necesario una platina térmica adaptable para el modelo requerido por lo tanto la observación del participante NO SE ACOGE en ningún extremo; siendo así que todo participante deberá ceñirse estrictamente a lo solicitado según especificaciones técnicas de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a las características de este equipo se trata del equipo de la marca HUMANLAB modelo WSA-08-D, sin embargo las medidas del tamaño no corresponden a este modelo, Indica. DIMENSIONES: 73,0 x 43,0 x 58,0 cm, sin embargo las medidas reales para este modelo son las siguientes: 73,0 x 70,0 x 57,0 cm. por tanto se pide modificar las medidas acorde a estos últimos pudiendo ser:

medidas: (WxDxH) Ancho 73.0 x Fondo 70.0 x Alto 57.0 cm; o en su defecto incluir un margen que esté estas dos medidas para asegurar la pluralidad de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** 15 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

pluralidad de postores.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación planteada por el participante de debe indicar que este no hace referencia al equipo materia de la observación, ya que conforme lo establece el reglamento de la LCE el participante puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación; en consecuencia, NO SE ACOGE en ningún extremo la observación del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

AUTOCLAVE: 50 LITROS

Indica: poder # kW /AC 220V.50 Hz

aquí hay un error de tipografía ya que debería indicar lo siguiente: Poder 3kW /AC 220V 50Hz

se pide considerar esta corrección para aclarar las especificaciones técnicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** 16 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación del participante ya que, debido a un error inmaterial al momento de digitar la especificación técnica, con motivo de la integración de bases quedara de la siguiente manera: poder 3kw /ac 220v 50hz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SISTEMA DE ULTRASONIDO DIGITAL CON UN TRANSDUCTOR.

estas especificaciones son específicamente de un modelo de la marca CHISON modelo SONOEYE P6, asimismo en aras de la transparencia y la pluralidad de postores se sugiere dar un margen en las especificaciones técnicas, por lo tanto se sugiere poner ampliar las especificaciones técnicas indicando lo siguiente:

- Modelo de sonda: SONDA RECTAL LINEAL
- Frecuencia: multifrecuencia de 4.0 a 8.0 Mhz teniendo como frecuencia central entre 6 a 7.5 MHz
- Modo de Visualización: B, 2B, PW o similares
- Estándar resistente al agua: IPX67 ó IPX7
- Idiomas: admite idioma español, inglés y otros.
- Botón: botones de uso según modelo
- Funciones: Distancia, Circunferencia, área, volumen y otros según modelo.
- gestión y almacenamiento de datos:
 - ¿ Admite la entrada, modificación y búsqueda de información del paciente
 - ¿ Generación, exportación e impresión de informes de pacientes
 - ¿ Por USB o disco duro
 - ¿ Capacidad del disco: 64G o 32G
 - ¿ Formato de imagen: JPG o similar
 - ¿ Formato de cine 3.6: MP4 o similar

estas especificaciones admitirá más postores bajo las mismas especificaciones y calidad de equipos posibles.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: 20 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN DE BASES SE MODIFICARA LAS EETT SEGÚN LO SIGUIENTE:

- ¿ Modelo de sonda: sonda rectal lineal
- ¿ Frecuencia: Multifrecuencia de 4 a 8 MHz, teniendo como frecuencia central entre 6 a 7.5 MHz
- ¿ Modo de visualización: compatible con B, C, PW, M, CPA, DPD, modo 2B, similares
- ¿ Estándar resistente al agua: IPX67 y/o IPX7 (compatible con desinfección inmersiva)
- ¿ Idiomas: Español, inglés y otros
- ¿ Botón: Botones programables y/o según modelo
- ¿ Funciones: SonoRemote, PW Auto Trace, QR scan, HIPPA y/o distancia, circunferencia, área, volumen y otros según modelo.
- ¿ Transmisión: Admite DICOM y almacenamiento en red.
- ¿ Gestión y almacenamiento de datos: según modelo propuesto por el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

TANQUE CRIOGÉNICO DE 55 KG

según las especificaciones técnicas requeridas no tienen coherencia ni guardan correlación, asimismo estas características son de un modelo que no existe en el mercado, por ejemplo indica diámetro del tanque 1400mm esto es 1.4 metros de diámetro lo cual es totalmente fuera de contexto o no guarda ninguna relación, asimismo esto lo más aproximado es a un modelo 47.4 litros. por tanto se sugiere modificar el título a TERMO CRIOGÉNICO DE 47 A 50 LITROS.

Asimismo se sugiere cambiar las especificaciones técnicas según lo que se sugiere:

- nacastillas: 06 unidades
- ratio o tasa de evaporación: 0.18 a 0.4 litros/día
- tiempo de duración estática: entre 75 a 100 días
- altura: 650 a 750 mm
- diámetro del tanque: 500 a 600 mm
- diámetro del cuello: 125 a 130 mm
- peso vacío: 15 a 20 kg
- peso lleno: 50 a 55 kg

se sugiere tomar en cuenta dichas características ya que son más coherentes para modelos de esta capacidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** 29 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

disponibilidad de mercado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

TANQUE CRIOGENICO DE 47 A 50 LITROS

- Canastillas: 6 Unidades
- Ratio de evaporación : 0.118 a 0.40 litros/día
- Tiempo de duración estática: entre 75 a 100 días
- altura: 650 a 750 mm
- diámetro del tanque: 500 a 600 mm
- diámetro del cuello: 125 a 130 mm
- peso vacío: 15 a 20 kg
- peso lleno: 50 a 55 kg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

indica: Sobre altura en 675 mm

debería indicar:

Altura total en 675 mm

esto para no causar confusiones

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: VII

Literal: 30

Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES SE MODIFICARA UNA DE LAS EETT DEL TANQUE CRIOGENICO DE 43.5 KG, LA MISMA QUE QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : Altura total en 675 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

DILUYENTE DE SEMEN BOVINO

Indica:

- Con adición de yema de huevo
- caacidad para un total de 1250 gr de diluyente, con fórmula antibiótica de acuerdo con las exigencias de la CE.

es bien sabido que los diluyentes que requieren la adición de yema de huevo son altamente contaminates y no se recomienda para uso comercial o su masificación, por tanto se recomienda y se debería optar por diluyentes libres de yema de huevo y hay varias marcas en el mercado.

por tanto se recomienda modificar estas especificaciones y optar por lo siguiente:

- diluyente libre de yema de huevo.
- diluyente de fácil uso en un solo paso.
- dilutor en presentación de 250 a 350ml para un total de diluyente de 750 a 1000 ml

se resomienda ello ya que actualmente hay varios dilutores de muy buena calidad libres de yema de huevo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** 51 **Página:** 47
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación planteada por el participante de debe indicar que este puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación; en consecuencia, NO SE ACOGE en ningún extremo la observación del participante, debido a que está sugiriendo un producto alternativo no requerido por el área usuaria, en ese sentido se recomienda registrarse estrictamente a lo solicitado en las especificaciones técnicas ya que este producto se ha solicitado para dar cumplimiento a la finalidad pública de la contratación bajo estricto análisis en cuanto a resultados el mismo que no afecta el medio ambiente; además, conforme al estudio de mercado este producto existe y es de libre comercialización a nivel nacional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

PAJILLAS NO RADIADAS MEDIANAS 0.5ML / 2500 PAJILLAS

Existe en el mercado otras presentaciones de pajillas y de muy alta calidad, por tanto se sugiere modificar el título a:
PAJILLAS NO RADIADAS MEDIANAS 0.5ML

asimismo se sugiere modificar las especificaciones técnicas incluyendo lo siguiente:

- las pajuelas deben ser 0.5 ml para congelación de semen bovino, producto seguro y con altos estándares de calidad.
- disponibilidad en color transparente 0.5ml /2000 a 2500 pajillas por bolsa.
- paquete de 2000 a 2500 unidades por bolsa

esto se recomienda ya que inicialmente indica color transparente y luego indica varios colores, por tanto para tener claridad en el proceso se recomienda manejar solamente color blanco.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: 52 Página: 47
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN DEL PARTICIPANTE, CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN DE BASES SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE:

PAJILLAS NO RADIADAS MEDIANAS DE 0.5 ML/ 2000 A 2500 PAGILLAS.

COLORES SUGERIDOS: Amarillo, pistacho transparente, rojo, transparente, blanco, verde y azul transparentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

PROSTAGLANDINA F2a

la composición química corresponde a la hormona LUTAPROST, sin embargo no existe en el mercado nacional la presentación de 100ml para esta hormona, por tanto se pide modificar la presentación: Frasco por 100 ml Debería modificarse a: Frasco por 30 ml. Para mantener la cantidad total de ml de producto se sugiere incrementar la cantidad de 10 frascos a 35 frascos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** 78 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación planteada por el participante de debe indicar que este puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación; en consecuencia, NO SE ACOGE en ningún extremo la observación del participante, debido a que se ha realizado la indagación de mercado y conforme a estos resultados este producto si se encuentra disponible en el mercado nacional conforme a lo solicitado en las bases del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20602922660	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C.	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

GONADOTROPINA CORIÓNICA EQUINA (ECG)

En las especificaciones técnicas indica:

- Fórmula: PMSG o Gonadotropina coriónica equina (Ecg) 5000 UI. Liofilizado para suspender.
- Frasco por 25 ml

se pide incluir:

- Fórmula: PMSG o Gonadotropina coriónica equina (Ecg) 5000 UI a 6000 UI. Liofilizado para Resuspender.
- Frasco por 25 ml a 30 ml

esto con el fin de poder tener una mayor y mejor propuesta de esta hormona ya que en el mercado existe varias marcas de esta hormona disponibles.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** VII **Literal:** 80 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación planteada por el participante se debe indicar que este puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación; en consecuencia, NO SE ACOGE en ningún extremo la observación del participante, debido a que el producto solicitado se ajusta a las necesidades que tiene el área usuaria para dar cumplimiento a la finalidad pública de la contratación, el mismo que se encuentra de libre disponibilidad en el mercado nacional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

XXIV. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

En las Bases del proceso se solicita: SE CONSIDERA BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO.

Tomando en consideración que los equipos y materiales contemplados en el proyecto para la implementación del Laboratorio del Centro Genético para ganado Bovino son productos especializados para el área de Biotecnología Reproductiva, diferentes a los equipos y materiales generales que podemos encontrar en laboratorios variados como los de biología, agronomía, química, etc; entonces, se solicita al comité de selección considerar únicamente como bienes similares: EQUIPOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: XXIV Literal: B Página: 58
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta planteada por el participante de debe indicar que este puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación; en consecuencia, NO SE ACOGE en ningún extremo la observación del participante, debido a que dicha exigencia estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia por segmentar la venta de equipos para una sola especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

7.2 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL
A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En las Bases del proceso se solicita: ¿02 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, SEGÚN PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y MATERIALES SEÑALADOS POR EL FABRICANTE.

Solicitamos al comité de selección aclarar que se considera el mantenimiento preventivo a únicamente los equipos contemplados en la adquisición, mas no a los materiales, debido a la naturaleza de su función y durabilidad.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.2 **Literal:** A **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta del participante se aclara que el mantenimiento preventivo se realizará solamente a los equipos contemplados, mas no a los materiales o insumos, y estos serán presentados mediante declaración jurada para la suscripción del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

7.2 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL
B. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

En las Bases del proceso se solicita: ¿SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DE UN PROFESIONAL ACREDITADO POR LA EMPRESA GANADORA DE LA BUENA PRO.

Solicitamos al comité de selección que para ACREDITAR ADECUADAMENTE AL PROFESIONAL se considere que el profesional cuente con experiencia de al menos 05 años en el manejo, operación y mantenimiento de equipos para la BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA. Se debe presentar la acreditación a la presentación de la propuesta.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.2 **Literal:** B **Página:** 56
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al participante que en la actualidad existen profesionales de diversas ramas que se especializan en el equipamiento de laboratorios de reproducción animal, por tanto, el postor debe acreditar a su profesional mediante su título académico y certificados de trabajo con experiencia laboral de 01 año mínimo en actividades propias al mantenimiento y/o capacitación en el uso de equipos de laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

IX. PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA

En las Bases del proceso se solicita: ¿SERÁ ENTREGADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DE CONTRATO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo y contiene lo siguiente:

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 15 DÍAS CALENDARIOS.

PLAZO DE INSTALACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: 5 DÍAS CALENDARIOS.

Solicitamos al comité de selección que, para promover la participación de postores y la pluralidad de marcas, tengan a bien ampliar el PLAZO DE ENTREGA A 45 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DE CONTRATO.

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo y contiene lo siguiente:

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 40 DÍAS CALENDARIOS.

PLAZO DE INSTALACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: 5 DÍAS CALENDARIOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: . **Página: 56**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que ya fue absuelta en la observacion N°1 del participante SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C., el plazo de entrega será de 40 dias calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

En las Bases del proceso se solicita: 01. KIT VAGINA ARTIFICIAL BOVINA COMPLETA¿..CON VALVULA DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ANILLOS DE NEOPRENO PARA LA SUJECIÓN.

Solicitamos al comité de selección que, para promover la participación de postores y la pluralidad de marcas, tengan a bien aceptar que los anillos sean del mismo material que el cuerpo de la vagina; entonces, la característica solicitada quedaría de la siguiente manera: CON VALVULA DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ANILLOS DE NEOPRENO O ANILLOS DE GOMA PARA LA SUJECIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** . **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE,QUE CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES SE MODIFICARÁ A: CON VÁLVULA DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ANILLOS DE NEOPRENO O ANILLOS DE GOMA PARA LA SUJECIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
En las Bases del proceso se solicita: 01. FOTOMETRO BOVINO.

Solicitamos al comité de selección que puedan detallar el uso de la microcubeta de calibración que debe incluir el equipo y la microcubeta de longitud de penetración de luz alcanza a 0,7 mm para procesar la muestra. Esto para verificar el correcto funcionamiento del equipo de medición.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: . **Página: 27**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que inicialmente en el título del bien a adquirir indica que es FOTÓMETRO BOVINO y este se utilizara en Bovinos según ficha técnica del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

En las Bases del proceso se solicita: 08. EQUIPO DE ANALISIS DE SEMEN AUTOMATICO. Calentador ISperm.

Solicitamos al comité de selección que puedan retirar la referencia al modelo en las bases del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** . **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al participante que en las bases integradas se modificara la EETT, por tanto quedara solamente como calentador térmico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

En las Bases del proceso se solicita: 13. ELECTROEYACULADOR AUTOMATICO PROFESIONAL PARA BOVINOS. COMPONENTES QUE DENE INCLUIR: 01 ELECTRO EYACULADOR AUTOMATICO Y MANUAL PROFESIONAL AUTOYAC V3

Solicitamos al comité de selección que puedan retirar la referencia al modelo en las bases del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** . **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al participante que se modificara la EETT, por tanto quedara como: ELECTROEYACULADOR AUTOMATICO PROFESIONAL PARA BOVINOS. COMPONENTES QUE DEBE INCLUIR: 01 ELECTRO EYACULADOR AUTOMATICO Y MANUAL PROFESIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

En las Bases del proceso se solicita: 14. CALENTADOR TÉRMICO PARA 6 TUBOS DE 50 ML. COMPONENTES QUE DEBE INCLUIR: 01 CALENTADOR PARA 6 TUBOS DE 50 ML ATA50

Solicitamos al comité de selección que puedan retirar la referencia al modelo en las bases del proceso.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** . **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al participante que se modificará las EETT y quedara como: CALENTADOR PARA 6 TUBOS DE 50 ML ATA 50

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

En las Bases del proceso se solicita: 17. ECOGRAFO VETERINARIO. ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONFIGURACIÓN ESTANDAR: UNIDAD PRINCIPAL BESTSCAN S6, S6RL ¿ PANTALLA TÁCTIL DE 7 pulgadas¿.con 65EL70S Y S6BT¿,WB803: BOLSA DE TRABAJO¿Y TC6:ROBUSTO MALETIN IMPERMEABLE IPX7.

Solicitamos al comité de selección que puedan retirar la referencia a los modelos del equipo y accesorios en las bases del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** . **Página:** 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que se modificara las EETT y quedara como: ECOGRAFO VETERINARIO. ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONFIGURACIÓN ESTANDAR: UNIDAD PRINCIPAL, PANTALLA TÁCTIL DE 7 pulgadas: BOLSA DE TRABAJO: ROBUSTO MALETIN IMPERMEABLE IPX7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

En las Bases del proceso se solicita: 20. SISTEMA DE ULTRASONIDO DIGITAL PORTATIL CON UN TRANSDUCTOR. FUNCIONES: SONOREMOTE.

Solicitamos al comité de selección que puedan retirar la referencia al accesorio del equipo en las bases del proceso. Debería considerarse 20. SISTEMA DE ULTRASONIDO DIGITAL PORTATIL CON UN TRANSDUCTOR. FUNCIONES: SONOREMOTE O SIMILAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** . **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acalara al participante que la EETT quedará como: SISTEMA DE ULTRASONIDO DIGITAL PORTÁTIL CON UN TRANSDUCTOR O SIMILAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

En las Bases del proceso se solicita: 20. PLATINA TERMICA PORTATIL CON MINI BAÑO MARIA. COMPONENTES: 01 MESA CALEFACTORA PORTATIL CON MINI BAÑO MARIA MMB2030.

Solicitamos al comité de selección que puedan retirar la referencia a la marca del equipo en las bases del proceso.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** . **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que se modificara la EETT y quedará como: PLATINA TÉRMICA PORTÁTIL CON MINI BAÑO MARIA. COMPONENTES: 01 MESA CALEFACTORA PORTÁTIL CON MINI BAÑO MARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

En las Bases del proceso se solicita: 20. GEL LUBRICANTE NO ESPERMATICO (B-LUBE)

Solicitamos al comité de selección que puedan retirar la referencia a la marca del equipo en las bases del proceso.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** . **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que en las bases integradas se modificara las EETT quedando como: GEL LUBRICANTE NO ESPERMATICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO GENÉTICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA CUI N°2234371

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:55:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

En las Bases del proceso se solicita: 29. TANQUE CRIOGENICO DE 55 KG Y 30. TANQUE CRIOGENICO DE 43.5 KG

Solicitamos al comité de selección que puedan indicar que las medidas (altura, diámetro, peso, apertura, etc) se indique que son aproximadas en las especificaciones tecnicas de los equipo en las bases del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VII **Literal:** . **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que respecto al ítem 29. TANQUE CRIOGENICO DE 55 KG fue absuelta con la observación N°7 del postor: SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C. y con respecto al ítem: 30. TANQUE CRIOGÉNICO DE 43.5 KG se detallará las medidas incluyendo la palabra APROX.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null