

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-SUNAT/710600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20603731264 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGEDEP, INGENIERIA, GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS E.I.R.L. | Hora de envío : | 14:30:15 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

6. Requisitos y recursos del contratista

6.1. Recursos provistos por la Contratista

6.1.1. Personal

A. Personal Clave

a. Un (01) supervisor

1. En referencia a la experiencia tanto del personal clave como de los técnicos favor de aclarar si la capacitación con la que cuenta el personal debe de ser CAPACITACION ESPECIFICA sobre las MARCAS DE EQUIPOS que se detallan en los Términos de Referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el área usuaria especializada, las capacitaciones que se solicitan tanto para el personal clave como para los técnicos son de la norma NFPA72 edición 2016 y de las marcas de los sistemas (equipos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-SUNAT/7I0600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20603731264 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGEDEP, INGENIERIA, GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS E.I.R.L. | Hora de envío : | 14:32:56 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

5. Características y condiciones del servicio a contratar

5.1. Descripción y cantidad del servicio a contratar

2. Los Términos de Referencia solo indican cantidad de equipos sin embargo manifiesta que se debe de cablear incluso entubar el cable, favor de indicar si se tiene ya establecido la cantidad de cable a cambiar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el área usuaria especializada, la cantidad la pueden estimar solicitando una visita a los locales en coordinación con la OSA Piura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-SUNAT/7I0600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20603731264 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGEDEP, INGENIERIA, GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS E.I.R.L. | Hora de envío : | 14:35:27 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

6. Requisitos y recursos del contratista

6.1. Recursos provistos por la Contratista

3. Por ser trabajos en altura indicar si es posible utilizar escalera de tijera certificada.
Cuando la altura es mucho mayor indicar si es posible el uso de andamios tubulares.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el área usuaria especializada, los trabajos en altura pueden ser realizados con escaleras tipo tijera y andamios certificados, se usarán cada uno de estos de acuerdo a la altura de los trabajos y seguridad del personal, así como el cumplimiento de las normas vigentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-SUNAT/7I0600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20609575035 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | Hora de envío : | 14:42:35 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA INDICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO; así mismo la norma establece que la experiencia relevante será la obtenida en la ejecución de trabajos similares, esto es, servicios o trabajos semejantes a los que se desea contratar, por lo antes mencionado de manera homologa se SOLICITA AL COMITE DE SELECCION considere como bien similar a ADQUISICION DE CABLE S/FTP, garantizando así la mayor concurrencia de proveedores con experiencia en el rubro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el área usuaria especialista, se precisa que No se acepta. Los sistemas de detección y alarma contra incendios no utilizan cableado de red para su implementación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-SUNAT/7I0600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 15:50:53 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo que indica las bases en el numeral 5.9.3 sobre el horario "El Contratista debe coordinar previamente con la OSA Piura, la señora Roxana Yanette, Burgos Namuche de Moscol a través del correo <rburgos@sunat.gob.pe>"

De lo indicado se solicita al comité que el horario para realizar el servicio correctivo se de en horario diurno (para oficinas internas, deposito, almacenes) y nocturno (para áreas externas e internas de ser el caso).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.9.3 Literal: 5.9.3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el área usuaria especializada, el horario es el siguiente:

- ¿ Oficina Administrativas de lunes a viernes de 17:30 a 07:30, sábados, domingos y feriados las 24horas del día.
- ¿ Almacenes; hangares de 8:30 a 16:30hrs, los demás ambientes de 8:30 a 23Hrs, sábados, domingos y feriados ambientes administrativos y comunes las 24hrs del día.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-SUNAT/7I0600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 15:50:53 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el anexo B donde se detalla los equipos a suministrar, de encontrarse algún equipo en falla o deteriorado no descrito en la presente base, ¿se tomara como un adicional o se informara a la entidad para su cambio ?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: B Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el ára usuaria especializada, respecto a la consulta se precisa que se informará a la entidad para el cambio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-SUNAT/7I0600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 15:50:53 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al comité incluir como personal clave un supervisor con titulo profesional en Electricidad, ya que esta es una carrera a fin del objeto de convocatoria. Ya que los paneles de alarma contra incendio trabajan con tensión y amperaje, mismo que desarrollado por un ingeniero de esta carrera.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1. Literal: a Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

De acuerdo a los principios de la ley de contrataciones, art 2 inciso a; b; c .

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el área expedializada se precisa. La entidad ha solicitado las carreras de ingeniería de acuerdo a lo indicado en el RNE Norma EM020 Intalaciones de Comunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-SUNAT/7I0600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 15:50:53 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el numeral 5.9.2 plan de trabajo, Luego de la suscripción del contrato el Contratista debe entregar el Plan de Trabajo dentro de los dos (02) días calendario posteriores...

Se solicita al comité ampliar el plazo de entrega de plan de trabajo a 5 días hábiles, ya que el correctivo esta compuesto por 6 locales, el cual cada local cuenta con diferentes características en cuanto a si es una ampliación y/o correctivo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.9.2 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el área se precisa que No se acepta ya que en el estudio de mercado las empresas cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-SUNAT/7I0600-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544418786 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | SHARK SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 15:50:53 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el numeral 5.10 Se precisa que en el plazo de cinco (5) días calendario, de culminado los trabajos de cada local, el Contratista debe remitir los siguientes entregables:

Se solicita al comité ampliar el plazo de los resultados esperados de a 5 a 8 días hábiles, esto debido a que cada sede se obtendrá información del correctivo y/o ampliación y por ende demandara más tiempo para la documentación de los entregables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.10 Literal: 5.10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el área usuaria especializada, No se acepta ya que en el estudio de mercado las empresas cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura :AS-SM-33-2024-SUNAT/7I0600-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS LOCALES DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20529730072 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | PRINSERGE INDUSTRIAL E.I.R.L. | Hora de envío : | 18:14:52 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

B. CSC y CCF Piura (Simplex ¿ 4100ES): para esta sede se necesita recablear los circuitos pero no se especifica el metraje necesario (metros lineales de cable).

C. Almacén Piura (Notifire - Firewarden100E): En caso de esta sede se necesita Recablear los dispositivos instalados en los contenedores pero no se especifica el metraje necesario (metros lineales de cable) ni la ubicación de los dispositivos.

D. Intendencia Aduana Paita (Fire Lite FX-9050UD) : No se especifica la anterior ni la nueva ubicación de los equipos a instalar.

E. CSC y CCF Sullana (Mircom ¿ FX353): La serie 300 de mircom esta descontinuada por lo que la compatibilidad con los nuevos dispositivos se vera afectada. Se va a contemplar cambio de panel a una nueva serie?.

F. CSC Sechura (Mircom ¿ FA1025T): En esta sede no se indica el metraje necesario a entubar, ni el numero de presotopas y tampoco se menciona el numero de cajas octogonales a cambiar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: 5.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo absuelto por el área técnica especializada se precisa:

B y C: La cantidad la pueden estimar solicitando una visita a los locales en coordinación con la OSA Piura.

C, D y F: En el caso de la ubicación de los nuevos dispositivos se entregara al postor ganador los informes técnicos del mantenimiento preventivo realizado.

E: En el proceso se está contemplando la ampliación de dispositivos del sistema, el panel cuenta con la capacidad de la ampliación solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null