

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-CS-MPC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PARDO Y CALLE SAN ANDRÉS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código : 20609080192

Fecha de envío : 16/03/2025

Nombre o Razón social : INVERSIONES LUGO E.I.R.L.

Hora de envío : 18:05:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LOS CERTIFICADOS DE RUTINA COMO INDICA EN SUS BASES SE PIDE ACLARAR SI LOS 3 JUEGOS SERAN EN ORIGINAL O 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS

DE IGUAL FORMA SE PIDE ESPECIFICAR QUE OTROS REPOSTES DE ENSAYOS DE PRODUCCION PIDEN QUE SE INCLUYAN EN EL CERTIFICADO SER ESPECIFICOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta. respecto a los certificados de rutina seran 03 juegos en original

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en la pagina 30 se suprime otros reportes de los ensayos de produccion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-CS-MPC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PARDO Y CALLE SAN ANDRÉS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609080192	Fecha de envío :	16/03/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LUGO E.I.R.L.	Hora de envío :	18:05:11

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

con motivo de no causar retrasos y se perjudique al postor se pide ampliar a 20 dias la entrega por motivo de ejecutar bien las pruebas que solicitan a todos los lotes de conductores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por la necesidad urgente de cumplir con las metas y plazos de ejecución de la obra, se mantiene de acuerdo al TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-CS-MPC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PARDO Y CALLE SAN ANDRÉS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609080192	Fecha de envío :	16/03/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LUGO E.I.R.L.	Hora de envío :	18:05:11

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE HACE PRESENTE A LA ENTIDAD LUEGO DE REVISAR TODAS LAS FICHAS TECNICAS DE CONDUCTORES ELECTRICOS DE LAS MARCAS QUE SE COMERCIALIZAN A NIVEL NACIONAL ..LA NORMA IEC 61034-1 PARTE 1 NO SE DETALLA EN LAS FICHAS SE PIDE CORREGIR O SUPRIMIR YA QUE EN LAS FICHAS SOLO INDICAN LA NORMA IEC 61034-2 POR LO TANTO SI FUE UN ERROR SSE PIDE LA ACLARACION DE IGUAL FORMA CON EL DIAMETRO DEL CONDUCTOR SOLICITAN EN SU TABLA DE DATOS TECNICOS QUE SEA DE 7.2mm CUANDO EN LAS FICHAS DE MARCAS RENOCIDAS SOLO SE INDICA 7mm DE IGUAL FORMA CON EL ESPESOR DE LA CUBIERTA SOLICITA 1,4mm CUANDO PARA ESTE CALIBRE LE CORRESPONDE 0.9mm...(1.4mm SERIA PARA UNA SECCION DE CABLE 400mm2 con 61 ALAMBRES Y otros valores) ...

se pide al area tecnica corregir o suprimir todas las tablas de valores tecnicos los cuales no cumplen con los valores de las fichas tecnicas de los conductores comercializados a nivel nacional ...

esto puede ser causal de nulidad por causar vicios en el proceso .! ECHA ESTA OBSERVACION SE PIDE AL AREA USUARIA CORREGIR SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SI FUERA EL CASO DE QUE ESTOS BIENES SON A PEDIDO DE FABRICACION ESPECIAL SE PIDE LA ACLARACION AUMENTANDO LA CANTIDAD DE DIAS DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en las paginas 22 TABLA DE DATOS TECNICOS: seran corregidos con los valores DEL DIAMENTRO DEL CONDUCTOR SERA DE 7.0 A 7.5MM, EL ESPESOR DE LA CUBIERTA SERA DE 0.9 A 1.4 MM, PAGINA 24 DEL DIAMENTRO DEL CONDUCTOR SERA DE 6 A 7MM, EL ESPESOR DE LA CUBIERTA SERA DE 0.9 A 1.4 MM, EN LA PAGINA 25 DEL DIAMENTRO DEL CONDUCTOR SERA DE 3.8 A 4.5MM, EL ESPESOR DE LA CUBIERTA SERA DE 0.9 A 1.4 MM, EN LA PAGINA 27 DEL DIAMENTRO DEL CONDUCTOR SERA DE 3.0 A 3.5MM, EL ESPESOR DE LA CUBIERTA SERA DE 0.9 A 1.4 MM, EN LA PAGINA 30 DEL DIAMENTRO DEL CONDUCTOR SERA DE 3.7 A 4.0MM, EL ESPESOR DE LA CUBIERTA SERA DE 0.9 A 1.4 MM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-CS-MPC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PARDO Y CALLE SAN ANDRÉS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20294866117	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CABLES ELECTRICOS BRANDE S.A.C.	Hora de envío :	17:04:31

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

sobre el ítem 5 CABLE NLT 3X14 AWG indica embalaje en rollos de 100 mts. siendo el metrado solicitado de 944 mts (pag. 20). favor de definir el metrado solicitado en 900 mts o 1,000 mts

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se mantiene de acuerdo al TDR y los 44 mts embalados de igual forma

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null