



- RESTRICTOR DE MOVIMIENTO SERIE 4000 P/TUB. C900 C/ACCES. DE 8"
- RESTRICTOR DE MOVIMIENTO SERIE 4000 P/TUB. C900 C/ACCES. DE 10"

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución:

- Los accesorios serán instalados en los cambios de dirección e inicios de la línea del sistema contra incendio.
- Las tuberías visibles (Colgadas o adosadas) deberán ser de acero SCH40 al igual que sus accesorios.
- Todo accesorio expuesto debe ser pintado con pintura anticorrosiva y esmalte de color rojo.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medición:

La Unidad de medición es por unidad instalada (Und.)

Método de Medición:

El cómputo de los accesorios se efectuará por cantidad de unidades, agrupándose por tipo y diámetro diferentes.

Forma de pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, previa autorización del supervisor. Dicho pago constituirá la compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

04.02.02.16 CODO PVC SIMPLE PRESION 2" X 90°

04.02.02.17 CODO PVC SIMPLE PRESION 2" X 45°

VER ITEM:04.01.02.04.06

04.02.02.18 TEE SCH - 40 1" – ROSCADO

04.02.02.19 TEE SCH - 40 1 1/4" – ROSCADO

04.02.02.20 TEE SCH - 40 1 1/2" – ROSCADO

04.02.02.21 TEE SCH - 40 2" – ROSCADO

2510864-GDI-SAN-ETTS

Página 104

SANTOS WYOSA LUJAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 42115

Eduardo Dextre Morimoto
JEFE DE PROYECTO
C.A.P. 2839