

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BANCO DE SANGRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20535529869

Fecha de envío : 05/06/2023

Nombre o Razón social : ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 17:14:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE PUEDE UTILIZAR TUBO HDPE EN REEMPLAZO DE PVC?

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21 +

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, determinan NO ACOGER su consulta, toda vez que la tubería debe ser del tipo PVC(Cloruro de Polivinilo - SAP (Pesado) utilizado para instalaciones eléctricas, por lo que deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BANCO DE SANGRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	17:14:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONFIRMAR SI DESDE LA NUEVA CASETA ELECTRICA HASTA EL EDIFICIO DEL BANCO DE SANGRE SE INSTALARA UNA SOLA TERNA DE CALBLE DE 150 mm2

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21 +

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, determinan ACOGER su consulta y confirma que el Suministro e Instalación del conductor de una sola terna de 3-1x150mm2 tipo N2XOH desde Nueva caseta Eléctrica hasta el Edificio de Banco de Sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BANCO DE SANGRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	17:14:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ACLARAR EN QUE TRAMOS SE INSTALARA DUCTOS DE CONCRETO Y DUCTO DE PVC

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21 +

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, determinan ACOGER su consulta y se indica que los ductos de concreto se instalarán desde el tramo comprendido desde el buzón BZ01 al BZ03. y del tramo comprendido del buzón BZ03 al BZ10 se instalarán Tuberías de PVC SAP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BANCO DE SANGRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	17:14:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

LA CONEXION ELECTRICA EN LA NUEVA CASETA ELECTRICA QUE AUN NO ESTA CONSTRUIDA CONDICIONARA EL CIERRE DEL PROYECTO ?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21 +

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, determinan ACOGER su consulta e indica que la construcción de la nueva caseta eléctrica no condicionará el cierre del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BANCO DE SANGRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	17:14:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONFIRMAR SI HASTA EL EDIFICIO DEL BANCO DE SANGRE LLEGARAN 12 DUCTOS DE 4 " DIAMETRO

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21 +

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, determinan ACOGER su consulta y se confirma que solo llegaran ductos de 4" de diametro desde el tramo del buzón BZ01 al BZ03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BANCO DE SANGRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	17:14:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN EL CORTE B SE INDICA UN CABLE 3-1x 95 mm², y en la partida de metrados 01.08.01 se indica un cable 3-1 x 150 mm². Consulta cual es el válido?

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21 +

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, determinan ACOGER su consulta y ACLARA que el conductor a suministrar e instalar es de calibre 3-1x150 mm² tipo N2XOH, se hará la corrección en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

calibre 3-1x150 mm² tipo N2XOH

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BANCO DE SANGRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024-PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS SI ES POSIBLE REALIZAR UNA VISITA TECNICA DONDE SE VA EJECUTAR EL SERVICIO CONVOCADO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, determinan ACOGER su consulta y precisa que si se puede realizar la visita técnica de lunes a Viernes en el horario de 8:00 a.m a 4 p.m se indica correo de la oficina de servicios generales y mantenimiento; osgmhnch@gmail.com.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null