

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20343877294

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Hora de envío : 16:52:48

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

Nos indican que debemos tomar conocimiento del lugar donde se realizara la instalación del bien. ¿Podríamos realizar una visita al lugar de la instalación, con quien se podría coordinar esta visita en caso sea posible?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.2.1.7.

**Literal:** B

**Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las coordinaciones para las visitas de los lugares en los que se instalará las electrobombas, estarán a cargo de los ingenieros:

\* Ing. Jaime Lujan.

\* Ing. Martin Peña.

La atención será de lunes a viernes, en los horarios de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00. en la Sede Central EMAPICA, Calle Castrovirreyna 487 Ica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:52:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmamos si la descarga de suministros se harán en plataforma o directamente en los almacenes de la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.9. Literal: - Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se realizara la descarga en el lugar del montaje ya sea en los pozos Palpa 1, Palpa2 y Portales 1, previa coordinación con el área de almacén de EMAPICA S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:52:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre las condiciones de garantía se nos pide una carta de representación de los equipos ¿Al existir una multiplicidad de marcas, es posible que se acepte la carta de representación de una de las marcas ofertadas como criterio minimo de aceptación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.10. Literal: - Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se solicita carta de ser distribuidor o representante de la bomba, motor y variador de velocidad con el fin de Garantizar la Garantía Comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20343877294

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Hora de envío : 16:52:48

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Sobre las condiciones de garantía se nos pide garantía de equipos por 02 años. ¿Será posible que se acepte una validez de 01 año como criterio mínimo de aceptación?

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.10.

**Literal:** -

**Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, toda vez que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica, así como garantizar a través del requerimiento el debido cumplimiento de la finalidad pública.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20343877294

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Hora de envío : 16:52:48

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Quisieramos que se pueda ampliar los plazos:

- 112 días para entrega de equipos
- 127 días para la partida accesoría

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.2.4.2.

**Literal:** -

**Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, el área usuaria estableció los plazos, de acuerdo a lo obtenido de las indagaciones de mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20343877294

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Hora de envío : 16:52:48

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Se podrá presentar manuales y hojas de datos traducidas al español, sin un certificado de traducción oficial?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.2.5.1.

**Literal:** -

**Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, de conformidad con lo establecido en el Art. 59.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, SALVO EL CASO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA CONTENIDA EN FOLLEROS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGO O SIMILARES, QUE PUEDE SER PRESENTADA EN EL IDIOMA ORIGINAL. Por lo anterior expuesto se exhorta a los participantes a dar cumplimiento a lo detallado en líneas precedentes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20343877294

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Hora de envío : 16:52:48

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Solicitamos planos dimensionales de los pozos a los que se solicita hacer limpieza y si es posible en otro anexo fotos referenciales:

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.3.2.

**Literal:** -

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En la integración de bases, se adjuntará imagen del plano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 19:19:17

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Para los Items I, II y III, El motor de eje hueco será lubricado por aceite. Se solicita al Comité también puedan aceptar motores con lubricación por aceite o grasa (rodamientos) dado que eso depende del diseño constructivo propio de cada fabricante.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, el tipo de lubricación de los rodamientos dependen del fabricante. Se acepta lubricación ya sea por grasa o por aceite.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	19:19:17

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para los Items I, II y III, Las Bases indican que las pruebas de performance del equipo se desarrollaran en el banco de pruebas de la fabrica y esto ocasionaría un retraso en la entrega de los equipos, Solicitamos al Comité aprobar como alternativa las Pruebas de performance en banco de pruebas del distribuidor local autorizado por Fabrica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, Las pruebas hidráulicas de la curva de operación de la bomba deben ser considerando al conjunto bomba y motor que serán utilizados en el pozo. La prueba será en la moratorio del fabricante de la bomba o en su defecto en banco de pruebas local autorizado y/o certificado por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 19:19:17

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Para los Items I, II y III, Las Bases indican que el Postor deberá presentar una carta del fabricante que lo designe como Distribuidor Autorizado en el presente proceso y la cual deberá ser notarial, Solicitamos al Comité aceptar una carta del fabricante que designe al Postor como Distribuidor Autorizado en carta simple y mencionando el presente proceso.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, Se acepta carta simple y deberá ser presentado en la etapa de presentación de oferta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	19:19:17

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para los Items I, II y III, Se solicita al Comité, confirmar si las pruebas de rendimiento de la curva de la bomba son con testigo (entidad) en el laboratorio del fabricante o en banco de pruebas local certificado y/o autorizado por el fabricante?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las pruebas de rendimiento de la curva de la bomba son testificadas, las cuales podrán ser en el laboratorio del fabricante o en el banco de pruebas local certificado y/o autorizado por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 19:19:17

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Para los Items I, II y III, Se solicita al Comité, confirmar el grado académico del especialista para la Capacitación como un Ingeniero Mecánico de Fluidos u otra especialidad de Ingeniería acorde al presente proceso.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, el grado académico solicitado es Ingeniero mecánico de fluidos, siendo las otras especialidades de ingeniería acorde al presente proceso las siguientes: ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, ingeniero industrial, las cuales debe sustentar la experiencia del especialista designado en el presente proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	19:19:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para los Items I, II y III, Se solicita se aclare que el tiempo de entrega es para todo el ITEM global; dado que en el cuadro de la pagina 14 indican tiempos individuales de los sub items.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el plazo de entrega se modificará, siendo un único plazo de entrega, el cual será de 90 días, sin embargo, la limpieza de pozos de los tres ítems se ejecutará dentro de los 90 días de suscrito el contrato. El momento en el cual inicie el contratista la limpieza queda a discreción de este, siempre y cuando respete el plazo de ejecución global (90 días calendario)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 19:19:17

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Para los Items I, II y III, Confirmar si el suministro incluye también el montaje y puesta en marcha de los equipos

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3

**Literal:** 3.1

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, el suministro incluye montaje y puesta en marcha de los equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 19:19:17

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Para el Item I, II y III, En la documentación obligatoria solo piden la presentación del Anexo 3, se requiere algún sustento de las características técnicas en su totalidad?, dar detalle de las características tecnicas a sustentar

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, en la oferta presentada, se debe sustentar con fichas técnicas las características solicitadas de la bomba, motor y variador de velocidad principalmente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	19:19:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para el ítem I, II y III, Con respecto al anexo plazo de entrega, se debe indicar los plazos de suministro, instalación y puesta en marcha?. Dado que la modalidad es tipo LLAVE EN MANO?, Como se detallaría el servicio de la limpieza del pozo en ese anexo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la limpieza del pozo será coordinada luego de la instalación de tablero y pruebas de aceptación de Motor y bomba: dentro de los 90 días calendario luego de firma de contrato; duración máxima del ítem (limpieza de pozo) máximo 10 días calendario para no perjudicar el abastecimiento en la zona donde se efectuaran los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	19:19:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para los Item I, II y III, Se solicita al Comité dejar a discreción que no se requiera la presentación de documentación técnica visada por el fabricante en la etapa de Presentación de Ofertas, ya que el único responsable de los documentos presentados es el Postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se deja a discreción del postor que la presentación de la documentación técnica pueda ser visada por el fabricante o por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 19:19:17

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Para los Item I, II y III, En las especificaciones técnicas del variador de velocidad, solicitan 16 velocidades fijas configurables, Se solicita al Comité se considere como mínimo 8 velocidades fijas, a fin de que exista mayor cantidad de postes. Cabe precisar que el número de velocidades fijas es un valor que determina cada fabricante. Además, que dicho valor no es relevante para el funcionamiento correcto del variador.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, a fin de incrementar la pluralidad de postes para el presente procedimiento de selección

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	19:19:17

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Para los Item I, II y III, En las especificaciones técnicas del variador de velocidad, solicitan como métodos de control: control parabólico, Por el principio de la libre competitividad y poder tener pluralidad de postores, se solicita no se considere dicha especificación, porque es limitativa a una sola marca. Además, cabe precisar, que dicho método de control no es aplicable a bombas de agua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, toda vez que el método de control: control parabólico, será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	19:19:17

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para los Items I, II y III, En las especificaciones técnicas del variador de velocidad, solicitan tarjeta SD, Por el principio de la libre competitividad y poder tener pluralidad de postores, se solicita no se considere dicha especificación, porque es limitativa a una sola marca. Cabe indicar que cada fabricante cuenta con un método propio de almacenaje de datos que permite ser compartida con otros variadores de la misma marca.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, toda vez que la tarjeta SD, será opcional, siempre y cuando el equipo cuente con un método de almacenaje de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Sobre los pulsadores, pilotos, y selectores MOA indican un listado de normas y certificaciones que deben tener estos equipos.

Se solicita se puedan suministrar equipos pulsadores, pilotos, selectores MOA con al menos una de las normas y certificaciones solicitadas, ya que no todas las marcas que se comercializan en el Perú no tienen literalmente las normas requeridas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: ITEM I      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, toda vez que se aceptarán las certificaciones solicitadas iguales o equivalentes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Sobre los pulsadores, pilotos, y selectores MOA indican un listado de normas y certificaciones que deben tener estos equipos.

Se solicita se puedan suministrar equipos pulsadores, pilotos, selectores MOA con al menos una de las normas y certificaciones solicitadas, ya que no todas las marcas que se comercializan en el Perú no tienen literalmente las normas requeridas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: ITEM II      **Página:** 76

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, toda vez que se aceptarán las certificaciones solicitadas iguales o equivalentes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Sobre los pulsadores, pilotos, y selectores MOA indican un listado de normas y certificaciones que deben tener estos equipos.

Se solicita se puedan suministrar equipos pulsadores, pilotos, selectores MOA con al menos una de las normas y certificaciones solicitadas, ya que no todas las marcas que se comercializan en el Perú no tienen literalmente las normas requeridas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: ITEM III      **Página:** 113

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, toda vez que se aceptarán las certificaciones solicitadas iguales o equivalentes

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Para el interruptor de control y protección se solicita confirmar que se podrá suministrar interruptores con capacidad de ruptura de 6KA/400V o 415v con tensión de aislamiento de 440 vac, que es una mejora frente a lo solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20562726315

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.

Hora de envío : 22:21:13

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Para el interruptor de control y protección se solicita confirmar que se podrá suministrar interruptores con capacidad de ruptura de 6KA/400V o 415v con tensión de aislamiento de 440 vac, que es una mejora frente a lo solicitado.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** ITEM II      **Página:** 71

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente. En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20562726315

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.

Hora de envío : 22:21:13

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Para el interruptor de control y protección se solicita confirmar que se podrá suministrar interruptores con capacidad de ruptura de 6KA/400V o 415v con tensión de aislamiento de 440 vac, que es una mejora frente a lo solicitado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: ITEM III      **Página:** 107

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente. En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Sobre el dispositivo contra sobre tensiones transitorias OVR. Se solicita que se acepte también que este equipo OVR sea seleccionado de acuerdo con la tensión de operación de la estación y a la que trabajará el variador que será de 440 vac con trabajo continuo y que cumpla la Norma IEC 61643-11, EN 61643-11, con 30ka de corriente de sobrecarga y sobretensiones de hasta 2.5 kv.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOLICITUD DENEGADA, En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Sobre el dispositivo contra sobre tensiones transitorias OVR. Se solicita que se acepte también que este equipo OVR sea seleccionado de acuerdo con la tensión de operación de la estación y a la que trabajará el variador que será de 440 vac con trabajo continuo y que cumpla la Norma IEC 61643-11, EN 61643-11, con 30ka de corriente de sobrecarga y sobretensiones de hasta 2.5 kv.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM II Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOLICITUD DENEGADA, En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Sobre el dispositivo contra sobre tensiones transitorias OVR. Se solicita que se acepte también que este equipo OVR sea seleccionado de acuerdo con la tensión de operación de la estación y a la que trabajará el variador que será de 440 vac con trabajo continuo y que cumpla la Norma IEC 61643-11, EN 61643-11, con 30ka de corriente de sobrecarga y sobretensiones de hasta 2.5 kv.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 107

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOLICITUD DENEGADA, En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Sobre el contactor de línea se solicita que se pueda ofertar la línea de fuerza sin contactor de línea, ya que existe hoy en día equipos variador de velocidad que no necesitan cortar la línea de alimentación. Se sugiere que este equipo se suministre según la necesidad del variador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se podrá ofertar la línea de fuerza sin contactor de línea, siempre y cuando este no involucre el rendimiento del equipo variador de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Sobre el contactor de línea se solicita que se pueda ofertar la línea de fuerza sin contactor de línea, ya que existe hoy en día equipos variador de velocidad que no necesitan cortar la línea de alimentación. Se sugiere que este equipo se suministre según la necesidad del variador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM II Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se podrá ofertar la línea de fuerza sin contactor de línea, siempre y cuando este no involucre el rendimiento del equipo variador de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Sobre el contactor de línea se solicita que se pueda ofertar la línea de fuerza sin contactor de línea, ya que existe hoy en día equipos variador de velocidad que no necesitan cortar la línea de alimentación. Se sugiere que este equipo se suministre según la necesidad del variador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 108

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se podrá ofertar la línea de fuerza sin contactor de línea, siempre y cuando este no involucre el rendimiento del equipo variador de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Para el caso del contactor de línea esta solicitando características que corresponden a contactores de alta capacidad de corriente como uno de 100Amp, 150Amp y es claro que un contactor pequeño de 15 Amp o 20 Amp que es lo que se necesita tiene características eléctricas menores a lo solicitado. Se sugiere que se cambien las características a contactores según la capacidad de 10HP o en su defecto que el dimensionamiento de este equipo sea según cada proveedor del tablero eléctrico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOLICITUD ACEPTADA las características de los contactores serán directamente proporcionales al dimensionamiento de este equipo sea según cada proveedor del tablero eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20562726315

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.

Hora de envío : 22:21:13

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

Para el caso del contactor de línea esta solicitando características que corresponden a contactores de alta capacidad de corriente como uno de 100Amp, 150Amp y es claro que un contactor pequeño de 15 Amp o 20 Amp que es lo que se necesita tiene características eléctricas menores a lo solicitado. Se sugiere que se cambien las características a contactores según la capacidad de 10HP o en su defecto que el dimensionamiento de este equipo sea según cada proveedor del tablero eléctrico.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: ITEM II      Página: 72

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SOLICITUD ACEPTADA las características de los contactores serán directamente proporcionales al dimensionamiento de este equipo sea según cada proveedor del tablero eléctrico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para el caso del contactor de línea esta solicitando características que corresponden a contactores de alta capacidad de corriente como uno de 100Amp, 150Amp y es claro que un contactor pequeño de 15 Amp o 20 Amp que es lo que se necesita tiene características eléctricas menores a lo solicitado. Se sugiere que se cambien las características a contactores según la capacidad de 10HP o en su defecto que el dimensionamiento de este equipo sea según cada proveedor del tablero eléctrico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 108

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOLICITUD ACEPTADA las características de los contactores serán directamente proporcionales al dimensionamiento de este equipo sea según cada proveedor del tablero eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Sobre los fusibles ultrarrápidos se solicita confirmar que se aceptarán fusibles con nomenclatura de clase de servicio aR y/o uR ya que ambos son ultrarrápidos y la nomenclatura va de acuerdo a cada fabricante. Asimismo, se sugiere que estos fusibles NH deban ser montados en un seccionador portafusible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Los fusibles deberán estar montados en una seccionadora porta fusible, fusible rápido especial para semiconductor, En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Sobre los fusibles ultrarrápidos se solicita confirmar que se aceptarán fusibles con nomenclatura de clase de servicio aR y/o uR ya que ambos son ultrarrápidos y la nomenclatura va de acuerdo a cada fabricante. Asimismo, se sugiere que estos fusibles NH deban ser montados en un seccionador portafusible.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM II Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Los fusibles deberán estar montados en una seccionadora porta fusible, fusible rápido especial para semiconductor, En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Sobre los fusibles ultrarrápidos se solicita confirmar que se aceptarán fusibles con nomenclatura de clase de servicio aR y/o uR ya que ambos son ultrarrápidos y la nomenclatura va de acuerdo a cada fabricante. Asimismo, se sugiere que estos fusibles NH deban ser montados en un seccionador portafusible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 108

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Los fusibles deberán estar montados en una seccionadora porta fusible, fusible rápido especial para semiconductor, En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Sobre el régimen de trabajo de sobre carga ND y HD del variador de velocidad indican lo siguiente:  
110% durante 60 segundos con un tiempo de ciclo de 300 seg para carga ND.  
150% durante 60 segundos con un tiempo de ciclo de 300 seg para carga HD  
Se indica y aclara que los variadores en ninguna marca aceptan sobrecargas para tiempos de ciclo tan largos de 300 segundos. Quizás existe un error de digitación, ya que el estándar en distintos fabricantes es el siguiente:  
Normal Duty (ND)150% durante 3 segundos; 110% durante 60 segundos  
Heavy Duty (HD): 200% durante 3 segundos; 150% durante 60 segundos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, toda vez que también serán aceptadas con el estándar: Normal Duty (ND)150% durante 3 segundos; 110% durante 60 segundos Heavy Duty (HD): 200% durante 3 segundos; 150% durante 60 segundos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Sobre el régimen de trabajo de sobre carga ND y HD del variador de velocidad indican lo siguiente:  
110% durante 60 segundos con un tiempo de ciclo de 300 seg para carga ND.  
150% durante 60 segundos con un tiempo de ciclo de 300 seg para carga HD  
Se indica y aclara que los variadores en ninguna marca aceptan sobrecargas para tiempos de ciclo tan largos de 300 segundos. Quizás existe un error de digitación, ya que el estándar en distintos fabricantes es el siguiente:  
Normal Duty (ND)150% durante 3 segundos; 110% durante 60 segundos  
Heavy Duty (HD): 200% durante 3 segundos; 150% durante 60 segundos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM II Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, toda vez que también serán aceptadas con el estándar: Normal Duty (ND)150% durante 3 segundos; 110% durante 60 segundos Heavy Duty (HD): 200% durante 3 segundos; 150% durante 60 segundos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:21:13

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Sobre el régimen de trabajo de sobre carga ND y HD del variador de velocidad indican lo siguiente:  
110% durante 60 segundos con un tiempo de ciclo de 300 seg para carga ND.  
150% durante 60 segundos con un tiempo de ciclo de 300 seg para carga HD  
Se indica y aclara que los variadores en ninguna marca aceptan sobrecargas para tiempos de ciclo tan largos de 300 segundos. Quizás existe un error de digitación, ya que el estándar en distintos fabricantes es el siguiente:  
Normal Duty (ND)150% durante 3 segundos; 110% durante 60 segundos  
Heavy Duty (HD): 200% durante 3 segundos; 150% durante 60 segundos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 109

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, toda vez que también serán aceptadas con el estándar: Normal Duty (ND)150% durante 3 segundos; 110% durante 60 segundos Heavy Duty (HD): 200% durante 3 segundos; 150% durante 60 segundos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

Sobre las entradas analógicas y salidas analógicas que solicitan para el variador de velocidad se solicita que se pueda ofertar también variadores de velocidad con entradas analógicas de 0-10v y 0-20ma con resolución en bits según modelo de variador y salidas analógicas con resolución de 10 bits con impedancia de 450 ohmios , ya que es el estándar de muchas marcas como ABB, Schneider electric, Allen Bradley y otros.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** ITEM I      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, se aceptara también variadores de velocidad con entradas analógicas de 0-10v y 0-20ma con resolución en bits según modelo de variador y salidas analógicas con resolución de 10 bits con impedancia de 450 ohmios , ya que es el estándar de muchas marcas como ABB, Schneider electric, Allen Bradley y otros.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Sobre las entradas analógicas y salidas analógicas que solicitan para el variador de velocidad se solicita que se pueda ofertar también variadores de velocidad con entradas analógicas de 0-10v y 0-20ma con resolución en bits según modelo de variador y salidas analógicas con resolución de 10 bits con impedancia de 450 ohmios , ya que es el estándar de muchas marcas como ABB, Schneider electric, Allen Bradley y otros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM II Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aceptará también variadores de velocidad con entradas analógicas de 0-10v y 0-20ma con resolución en bits según modelo de variador y salidas analógicas con resolución de 10 bits con impedancia de 450 ohmios, ya que es el estándar de muchas marcas como ABB, Schneider electric, Allen Bradley y otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Sobre las entradas analógicas y salidas analógicas que solicitan para el variador de velocidad se solicita que se pueda ofertar también variadores de velocidad con entradas analógicas de 0-10v y 0-20ma con resolución en bits según modelo de variador y salidas analógicas con resolución de 10 bits con impedancia de 450 ohmios , ya que es el estándar de muchas marcas como ABB, Schneider electric, Allen Bradley y otros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 110

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aceptará también variadores de velocidad con entradas analógicas de 0-10v y 0-20ma con resolución en bits según modelo de variador y salidas analógicas con resolución de 10 bits con impedancia de 450 ohmios, ya que es el estándar de muchas marcas como ABB, Schneider electric, Allen Bradley y otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Sobre las normas y certificaciones que solicitan para el variador de velocidad se solita confirmar que se podrá ofertar variadores de velocidad con al menos una de las normas y certificaciones solicitadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, es necesario que se cumpla con las normativas solicitadas para asegurar la operatividad de los componentes, no obstante, podrá adjuntar certificaciones equivalentes a las solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

Sobre las normas y certificaciones que solicitan para el variador de velocidad se solita confirmar que se podrá ofertar variadores de velocidad con al menos una de las normas y certificaciones solicitadas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** ITEM II      **Página:** 73

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, es necesario que se cumpla con las normativas solicitadas para asegurar la operatividad de los componentes, no obstante, podrá adjuntar certificaciones equivalentes a las solicitadas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Sobre las normas y certificaciones que solicitan para el variador de velocidad se solita confirmar que se podrá ofertar variadores de velocidad con al menos una de las normas y certificaciones solicitadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 112

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, es necesario que se cumpla con las normativas solicitadas para asegurar la operatividad de los componentes, no obstante, podrá adjuntar certificaciones equivalentes a las solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Sobre la garantía solicitada para el variador de velocidad indican 5 años. Se pide aclarar este punto ya que ningún fabricante de variadores otorga mas de 2 años de garantía por el producto. Se sugiere al comité evaluador aceptar garantías de 2 años.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, toda vez que la garantía no podrá ser menor a dos (02) años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Sobre la garantía solicitada para el variador de velocidad indican 5 años. Se pide aclarar este punto ya que ningún fabricante de variadores otorga mas de 2 años de garantía por el producto. Se sugiere al comité evaluador aceptar garantías de 2 años.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM II Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, toda vez que la garantía no podrá ser menor a dos (02) años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Sobre la garantía solicitada para el variador de velocidad indican 5 años. Se pide aclarar este punto ya que ningún fabricante de variadores otorga mas de 2 años de garantía por el producto. Se sugiere al comité evaluador aceptar garantías de 2 años.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 112

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, toda vez que la garantía no podrá ser menor a dos (02) años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

**Consulta:** Nro. 51

**Consulta/Observación:**

En el texto indican características de un tablero de control , entonces se solicita confirmar que se esta solicitando un tablero adicional al solicitado en el resumen de la pagina 14 y 15. (Se tendrá que suministrar un tablero de fuerza con variador y un tablero de control, 02 tableros en total por estación)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: ITEM I      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, solo se requiere un tablero de control

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En el texto indican características de un tablero de control , entonces se solicita confirmar que se esta solicitando un tablero adicional al solicitado en el resumen de la pagina 14 y 15. (Se tendrá que suministrar un tablero de fuerza con variador y un tablero de control, 02 tableros en total por estación)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM II Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, solo se requiere un tablero de control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20562726315

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.

Hora de envío : 22:49:38

**Consulta:** Nro. 53

**Consulta/Observación:**

En el texto indican características de un tablero de control , entonces se solicita confirmar que se esta solicitando un tablero adicional al solicitado en el resumen de la pagina 14 y 15. (Se tendrá que suministrar un tablero de fuerza con variador y un tablero de control, 02 tableros en total por estación)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** ITEM III      **Página:** 116

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, solo se requiere un tablero de control

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En las características de equipos del tablero de control indican que necesitan un interruptor de 100 Amperios. Se solicita confirmar la capacidad del interruptor ya que es un valor sobredimensionado para un tablero de control. También se esta solicitando de forma repetida este interruptor de 100 amperios para el dispositivo de sobretensiones transitorias.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, el interruptor general será de 100A, el interruptor de dispositivo de sobretensiones transitorias, será como mínimo de 40A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

En los accesorios de tablero de control en la seccione de protección contra anomalías de red.  
Se solicita confirmar que se refiere al filtro RFI o filtro CEM que en muchos variadores ya vienen incorporados dentro del filtro.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM I Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el dispositivo contra anomalías de red debe ser un relé electrónico para protección de subtensión, sobretensión, perdida de fase y asimetría de fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En los accesorios de tablero de control en la seccione de protección contra anomalías de red.  
Se solicita confirmar que se refiere al filtro RFI o filtro CEM que en muchos variadores ya vienen incorporados dentro del filtro.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM II Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el dispositivo contra anomalías de red debe ser un relé electrónico para protección de subtensión, sobretensión, perdida de fase y asimetría de fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	22:49:38

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En los accesorios de tablero de control en la seccione de protección contra anomalías de red.  
Se solicita confirmar que se refiere al filtro RFI o filtro CEM que en muchos variadores ya vienen incorporados dentro del filtro.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 116

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el dispositivo contra anomalías de red debe ser un relé electrónico para protección de subtensión, sobretensión, perdida de fase y asimetría de fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código : 20562726315

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.

Hora de envío : 22:49:38

**Consulta:** Nro. 58

**Consulta/Observación:**

En la sección D. ARRANCADOR PARA BOMBA DE HP-V, indican que debe suministrarse un int. De 100Amp, 01 minicontactor, seccionador de 160Amp, fusibles ultrarrápidos de 100Amp. Se solicita confirmar a que tablero o arranque corresponden estos equipos.

También, si estos equipos son para la bomba solicitada de 10hp-440v, indicamos que las capacidades solicitadas estas sobredimensionadas para el arranque de la bomba de 10HP-440 (20Amp max). Indicar si se van a considerar estos valores de equipos.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: ITEM I      **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, el interruptor General deberá ser de 100A. Los fusibles serán dimensionados de acuerdo al variador utilizado, garantizando su correcto funcionamiento y protección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

**Consulta:** Nro. 59

**Consulta/Observación:**

En la sección D. ARRANCADOR PARA BOMBA DE HP-V, indican que debe suministrarse un int. De 100Amp, 01 minicontactor, seccionador de 160Amp, fusibles ultrarrápidos de 100Amp. Se solicita confirmar a que tablero o arranque corresponden estos equipos.

También, si estos equipos son para la bomba solicitada de 10hp-440v, indicamos que las capacidades solicitadas estas sobredimensionadas para el arranque de la bomba de 10HP-440 (20Amp max). Indicar si se van a considerar estos valores de equipos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: ITEM II      **Página:** 80

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, el interruptor General deberá ser de 100A. Los fusibles serán dimensionados de acuerdo al variador utilizado, garantizando su correcto funcionamiento y protección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

En la sección D. ARRANCADOR PARA BOMBA DE HP-V, indican que debe suministrarse un int. De 100Amp, 01 minicontactor, seccionador de 160Amp, fusibles ultrarrápidos de 100Amp. Se solicita confirmar a que tablero o arranque corresponden estos equipos.

También, si estos equipos son para la bomba solicitada de 10hp-440v, indicamos que las capacidades solicitadas estas sobredimensionadas para el arranque de la bomba de 10HP-440 (20Amp max). Indicar si se van a considerar estos valores de equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM III Página: 117

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el interruptor General deberá ser de 100A. Los fusibles serán dimensionados de acuerdo al variador utilizado, garantizando su correcto funcionamiento y protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Sobre los accesorios adicionales del tablero se solicita confirmar que se podrá ofertar 2 ventiladores de capacidad de 300m3/h ubicados en la puerta y usados como ventilador y extractor para lograr un mejor flujo de aire, que resulta mejor que poner 1 solo ventilador como lo están solicitando.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Los ventiladores pueden instalarse de acuerdo a la ingeniería del diseño y/o características del tablero

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Sobre el espesor de plancha LAF a usar para la estructura del tablero en el ITEM 1, 2 Y 3 se solicita confirmar que será de mínimo 1.5 mm y de 2mm como mínimo para la puerta.

Asimismo, se solicita confirmar que se aceptará tratamientos de pintura que son usados en tableros importados como el de ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, RITTAL, HOFFMAN etc como: el tratamiento de pintura de triple capa que consiste en tratamiento nano cerámico, imprimación por electroforesis y acabado texturizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1.1 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, toda vez que la polución en la zona es mínima por los que no es necesario aumentar espesor y/o características del tratamiento de pintura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

**Consulta:** Nro. 63

**Consulta/Observación:**

La potencia en el punto de operación es de 10.4HP, y se esta solicitando un motor de 10HP  
Solicitamos que la potencia se amplie a 15HP, para un correcto funcionamiento

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, toda vez que se aceptará también motor con potencia de 15HP.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

¿Solamente se requiere de bomba sola?, o también se va a incluir las columnas de descarga  
De ser así, indicar el largo y el diámetro de la tubería

Acápíte de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el área usuaria solicita bomba y motor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

El motor es abierto? O cerrado?, por favor aclarar este punto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se acepta motores mínimos WPI, abierto productos de alta eficiencia diseñados para cumplir con exigencias del mercado global, manteniendo la alta calidad y confiabilidad. En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Solicitan que en los tazones se incluya un anillo de desgaste?  
Esto normalmente se requiere para bombas de mayor tamaño (arriba de 50HP), al ser bombas pequeñas, lo ideal es reemplazar el impulsor, cuando presenta desgaste  
Aclarar este punto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el área usuaria requiere que en los tazones se incluya un anillo de desgaste.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Indicar si se puede suministrar un motor con doble voltaje 220-440V  
Indicar también si el motor tiene que estar preparado para trabajar con variador de frecuencia, ósea invertir duty?  
Aclarar estos puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: d Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, La tensión depende del pozo a equipar y está indicado en cada item. El motor debe estar preparado para arrancar y apagar por medio de variador de velocidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

En la BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL se exige que el numero de etapas sea como máximo 5, esto limita la libre competencia, ya que el numero de tazones depende del diseño de cada fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el número de etapas máximo se basa en el criterio de la cantidad de piezas que se va a requerir cuando se tengan que realizar trabajos de mantenimiento. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20562726315	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	PACIFIC INDUSTRIAL TRADE S.A.C.	Hora de envío :	23:22:36

**Consulta:** Nro. 69

**Consulta/Observación:**

¿Las pruebas de performance en fábrica, se realizan al conjunto completo bomba + motor? O se puede realizar las pruebas de las bombas con motores estándar que cuenta cada fabricante  
Aclarar este punto.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 5.1.9      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, Las pruebas hidráulicas de la curva de operación de la bomba deben ser considerando al conjunto bomba y motor que serán utilizados en el pozo. La prueba será en laboratorio del fabricante de la bomba o en su defecto en banco de pruebas local autorizado y/o certificado por el fabricante. Testificada

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20518417275	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:58:35

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

El punto de operacion para el ITEM I y II es similar. 14 L/S vs 39 m ADT , y 14 L/S vs 41 m ADT , respectivamnete. Sin embargo las potencias indicadas difieren de 10HP a 15 HP . lo cual no es congruente tecnicamente. Se solicita que se considere 10HP para el item I y II , con un maximo de 15 HP en ambos casos.

El dato se tendria que modificar para la pag 13 , 21 y 26.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 y 2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la potencia requerida por los motores eléctricos debe cubrir todo el rango de operación de la bomba y ya están definidas para todos los item. Tener en consideración que a mayor ADT corresponde una mayor potencia. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20518417275	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:58:35

**Consulta:** Nro. 71

**Consulta/Observación:**

Para las secciones ITEM I , II y III se especifica que el diametro maximo del tazon es de 7" . Sin embargo este diametro depende de cada fabricante en funcion del caudal. Se solicita que en aras de la pluralidad de ofertas se admita hasta 10" de diametro para el tazon.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** ITEM I      **Literal:** 5.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, las dimensiones de los tazones corresponden los caudales requeridos. Se debe tener en consideración que los pozos en su proceso operativo requieren mantenimientos los cuales conlleva en muchas ocasiones a realizar enchaquetamiento de los mismos. Ceñirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20518417275	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:58:35

**Consulta:** Nro. 72

**Consulta/Observación:**

Se indica una eficiencia de 81% para Item I y II , sin embargo para bajos caudales el valor de eficiencia es de un menor orden. Se solicita que se considere una eficiencia minima de 79% , para tener mas opciones y variedad de ofertas.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I,II      Literal: 5.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, las eficiencias requeridas corresponden a requerimientos técnicos mínimos. Se puede ofertar equipos de igual o mayor potencia. En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20518417275	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:58:35

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Se indica para Item 3 de 79% sin embargo para un caudal bajo la eficiencia es de menor orden. Se solicita que una eficiencia mínima de 76% en aras de una mayor pluralidad de ofertas.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las eficiencias requeridas corresponden a requerimientos técnicos mínimos. Se puede ofertar equipos de igual o mayor potencia. En caso se presente un equipo con características superiores a lo requerido se deberá realizar un cuadro comparativo sustentado esa mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-EPS EMAPICA S.A-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y LIMPIEZA DE POZOS PARA LOS PORTALES 1, PALPA 1 Y PALPA 2, EN EL DEPARTAMENTO DE ICA.

Ruc/código :	20518417275	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:58:35

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Para cuerpo de bomba y tazones se solicita Hierro fundicion Gris A48 CL 40. Se solicita se admita CL 30 junto con CL 40, puesto que la linterna es CL 30 siendo esta parte mas critica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I II III Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

OBSERVACION PARCIALMENTE ACEPTADA. Los materiales de cuerpo de bomba requeridos corresponden a requerimientos técnicos mínimos. Se puede ofertar equipos con materiales superiores. En Caso se oferte otro material se debe realizar un cuadro comparativo indicando y evidenciando las mejoras respectivas. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null