

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código : 20601248647

Nombre o Razón social : ANDET S.A.C.

Fecha de envío : 20/12/2023

Hora de envío : 22:50:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.-

ACTUALMENTE SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

- VENTA DE PINZAS DE MEDICIÓN DE MT Y BT. (NO SON MEDIDORES)
- VENTA DE EQUIPOS DE PRECISION. (NO SON MEDIDORES)
- VENTA DE MEDIDORES MONOFASICOS Y TRIFASICOS. (NO SON MEDIDORES MULTIFUNCIÓN)

CONSIDERANDO QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES LA "ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A.".\\

FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE ACREDITE CON BIENES SIMILARES, SEGÚN EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

LA VENTA DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en las Bases estandarizadas por el Osce, los postores deben acreditar su experiencia en la especialidad en la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	22:50:22

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR que para el otorgamiento de la BUENA PRO se deberá de presentar únicamente los documentos que se solicitan:

En el Numeral 2.2.) CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.2.DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

En caso se solicite algún otro documento para la presentación de las Propuestas que esté incluido en las BASES ESTANDARES, favor de agregarlo a dichos numerales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el otorgamiento de Buena Pro se realizará, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.12, del capítulo I, de la Sección General de las bases. Asimismo, en el numeral 2.2 del capítulo II, de la Sección específica de las bases, se encuentra detallado todos los documentos, que deben contener las ofertas de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:02:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR QUE UNICAMENTE PRESENTARAN EL ANEXO Nro 9, LOS POSTORES QUE ACREDITEN EXPERIENCIA COMO CONSECUENCIA DE UNA REORGANIZACION SOCIETARIA.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO9 Literal: - **Página: 67**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el Folio N°45 de las bases, está indicado lo siguiente: "Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:02:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR QUE ÚNICAMENTE PRESENTARÁN EL ANEXO Nro 10, LAS EMPRESAS QUE SOLICITEN LA BONIFICACIÓN DEL 5% POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO10 Literal: - **Página: 68**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el numeral 2.2.2.Documentación de presentación facultativa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:02:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL ANEXO Nro 13, SE PRESENTARÁ SOLO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y NO EN LA PROPUESTA.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO 13 **Literal:** - **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que es conforme, solo se presentará en la etapa de perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:02:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL ANEXO Nro 14, SE PRESENTARÁ SOLO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y NO EN LA PROPUESTA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO14 Literal: - **Página: 71**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que es conforme, solo se presentará en la etapa de perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:02:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

1.06 AÑO DE FABRICACIÓN.- CONSIDERANDO QUE LOS MEDIDORES SON EQUIPOS ELECTRÓNICOS AGRADECEREMOS PUEDAN ACEPTAR MEDIDORES CON 18 MESES DE ANTIGÜEDAD COMO MÁXIMO , ADICIONALMENTE LA GARANTÍA DE VIDA ÚTIL DE LOS MEDIDORES ES DE 15 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN ALMACENES DE LA EMPRESA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDT Literal: 1.06 **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, Antigüedad máxima será de 18 meses, contados desde la presentación de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"SE PRECISA, se modificará la TDT del Item N° 1.06

Dice: 6 meses

Debe decir: 18 meses"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:03:36

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Favor de confirmar se aceptarán medidores con un máximo de antigüedad de 18 meses contados apartir de la presentación de la oferta. No existe normativa que solicite 6 meses de antigüedad por lo que se transgrede el principio de libre competencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.6 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, Antigüedad máxima será de 18 meses, contados desde la presentación de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"SE PRECISA, se modificará la TDT del Item N° 1.06

Dice: 6 meses

Debe decir: 18 meses"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:03:36

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Favor de considerar como opcional el requerimiento de certificación en en la norma IEC 62053-24 en energía reactiva, ya que no existe norma que exiga dicho requerimiento para metrología legal en el Perú.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.02 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, Se precisa que a falta de normas metrológicas peruanas, se utilizarán normas que sean de uso internacional (RM-496 2005 numeral 5)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:03:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que se requerirá una cantidad mínima de 02 tornillos por borne en los terminales de conexión del medidor multifunción a ofertar, debido a que el uso de 02 tornillos provee una mayor seguridad en el conexionado y evita la aparición de puntos calientes en los terminales de conexión del medidor que son observados por OSIGNERMIN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.05 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se requiere que el lugar de conexión sea Frontal inferior con 1 ó 2 pernos por borne

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:03:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que se considerara como opcional el "Reconocimiento del modem", "Estado de conectividad" y "Nivel de señal" en la pantalla o display del medidor, ya que para las tareas de telemedición es necesario que el estado de conectividad y nivel de señal sea visible por medio del software de configuración del modem por medio de conexión remota, no del display del propio medidor ya que no brinda un valor agregado para efectos de los sistemas de telemedición

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12.12 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que el reconocimiento de conectividad debe cumplir con lo indicado en numeral 12.12 de TDT. La comprobación del estado de conectividad en campo no siempre se realiza a través del software

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:03:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que en caso de tener los medidores en stock no será necesario la inspección en fábrica .

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.8 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para este caso el proveedor deberá realizar pruebas en laboratorio autorizados en Perú con participación de personal de Enosa, en dos muestras como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	23:32:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Conforme a lo establecido en las bases estándares del procedimiento de selección, solicitamos confirmar que la oferta solo deberá contener lo establecido en el literal 2.2.1 ¿DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA¿ y en literal 2.2.2 ¿DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA¿

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el numeral 2.2 del capítulo II, de la Sección específica de las bases, se encuentra detallado todos los documentos, que deben contener las ofertas de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	23:32:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega Dado la coyuntura actual de la escasez de los componentes semielectrónicos y cobre a nivel mundial y el conflicto bélico de Rusia sobre Ucrania (fuentes de referencia: <https://www.worldenergytrade.com/metales/cobre/escasez-de-cobre-amenaza-la-seguridad-mundial> y <https://www.efe.com/efe/america/economia/la-escasez-de-semiconductores-se-alargara-hasta-2023-pero-con-mejoras/20000011-4733850>). Así mismo, nos encontramos próximos a las fechas festivas de fin de año, donde muchas de las fábricas a nivel mundial cierran sus fábricas y el personal sale de vacaciones. Los plazos de fabricación e importación para este volumen de equipos electrónicos en un contexto normal toman aproximadamente 60 días calendarios, y en el contexto actual están tomando de 90 a 100 días.

En ese sentido y conforme a lo justificado en el párrafo anterior, solicitamos al comité de selección ampliar el plazo de entrega de los bienes a 90 días calendarios

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE. Los medidores se requieren para cubrir necesidades urgentes, previstas en el Plan Operativo Institucional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	23:32:51

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Referente a las tablas de datos Técnicos en el Ítem 14.02, solicitamos confirmar que se podrá ofertar un medidor con 02 interfaces RS485, debido a que una interfaz RS485 sería en reemplazo del RS232, ya que el RS232 es una interfaz obsoleta y discontinuada

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 14.02 **Literal:** 14.02 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que contamos con equipos de comunicación externos que requieren salida RS232

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:40:26

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Anexo Nro 1

Tabla de Datos Técnicos

1.06) Año de Fabricación

Se indica lo siguiente: "Solo se aceptaran medidores con una Antigüedad máxima de 6 meses de fabricación."

Considerando que se requieren Fabricación, Importación, Pruebas a los medidores, Pruebas de aceptación, creemos que no se debe implicar la adopción de una posición que en lugar de fomentar la más amplia participación de proveedores se restrinja o limita a estos, bajo pretexto de cualquier aparente preocupación de resguardar la integridad y/u óptimo funcionamiento del bien (como por ejemplo el tiempo y/o condiciones de almacenamiento desde su fabricación), más aún se ya se tiene establecido no sólo un periodo de garantía comercial de dos (5) años sino además un periodo de vida útil de quince (15) años, ambos computados precisamente desde la entrega conforme de los bienes en los almacenes de la Entidad.

Establecer un aspecto técnico como el indicado sin sustentar técnica y/o legalmente su finalidad o justificación sólo consigue afectar de manera encubierta la aplicación de los Principios de Libertad de Concurrencia y Competencia establecidos en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

En consecuencia se requiere se rebaje el año de fabricación de los bienes a mínimo 12 meses de la entrega de los bienes.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 1 Literal: 1.06 **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, Antigüedad máxima será de 18 meses, contados desde la presentación de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"SE PRECISA, se modificará la TDT del Item N° 1.06

Dice: 6 meses

Debe decir: 18 meses"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:40:26

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

7.- Plazo de Entrega.-

Considerando que los medidores seran fabricados e importados, solicitamos ampliar el plazo de entrega a 120 días, para así fomentar la más amplia participación de proveedores

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** - **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE. Los medidores se requieren para cubrir necesidades urgentes, previstas en el Plan Operativo Institucional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:40:26

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Anexo Nro 1
Tabla de Datos Técnicos

Se indica lo siguiente:

12.12) En Leds y/o pantalla deberá indicar mediante símbolos o texto.

- Reconocimiento del modem
- Estado de Conectividad
- Nivel de Señal

Considerando que los medidores seran monitoreados por un software y el objetivo principal de invertir en un MODEM de comunicación es poder leerlo a distancia el medidor y no enviar un lectorista, FAVOR DE CONFIRMAR que también se aceptará todo lo requerido en el software.

12.12) En Leds y/o pantalla y/o Software

- Reconocimiento del modem
- Estado de Conectividad
- Nivel de Señal

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Anexo 1 **Literal:** 12.12 **Página:** 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No SE ACOGE, En el numeral 12.12 de la TDT, se agregará la palabra y Software

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se precisa que el numeral 12.12 se modificará en texto:

Dice: En Leds y/o pantalla

Debe decir: En Leds y/o pantalla y Software "

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:40:26

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Anexo Nro 1

Tabla de Datos Técnicos

Se indica lo siguiente:

11.03) Precisión de sincronización de la base de tiempo según norma de fabricación, con las siguientes formas:

- Sincronización con el cristal de cuarzo interno del medidor ((+/-5ppm)
- Sincronización con la frecuencia de línea (señal de la red medida)
- Sincronización por servidor de tiempo NTP
- Otras (que se deberán especificar en detalle para su evaluación)

Favor de confirmar que lo requerido es que cumpla como mínimo con alguna de las descritas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 1

Literal: 11.03

Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN ANEXO 1 NUMERAL 11.03 de acuerdo a las normas indicadas en las bases numeral 5.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:40:26

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Anexo Nro 1

Tabla de Datos Técnicos

Se indica lo siguiente:

14.05) Modem Celular interno como mínimo generación 4G
(compatibles con 2G y 3G).

Considerando que los Modem Celular interno cuentan con muchos inconvenientes en los medidores, agradeceremos confirmar que los MODEMS requerido deberán de ser MODEMS externos y/o modulares y/o plug and play

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Anexo 1 **Literal:** 14.05 **Página:** 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"SE PRECISA que se modificará el numeral 14.05 de los TDT

DICE: Modem Celular interno como mínimo generación 4G
(compatibles con 2G y 3G).

DEBE DECIR: Modem Celular interno o externo como mínimo generación 4G
(compatibles con 2G y 3G). "

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:40:26

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Anexo Nro 1

Tabla de Datos Técnicos

Se indica lo siguiente:

14.03) Puerto RJ45 ¿ TCP/IP Ethernet ¿ interno o modular

Considerando que en el presente concurso se solicita como medio de comunicación lo siguiente:

- MODEM celular
- Puerto Ethernet

y ambos tienen el mismo objetivo.

Favor de confirmar que únicamente se utilizará Modem Celular y/o Puerto Ethernet, así no se encarece el precio del medidor.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Anexo 1 **Literal:** 14.03 **Página:** 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, SE PRECISA el cumplimiento de lo indicado en los TDT 14.03, el acceso a la información de la memoria masa del medidor se realiza por diferentes puertos de acuerdo a nuestras necesidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:44:06

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

1.04.- Certificado ISO 9001 de la fábrica de origen

CONSIDERANDO QUE EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL OSCE LAS CERTIFICACIONES O ESTÁNDARES DE CALIDAD Y OTROS SIMILARES NO ESTÁN PERMITIDOS NI SIQUIERA COMO FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, FAVOR DE ELIMINAR ESE REQUERIMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDT Literal: 1.04 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se eliminará de la TDT el numeral 1.04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se eliminará de la TDT el numeral 1.04

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:54:12

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Anexo Nro 1

Tabla de Datos Técnicos

Se indica lo siguiente:

3.05) Lugar de conexión.- Frontal inferior con 1 ó 2 pernos por borne

Considerando que en las últimas licitaciones realizadas por el FONAFE para medidores, donde participa la empresa ENOSA, se solicitan medidores con 02 pernos por bornes para asegurar el buen conexionado de los conductores.

Por tal motivo agradeceremos confirmar que se requiere 02 pernos por bornes en el lugar de conexión

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Anexo 1 **Literal:** 3.05 **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se requiere que el lugar de conexión sea Frontal inferior con 1 ó 2 pernos por borne

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura : AS-SM-102-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	23:54:12

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

5.5.3. Diagrama de conexiones y marcajes del terminal

se solicita lo siguiente:

Cada medidor será marcado indeleblemente con su diagrama de conexiones en la placa de características o en la tapa de borneras. Este diagrama deberá también mostrar la secuencia de fases del medidor.

FAVOR DE CONFIRMAR que no se aceptará sticker en el marcaje de conexiones en la tapa de borneras.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.5.3 **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se respetará lo indicado en el numeral 5.5.3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null