

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Nomenclatura :	AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	16:59:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN PANEL SOLAR DE 460W MONOCRISTALINO PERC HALF CELL --POTENCIA: 460W
(VOC)..... 50.6 V (V mp)42.2 v
(Isc) 11.4 A (Imp)10.91 A SISTEMA VOLTAJE MAXIMO..1500V
DC EFICINECIA DE MODULO21 % MAXIMO VALOR NOMINAL FUSIBLE 20A
CELULAS.....144 DIMENCIONES MODULO 2102X1040X35 MM
SOLICITAN PANEL CON CARACTERISTICAS DIRECCIONADO A CIERTA MARCA AMERISOLAR. SOLICITAMOS SE
INCLUYAN CARACTERISTICAS SIMILARES SEGUN PLURALIDAD DE MARCAS QU EXIXTEN EN EL MERCADO DE
LA MISMA POTENCIA REQUERIDA DE LA SIGUIENTES: 1-Tipo de módulo
460M Half cell Mono PERC. 2.-Máxima potencia (Wp) 460 Wp 3.-Corriente
de potencia máxima (Imp) 10,92 A 4.-Voltaje de potencia máxima (Vmp) 42,13 V
5.-Voltaje de potencia máxima (Vmp) 42,13 V 6.-Voltaje de circuito abierto (Voc) 50,01 V
7.-Eficiencia del módulo 21% 8.-Fusible de serie máxima 20 A 9.-Número de
Diodos 3 10.-Tolerancia positiva de potencia 0+3% 11.-Condiciones de prueba
estándar 1.000 W/m², 25 °C , AM 1.5 12.-Voltaje máximo del sistema DC 1.500 V
13.-Coeficiente de temperatura Isc 0,044% / oC 14.-Dimensiones del módulo (L / W / H) 2.094 x 1.038 x 35mm
15.-Cubierta frontal (material/espesor) Vidrio templado / 3.2mm 16.-Grado protección
caja de conexiones ¿ IP68

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a las observaciones realizadas, se aclara que las características mencionadas en las especificaciones técnicas no direccionan a ninguna marca en específico puesto que se solicitan características mínimas a las que se pueden mejorar; para ello se ha empleado el símbolo ¿ (mayor o igual que), por lo que, según lo expuesto y con la finalidad de ampliar las características técnicas, se acoge parcialmente la observación.
Se debe aclarar también que en cuanto a las dimensiones del panel, se menciona que son aproximadas, pudiendo ser mayores o menores a las indicadas.
Por lo tanto, al acoger parcialmente se considerará lo siguiente:
Voltaje de potencia máxima (Vmp): ¿ 42.13 V
Voltaje de circuito abierto (Voc): ¿ 50.01 V
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Voltaje de potencia máxima (Vmp): ¿ 42.13 V
Voltaje de circuito abierto (Voc): ¿ 50.01 V

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	16:59:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN BATERIAS GEL 12V 200 AH ALTA TEMPERATURA: ¿..... VOLTAGE NOMINAL¿.....12V CAPACIDAD¿.....200AH TEMPERATURA DE OPERACIÓN.40 °C A 60 °C USO CICLO PROFUNDO¿.....1500 CICLOS PESO58 KG PLACAS..... PLOMO CON ADITIVOS SUPER C NORMA TECNICA.....IEC61427

SOLICITAMOS SE CONSIDERE BATERIAS GEL 12V 250 AH Y SE quite la palabra ALTA TEMPERATURA DEBIDO A QUE ESA CARACTERISTICA SOLO REFIERE A UNA MARCA CSBATTERY : ¿..... VOLTAGE NOMINAL¿.....12V CAPACIDAD¿.....250AH TEMPERATURA DE OPERACIÓN.40 °C A 50 °C USO CICLO PROFUNDO¿.....2200 CICLOS AL 30% PESO57 KG PLACAS..... PLOMO CON ADITIVOS SUPER C

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 11 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el postor, se aclara que el termino Batería de alta temperatura no direcciona a una marca en especifica y que está referida a una característica técnica del bien a adquirir, encontrándose mas de una marca comercial con esta característica.

En cuanto al voltaje nominal, el las especificaciones técnicas se menciona "capacidad: ¿ 200 Ah", esto indica que pueden ser baterías de 250 Ah, de igual manera respecto a los ciclos de operación.

Con la finalidad de generar mayor participación de postores, se acoge parcialmente la consulta. Además, se considera que:

Peso: ¿ 57.00 Kg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Peso: ¿ 57.00 Kg

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	16:59:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS: SE CONSIDERE TECNICO ELECTRICISTA Y/O SUPERVISOR EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y TRABAJOS SIMILARES YA QUE COMPRENDE TRABAJOS ELECTRICOS EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 11 Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que el personal clave deberá contar con un mínimo de 02 años de experiencia como técnico electricista, y/o supervisor en instalaciones fotovoltaicas y/o especialista en instalaciones de sistemas fotovoltaico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	16:59:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ACLARAR SI LAS ESTRUCTURAS SERAN RIELES DE ALUMNIO PARA TECHO INCLINADO O SE REALIZARA UNA ESTRUCTURA ELEVADA FUERA DE TECHO, ADJUNTAR DETALLES Y PLANOS DE DISTRIBUCUION DE LOS KIT SOLARES

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se aclara que la estructura solicitada son rieles de aluminio que serán montados sobre techo de calamina inclinados con una pendiente aproximada del 7%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	17:03:07

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Según se puede observar en las de Características técnicas, los equipos y materiales solicitados hacen referencia a una marca y modelo específico lo cual limita la libre competencia y pluralidad de la participación de mayores postores. No se pueden solicitar marcas en específico de acuerdo a lo establecido en el art. 2º de la Ley de contrataciones del Estado (Transparencia, trato igualitario e imparcialidad, Libre competencia). Dicho esto solicitamos acepten equipos similares a lo solicitado o indicando requerimientos mínimos que debe cumplir, sin direccionar marcas ni modelos específicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2º de la Ley de contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación realizada por el postor, se aclara que las características técnicas solicitadas mencionan un rango mínimo mas no un máximo, con lo que se demuestra que no se está direccionando a ninguna marca en específico, en ese sentido los postores pueden ofertar bienes con características similares o superiores a las solicitadas en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	17:03:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Consideramos que hay un error, ya que la Garantía Comercial no puede ser considerada como una prestación accesoria a la prestación principal, ya que forma parte integrante de la prestación principal. Solicitamos su aclaración. Consideramos que se debe solicitar la Garantía Comercial independiente de las posibles prestaciones accesorias que pudiera tener proceso de licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, para mayor entendimiento se excluye el termino prestaciones accesorias, y solo se establece el apartado de garantía comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	17:03:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Aclarar que tipo de Estructura para paneles solares es la que solicitan. Estructura para piso o para techo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La estructura para paneles solicitada son rieles que irán montados sobre techo de calamina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:36:20

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En cuanto al requerimiento del Panel Solar de 460 watt , siendo el valor comercial de 480Watt, el cumple el requerimiento técnico se consulta se puede ofertar paneles de 480 watt que ocupan el mismo tamaño y tiene características similares a lo indicado con mejores características..

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, por lo que para mayor pluralidad se ampliara, quedado lo siguiente:
Potencia: 460 - 480 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Potencia: 460 - 480 W

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:36:20

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En cuanto a las características el inversor cargador +MPPT se consulta si la eficiencia pueda darse entre el rango de 90 a 93%, por ser valores nominales de diversos fabricantes a fin de dar pluralidad y no este condicionado en una marca en particular.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1.1 Literal: 2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para un mayor pluralidad se amplía la eficiencia a lo siguiente:
Eficiencia 90 - 93%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Eficiencia 90 - 93%

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:36:20

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se consulta si la batería de GEL debe ser del tipo VRLA , pudiendo ser también AGM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1. Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las baterías propuestas por los postores pueden ser AGM o VRLA, siempre que cumplan con las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:36:20

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con respecto al cable de 35 mm no se indica la cantidad de metros que se necesitara, ya que es un detalle de la instalacion que quiere decir la generacion fotovoltaica cuan distante estaria del arreglo de 03 paneles solares con respecto al inversor , cargador .

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.1.1. Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requerirá 4 metros de cable aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:36:20

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En cuanto a la estructura del panel solar se consulta dada las condiciones ambientales y de resistencia mecánica, se recomienda usar soporte de fierro alcanzadizo que le dará mejor resistencia mecánica y durabilidad, por tanto consultamos si se puede plantear esa opcion dada las condicones que se necesitan.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1.1. Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que debido a que los paneles solares estarán expuestos a las altas temperaturas y constantes precipitaciones fluviales, se ha requerido la estructura de aluminio anodizado y acero inoxidable, con la finalidad de garantizar la duración de esta pieza, por lo que, las propuestas deberán ser según lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:36:20

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En cuanto al gabinete de control metálico no se indica que sera adosado o anclado al piso, asimismo se sera anclado al piso se necesita realizar la obra civil de una losa de concreto armado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1. Literal: 9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el gabinete de control sera adosado en paredes de madera, por lo que no se requiere de mayor detalle o estructura adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:36:20

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Consultamos nos indiquen los lugares de instalación así como el medio de transporte así como las horas de travesía.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La instalación se realizará en la Comunidad Nativa de Miaria, del distrito de Megantoni.

Mayor detalle sobre las vías de acceso, medios de transporte y tiempos de viaje, se encuentran detalladas en las especificaciones técnicas en el ítem 5.4.1 Lugar de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANEL SOLAR ¿ SISTEMA DE 3 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: (0282) AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES WROLOJI DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:36:20

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto al plazo de entrega solicitamos 45 días dado por el tiempo mixto de transporte utilizar, fluvial, terrestre y otros., Por tanto se solicita una visita técnica a fin de evaluar los costos y tiempo. Asimismo solicitamos se amplié el tiempo de instalación a 20 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4 Literal: 5.4.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debido a que la presente adquisición es para la implementación de planes de negocio a través del programa PROCOMPITE, se aclara que el tiempo de ejecución de los planes de negocio son reducidos, por lo que no permite mayores retrasos, ya que este se encuentra en su etapa final de ejecución; por lo que se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo:
Plazo de entrega: Treinta y (35) días calendarios
Plazo de instalación : Quince (15) días calendarios.
Plazo de entrega e instalación: Cincuenta (50) días calendarios.