

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BRIDAS Y VALVULAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDAD DE ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC¿

Ruc/código : 20602067671

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : TEKSA S.A.

Hora de envío : 18:37:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS LA ACLARACION EL AREA USUARIA EN SU REQUERIMIENTO EN LOS ITEM 1,2,3,4,5,6,7,8,15,16 SOLICITAN VALVULA COMPUERTA BRIDADA CON DADO DE OPERACION DUCTIL EL CUAL NO SE INDICA QUE INCLUYAN BRIDAS

Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES EN LOS ITEMS EN MENCION LINEAS ARRIBA; SOLICITAN VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL CON DADO DE OPERACION BRIDADA QUE INCLUYA BRIDAS ENCHUFE DE HIERRO DUCTIL, EMPAQUES Y PERNOS CROMADOS; POR LO QUE HAY UNA CONTRADICION CON EL REQUERIMIENTO

POR LO QUE SOLICITAMOS AL AREA USUARA ACLARAR SI LAS VALVULAS COMPUERTTAS DEBEN INCLUIR 02 BRIDAS ENCHUFES DE HIERRO DUCTIL CON PERNOS Y EMPAQUES POR VALVULA YA QUE LAS BRIDAS ENCHUFE TIENE UN COSTO MUY ALTO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la ley, transparencia, igualdad de trato, libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge la observación y se aclara que se debe respetar lo que se indica en las especificaciones técnicas. Y se ratifica que se debe incluir 02 bridas de enchufes de hierro ductil con pernos y empaques por Válvula.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BRIDAS Y VALVULAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDAD DE ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC¿

Ruc/código : 20602067671

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : TEKSA S.A.

Hora de envío : 18:42:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS LA ACLARACION EL AREA USUARIA EN SU REQUERIMIENTO EN LOS ITEM,15,16 SOLICITAN VALVULA MARIPOSA EL CUAL EN LAS IMAGUENES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO CORRESPONDEN A LA VALVULA SOLICITADA LA IMAGUEN QUE SE MUESTRA EN LOS ITEM SON VALVULAS TIPO WAFER POR LO QUE SOLICITAMOS AL AREA USUARIA ACLARAR QUE TIPO DE VALVULA ES LA QUE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 5 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la ley, transparencia, igualdad de trato, libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la observación ya que las imágenes son referenciales, por el contrario se debe dar prioridad a los detalles de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null