

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código : 20507745629

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : VALTOM INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 19:57:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consulta: Confirmar, que dado que la experiencia tiene como objeto de la convocatoria la infraestructura de centro de datos, y para contar con una mayor participación de postores : Se consideran bienes similares a los siguientes: Suministro y/o instalación y/o Implementación de MicroDatacenter y/o centro de datos y/o gabinetes autocontenidos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, se consideraran bienes similares a lo siguiente: Suministro y/o instalación y/o Implementación de Micro Data Center y/o centro de datos y/o gabinetes autocontenidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse: se considerara bienes similares a lo siguiente: suministro y/o instalación y/o implementación de microdata center y/o centro de datos y/o gabinetes autocontenidos.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20507745629	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	VALTOM INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:57:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta: Confirmar que al ser una solución de misión crítica con componentes especializados de MicroDatacenter, también aceptaran carta emitida del fabricante o subsidiaria del fabricante en el país que confirme el cumplimiento técnico del equipamiento de MicroDatacenter a ofertar; por lo expuesto y para garantizar el cumplimiento de la parte técnica se solicita que el literal e quede de la siguiente manera:

¿Literal e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica y/o carta emitida por el fabricante o subsidiaria del fabricante en el país que confirme el cumplimiento técnico del equipamiento de MicroDatacenter a ofertar¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** e **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE , y se agregara en las bases literal e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica y/o carta emitida por el fabricante o subsidiaria del fabricante en el país que confirme el cumplimiento técnico del equipamiento de MicroDatacenter a oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse: literal e) presentar folletos y/o instructivos y/o catalogos y/o ficha tecnica y/o carta emitida por el fabricante o subsidiaria del fabricante en el pais que confirme el cumplimiento tecnico del equipamiento de MicroDatacenter a ofertar.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20507745629	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	VALTOM INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:57:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas / Pagina 4 / Capitulo: Postor / Párrafo que señala lo siguiente:

El proveedor de la solución debe ser proveedor de servicios autorizado del fabricante del micro data center ofertado, debiendo contar con certificado vigente a la fecha del concurso o carta de la subsidiaria del fabricante en el país que confirme que el postor es un proveedor de servicios autorizado. Documento que deberá adjuntar en su propuesta técnica.

El Postor deberá contar con un servicio 0800 para la atención de las incidencias de la solución implementada, para ello el postor deberá presentar en su propuesta técnica el numero de 0800 que utilizará para brindar servicio de soporte, asimismo la entidad podrá realizar la constatación inopinada de lo presentado.

El Postor deberá contar con plataforma de atención de mesa de ayuda, la cual también podrá instalarse en dispositivos móviles con sistemas operativos como Android y iOS, para lo cual el postor deberá presentar en su propuesta técnica imágenes referenciales de la plataforma de atención de mesa de ayuda, la aplicación instalada en dispositivos móviles Android y iOS e indicar nombre de la aplicación.

Consulta: Confirmar que lo solicitado en las Especificaciones Técnicas en la página 4, en el Capitulo: Postor, al ser documentos que garantizan la experiencia, capacidad y autorización del servicio por parte del fabricante y/o subsidiaria en el país y su disponibilidad en la atención de la solución de misión crítica, deberá presentarse como documentación de presentación obligatoria, documentos para la admisión de la oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** d **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA AL PARTICIPANTE , que todo lo señalado en las especificaciones tecnicas en la pag.4, en el capitulo: postor, se debe de presentar como documentacion de presentacion obligatoria ,documentos para la admision de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20507745629	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	VALTOM INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:57:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Consulta: Por favor confirmar si el plazo de entrega se puede modificar a lo siguiente:

El plazo de entrega total consta de 180 días calendarios distribuidos de la siguiente manera:

- La entrega de los bienes se realizará en una sola armada, a los CIENTO SETENTA DIAS (170) días calendario de contados al día siguiente de suscrito el contrato.
- la instalación, configuración y pruebas es de DIEZ (10) días calendarios contados al día siguiente de recepcionado los bienes.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.9. **Literal:** a **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, al ser una solución de misión crítica para la entidad, se requiere que la solución sea entregada e implementada en los plazos establecidos (60 días calendarios)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código : 20507745629

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : VALTOM INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 19:57:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas/ Pagina 4 /Numeral 7: Perfil del Proveedor/ en el párrafo referido indica lo siguiente: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o superior a S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Y en las Bases / Pagina 25 / numeral 3.2 Requisitos de calificación / Lieral B: Experiencia del Postor en la Especialidad / en el párrafo referido indica lo siguiente:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 740,000.00 SETECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES DEL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Consulta: Confirmar que El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 740,000.00 SETECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES DEL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: b

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, que el postor efectivamente debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 740,000.00 SETECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES DEL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:52:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Dimensiones requeridas:

- Altura: 200 cm.
- Ancho: 60 cm.
- Profundidad: 135 cm (Al menos 25 cm dedicados como pasillo frío contenido)"

Sírvase confirmar que dichas medidas son referenciales o caso contrario que se aceptarán gabinetes autocontenidos con profundidad de 140 cm, pero que los cm dedicados como pasillo frío, sea como mínimo de 10 cm de acuerdo al diseño del fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** * **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, debido a que la entidad requiere hacer uso eficiente del espacio en el ambiente destinado para el datacenter.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:52:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La altura deberá ser de 42 RU.

Sírvase confirmar si la altura requerida es de 200 cm o 42 RU, dado que esta última medida equivale a menos de 200 cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** * **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, la altura es de 200 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:52:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"Panel de distribución eléctrico (Rackeado): Alimentación a 380 VAC, 3f+neutro+tierra, 60Hz.
UPS integrado: La alimentación deberá ser de 220 VAC, 1ph, 60 Hz."

Sírvase confirmar que al solicitarse un panel de distribución eléctrico trifásico, las UPS's solicitadas son de entrada monofásica y salida monofásica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: * **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE , el tablero general debe ser trifásico para balancear la carga, la configuración de los UPS entrada y salida monofásico, Los UPS tendrán la siguiente configuración de 20KVA en redundancia n+1 (2).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:52:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El ATS rackeado para 125A, alimentación a 380 VAC trifásico.

Sírvase confirmar que el ATS solicitado es de 125A

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** * **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que efectivamente el ATS rackeado solicitado es de 125A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:52:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Sistema de Climatización de expansión directa: Capacidad de enfriamiento mínimo e 12.5 kW.

Sírvase confirmar que se aceptarán soluciones de climatización del tipo InRow de 12.5 kW.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** * **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE , la entidad requiere que el sistema de climatizacion sea de expansion directa (aire acondicionado de precision interno y rackeable) con capacidad de enfriamiento minimo de 12.5kw

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:52:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"Plazo de Entrega
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de SESENTA (60) días calendario."

Con el fin de permitir la participación y pluralidad de postores, sírvase confirmar que el plazo de entrega puede ser de cientocincuenta (150) días calendario. De indicar que el estudio de mercado demuestra que si hay postores, sírvase indicar las empresas que han participado en dicho estudio y las marcas propuestas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: * Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, al ser una solución de misión crítica para la entidad, se requiere que la solución sea entregada e implementada en el tiempo establecido (60 días calendario), asimismo en el estudio de mercado se ha encontrado pluralidad de postores y pluralidad de marcas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20530293298	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	E & L CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:37

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Observación Nro. 01: Página 24

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

A. Un (01) Especialista en Soluciones de Datacenter

Formación Académica

Formación: Ingeniero electrónico, telecomunicaciones, redes, sistemas e informática y titulado, el POSTOR deberá presentar una copia del título profesional o grado académico del personal propuesto.

Experiencia

Contar con experiencia mínima de cuatro (04) años, en actividades relacionadas a la consultoría, diseño, supervisor de Centro de Datos (Data Center) y las Soluciones de Tecnología de Información y comunicaciones. Se deberá adjuntar las constancias de la experiencia.

Personal Especialista

A. Un (01) Especialista en Soluciones de Datacenter

Formación Académica

Formación: Ingeniero electrónico, telecomunicaciones, redes, sistemas e informática y titulado, el POSTOR deberá presentar una copia del título profesional o grado académico del personal propuesto.

Experiencia

Contar con experiencia mínima de cuatro (04) años, en actividades relacionadas a la consultoría, diseño, supervisor de Centro de Datos (Data Center) y las Soluciones de Tecnología de Información y comunicaciones. Se deberá adjuntar las constancias de la experiencia.

Capacitación

- Certificado de Consultor de Diseñador por TIA 942.

- Certificación de diseñador de Centro de Datos, ATD de UPTIME INSTITUTE

- Certificado de profesional en Centro de Datos o Data Center o Centro de Cómputo.

Sustento:

Es relevante hacer de conocimiento de este colegiado, la importancia que significa la pluralidad de postores, en aras de un proceso transparente, justo e igualitario, sin restricciones para potenciales postores, que le permite a la Entidad la oportunidad de evaluar diversidad de propuestas en beneficio propio. En este caso, la observación se sustenta en el hecho que se exige como requisito mínimo en la parte de Formación Académica y Experiencia del Personal Clave, respecto al Especialista en Soluciones de DataCenter, tan solo profesionales en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Redes, Sistemas e Informática, siendo especialidades diferentes, pero que más allá del título, requieren especialización; en ese orden de ideas, también un Ingeniero Industrial titulado y especializado bien puede cumplir con este perfil; téngase presente que no se está observando ni la experiencia ni la capacitación, solo que también se permita un profesional en Ingeniería Industrial, especializado en materia tecnológica, que podrá cumplir de manera fehaciente las labores de especialista en DataCenter.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia, trato justo e igualitario, concurrencia, eficiencia y competencia justa

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, se aceptara tambien profesionales en ingenieria Industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse: se incluire en la formacion academica ingenieros industriales.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20499133899	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	23:28:58

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos se amplíe el tiempo de entrega de 60 a 100 días incluida la instalación, pues es el tiempo mínimo entre la fabricación y la importación de la solución.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.9 **Literal:** 1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, al ser una solucion de mision critica para la entidad, se requiere que la solucion sea entregada e implementada en los tiempos indicados (60 dias calendarios)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-CS/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (SERVIDOR (SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER) Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 KVA, para el proyecto Remodelación de Centro de Tecnologías y Comunicación e Instalaciones exteriores de Servicios Básicos componente Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios para la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Moquegua

Ruc/código :	20530293298	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	E & L CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:33:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la página 23 de la documentación del proceso, se mencionan los bienes similares, entre los cuales se incluye "VENTA Y/O INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN MICRODATACENTER".

Dado que la convocatoria tiene como objeto la "ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE MICRO DATA CENTER PARA EL IOAAR REMODELACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿, también se prevé la inclusión de un "Gabinete Autocontenido para Servidores".

Solicitamos gentilmente una confirmación sobre si los bienes a considerar para la experiencia del postor serán los siguientes: "VENTA Y/O INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN MICRODATACENTER" y "GABINETES PARA SERVIDOR".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, debido a que gabinetes para servidor no es similar al objeto de la convocatoria y no hace referencia a gabinetes autocontenidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null