

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-OEC/UNAM-4
Nro. de convocatoria :	4
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE FIBRA DE CARBONO Y ADITIVOS PARA REFORZAMIENTO QUE INCLUYE INSTALACION EN EL MARCO DEL PROYECTO: "CRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA PROV. MARSICAL NIETO REGION DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20607825654	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	REFUERZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:31:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Las cantidades de material epóxico indicadas en las bases para el pegado de fibra carbono laminar y textil exceden de lo necesario para la cantidad de fibra requerida. En este sentido, ¿se deberá suministrar estrictamente la cantidad especificada en las bases, o será suficiente con suministrar la cantidad realmente necesaria para los trabajos a realizar en campo?

CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

- ¿Para pegar 1ml de fibra laminar (laminado 10cm) se necesita 0.9kg de epóxico según fichas técnicas.
- ¿Para pegar 1ml de fibra laminar (laminado 5cm) se necesita 0.5kg de epóxico según fichas técnicas.
- ¿Para pegar 1m2 de fibra textil se necesita 1.6kg de epóxico según fichas técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Las cantidades señaladas en las Especificaciones Técnicas (EE.TT) se mantendrán y estarán sujetas a lo señalado en las bases de la convocatoria en el CAPITULO III, Numeral 6.1 DESCRIPCION GENERAL, ¿NOTA: La cantidad de suministro de los bienes requeridos son referenciales y estarán sujetos al verdadero requerimiento del solicitante, no siendo menor a 75%, ni mayor a 125% de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null