

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-PNSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO DE POMATA ¿ CHUCUITO, PUNO¿, CUI 2189452 ¿ SNIP N° 260770

Ruc/código :	20487731928	Fecha de envío :	27/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	12:40:58

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases estándar objeto de la presente convocatoria se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta.

Por tal motivo se solicita considerando la recomendación establecida en las bases estándar, que se registre en la etapa de integración de bases el archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico, a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: anexo 6 Literal: anexo 6 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Adjunto archivo excel con la estructura de costos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-PNSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO DE POMATA ¿ CHUCUITO, PUNO¿, CUI 2189452 ¿ SNIP N° 260770

Ruc/código :	20487731928	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:04

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CORREGIR EL TEXTO DEL VALOR REFERENCIAL QUE DICE: EL VALOR REFERENCIAL HA SIDO CALCULADO AL MES DE SETIEMBRE 2024.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: 1.3 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Se corrige en las bases integradas fecha del presupuesto, debe decir: SEPTIEMBRE 2023.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-PNSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO DE POMATA ¿ CHUCUITO, PUNO¿, CUI 2189452 ¿ SNIP N° 260770

Ruc/código :	20487731928	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:52:47

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION, ESPECIFICAR EL PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA CONSORCIADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que esa información está en el punto 11 de los términos de referencia (condiciones de los consorcios),páginas 41-42 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-PNSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO DE POMATA ¿ CHUCUITO, PUNO¿, CUI 2189452 ¿ SNIP N° 260770

Ruc/código :	20514155403	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:15:07

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De la revisión del expediente técnico, folio 0573 PLANO DE INTERVENCION UBS COMPOSTERA ¿ DOMICILIARIAS Y LOCALES, indica el pintado de los muros de ladrillo caravista en las UBS con pintura epoxica; para realizar dicho trabajo no existe partida presupuestal. Se solicita a la entidad aclarar que los trabajos de pintado de muros de ladrillos caravista en las UBS no serán ejecutados en el presente proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ----- Literal: --- Página: ----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los trabajos de pintado de muros de ladrillos caravista en las UBS no serán ejecutados como parte de la presente contratación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-PNSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO DE POMATA ¿ CHUCUITO, PUNO¿, CUI 2189452 ¿ SNIP N° 260770

Ruc/código :	20514155403	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:15:07

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De la revisión del expediente técnico, folio 00178 (archivo con nombre presupuesto modificado ¿ Tacahua), PARTIDA 03.02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO COMPOSTERO, indican la instalación de depósitos composteros los cuales no cuentan con planos de detalles tal como lo señalan las especificaciones técnicas. Se solicita a la entidad con motivo de la integración alcance los planos de detalles y cotizaciones de los depósitos composteros.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: --- Literal: --- Página: ----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La partida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO COMPOSTERO comprende una caja industrial para almacenamiento de residuos sólidos, de plástico, cuyas dimensiones serán determinadas de acuerdo al tamaño de la cámara compostera indicada en planos, según las especificaciones técnicas del expediente técnico y en base a los productos comerciales del mercado, lo cual se determinará con precisión al momento de la ejecución de la obra. Cabe indicar que se cuenta con cotizaciones en el expediente técnico, en el Capítulo XV Anexos / numeral 15.1Cotización de insumos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-PNSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO DE POMATA ¿ CHUCUITO, PUNO¿, CUI 2189452 ¿ SNIP N° 260770

Ruc/código :	20514155403	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:15:07

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De la revisión del expediente técnico, en la memoria descriptiva no se indica de manera clara que la caseta de bombas cuenta con suministro de energía eléctrica. Se solicita a la entidad confirmar que el sistema cuenta con servicio de energía eléctrica.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** ----- **Literal:** ----- **Página:** ----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con abastecimiento de energía eléctrica. El Contratista ejecutor deberá gestionar el suministro correspondiente de acuerdo con sus obligaciones y el alcance del contrato, en coordinación con la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null