

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL PARA CIELO RASO, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION A TODO COSTO - HOSPITAL BELEMPAMPA, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código : 20521700794

Fecha de envío : 06/05/2025

Nombre o Razón social : G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 23:01:33

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a las especificaciones técnicas se requiere el suministro e instalación de falso cielo raso con baldosa de fibra mineral 0.61 x 0.61 x 5/8. Al respecto queremos indicar que las baldosa se comercializan en mm. Siendo este su equivalente 15 mm. Por lo expuesto solicito considere su equivalente debiendo decir baldosa de fibra mineral de 0.60 ( 600mm) x 0.60 ( 600mm) x 5/8" ( 15mm).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3

**Literal:** 3.1

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA:  
EN VIRTUD DE LA OBSERVACIÓN DEL PARTICIPANTE:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: PERSISTE LA NECESIDAD DE USO CON LAS MEDIDAS DE 0.61m. X 0.61m. Y E= mínimo 5/8" PORQUE LOS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA TECHOS MODULARES ESTÁN DISEÑADOS PARA MÓDULOS DE 0.61m. X 0.61m.

-ADEMÁS QUE, LAS BALDOSAS DE FIBRA MINERAL DE 0.61m. X 0.61 m. SON DE MAYOR DISPONIBILIDAD COMERCIAL EN EL MERCADO PERUANO Y LATINOAMERICANO, FACILITANDO SU ADQUISICION INMEDIATA, ASÍ COMO SU FUTURA REPOSICIÓN O MANTENIMIENTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL PARA CIELO RASO, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION A TODO COSTO - HOSPITAL BELEMPAMPA, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:01:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas indica los accesorios a utilizar tee principal, tee secundaria, tee terciaria y angulo perimetral con medida y pesos que no corresponden. Dice angulo de 5 x 35 mm, este producto no existe en el mercado debiendo decir angulo perimetral 22 mm x 22mm x 0.45 mm x 3.05m, tee principal 24 x 38 x 0.31mm x 26.80 kg/caja , tee secundaria 24 x 28 x 0.31mm x 10.70 kg/caja, tee terciaria 24 x 28 x 0.31 mm x 14.5 kg/caja, capacidad de carga de 12 kg/m2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA:  
EN VIRTUD DE LA OBSERVACIÓN DEL PARTICIPANTE:  
NO SE ACOGE LA OBSERVACION: SE TIENE QUE, EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, POR LO TANTO SE REQUIERE QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.  
LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ÁNGULO PERIMETRAL, SUSPENCIÓN TEE PRINCIPAL, SUSPENCIÓN TEE SECUNDARIA, SUSPENCIÓN TEE TERCIARIO HACEN REFERENCIA AL TIPO DE ESTRUCTURA ANTISÍSMICO; YA QUE ADEMÁS, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C635. ACLARANDO TAMBIÉN QUE DICHA PROPUESTA DE LAS MEDIDAS POR PARTE DEL PARTICIPANTE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL PARA CIELO RASO, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION A TODO COSTO - HOSPITAL BELEMPAMPA, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:01:33

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a las especificaciones técnicas indica adquisición de baldosa acústica de fibra mineral con accesorios. Sin embargo en los planos adjuntos menciona accesorios antisismico. Solicitamos al area usuaria confirmar si la suspensión es standar o antisismico. De esto dependera una correcta propuesta considerando que son diferentes procesos de instalación así como diferente tipo de material y accesorios .

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA:  
EN VIRTUD DE LA OBSERVACIÓN DEL PARTICIPANTE, SE ENTIENDE COMO UNA CONSULTA, MISMA QUE:  
SE ACLARA: EL FALSO CIELO RASO ES SISMORESISTENTE DEBIENDO DE CONSIDERAR EN SUS ACCESORIOS EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERISTICA SOLICITADA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL PARA CIELO RASO, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION A TODO COSTO - HOSPITAL BELEMPAMPA, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:01:33

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al plazo de entrega se establece un plazo de 90 días calendarios el mismo que inicia al día siguiente de la suscripción de contrato. Solicitamos que el plazo sea de 90 días calendario de la suscripción de contrato previo informe y/o acta de entrega de los ambiente. donde se constate que los ambientes se encuentran habilitados para su instalación . Esto debido que siendo un trabajo de acabado. A fin de no incurrir en atraso por falta de ejecución de partidas previas a la instalación de las baldosa

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA:  
NO SE ACOGE LA OBSERVACION: EL PLAZO SERA DE 90 DIAS CALENDARIO DEBIENDO EL PROVEEDOR TOMAR LAS PREVISIONES DEL CASO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null