

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la obra Remodelación del Sistema de Distribución Eléctrica del Área de Acuñación de la CNM

Ruc/código : 20525051782

Fecha de envío : 05/07/2023

Nombre o Razón social : KUNAQ SAC

Hora de envío : 18:04:08

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Comite de Selecccion

Buenas Tardes

Se solicita incluir en la experiencia del postor en la especialidad: Instalaciones eléctricas de baja tensión para Construcción de Edificio Residencial

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud. El objeto de la convocatoria es la REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ÁREA DE ACUÑACIÓN DE LA CAS NACIONAL DE MONEDA CNM, la misma que es una industria, los trabajos deben garantizar la continuidad operativa de los procesos de la CNM y se requiere experiencia en instalaciones eléctricas para edificaciones similares a lo estipulado en las Bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la obra Remodelación del Sistema de Distribución Eléctrica del Área de Acuñación de la CNM

Ruc/código : 20525051782

Fecha de envío : 05/07/2023

Nombre o Razón social : KUNAQ SAC

Hora de envío : 18:07:45

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Comite de Selecccion

Buenas Tardes

Se solicita incluir en Formacion Academica del Plantel Profesional Clave a: INGENIERO CIVIL

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.2

**Literal:** A.2

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud. Se requiere de ingeniero electricista o mecánico electricista dado que el trabajo esta enfocado en la remodelación del sistema eléctrico de una zona industrial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la obra Remodelación del Sistema de Distribución Eléctrica del Área de Acuñación de la CNM

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:11:07

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Confirmar si es parte del alcance el suministro de todas las luminarias de emergencia indicadas como proyectadas en plano de alumbrado, que según leyenda son varias; sin embargo en el expediente técnico-presupuesto establece solo una (01) unidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** --      **Página:** --

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Según el presupuesto solo se considera el suministro de una (01) nueva luminaria de emergencia. Cabe señalar que las luminarias de emergencia proyectadas en el plano de alumbrado, son existentes y serán reutilizadas, es por esta razón que se ha considerado en el metrado sus respectivos puntos de salida.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la obra Remodelación del Sistema de Distribución Eléctrica del Área de Acuñación de la CNM

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:11:07

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Confirmar si las bandejas portacables serán galvanizadas de origen o galvanizadas por inmersión en caliente.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** --      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Debido al ambiente en que se instalarán, las bandejas deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente. Igualmente, las tapas a suministrar para las bandejas deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará esta aclaración en el Expediente Técnico y Bases Integradas.

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la obra Remodelación del Sistema de Distribución Eléctrica del Área de Acuñación de la CNM

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:11:07

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Se solicita enviar los planos y detalles eléctricos en versión CAD, a fin de confirmar los metrados y tener un mayor detalle de los alcances y trabajos a realizar.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: --      Literal: --      Página: --

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud, los planos y detalles eléctricos en versión CAD, serán proporcionados al postor que obtenga la buena Pro, sin embargo, durante la visita técnica el Banco proporcionará los planos en físico para que los postores puedan revisar dentro de nuestras instalaciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la obra Remodelación del Sistema de Distribución Eléctrica del Área de Acuñación de la CNM

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:11:07

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

En EETT - INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (numeral 4.- características constructivas) mencionan que los interruptores de caja moldeada deben ser regulables de 0.7 - 1 In, el cual corresponde a un relé del tipo termomagnético. Sin embargo en Hoja de datos mencionan que tiene que ser relé del tipo electrónico. De lo expuesto confirmar que tipo de relé utilizamos, o en todo caso aclarar si se considera la regulación considerada en los diagramas unifilares.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** --      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los interruptores de caja moldeada considerados en el proyecto, son de disparo electrónico, asimismo se debe considerar este tipo de regulación para todos los interruptores de caja moldeada detallados en los diagramas unifilares.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara esta aclaración en el Expediente Técnico y Bases Integradas.

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la obra Remodelación del Sistema de Distribución Eléctrica del Área de Acuñación de la CNM

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:11:07

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Según condiciones de operación los tableros serán instalados al interior, sin embargo solicitan un IP65 que se utiliza para tableros a la interperie. Por favor confirmar si se puede proponer Tableros IP54.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** --      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud. El grado de protección de los tableros deberá ser grado IP65 debido a que el ambiente donde se instalará califica como zona industrial, con presencia polvo, vapor y otros elementos que son hostiles a los equipos eléctricos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null