

PRIMER NIVEL - Bloque 01 y Bloque 02



EMPALMES EN VIGAS Y REFUERZO TRANSVERSAL

DETALLE ALIGERADO e = 0,20 m.
eje entre viguetas 0,40 m



VIGAS V.CH.05 [0,60 x 0,20]
ESC: 1/20









ESPECIFICACIONES	
CONCRETO ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION f'c= 210 kg/cm2	RECUBRIMIENTOS CIMENTACIONES
CONCRETO COLUMNAS, VIGAS, LOSAS, PLACAS, ESCALERAS f'c= 210 kg/cm2	Cimientos: concreto ciclopeo 60% P.G. y 40% cimiento corrido, sobre cimientos: sobrecimientos concreto 1:8 + 25% P.M.
RECUBRIMIENTOS CIMIENTOS - FONDOS 0.07 m.	Columnas: 0.10 m. Vigas: 0.10 m. Losas: 0.05 m. Muros de contención: 0.05 m. Escaleras: 0.05 m.
CIMIENTOS 0.04 m.	RECUBRIMIENTOS CIMIENTOS
VIGAS-DOLLAMINAS 0.04 m.	Concreto ciclopeo 60% de concreto simple y piedra grande.
LOSAS 0.02 m.	Concreto simple con cemento, arena y piedra chancada de tamaño máximo 2".
ACERO: A.C.P.: 3413 f'y= 4200 kg/cm2	Concreto armado con cemento, arena, piedra chancada de tamaño máximo 1/2" y acero corrugado.
EMPALMES: Ld= ANCLAJES: Ld=	CIMIENTOS: CORRIDO C= f' = f'c + 30% P.G. SOBRECIMIENTOS: f'= f' + 15 = f'c + 25% P.M.
Ø Ld L1 L2	SOBRECARGAS: VIVIENDA 200 kg/m2
3/8" 0.40 0.20 0.30	SOBRECARGAS CORREDORES Y ESCALERAS 400 kg/m2
1/2" 0.60 0.30 0.45	SOBRECARGAS TECHO 50 kg/m2
5/8" 0.70 0.35 0.50	RESISTENCIA DE SUELO 1.0 kg/cm2 - cimentación rígida
3/4" 0.90 0.45 0.65	
1" 1.20 0.60 0.85	

OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

trabajando juntos

PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUANCARAY, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC"

UBICACIÓN

Lugar : HUANCARAY
Distrito : Huancaray
Provincia : Andahuaylas
Región : Apurimac

EQUIPO TÉCNICO

ESPECIALIDAD

ESTRUCTURA

PLANO

LOSAS VIGAS

ESCALA 1/50

FECHA FEB. DEL 2021

LAMINA

ES-03