

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código : 20543952568

Nombre o Razón social : BLUE FRESH EIRL

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 11:19:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICIT VISITA TÉCNICA, INDICAR DÍA HORA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: |

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se coordinara con el area usuaria para la visita tecnica hasta un dia antes habiles a la presentacion de ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se coordinara con el área usuaria para la visita técnica hasta un día hábil antes de la presentación de ofertas, dicha solicitud se hará via correo a: unidad.servicios.generales@unac.edu.pe contacto: Ing. Gualberto Huaman Leiva 996533836, la visita técnica es en la ciudad universitaria de la UNAC sito en la AV. Juan Pablo II N° 306 Bellavista Callao

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:38:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la experiencia del responsable del servicio y del prevencionista se contabilizará a partir de la emisión del título profesional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.4 Literal: B.4 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ejercicio profesional de Ingeniería se encuentra enmarcado en la Ley N° 28858 y reglamento, por lo tanto, la experiencia del personal clave es a partir de la Colegiatura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la experiencia del personal clave es a partir de la Colegiatura

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:38:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Requisitos para perfeccionar el contrato

Literal i y j

Se solicita al comité de selección eliminar el literal j por ser reiterativo con el literal i.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** J

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que se procedio a suprimir lo señalado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:38:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Requisitos del proveedor y/o personal

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR si los puntos señalados en el numeral VI de la página 67 (Requisitos del proveedor y/o personal) tendrá que ser acreditado documentariamente en la oferta. De ser afirmativa la respuesta, se solicita indicar con que documentos se podrán acreditar dichos puntos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VI **Literal:** VI **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que debiera de presentar lo solicitado en los requisitos de calificación, ahí mismo detalla la forma de presentar cada documento según corresponda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:38:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Requisitos del proveedor y/o personal

Las bases solicitan: (¿) la habilitación correspondiente de los responsables de la firma de informes.

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que los responsables de la firma de informes corresponden al Responsable de servicio y al Prevencionista.

De no ser así, confirmar a que se refieren.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** VI **Literal:** VI **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La rúbrica en los informes corresponde al Responsable de servicio y al Prevencionista, para el informe final el Responsable y representante legal, se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La rúbrica en los informes corresponde al Responsable de servicio y al Prevencionista, para el informe final el Responsable y representante legal

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20543952568	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	BLUE FRESH EIRL	Hora de envío :	13:20:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al mantenimiento del tablero eléctrico, indicar si tendremos que suministrar o solo se realizar mantenimiento del tablero.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el mantenimiento del tablero eléctrico incluye el suministro e instalación de Contactor (12unid) Guardamotor (12 unid) Interruptores (12unid) y materiales menores, se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el mantenimiento del tablero eléctrico incluye el suministro e instalación de Contactor (12unid) Guardamotor (12 unid) Interruptores (12unid), y materiales menores

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:02:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 65 del archivo de las bases menciona:

El postor deberá presentar en su propuesta catálogo, fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio.

Se solicita al comité de selección incluir el conector Y/O, quedando de la siguiente manera:

El postor deberá presentar en su propuesta catálogo Y/O fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio.

Lo solicitado es con el fin de que exista mayor claridad y precisión en cuanto a lo solicitado.

Acápíte de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** Equipos **Literal:** Equipos **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor deberá presentar en su propuesta fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio:

Electrobomba

Guardamotor

Contactor

Interruptor

Curva de rendimiento de la electrobomba, indicando el punto de trabajo (punto de operación)

Se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor deberá presentar en su propuesta fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio:

- Electrobomba incluyendo curva de características del fabricante de la electrobomba (impulsión, potencia, rendimiento, altura de aspiración neta positiva NPSH), indicando el punto de trabajo o punto de operación.

- Guardamotor.

- Contactor.

- Interruptor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:02:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la página 65 del archivo de las bases menciona:

El postor deberá presentar en su propuesta catálogo, fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que los equipos a los que se hace mención son la electrobomba y el tablero.

De lo contrario se solicita precisar a qué equipos se refiere.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Equipos

Literal: Equipos

Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor deberá presentar en su propuesta fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio:

Electrobomba

Guardamotor

Contactador

Interruptor

Curva de rendimiento de la electrobomba, indicando el punto de trabajo (punto de operación)

Se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor deberá presentar en su propuesta fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio:

- Electrobomba incluyendo curva de características del fabricante de la electrobomba (impulsión, potencia, rendimiento, altura de aspiración neta positiva NPSH), indicando el punto de trabajo o punto de operación.

- Guardamotor.

- Contactador.

- Interruptor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:02:55

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la página 65 del archivo de las bases menciona:

El postor deberá presentar en su propuesta catálogo, fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio.

Se solicita al comité de selección PRECISAR que características técnicas de los equipos se tendrá que acreditar mediante catálogos o fichas técnicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Equipos **Literal:** Equipos **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las características técnicas de los equipos de Electrobomba, Guardamotor, Contactor e Interruptor se encuentran en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:09:47

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que se pueda realizar una visita técnica a las instalaciones donde se realizarán los trabajos objeto del proceso de selección.

Para ello, solicitamos indicar los datos del funcionario con quien se podrá coordinar dicha visita:

Nombre del funcionario, cargo, correo electrónico y Celular.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se coordinara con el area usuaria para la visita tecnica hasta un dia antes habiles a la presentacion de ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se coordinara con el área usuaria para la visita técnica hasta un día hábil antes de la presentación de ofertas, dicha solicitud se hará via correo a: unidad.servicios.generales@unac.edu.pe contacto: Ing. Gualberto Huaman Leiva 996533836, la visita técnica es en la ciudad universitaria de la UNAC sito en la AV. Juan Pablo II N° 306 Bellavista Callao

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:07:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Pág 61 a 64 del archivo de las bases

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

En las bases Indica: Suministro e Instalación de 02 electrobombas 4kw 220V

En las bases Indican una potencia exacta.

Solicitamos al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que la potencia sea referencial, pudiendo el postor ofrecer en una potencia aproximada y cumpliendo el punto de operación requerido.

El comité de selección debe tener en cuenta el principio de VIGENCIA TECNOLOGICA, y a su vez, tener en cuenta que con lo solicitado por mi representada no se está poniendo el riesgo la calidad de la realización del objeto e la convocatoria, y su finalidad se cumpliría a cabalidad.

Asimismo, de no aceptar lo solicitado, se estaría limitando la participación de postores y poniendo barreras para su libre participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** A **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para una mayor participación de postores y teniendo en cuenta los siguientes preceptos:

* El sistema de bombeo es existente

* Ahorro de energía

* Instalaciones eléctricas existentes

La electrobomba debe ser menor o igual a 6HP (4.5KW)

* Con punto de operación (punto de trabajo) igual o mayor a lo indicado en los términos de referencia

Se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La electrobomba debe ser menor o igual a 6HP (4.5KW)

* Con punto de operación o punto de trabajo igual o mayor a lo indicado en los términos de referencia

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20602609520	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JN & MC EL CRUSEÑO S.A.C.	Hora de envío :	23:18:48

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Para una mayor concurrencia de postores se solicita que el prevencionista se acepta un ingeniero Ambiental o INGENIERO industrial

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para fomentar la mayor concurrencia de postores se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Mecánico o Mecánico-Electricista o Sanitario o Seguridad o Ambiental o Industrial que cumpla con la Ley N° 28858

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20602609520	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JN & MC EL CRUSEÑO S.A.C.	Hora de envío :	23:18:48

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

en los términos de referencia indica el plazo de 50 días, pero en el sistema de calificación se ESTA EVALUANDO EL PLAZO DE EJECUCION,

El área técnica como parte especializada en ejecución de servicios, los días de ejecución del servicio lo ha obtenido de un GANT, considerando proceso constructivo, la existencia en el servicio de unos equipos de importación lo cual toma su tiempo, por lo tanto, se solicita que se reformule considere puntos al plazo de ejecución

35 hasta 39 días calendarios 20 puntos

40 hasta 49 días calendarios 10 días

Precio 80 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que no sera tomado en cuenta lo señalado, motivo por el cual, su representada debera de ofertar el plazo de ejecucion que crea conveniente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20602609520	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JN & MC EL CRUSEÑO S.A.C.	Hora de envío :	23:18:48

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

en los términos de referencia el área tecnica indica el plazo de 50 días, pero en el sistema de calificación se ESTA EVALUANDO EL PLAZO DE EJECUCION, de 30 hasta 34 días, se solicita que el área tecnica sustente por que la reducción del plazo de ejecución del servicio, considerando que los términos de referencia referencias son exigentes, por ejemplo, muchas veces acortar el plazo de ejecución se sacrifica calidad se solicita que el área usuaria presente un Gantt como se ha obtenido para reducir los plazos de ejecución si al inicio indica 50 días

Se solicita que se reformule considere puntos al plazo de ejecución

37 hasta 42 días calendarios 20 puntos

43 hasta 49 días calendarios 10 días

Precio 80 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el presente procedimiento de selección es un servicio y no cuenta con un diagrama gantt, ademas dicho factor de evaluacion fue identificado en el indagacion de mercado, lo cual, cumple con las condiciones de lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20602609520	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JN & MC EL CRUSEÑO S.A.C.	Hora de envío :	23:18:48

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se requiere que nos puedan precisar en forma detallada el equipamiento del tablero alternador

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las características técnicas de los equipos de Electrobomba, Guardamotor, Contactor e Interruptor se encuentran en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

Ruc/código :	20602609520	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JN & MC EL CRUSEÑO S.A.C.	Hora de envío :	23:18:48

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En los términos de referencia Indica presentar catálogo ,ficha técnicas de las marcas ofertadas se requiere que precisen que fichas técnicas se debe presentar referente a qué equipos y accesorios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor deberá presentar en su propuesta fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio:

- Electrobomba
- Guardamotor
- Contactador
- Interruptor

Curva de rendimiento de la electrobomba, indicando el punto de trabajo (punto de operación)

Se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor deberá presentar en su propuesta fichas técnicas de las marcas de los equipos ofertados para el presente servicio:

- Electrobomba incluyendo curva de características del fabricante de la electrobomba (impulsión, potencia, rendimiento, altura de aspiración neta positiva NPSH), indicando el punto de trabajo o punto de operación.
- Guardamotor.
- Contactador.
- Interruptor