

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20602137644	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	WILCOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:33:45

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

A fin de considerar una mayor participación de profesionales, solicitamos que se considere adicionalmente para el cargo COORDINADOR a profesionales con el perfil de Ingenieros Mecánicos Electricistas e Ingenieros Electrónicos, ya que son carreras afines. Teniendo en consideración que el puesto de coordinador está relacionado más con la parte de gestión. En ese sentido solicitamos a considerar para el puesto de coordinador a profesionales de la carrera de ingeniería mecánico Electricista y a profesionales de la carrera de ingeniería electrónica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: A.1.1 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaría se acoge parcialmente la observación, se adicionará como formación académica del COORDINADOR al profesional "Ingeniero Mecánico-Electricista", toda vez que, los profesionales de la carrera de ingeniería electrónica su ámbito está enfocado en electrónica digital, las redes informáticas, los sistemas integrados, entre otros, lo que difiere para este tipo de servicios netamente eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "o Ingeniero Mecánico-Electricista".

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20602137644	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	WILCOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:33:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

A fin de considerar una mayor participación de técnicos, solicitamos que se considere adicionalmente para el cargo TECNICO a profesionales TITULADOS en electrotecnia industrial. Dado que, según el ministerio de educación actualmente la carrera de electricidad lleva el nombre de electrotecnia industrial.

En ese sentido solicitamos considerar para el puesto de técnicos a profesionales de la carrera electrotecnia industrial

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: A.1.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaría se adicionará como personal técnico a "Profesionales titulados en Electrotecnia Industrial".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "o Profesionales titulados en Electrotecnia Industrial"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20602137644	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	WILCOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:33:45

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

A fin de considerar una mayor participación de postores, y a fin de acreditar la experiencia del postor, solicitamos que se considere como servicios similares contratos de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Servicios Generales de las Agencias y Oficinas, teniendo en cuenta que las actividades de Servicios Generales comprende los trabajos que la INICTEL requiere; por ejemplo:

Servicios Generales comprende trabajos de mantenimiento de tableros eléctricos, mantenimiento de sistemas eléctricos, iluminación, letreros luminosos, pozos a tierra, levantamiento de observaciones de itse y pre itse, y otros que se desarrollan en la parte de infraestructura de agencias y oficinas en instituciones financieras.

En ese sentido solicitamos que se considere como servicios similares contratos de Servicios Generales de Agencias y Oficinas en instituciones financieras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.1 Literal: C Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, no se acoge la observación, toda vez que la denominación "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios generales de agencias y oficinas" y "Servicios Generales de agencias y oficinas en instituciones financieras" es muy genérico. Las Bases Estándar del OSCE, indica que la experiencia del postor deberá considerarse la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20602137644	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	WILCOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:33:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A fin de considerar una mayor participación de profesionales, solicitamos que se considere adicionalmente para el cargo COORDINADOR a profesionales con el perfil de Ingenieros Mecánicos Electricistas e Ingenieros Electrónicos, ya que son carreras afines. Teniendo en consideración que el puesto de coordinador está relacionado más con la parte de gestión. En ese sentido solicitamos a considerar para el puesto de coordinador a profesionales de la carrera de ingeniería mecánico Electricista y a profesionales de la carrera de ingeniería electrónica

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.2 Literal: A.1.1 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría se aclara que se adicionará como formación académica del COORDINADOR al profesional "Ingeniero Mecánico-Electricista", toda vez que, los profesionales de la carrera de ingeniería electrónica su ámbito está enfocado en electrónica digital, las redes informáticas, los sistemas integrados, entre otros, lo que difiere para este tipo de servicios netamente eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "o Ingeniero Mecánico-Electricista"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20602137644	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	WILCOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:33:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

A fin de considerar una mayor participación de técnicos, solicitamos que se considere adicionalmente para el cargo TECNICO a profesionales TITULADOS en electrotecnia industrial. Dado que, según el ministerio de educación actualmente la carrera de electricidad lleva el nombre de electrotecnia industrial.

En ese sentido solicitamos considerar para el puesto de técnicos a profesionales de la carrera electrotecnia industrial

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.2 Literal: A.1.1 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría se adicionará como personal técnico a "Profesionales titulados en Electrotecnia Industrial".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "o Profesionales titulados en Electrotecnia Industrial"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20602137644	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	WILCOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:33:45

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

A fin de considerar una mayor participación de postores, y a fin de acreditar la experiencia del postor, solicitamos que se considere como servicios similares contratos de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Servicios Generales de las Agencias y Oficinas, teniendo en cuenta que las actividades de Servicios Generales comprende los trabajos que la INICTEL requiere; por ejemplo:

Servicios Generales comprende trabajos de mantenimiento de tableros eléctricos, mantenimiento de sistemas eléctricos, iluminación, letreros luminosos, pozos a tierra, levantamiento de observaciones de itse y pre itse, y otros que se desarrollan en la parte de infraestructura de agencias y oficinas en instituciones financieras.

En ese sentido solicitamos que se considere como servicios similares contratos de Servicios Generales de Agencias y Oficinas en instituciones financieras.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2.2 **Literal:** C **Página:** 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, no se acoge la observación, toda vez que la denominación "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios generales de agencias y oficinas" y "Servicios Generales de agencias y oficinas en instituciones financieras" es muy genérico. Las Bases Estándar del OSCE, indica que la experiencia del postor deberá considerarse la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	12:13:23

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la forma de pago, considerando el monto de la inversión; solicitamos que los pagos sea mediante valorizaciones mensuales, ello con el fin de tener el apalancamiento financiero necesario para dicha prestación, en caso de no acoger nos veremos limitados a participar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: . Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que la forma de pago será pago único, como lo estipula las Bases y los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	12:13:23

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con el fin de recabar información relevante en situ, solicitamos brindar facilidad para realizar visita técnica guiada, por lo cual agradecemos precisar los datos de contacto para coordinación de dicha visita.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: a Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cita al participante acercarse el día viernes 03 de mayo de 2024 en las instalaciones del INICTEL-UNI ubicado en Av. San Luis 1771 -San Borja - Lima en el horario de las 09:00 am.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20605548904	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	LVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	15:41:56

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

COORDINADOR

Se solicita a la entidad que acepte como personal clave para el coordinador a los perfiles siguientes:

Ing. Electrónico

Ing. Mecánico electricista

Técnico

Se solicita a la entidad que acepte como personal clave para los técnicos a los perfiles siguientes:

Técnico electrotecnia industrial, electrónica industrial y/o bachilleres en ingeniería electrónica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1.1 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usaria se adicionará como formación académica del COORDINADOR al profesional "Ingeniero Mecánico-Electricista", toda vez que, los profesionales de la carrera de ingeniería electrónica su ámbito está enfocado en electrónica digital, las redes informáticas, los sistemas integrados, entre otros, lo que difiere para este tipo de servicios netamente eléctricos.

Respecto al personal TÉCNICOS se adicionará solamente "técnico electrotecnia industrial", toda vez que, el perfil de electrónica industrial y bachilleres en ingeniería electrónica su ámbito está enfocado en electrónica digital, las redes informáticas, los sistemas integrados, entre otros, lo que difiere para este tipo de servicios netamente eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el caso del coordinador se incorporará "o Ingeniero Mecánico-Electricista" y para el técnico se incorporará "o Técnico electrotecnia industrial"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20605548904	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	LVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	15:41:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

COORDINADOR

Se solicita a la entidad que acepte como personal clave para el coordinador a los perfiles siguientes:

- Ing. Electrónico
- Ing. Mecánico electricista

Técnico

Se solicita a la entidad que acepte como personal clave para los técnicos a los perfiles siguientes:

Técnico electrotecnia industrial, electrónica industrial y/o bachilleres en ingeniería electrónica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.2 Literal: A.1.1 Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaría se aclara que se adicionará como formación académica del COORDINADOR al profesional "Ingeniero Mecánico-Electricista", toda vez que, los profesionales de la carrera de ingeniería electrónica su ámbito está enfocado en electrónica digital, las redes informáticas, los sistemas integrados, entre otros, lo que difiere para este tipo de servicios netamente eléctricos.

Respecto al personal TÉCNICOS se adicionará solamente "técnico electrotecnia industrial", toda vez que, el perfil de electrónica industrial y bachilleres en ingeniería electrónica su ámbito está enfocado en electrónica digital, las redes informáticas, los sistemas integrados, entre otros, lo que difiere para este tipo de servicios netamente eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el caso del coordinador se incorporará "o Ingeniero Mecánico-Electricista" y para el técnico se incorporará "o Técnico electrotecnia industrial"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20606304243	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	RILM S.A.C	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor en la especialidad, debido a que el proyecto consiste en el suministro e instalación de tableros y cables eléctricos, solicitamos al Comité de Selección considerar como servicios similares el suministro (Venta) y/o instalación de cables eléctricos, tableros, transformadores eléctricos y luminarias LED.

Así mismo se solicita que los concursantes tengan experiencia en suministro como en la instalación de estos, con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores tal y como indica el Art. 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2.2 Literal: c Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se aceptará como servicios similares la denominación "Suministro (venta) y/o instalación de cables eléctricos, tableros, transformadores eléctricos y luminarias LED", sin embargo, en el caso que solo presente la denominación "Suministro (venta)" se considerará como máximo el 30% del monto facturado acumulado y la diferencia (70%) deberá ser acreditada a través de los servicios similares que se consignan en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "Suministros (ventas) y/o instalación de cables eléctricos, tableros, transformadores eléctricos y luminarias LED"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20467564529	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIB.DE MADERA RAMOS Y DIONISIO SAC	Hora de envío :	15:05:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

PARA PODER HACER UNA EVALUACION DE COSTOS A DETALLE PARA LAS PARTIDAS SOLICITADAS, SE REQUIERE QUE SE NOS PERMITA VISITAS A LA OBRA /INSTUTICION DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS; PARA DETERMINAR Y CORROBORAR LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE SE PODRIAN INCURRIR Y QUE NO SE DETALLAN EN LAS BASES EN ARAS DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cita al participante acercarse el día viernes 03 de mayo de 2024 en las instalaciones del INICTEL-UNI ubicado en Av. San Luis 1771 -San Borja - Lima en el horario de las 09:00 am.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20467564529	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIB.DE MADERA RAMOS Y DIONISIO SAC	Hora de envío :	15:05:38

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

AL TRATARSE DE UNA EJECUTACION DE SERVICIOS POR 6 MESES, SE RECOMIENDA QUE EL PAGO SE REALICE EN DOS ENTREGABLES, YA QUE AL SER UN SERVICIO DE GRAN ENVERGADURA NOS TENEMOS QUE PROVEER DE RECURSOS Y PAGO MENSUAL DE NUESTRO PERSONAL CLAVE QUE SOLICITAN EN LAS BASES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** ITEM 1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, no se acoge la observación, toda vez que, de acuerdo a las bases la forma de pago será pago único, con el fin de disminuir el riesgo de posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales objeto del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20467564529	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIB.DE MADERA RAMOS Y DIONISIO SAC	Hora de envío :	15:05:38

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

REQUISITOS PERSONAL CLAVE:
SE SUGIERE QUE EL SUPERVISOR PUEDA SER ING. ELECTRICO O ELECTRICISTA O ARQUITECTO YA QUE PUEDEN HABER TRABAJOS Y PERFORACIONES PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUNTOS ELECTRICOS QUE PUEDAN TENER IMPLICANCIA CON LA ARQUITECTURA DEL EDIFICIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1.1 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría no se acoge la observación, toda vez que, los profesionales de la carrera de arquitectura su ámbito está enfocado en diseñar proyectos, entre otros, lo que difiere para este tipo de servicios netamente eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20467564529	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIB.DE MADERA RAMOS Y DIONISIO SAC	Hora de envío :	15:05:38

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
SE SOLICITA SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA Montaje y Adecuación de Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Comunicaciones de Mobiliario; YA QUE SON TRABAJOS RELACIONADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.2-C **Página:** 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURIDAD DE PARTICIPACION DE POSTORES, ELIMINACIONES DE BARRERAS DE ENTREDA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación parcialmente, se considerará como servicios similares la denominación "Montaje y Adecuación de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas", toda vez que, el término "instalaciones de comunicaciones" incluyen redes informáticas y el término "mobiliario" abarca lo que son muebles en general y no forman parte de la presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "Montaje y Adecuación de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603078986	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	SUDCOM GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:25:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se podrá acoger a la retención del 10% del monto del contrato como REMYPE , en calidad de garantía de fiel cumplimiento , según lo señalado en el numeral del articulo 149 y numeral 151.2 , del articulo 151 del reglamento .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.1 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo indicado en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado hace referencia para aquellos contratos de ejecución periódica de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, sin embargo, el procedimiento de selección tanto para el ítem 1 y 2 corresponde a prestaciones de ejecución única, así como la forma de pago único, por lo que, deberán presentar la garantía de fiel cumplimiento con las condiciones establecidas en el artículo 148 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603078986	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	SUDCOM GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:25:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Podemos, como REMYPE, acogernos a la posibilidad de recibir adelantos directos por parte de la entidad, del 30% del monto del contrato original y estén contemplados en la sección específica de las bases , de 10% de mano de obra y 20% de adelanto de materiales .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaria, se aclara que no se otorgarán adelantos, asimismo se precisa que los adelantos por materiales corresponden a procedimientos de obras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603078986	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	SUDCOM GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:25:16

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Está permitido realizar valorizaciones mensuales sobre el servicio ejecutado, de acuerdo con la legislación vigente o las normativas establecidas para este servicio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaria, se aclara que de acuerdo a las bases la forma de pago será pago único, por tal razón, no se realizarán valorizaciones mensuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603078986	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	SUDCOM GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:25:16

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Es posible realizar una visita a la entidad donde se llevará a cabo la ejecución del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cita al participante acercarse el día viernes 03 de mayo de 2024 en las instalaciones del INICTEL-UNI ubicado en Av. San Luis 1771 -San Borja - Lima en el horario de las 09:00 am.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	16:53:50

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Indicar cuales oficinas podrían presentar urgencia de energía que amerite aplicación de contingencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaría, se confirma que ameritará energía de contingencia a las oficinas: DATA CENTER, SALA A, LOGISTICA, NOC, OPP, DE y LABORATORIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	16:53:50

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Indicar si se tienen planos base en CAD, de ser el caso, favor de enviarlo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaria, se aclara que la institución no se cuenta con los planos base en CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	16:53:50

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Indicar tiempo de vida útil que tiene la instalación eléctrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaria, se precisa que las instalaciones tienen más de 30años

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	16:53:50

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

¿Para los trabajos, en que horario no se afecta las labores de los usuarios?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se precisa que los horarios estarán sujetos al cronograma de trabajo validado por el área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	16:53:50

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

¿Se tiene plano eléctrico de las distintas áreas (EN CAD)?, de ser el caso, favor de enviarlas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que la institución no se cuenta con los planos eléctricos en CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	16:53:50

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

¿Se tiene diagrama unifilar de cada tablero a realizar mtto correctivo?, de ser el caso, favor de enviarlo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que los tableros existentes cuentan con su diagrama unifilar y se recomienda solicitar una visita técnica para su verificación en campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	16:53:50

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita especialista SSOMA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaria, se precisa que no se solicita supervisor SSOMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	16:53:50

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

El personal clave (Coordinador y Supervisor) se considera para cada ITEM (1 y 2) o por el servicio en general. Debern ser distintas personas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que cada ítem constituye un procedimiento independiente dentro del procedimiento principal, por lo que, puede presentar en su oferta el mismo personal clave para ambos ítems, teniendo en cuenta que, de resultar favorecido con la buena pro en ambos ítems deberá solicitar el reemplazo del personal clave con similares o superiores características en uno de ellos (Resolución N°02676-2022-TCE-S1).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20516986655	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	A & Q INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:49:00

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

¿La entidad entregará planos existentes en CAD de las instalaciones eléctricas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: NA Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaria, se aclara que la institución no se cuenta con los planos de las instalaciones eléctricas en CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20516986655	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	A & Q INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:49:00

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita una visita técnica para verificar el estado de todas las canalizaciones del proyecto, así estimar o ver el nuevo enrutamiento de las canalizaciones; así mismo inspeccionar todas las instalaciones eléctricas para ver el estado, ubicación y altura de montaje de equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.2 Literal: NA Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cita al participante acercarse el día viernes 03 de mayo de 2024 en las instalaciones del INICTEL-UNI ubicado en Av. San Luis 1771 -San Borja - Lima en el horario de las 09:00 am.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20516986655	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	A & Q INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:49:00

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

La elaboración planos eléctricos en CAD incluye: vista en planta, detalles y unifilares?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.8 Literal: NA Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que el postor ganador deberá entregar los planos eléctricos en CAD incluyendo vista en planta, detalles y unifilares actualizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20516986655	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	A & Q INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:49:00

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

¿Para la renovación de los letreros luminosos, se realizará algún trámite con la municipalidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.8 Literal: NA Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se confirma que el postor deberá contemplar en sus costos el trámite con la municipalidad, para dicho trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20516986655	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	A & Q INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:49:00

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Para la instalación de tableros de distribución eléctrica en los demás edificios del INICTEL-UNI, se requiere instalar nuevas canalizaciones?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: NA Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se precisa que el postor deberá prever las nuevas canalizaciones de ser el caso, y se recomienda solicitar la visita en campo para una mejor visión del trabajo a realizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Respecto a la canalización de alimentadores y circuitos derivados se indica que se deberá verificar el estado y en caso no se adecuado, se deberá proveer un nuevo enrutamiento y canalización; este alcance es muy general ; solicitamos se precise una cantidad limite (porcentual)de canalización que se deberá suministrar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1y 1.2 Literal: -- Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaría, se precisa que la cantidad limite porcentual de canalizaciones a suministrar, deberá ser al menos del 40%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Respecto a la canalización de alimentadores y circuitos derivados; precisar el tipo de tubería que se deberá suministrar en los diferentes casos de montaje; por ejemplo para instalación exterior, deberá ser IMC?; para instalaciones adosadas en interiores EMT? asimismo en los casos que se encuentre tubería PVC adosadas en buenas condiciones en ambientes interiores; se deberá cambiar por EMT?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1y 1.2 Literal: -- Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el Área Usuaría, se confirma que el tipo de tubería para instalaciones en exteriores deberá ser IMC y para interiores EMT, asimismo, se aclara que las tuberías interiores en pvc en buenas condiciones no requiere un cambio, salvo estén dañadas se deberá cambiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Confirmar si es parte del alcance el sistema de puesta a tierra, de ser afirmativo enviar planos y alcances para su revisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaria, se aclara que el sistema de puesta tierra no es parte del concurso, sin embargo, todos los alimentadores deberán contemplar el cableado de puesta a tierra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se indica mantenimiento correctivo de 8 tableros: reemplazo de ITM o ID deficientes o que no guarden relación con los calibres de los conductores.

Se necesita que nos puedan indicar la cantidad de circuitos y amperajes de los interruptores que requieren sean reemplazados

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.4 Literal: -- Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se confirma que la cantidad de interruptores a ser reemplazados es de: ITM 2X16A (2 UNIDADES), ITM 2X20A (10 UNIDADES), ITM 3X20A (6 UNIDADES) e ITM 3X40A (4 UNIDADES)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se indica mantenimiento correctivo de 8 tableros: instalacion de interruptores diferenciales en los tableros comprometidos por deficiencia o ausencia.

Se necesita que nos puedan indicar la cantidad de circuitos y amperajes de los interruptores diferenciales que requieren sean suministrados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.4 Literal: -- Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se confirma que la cantidad de interruptores diferenciales a ser reemplazados es de: ID 2X25A (12 UNIDADES), ID 4X25A (6 UNIDADES) e ID 4X40A (4 UNIDADES)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se indica mantenimiento correctivo de sistema eléctrico de tabolas para platos calientes: desmontaje y retiro de dos tableros de control y acondicionamiento para la reubicación.
Se solicita aclarar si estos tableros son del tipo adosado o empotrado y si serán montados en pared de concreto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6 Literal: -- Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que los tableros serán suministrados por el postor y de tipo empotrado, en cumplimiento a los Términos de Referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se indica mantenimiento correctivo de sistema electrico de tabolas para platos calientes.

Se solicita aclarar que cada tablero alimentara a 1 sola carga, se pide indicar tambien el amperaje del interruptor o datos de placa de la carga para poder calcularla (potencia, voltaje, numero de fases), ademas al ser tablero de control se pide aclarar si se necesitará el suministro de algún equipo de control en el tablero.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6 Literal: -- Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que los ITM general son de 2x25A y los interruptores de carga serán de 2x20A (2 unidades) cada uno con sus diferenciales, para ambos tableros, con una carga de 1200w para cada tabola, incluye el termostato para cada uno de 300 grados.

Se precisa que se tiene que renovar las resistencias de 200w cada uno, 6 resistencias en cada uno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se hace mencion a la norma IEC-61439 en las características de tableros electricos a suministrar.
Se pide confirmar que estos tableros serán suministrados con gabinetes metálicos de fabricación nacional y no serán gabinetes certificados (IEC 61439) que son de precio y plazo de entrega mayores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.7.1 Literal: -- Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaria, se precisa que el postor deberá cumplir con la NORMA IEC-61439.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:50:25

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se solicita enviar planos eléctricos de alumbrado, tomacorrientes y diagramas unifilares de los tableros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que la institución no se cuenta con planos eléctricos de alumbrado, asimismo precisar que los tableros existentes cuentan con su diagrama unifilar y se recomienda solicitar una visita técnica para su verificación en campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

¿Se puede elegir por el postor si participa en el ITEM N°1 O ITEM N°2, es decir solo elegir un ITEM?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo con el numeral 39.1 del artículo 39 del RLCE, cada ítem constituye un procedimiento independiente dentro del procedimiento principal al que se le aplica las reglas correspondientes al principal, en ese sentido, el postor puede elegir el ítem que desea participar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Los documentos de admisión de la oferta, ¿se presenta por separado, es decir por cada ITEM en forma individual los documentos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1. Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo con el "Manual de usuario del módulo de Selección - Presentación de ofertas electrónica en AS, CP, LP y SCI" emitido por el OSCE precisa que la información de las ofertas a registrar por parte de los postores se realizará por cada ítem de manera individual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Para los documentos para acreditar los requisitos de calificación, ¿estos documento se puede repetir para cada ITEM 1 Y ITEM 2, es decir lo que presento para el ITEM 1 , lo puedo presentar también en el ITEM 2?.

Ejemplo 1: la facturas, actas y OC se puede presentar el mismos servicio como documentación para cada ITEM 1 y ITEM 2.

Ejemplo 2: el personal clave COORDINADOR puede presentarse su CV para el ITEM 1 Y ITEM 2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2. Literal: 2.2.1.2. Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que cada ítem constituye un procedimiento independiente dentro del procedimiento principal, por lo que, puede presentar en su oferta los mismos documentos para acreditar los requisitos de calificación para ambos ítems, sin embargo, respecto al personal clave, de resultar favorecido con la buena pro en ambos ítems deberá solicitar el reemplazo del personal clave (Coordinador, Supervisor y Técnicos) con similares o superiores características en uno de ellos (Resolución N°02676-2022-TCE-S1).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En el personal clave ITEM 1, específicamente en la formación académica del COORDINADOR, ¿también se puede considerar que sea INGENIERO Mecánico Electricista?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría se precisa que se adicionará como formación académica del COORDINADOR al profesional "Ingeniero Mecánico-Electricista"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "o Ingeniero Mecánico-Electricista"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En la experiencia de postor ITEM 1, ¿se puede considerar y añadir facturación para empresas que sean micro y pequeña empresas?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.1 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, de acuerdo con el numeral 49.6 del artículo 49 del RLCE, las MYPES pueden presentar como experiencia del postor en la especialidad hasta el 25 % del valor estimado, siempre que el procedimiento de selección o ítem respectivo, por su cuantía, corresponda a una Adjudicación Simplificada.
Por lo expuesto, para este procedimiento de selección el monto del ítem 1 corresponde a un concurso público.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En el personal clave ITEM 2, específicamente en la formación académica del COORDINADOR, ¿también se puede considerar que sea INGENIERO Mecánico Electricista?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.2. Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría se precisa que se adicionará como formación académica del COORDINADOR al profesional "Ingeniero Mecánico-Electricista".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "o Ingeniero Mecánico-Electricista"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En la experiencia de postor ITEM 2, ¿se puede considerar y añadir facturación para empresas que sean micro y pequeña empresas?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.2 Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, de acuerdo con el numeral 49.6 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las MYPES pueden presentar como experiencia del postor en la especialidad hasta el 25 % del valor estimado, siempre que el procedimiento de selección o ítem respectivo, por su cuantía, corresponda a una Adjudicación Simplificada. Por lo expuesto, para este procedimiento de selección el monto del ítem 2 corresponde a un concurso público.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En experiencia de Postor en el ITEM 1, favor se solicita considerar dentro de servicios similares la CONSTRUCCIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE NODOS. Para mayor detalle los NODOS son ambientes/cuartos centralizados de telecomunicaciones donde implica la implementación integral de:

- Obra Civil (adecuación) del ambiente o cuarto.
- Implementación y certificación de sistema de pozos a tierras.
- Implementación y suministros de acometidas eléctricas.
- Implementación y suministro de sistemas de tablero eléctricos (TG, Distribución, TTA y ATS).
- Implementación y suministro de sistema de autonomía, estabilización y generación eléctrica (Grupo Electrógeno, Transformadores de Aislamientos y UPS).
- Implementación y suministros de sistemas de luminarias.
- Implementación y suministros de circuito eléctricos (PDU y tomas de energías estabilizadas).
- Implementación y suministro de sistema aterramiento para equipos y componentes.
- Implementación y suministros de rack y gabinete (eléctricos y comunicaciones).
- Implementación y suministros rejillas, canalización y enductados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.1. Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se confirma que se aceptará como experiencia del postor como servicios similares la "Construcción y/o implementación de nodos". Para mayor detalle los NODOS son ambientes/cuartos centralizados de telecomunicaciones donde implica la implementación integral

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "Construcción y/o implementación de nodos"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En experiencia de Postor en el ITEM 2, favor se solicita considerar dentro de servicios similares la CONSTRUCCIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE NODOS. Para mayor detalle los NODOS son ambientes/cuartos centralizados de telecomunicaciones donde implica la implementación integral de:

- Obra Civil (adecuación) del ambiente o cuarto.
- Implementación y certificación de sistema de pozos a tierras.
- Implementación y suministros de acometidas eléctricas.
- Implementación y suministro de sistemas de tablero eléctricos (TG, Distribución, TTA y ATS).
- Implementación y suministro de sistema de autonomía, estabilización y generación eléctrica (Grupo Electrógeno, Transformadores de Aislamientos y UPS).
- Implementación y suministros de sistemas de luminarias.
- Implementación y suministros de circuito eléctricos (PDU y tomas de energías estabilizadas).
- Implementación y suministro de sistema aterramiento para equipos y componentes.
- Implementación y suministros de rack y gabinete (eléctricos y comunicaciones).
- Implementación y suministros rejillas, canalización y enductados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.2. Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que se aceptará como servicios similares la denominación "Construcción y/o implementación de nodos". Para mayor detalle los NODOS son ambientes/cuartos centralizados de telecomunicaciones donde implica la implementación integral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará "Construcción y/o implementación de nodos"

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En experiencia de Postor en el ITEM 1, dentro de servicios similares indica MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, dentro de eso, ¿está considerado Mantenimiento de sistema de autonomía, estabilización y/o generación de energía de equipos eléctricos (Transformadores de Aislamientos, UPS y Grupo Electrónico)?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.1 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que la denominación "Mantenimiento de Sistema Eléctrico", está considerado el Mantenimiento de sistema de autonomía, estabilización y/o generación de energía de equipos eléctricos (Transformadores de Aislamientos, UPS y Grupo Electrónico).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-INICTEL-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CABLEADO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Ruc/código :	20600025156	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	JKM REDES Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:24:45

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En experiencia de Postor en el ITEM 2, dentro de servicios similares indica MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, dentro de eso, ¿está considerado Mantenimiento de sistema de autonomía, estabilización y/o generación de energía de equipos eléctricos (Transformadores de Aislamientos, UPS y Grupo Electrónico)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.2 Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado por el Área Usuaría, se aclara que la denominación "Mantenimiento de Sistema Eléctrico", está considerado el Mantenimiento de sistema de autonomía, estabilización y/o generación de energía de equipos eléctricos (Transformadores de Aislamientos, UPS y Grupo Electrónico).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null