

CUADRO COMPARATIVO DE ADMISIÓN DE OFERTAS

Revisión de foliación y visación	Documentación de presentación obligatoria Documentos para la admisión de la oferta	SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C.	ECHEVARRÍA & CO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS COMERCIALES M & M E.I.R.L.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)		NO	SI	SI	SI
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.		Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.		SI es Mype	SI es Mype	SI es Mype	SI es Mype
c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
d) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
e) Ficha técnica para acreditar las características técnicas de cada bien		Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
Fue Evaluado Y Exhaustivo A Las Características Técnicas De Cada Bien Por Parte Del Área Técnica Especialidad (Área Usaria)					
CARTA N°01-2024-IMP1-RO-EQU/GENERA/PERPG/SRLMOQ					
1) BRIDA EN PVC 250 MM PN 16		SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple
2) ADAPTADOR BRIDA LARGO HDPE SDR17 TERMOFUSION 250 MM PN 16		NO	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple
3) BRIDA LOCA METALICA PARA TUBERIA HDPE 250 MM PN 16		SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple
4) TEE HDPE 250 MM PN 16		SI Cumple	SI Cumple	No Cumple Ficha Técnica Seleccionada SDR 17 Para Una PN 10 Lo Solicitado PN 16	SI Cumple
5) CODO HDPE 250 MM 45° PN 16		SI Cumple	SI Cumple	No Cumple Ficha Técnica Seleccionada SDR 17 Para Una PN 10 Lo Solicitado PN 16	SI Cumple
6) TUBO HDPE 250 MM PN 10		SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple	SI Cumple
7) PERNO HEXAGONAL ASTM A325, ZINCADO, Ø 7/8" X 5-1/2"		NO No Presenta Ficha Técnica	SI Cumple	No Cumple Ficha Técnica Indica Norma ASTM A 307 Lo Solicitado ASTM A325	SI Cumple
8) TUERCA HEXAGONAL ASTM A194, Ø 7/8", ZINCADO		SI Cumple	SI Cumple	NO No Presenta Ficha Técnica	SI Cumple
9) ARANDELA PLANA F436, Ø 7/8", ZINCADO		SI Cumple	SI Cumple	NO No Presenta Ficha Técnica	SI Cumple
10) EMPAQUETADURA DE NEOPRENO Ø 250 mm DE 1/4", CLASE 300, SHORE		NO No Presenta Ficha Técnica	No Cumple Ficha Técnica: No Menciona El Espesor	No Cumple Ficha Técnica Indica 3 mm De Espesor Lo Solicitado Espesor 6 mm	No Cumple Ficha Técnica Indica 3 mm De Espesor Lo Solicitado Espesor 6 mm
11) VALVULA COMPUERTA BRIDA ANSI 150, DN 250 MM, PN 16		No Cumple Ficha Técnica Indica Cuerpo De Material A216 WCB Lo Solicitado HD GGG50 O Superior	No Cumple Ficha Técnica Indica BRIDAS: ISO 2005-2- ISO Lo Solicitado: BRIDAS ANSI 150 (B16.5) LA FICHA TECNICA menciona dos marcas: EATHISA Y FUJIAN	SI Cumple	No Cumple Ficha Técnica Indica Cuerpo De Material GGG40 Lo Solicitado HD GGG50 O Superior
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		No Corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde
h) Precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.		Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
OFERTA (ADMITIDA) O (NO ADMITIVA)		NO ADMITIVA	NO ADMITIVA	NO ADMITIVA	NO ADMITIVA

